

Parametri za detekciju i lociranje puknuća cijevi vodoopskrbnog sustava

Iličić, Kristijan

Doctoral thesis / Disertacija

2012

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:513032>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-14**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

PARAMETRI ZA DETEKCIJU I LOCIRANJE PUKNUĆA CIJEVI
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

DOKTORSKA DISERTACIJA

KRISTIЈAN ILIČIĆ

ZAGREB, 2011.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

PARAMETRI ZA DETEKCIJU I LOCIRANJE PUKNUĆA CIJEVI
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentor:

prof. dr. sc. MARIO ŠAVAR

KRISTIJAN ILIČIĆ

ZAGREB, 2011.

PODACI ZA BIBLIOGRAFSKU KARTICU

| | |
|------|------------|
| UDK: | 628.147.25 |
|------|------------|

| | |
|-----------------|--|
| Ključne riječi: | vodoopskrbni sustav, kontrolirana zona, vodoopskrbni cjevovod, puknuće cjevovoda, hidraulički model, umjetne neuronske mreže |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Znanstveno područje: | tehničke znanosti |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Znanstveno polje: | strojarstvo |
|-------------------|-------------|

| | |
|--|---|
| Institucija u kojoj je disertacija izrađena: | Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu |
|--|---|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Mentor disertacije: | dr. sc. Mario Šavar, red. prof. |
|---------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------|-----|
| Broj stranica: | 188 |
|----------------|-----|

| | |
|---------------|----|
| Broj priloga: | 10 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Broj slika: | 82 |
|-------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Broj tablica: | 46 |
|---------------|----|

| | |
|--|----|
| Broj korištenih bibliografskih jedinica: | 80 |
|--|----|

| | |
|---------------|--------------------|
| Datum obrane: | 16. siječnja 2012. |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|---|
| Povjerenstvo: | dr. sc. Dubravko Majetić, red. prof., FSB – predsjednik dr. sc. Mario Šavar, red. prof., FSB – mentor dr. sc. Vesna Alar, doc. , FSB – član dr. sc. Ivo Džijan, izv. prof., FSB – član dr. sc. Igor Sutlović, izv. prof., FKIT – član |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Institucija u kojoj je disertacija pohranjena: | Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Nacionalna sveučilišna knjižnica, Zagreb |
|--|---|

ZAHVALA

Iskreno zahvaljujem svom mentoru dr. sc. Mariu Šavaru na korisnim smjernicama, dobrim savjetima i trudu uloženom u višestruko čitanje i provjeru sadržaja rada, a posebno na prijateljskom ozračju i spontanosti u vremenu koje smo zajedno proveli analizirajući problematiku kojom se rad bavi.

Zahvaljujem ostalim članovima povjerenstva dr. sc. Dubravku Majetiću, dr. sc. Vesni Alar, dr. sc. Ivi Džijanu i dr. sc. Igoru Sutloviću na korisnim primjedbama proizašlim iz čitanja teksta čime su značajno doprinijeli kvaliteti i omogućili da ovaj rad poprimi svoj konačni oblik.

Zahvaljujem Katedri za mehaniku fluida Fakulteta strojarstva i brodogradnje, posebice dr. sc. Zdravku Viragu koji je zajedno s mojim mentorom dr. sc. Mariom Šavarom, osim za znanstvene teme vezane uz ovaj rad, uvijek našao vremena za korisne razgovore i rasprave proizašle iz mojih praktičnih stručnih iskustava. Ovo je bilo korisno, ne samo za mene osobno, nego i za moju užu i širu radnu okolinu.

Osjećam potrebu zahvaliti brojnim kolegama i suradnicima koji su prošli kroz moj radni vijek neprestano me motivirajući i potičući na izgrađivanje ljubavi prema struci i znanosti. Oni su značajno utjecali na moj put koji je u konačnici doveo do realizacije ovoga rada, a zasigurno će se ovdje sami prepoznati.

Od srca zahvaljujem svojoj supruzi Ivani s kojom sam prošao ključna razdoblja života i zajednički donio sve odluke tijekom stručnog i znanstvenog usavršavanja čija je kruna ovaj rad koji posvećujem njoj i mojem sinu Lovri.

SADRŽAJ

| | |
|---|-------|
| PODACI ZA BIBLIOGRAFSKU KARTICU | I |
| ZAHVALA..... | II |
| SADRŽAJ | III |
| PREDGOVOR..... | VI |
| SAŽETAK..... | VII |
| SUMMARY | VII |
| KLJUČNE RIJEČI..... | VIII |
| KEY WORDS..... | VIII |
| POPIS OZNAKA I SKRAĆENICA..... | IX |
| POPIS SLIKA..... | XVIII |
| POPIS TABLICA | XXIII |
| POPIS PRILOGA | XXVI |
| 1. UVOD | 1 |
| 1.1. Motivacija i definiranje problema | 1 |
| 1.2. Hipoteza..... | 5 |
| 2. MATEMATIČKO FIZIKALNI MODEL | 7 |
| 2.1. Fizikalne osnove hidrauličkog modeliranja vodoopskrbnog sustava..... | 7 |
| 2.1.1. Opći oblik zakona mehanike fluida | 7 |
| 2.1.2. Integralni oblici jednažbi dinamike fluida..... | 11 |
| 2.1.3. Jednažba kontinuiteta i Bernoullijeva jednažba | 14 |
| 2.1.4. Modeliranje gubitaka energije uslijed viskoznog trenja | 15 |
| 2.2. Hidrodinamičko modeliranje vodoopskrbnog sustava | 21 |
| 2.2.1. Hidrodinamički model vodoopskrbnog sustava | 21 |
| 2.2.2. Hidrodinamički proračun jednostavnih cjevovoda..... | 22 |
| 2.2.3. Hidrodinamički proračun mreže cjevovoda | 24 |
| 2.2.4. Hardy Crossova metoda..... | 25 |
| 2.2.5. Newton-Raphsonova metoda..... | 27 |
| 2.2.6. Topologija mreže hidrauličkog modela. Gradijentna metoda..... | 29 |
| 2.3. Umjetne neuronske mreže | 35 |
| 2.3.1. Umjetni neuron | 35 |
| 2.3.2. Višeslojna perceptronska neuronska mreža | 37 |
| 2.3.3. Učenje neuronske mreže | 42 |
| 2.3.4. Algoritam povratnog prostiranja greške..... | 48 |
| 2.3.5. Algoritam Gauss-Newton..... | 54 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 2.3.6. | Algoritam Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) | 59 |
| 2.3.7. | Algoritam konjugiranog gradijenta..... | 60 |
| 3. | DETEKCIJA CURENJA VODE U CJEVOVODIMA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA..... | 63 |
| 3.1. | Općenito o sustavu vodoopskrbe | 63 |
| 3.2. | Gubici vode u sustavu vodoopskrbe..... | 73 |
| 3.3. | Sustavan pristup smanjenju gubitaka vode..... | 76 |
| 3.4. | Analiza i izračunavanje gubitaka vode..... | 78 |
| 3.5. | Detekcija i lociranje mjesta curenja na cjevovodima..... | 86 |
| 4. | PLAN ISTRAŽIVANJA | 93 |
| 4.1. | Planiranje zone regulacije i mjerenja – definiranje DMA..... | 93 |
| 4.2. | Prikupljanje i obrada podataka iz DMA..... | 97 |
| 4.3. | Priprema hidrauličkog modela..... | 101 |
| 4.4. | Uvođenje scenarija za simultanu hidrauličku analizu različitih slučajeva puknuća cjevovoda..... | 108 |
| 4.5. | Definiranje scenarija puknuća cjevovoda za generiranje ulaznih podataka u umjetne neuronske mreže | 112 |
| 4.6. | Definiranje i primjena neuronskih mreža za detekciju puknuća cjevovoda... | 115 |
| 4.7. | Definiranje i primjena neuronskih mreža za lociranje puknuća cjevovoda... | 120 |
| 5. | REZULTATI ISTRAŽIVANJA..... | 127 |
| 5.1. | Određivanje vrijednosti protoka puknuća cjevovoda koje daju signifikantne promjene ulaznih parametara neuronske mreže..... | 127 |
| 5.2. | Detekcija puknuća cjevovoda na temelju podataka o protoku i tlakovima unutar DMA..... | 131 |
| 5.2.1. | Protok puknuća: 900 l/min | 131 |
| 5.2.2. | Protok puknuća: 1800 l/min | 137 |
| 5.2.3. | Protok puknuća: 4500 l/min | 143 |
| 5.2.4. | Protok puknuća: 9000 l/min | 148 |
| 5.3. | Lociranje puknuća cjevovoda na temelju podataka o protoku i tlakovima unutar DMA..... | 153 |
| 5.3.1. | Protok puknuća: 900 l/min | 153 |
| 5.3.2. | Protok puknuća: 1800 l/min | 157 |
| 5.3.3. | Protok puknuća: 4500 l/min | 160 |
| 5.3.4. | Protok puknuća: 9000 l/min | 163 |
| 6. | RASPRAVA | 167 |
| 6.1. | Ovisnost točnosti neuronskih mreža kod detekcije puknuća cjevovoda o protoku puknuća..... | 167 |

| | |
|--|-----|
| 6.2. Ovisnost točnosti neuronskih mreža kod lociranja puknuća cjevovoda o protoku puknuća..... | 170 |
| 7. ZAKLJUČAK..... | 175 |
| 8. LITERATURA..... | 179 |
| ŽIVOTOPIS..... | 187 |
| BIOGRAPHY..... | 188 |
| PRILOZI..... | I |

PREDGOVOR

Disertacija je nastala kao plod višegodišnjeg proučavanja mehanike fluida, hidrauličkog modeliranja, praćenja istraživanja i iskustava u smanjenju gubitaka vode u sustavima vodoopskrbe, te povezivanja na ovaj način stečenih spoznaja, koristeći pri tome metode matematičke statistike. Tako se u radu polazi od osnovnih zakona mehanike fluida i na temelju njih razvijenog hidrauličkog modeliranja. Nastavlja se s uvođenjem koncepta neuronskih mreža za koji se predviđaju dobra svojstva koja se mogu iskoristiti za zadržavanje ili odbacivanje hipoteze disertacije. Prema njoj je moguće na temelju mjerenjima dobivenih fizikalnih veličina tlaka i protoka detektirati i locirati puknuća cjevovoda.

Postojeća iskustva i radovi objavljeni na ovu temu pokazuju da su osnovni razlozi dosadašnje nemogućnosti predviđanja puknuća cjevovoda na temelju mjerljivih parametara bili ograničenja povezana s nemogućnošću ostvarivanja stvarnog eksperimentalnog modela budući da pri tome postoje rizici od obustave isporuke vode ili poremećaja njene kvalitete. Zato je u radu predložen integralni model sastavljen od stvarne kontrolirane zone odijeljene od ostatka sustava vodoopskrbe, njenog hidrauličkog modela sa scenarijima puknuća cjevovoda, neuronskih mreža naučenih za prepoznavanje i lociranje puknuća, te statističkih metoda analize u svrhu potvrđivanja ostvarenih rezultata, odnosno postavljene hipoteze.

SAŽETAK

U radu je istražena mogućnost detekcije i lociranja puknuća cijevi unutar izoliranog dijela sustava vodoopskrbe, tj. kontrolirane zone na temelju poznavanja vrijednosti pet parametra. Ti parametri bili su po jedna veličina protoka i tlaka mjerene na ulazu u sustav, te tri veličine tlaka mjerene na različitim lokacijama unutar sustava. Izmjerene vrijednosti svih pet parametra su prikupljane i bilježene kontinuirano u vremenu.

Za istraživanje su korišteni podaci o vrijednostima veličina protoka i tlaka po satima i danima u vremenskom razdoblju od jedne godine, na način da su hidrauličkim modelom simulirana hidraulička stanja sa i bez puknuća cjevovoda s različitim protocima curenja. Ovi podaci su korišteni kao ulazi u neuronske mreže, dok je primarno kao izlazna veličina razmatrano stanje puknuća, a sekundarno su, ukoliko je puknuće nastalo, izlazne veličine bile prostorne koordinate njegove lokacije.

Nakon provedenih simulacija različitih stanja sa i bez puknuća unutar vodoopskrbne mreže ustanovljeno je da se pomoću dobro modeliranih neuronskih mreža odabrani parametri mogu iskoristiti za dobivanje informacije o pojavi puknuća cijevi. Neuronske mreže modelirane u svrhu lociranja puknuća cijevi pokazale su da s povećanjem protoka iz cijevi nastalog uslijed njenog puknuća, pogreška kod određivanja lokacije puknuća linearno pada. Međutim, nije ostvaren dovoljan nagib tog pravca kod kojeg bi se, za neki realno očekivani protok puknuća, pogreška lociranja puknuća smanjila na prihvatljivu vrijednost.

SUMMARY

The work explores the possibility of detection and location of the pipe burst inside an isolated part of the water supply system, i.e. district metered area, based on the known values of five parameters. These parameters were one variable of flow, one variable of pressure at the inlet of the system and three variables of pressure measured at different locations within the system. The measured values of all five parameters were collected and recorded continuously in time of one year.

For the research, we used data on the values of flow and pressure for hours and days in the period of one year, in a manner that the hydraulic model simulated hydraulic

conditions with and without pipe burst with different leakage flows. These data were used as inputs in neural networks; while the primarily considered output value was the state of burst, and the secondary, if the bursts occurred, output values were the spatial coordinates of burst location.

After the simulation of a number of different conditions with and without a pipe burst in the water supply network, it was found that, managing well trained neural networks, selected parameters could be used to provide information of occurrence of pipe burst. Neural networks modeled for the purpose of locating pipe burst showed that, when flow formed due to pipe burst increases, error in determining the location of burst drops. However, we could not obtain sufficient decrease of this flow-error correlation line in order to achieve acceptable pipe burst location error for particular realistic pipe burst flow.

KLJUČNE RIJEČI

vodoopskrbni sustav, kontrolirana zona, vodoopskrbni cjevovod, puknuće cjevovoda, hidraulički model, umjetne neuronske mreže

KEY WORDS

water supply system, district metered area, water pipeline network, pipe burst, hydraulic model, artificial neural networks

POPIS OZNAKA I SKRAĆENICA

| Oznaka | Značenje | Izraz* |
|----------------------|--|---------|
| ∂ | parcijalni diferencijal | (2.1) |
| ΔH | visina stupca vode u pseudovodospremi na ulazu u DMA, m | (4.4) |
| Δt | vremenski period unutar dana, h | 115 |
| Δt_b | vrijeme istjecanja kod pozadinskih curenja vode, m ³ /d | (3.28) |
| Δt_u | vrijeme istjecanja vode kod neprijavljenih puknuća cjevovoda, m ³ /d | (3.28) |
| Δt_r | vrijeme istjecanja vode kod prijavljenih puknuća cjevovoda, m ³ /d | (3.28) |
| $\Delta\mu$ | odstupanje aritmetičkih sredina dvaju različitih statističkih skupova, - | (4.10) |
| $2\mu D_{ij}$ | devijatorsko naprezanje, N/m ² | (2.15) |
| A | ploština, m ² | (2.17) |
| \mathbf{A}, A_{jp} | prva matrica incidencije | (2.113) |
| a, b | faktori odnosa Darcy-Weisbachove jednadžbe i eksponencijalne jednadžbe odnosa visine pada tlaka i protoka, - | (2.38) |
| AMR | automatsko očitavanje brojila vode (engl. Automatic Meter Reading) | 176 |
| \mathbf{B}, B_{rp} | druga matrica incidencije | (2.114) |
| BABE | procjena puknuća i pozadinskog curenja (engl. Burst and Background Estimates) | 79 |
| BFGS | Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno algoritam | 45 |
| c | varijabla uzorka podataka za neuronske mreže; U -učenje, T -testiranje, V -validacija | 117 |
| \mathbf{C}, C_{pq} | dijagonalna matrica tlaka | (2.117) |
| $CARL$ | postojeći godišnji stvarni gubici po km cjevovoda ili broju priključaka, l/(km cjevovoda·dan) ili | |

* Ukoliko se oznaka ili skraćunica ne pojavljuje barem u jednom izrazu unutar teksta, za nju se umjesto navođenja izraza u obliku zagradama navodi broj stranice na kojoj se prvi puta pojavljuje.

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| | l/(priključak·dan) | (3.26) |
| C_d | koeficijent istjecanja | (3.31) |
| CE | unakrsna entropija (engl. Cross Entropy) | 116 |
| C_{HW} | Hazen-Williamsov koeficijent hrapavosti, $m^{0,37} \cdot s^{-1}$ | (2.32) |
| C_M | Manningov koeficijent hrapavosti, $s \cdot m^{-1/3}$ | (2.33) |
| D | materijalni diferencijal | (2.2) |
| d | diferencijal | (2.1) |
| D | promjer cjevovoda, mm | (2.29) |
| \mathbf{D}, D_{ij} | tenzor brzine deformacije, 1/s | (2.16) |
| DMA | kontrolirana zona (engl. District Metered Area) | 76 |
| e | energija, J | 11 |
| E | brid grafa | (2.106) |
| E | funkcija cilja | (2.131) |
| E_{CE} | funkcija cilja unakrsne entropije | (4.13) |
| e_j | i -ti brid grafa | (2.110) |
| ELL | Ekonomska razina gubitaka vode (engl. Economic Level of Leakage), l/(km cjevovoda·dan) ili l/(priključak·dan) | 78 |
| e_p | potencijal, N·m | (2.13) |
| EPS | simulacija proširenog perioda (engl. Extended Period Simulation) | 115 |
| E_{SOS} | funkcija cilja zbroja kvadrata odstupanja | (4.13) |
| F | varijabla F -testa | 124 |
| $\mathbf{f}(\mathbf{q}), f_i(q_j)$ | I-dimenzijska funkcija J varijabli protoka | (2.71) |
| \mathbf{F}, \vec{F} | vektor sile, N | (2.22) |
| \mathbf{f}, f_i | vektor masene sile, N/m^3 | (2.11) |
| FAVAD | metoda nepromjenljive i promjenljive ploštine istjecanja (engl. Fixed and Variable Area of Discharge Paths) | 83 |
| g | gravitacijsko ubrzanje, m/s^2 | (2.13) |
| G | graf | (2.106) |
| \mathbf{G}, \vec{G} | vektor gravitacijske sile, N | (2.22) |
| \mathbf{g}, g_i | vektor gravitacijskog ubrzanja, m/s^2 | (2.13) |
| grad | gradijent funkcije | (2.140) |

| | | |
|------------------------|--|---------|
| H | visina tlaka u čvoru, m | (2.118) |
| H | visina dobave pumpe, m | (3.15) |
| $\mathbf{h}(n)$ | aproksimacija Hessianove matrice | (2.213) |
| H_0 | dubina podzemne vode, m | (3.8) |
| h_0 | dubina podzemne vode u vodozahvatu zdenca, m | (3.8) |
| h_F | visina gubitka uslijed viskoznog trenja, m | (2.28) |
| h_f | visina linijskog gubitka energije cjevovoda, m | (2.28) |
| \mathbf{H}_f, H_{ij} | Hessian ili Hessianova matrica | (2.227) |
| h_{fm} | visina lokalnog gubitka energije cjevovoda, m | (2.28) |
| h_P | visina dobave pumpe, m | (2.27) |
| h_S | visina snage stroja, m | (2.26) |
| h_T | visina utroška turbine, m | (2.27) |
| I | hidraulički gradijent, 1 | (2.35) |
| ILI | infrastrukturni indikator curenja, 1 | (3.26) |
| J | broj čvorova cjevovoda, - | (2.61) |
| J-1 do J-160 | čvorovi hidrauličkog modela | 109 |
| \mathbf{J}_f, J_{ij} | Jacobijan ili Jacobijeva matrica | (2.73) |
| k | visina hrapavosti stijenke cijevi, mm | (2.31) |
| K | linearni faktor eksponencijalne jednadžbe odnos visine pada tlaka i protoka, - | (2.37) |
| k | koeficijent filtracije vodonosnog sloja, m/s | (3.8) |
| K_d | koeficijent neravnomjernosti dnevne potrošnje vode, 1 | (3.4) |
| K_h | koeficijent neravnomjernosti satne potrošnje vode, 1 | (3.5) |
| K_{LG} | koeficijent lokalnog gubitka cjevovoda, - | (2.54) |
| KP | kontrolna površina, m ² | (2.1) |
| KV | kontrolni volumen, m ³ | (2.1) |
| L | duljina cjevovoda, m | (2.29) |
| L | broj petlji cjevovoda, - | (2.62) |
| L_e | ekvivalentna duljina cjevovoda, m | (2.55) |
| L_m | ukupna duljina cjevovoda, km | (3.24) |
| l_n | udaljenost ciljane od ostvarene lokacije puknuća, m | (4.20) |
| L_p | ukupna duljina cjevovoda od granice posjeda potrošača | (3.24) |

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| | do vodomjera, km | |
| m | masa, kg | (2.4) |
| $M(G)$ | matrica incidencije | (2.110) |
| \mathbf{M}, \vec{M} | vektor momenta sile, N·m | (2.23) |
| MLP | višeslojna perceptronska mreža (engl. Multilayer Perceptron Neural Network) | 39 |
| n | eksponencijalni faktor eksponencijalne jednadžbe odnos visine pada tlaka i protoka, - | (2.37) |
| N | brojnost stanovnika, r | (3.1) |
| N | broj elemenata statističkog skupa općenite fizikalne veličine, 1 | (4.6) |
| n | broj elemenata skupa koji se testira F ili t testom | 124 |
| \mathbf{n}, n_j | ortogonalni vektor površine | (2.1) |
| N_1 | eksponent odnosa omjera protoka i tlakova u FAVAD metodi | (3.35) |
| N_c | ukupan broj priključaka vode, 1 | (3.24) |
| net | veličina zbroja umnoška ulaznih signala i težina u neuronskoj mreži | (2.123) |
| NRW | neprihodovana voda u odnosu na zahvaćenu vodu, 1, ×100% | 75 |
| O | duljina linije dodira fluida i stijenke profila cijevi, m | (2.34) |
| p | tlak, N/m ² | (2.15) |
| P | broj cijevi cjevovoda, - | (2.61) |
| P-1 do P-199 | cijevi hidrauličkog modela | 105 |
| p_C | tlak u Cvijićevoj ulici, bar | 113 |
| P_F | snaga viskozne disipacije, W | (2.24) |
| p_F | vjerojatnost kod F -testa | 124 |
| p_H | tlak u Horvaćanskoj ulici, bar | 113 |
| P_i | instalirana snaga pumpe, kW | (3.18) |
| $p_{ji}(n)$ | smjer traženja (konjugirani vektor) u n -tom koraku iteracije | (2.145) |
| p_O | tlak u Omiškoj ulici, bar | 113 |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| $p_{\text{podredenost}}$ | određenost kod operativne karakteristike, 1, $\times 100\%$ | (4.15) |
| $p_{\text{osjetljivost}}$ | osjetljivost kod operativne karakteristike, 1, $\times 100\%$ | (4.15) |
| P_r | rezervna snaga pumpe, kW | (3.17) |
| p_R | tlak u Romičevoj ulici, bar | 113 |
| P_S | snaga stroja, W | (2.24) |
| P_s | stvarna (potrebna) snaga pumpe, kW | (3.11) |
| P_t | teorijska snaga pumpe, kW | (3.12) |
| p_t | vjerojatnost kod t -testa | 125 |
| $-p\delta_{ij}$ | sferni dio tenzora naprezanja, N/m^2 | (2.15) |
| Q | volumenski protok, m^3/s | (2.25) |
| \mathbf{Q} | vektor protoka u čvoru, l/min | (2.117) |
| q | potrošnja vode, l/(rd) | (3.1) |
| Q | ukupno zahvaćena voda, m^3/y | (3.19) |
| q | protok vode na ulazu u DMA u Horvaćanskoj ulici, l/min | 113 |
| \mathbf{q}, q_i | vektor površinske gustoće toplinskog toka | (2.18) |
| \dot{Q} | toplinski tok, J/s | (2.18) |
| Q_{AC} | ovlaštena potrošnja vode, m^3/y | (3.19) |
| Q_{AL} | prividni gubitak vode, m^3/y | (3.20) |
| Q_{AL} | gubitak iznad neizbježnog gubitka vode, m^3/y | (3.25) |
| Q_b | protok zbog pozadinskih curenja vode, m^3/d | (3.28) |
| Q_{BAC} | fakturirana ovlaštena potrošnja vode, m^3/y | (3.21) |
| $Q_{d,max}$ | maksimalna dnevna potrošnja vode, l/s | (3.4) |
| $Q_{d,s}$ | srednja dnevna potrošnja vode, l/s | (3.3) |
| $Q_{h,max}$ | maksimalna satna potrošnja vode, l/s | (3.5) |
| q_j | potrošnja vode u j -tom čvoru, l/min | (2.61) |
| Q_n | dotok vode u nepotpuni vodoopskrbni zdenac, l/s | (3.10) |
| Q_N | minimalni noćni protok vode, m^3/h | (3.29) |
| Q_{NAC} | legitimna noćna potrošnja vode, m^3/h | (3.29) |
| Q_{NAL} | noćni gubici iznad neizbježnih gubitaka vode, m^3/h | (3.30) |
| Q_{NRL} | stvarni noćni gubici vode, m^3/h | (3.29) |
| Q_{NRW} | neprihodovana voda, m^3/y | (3.22) |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| Q_{NUL} | noćni neizbježni gubici, m^3/h | (3.30) |
| Q_p | protok u p -toj cijevi, l/min | (2.61) |
| Q_p | dotok vode u potpuni vodoopskrbni zdenac, l/s | (3.8) |
| q_{pb} | protok istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda, l/min | 112 |
| $q_{\text{pb,max}}$ | inicijalna maksimalna vrijednost istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda, l/min | (4.12) |
| $q_{\text{pb,min}}$ | inicijalna minimalna vrijednost istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda, l/min | (4.5) |
| Q_r | protok zbog prijavljenih puknuća cjevovoda, m^3/d | (3.28) |
| Q_{RL} | stvarni gubitak vode, m^3/y | (3.20) |
| Q_{RW} | prihodovana voda, m^3/y | (3.23) |
| Q_s | srednji protočni volumen potrebne vode za opskrbu, l | (3.1) |
| Q_u | protok zbog neprijavljenih puknuća cjevovoda, m^3/d | (3.28) |
| Q_{UAC} | nefakturirana ovlaštena potrošnja vode, m^3/y | (3.21) |
| Q_{UL} | neizbježni gubitak vode | (3.25) |
| Q_{WL} | ukupni gubitak vode, m^3/y | (3.19) |
| q_{WL} | prosječni gubitak vode po čvoru DMA, l/min | (4.1) |
| R | hidraulički polumjer, m | (2.34) |
| $\mathbf{r}(\mathbf{w}), r_n(w_{kj})$ | vektor rezidualne funkcije cilja algoritma Gauss-Newton | (2.195) |
| R_0 | polumjer utjecaja zdenca, m | (3.8) |
| r_0 | unutarnji polumjer zdenca, m | (3.8) |
| R^2 | koeficijent korelacije | (6.9) |
| Re | Reynoldsov broj, 1 | (2.30) |
| ROC | operativna karakteristika (engl. Receiver Operating Characteristic) | 118 |
| S | ploština, m^2 | (2.1) |
| s | pokazatelj puknuća cjevovoda, 0 (ne postoji puknuće), 1 (postoji puknuće) | 117 |
| $S(w_{kj})$ | rezidualna minimalna funkcija algoritma Gauss-Newton | (2.196) |
| s_0 | pad razine podzemne vode u zdencu, m | (3.10) |
| SANN | Statistica automatizirane neuronske mreže (engl. | 115 |

| | | |
|----------|---|---------|
| | Statistical Automated Neural Networks) | |
| s_o | ostvarene vrijednosti iz neuronske mreže pokazatelja puknuća cjevovoda, 0 (ne postoji puknuće), 1 (postoji puknuće) | 116 |
| SOS | zbroj kvadrata odstupanja (engl. Sum Of Squares) | 116 |
| SSA | analiza stacionarnog modela (engl. Steady State Analysis) | 171 |
| s_T | željene vrijednosti pokazatelja puknuća cjevovoda, 0 (ne postoji puknuće), 1 (postoji puknuće) | 116 |
| S_V | izvor/ponor fizikalnog svojstva | (2.7) |
| t | vrijeme, t | (2.1) |
| t | vrijeme potrošnje vode, d | (3.1) |
| t | varijabla t -testa | 124 |
| TLI | indikator ukupnih gubitaka, l/(priključak·dan) | (3.31) |
| t_p | dnevno vrijeme crpljenja, s/d | (3.13) |
| u, u_j | brzina gibanja proizvoljnog volumena, m/s | (2.1) |
| $UARL$ | neizbježni godišnji stvarni gubici po km cjevovoda ili broju priključaka, l/(km cjevovoda·dan) ili l/(priključak·dan) | (3.26) |
| V | vrh grafa | (2.106) |
| $V(t)$ | proizvoljni volumen, m ³ | (2.1) |
| v, v_i | brzina gibanja materijalnog volumena, m/s | (2.1) |
| V_b | volumen izgubljene vode zbog pozadinskih curenja, m ³ /d | (3.28) |
| v_d | brzina voda u distribucijskom cjevovodu, m/s | 72 |
| v_j | j -ti rub grafa | (2.110) |
| v_i | i -ti težinski faktor neurona | (2.123) |
| $V_M(t)$ | materijalni volumen, m ³ | (2.2) |
| V_r | volumen izgubljene vode zbog prijavljenih puknuća cjevovoda, m ³ /d | (3.28) |
| v_t | brzina vode u transportnom cjevovodu, m/s | 72 |
| V_u | volumen izgubljene vode zbog neprijavljenih puknuća | (3.28) |

| | | |
|--------------------|--|---------|
| | cjevovoda, m ³ /d | |
| WL | gubitak vode u odnosu na zahvaćenu vodu, 1, ×100% | 75 |
| X | općenita fizikalna veličina za statističku obradu, - | 113 |
| x | horizontalna relativna koordinata lokacije puknuća, m | (4.18) |
| X, Y | apsolutne Gauss-Krügerove prostorne koordinate čvora DMA | (4.18) |
| x_i | prostorna koordinata, m | (2.1) |
| x_i | veličina signala i -tog ulaza u neuron | (2.123) |
| X_{R-1}, Y_{R-1} | apsolutne Gauss-Krügerove prostorne koordinate referentne točke R-1 | (4.18) |
| y | vertikalna relativna koordinata lokacije puknuća, m | (4.18) |
| y_j | veličina signala j -tog izlaza iz neurona | (2.126) |
| z | geometrijska visina, m | (2.26) |
| α | faktor korekcije kinetičke energije | (2.17) |
| α | signifikantnost F testa i t testa | 124 |
| α | momentum ili zamah | (2.155) |
| α | prvi parametar beta funkcije | (6.1) |
| $\alpha(n)$ | veličina koraka u n -tom koraku iteracije | (2.145) |
| $B(\alpha, \beta)$ | beta funkcija | (6.1) |
| β | faktor korekcije količine gibanja | (2.17) |
| β | drugi parametar beta funkcije | (6.1) |
| $\gamma(net)$ | aktivacijska funkcija | (2.126) |
| η | koeficijent iskoristivosti pumpe, 1 | (3.12) |
| κ | koeficijent smjera linearne aktivacijske funkcije | (2.130) |
| λ | koeficijent trenja, 1 | (2.29) |
| μ | aritmetička sredina općenite fizikalne veličine, - | (4.6) |
| $\mu(q_{pb})$ | aritmetička sredina udaljenosti ciljanih od ostvarenih točaka puknuća cjevovoda, m | (4.21) |
| μ_{ans} | najmanja srednja udaljenost željenih i ostvarenih rezultata lokacije puknuća za ansambl 5 neuronskih mreža s najboljim karakteristikama, m | (5.3) |

| | | |
|-----------------------|--|---------|
| μ_{\min} | najmanja srednja udaljenost željenih i ostvarenih rezultata lokacije puknuća za neuronsku mrežu s najboljim karakteristikama, m | (5.1) |
| μ_{pH} | aritmetička sredina tlaka u Horvaćanskoj ulici na mjestu regulacije DMA, bar | (4.2) |
| ν | stupanj slobode F ili t distribucije | 124 |
| ρ | gustoća, kg/m^3 | (2.4) |
| σ | standardna devijacija općenite fizikalne veličine, - | (4.7) |
| $\sigma(q_{pb})$ | standardna devijacija udaljenosti ciljanih od ostvarenih točaka puknuća cjevovoda, m | (4.22) |
| σ, σ_{ij} | tenzor površinske sile, N/m^2 | (2.12) |
| σ, σ_l | vektor površinske sile, N/m^2 | (2.12) |
| σ_{ans} | standardna devijacija udaljenosti željenih i ostvarenih rezultata lokacije puknuća za ansambl 5 neuronskih mreža s najboljim karakteristikama, m | (5.4) |
| σ_C | standardna greška za slučajni uzorak općenite fizikalne veličine, - | (4.8) |
| σ_{\min} | standardna devijacija udaljenosti željenih i ostvarenih rezultata lokacije puknuća za neuronsku mrežu s najboljim karakteristikama, m | (5.2) |
| σ_{pH} | standardna devijacija tlaka u Horvaćanskoj ulici na mjestu regulacije DMA, bar | (4.3) |
| Φ | općenita fizikalna veličina izražena po jediničnom volumenu | (2.1) |
| φ | fizikalno svojstvo po jediničnoj masi | (2.4) |
| ψ_G | funkcija incidencije | (2.107) |

POPIS SLIKA

| Oznaka | Naziv | Stranica |
|---------------|---|-----------------|
| Slika 2.1. | Generalizirani model hidrodinamičkog sustava | 13 |
| Slika 2.2. | Primjer prikaza strukture grafa | 30 |
| Slika 2.3. | Primjer topologije mreže hidrauličkog modela | 31 |
| Slika 2.4. | Model biološkog neurona | 35 |
| Slika 2.5. | Model umjetnog neurona | 35 |
| Slika 2.6. | Model jednoslojne neuronske mreže | 38 |
| Slika 2.7. | Model višeslojne perceptronske neuronske mreže – MLP | 40 |
| Slika 2.8. | Bipolarna sigmoidalna aktivacijska funkcija | 41 |
| Slika 2.9. | Linearna aktivacijska funkcija | 41 |
| Slika 2.10. | Algoritam učenja statičke višeslojne neuronske mreže | 42 |
| Slika 2.11. | Dijagram toka minimiziranja funkcije $E(v_{ji})$ | 47 |
| Slika 3.1. | Vremenska dnevna distribucija potrošnje prikazana pomoću multiplikatora potrošnje za dvosatni interval | 68 |
| Slika 3.2. | Strujanje podzemne vode prema običnom potpunom zdencu | 69 |
| Slika 3.3. | Strujanje podzemne vode prema običnom nepotpunom zdencu | 69 |
| Slika 3.4. | Shema tlačnog sustava vodoopskrbe s dvije visinske zone | 72 |
| Slika 3.5. | Četiri osnovne komponente upravljanja stvarnim gubicima | 77 |
| Slika 3.6. | Količina izgubljene vode iz sustava vodoopskrbe u ovisnosti o vremenu i intenzitetu curenja vode iz cjevovoda za različite kategorije curenja | 80 |
| Slika 3.7. | Dnevna dinamika protoka i tlaka s komponentama noćnog protoka | 82 |
| Slika 3.8. | Odnos kvocijenta protoka istjecanja i kvocijenta tlakova u ovisnosti o eksponentu N_1 | 84 |
| Slika 3.9. | Dijagram gubitaka za nekoliko mjesta u Velikoj Britaniji | 85 |
| Slika 3.10. | Dijagram gubitaka za mjesto Lonsdale | 85 |
| Slika 3.11. | Ispitivanje curenja cjevovoda po sekcijama | 88 |
| Slika 3.12. | Korelator [66] | 88 |
| Slika 3.13. | Princip rada korelatora [67] | 88 |
| Slika 3.14. | Geofon [67] | 89 |
| Slika 3.15. | Princip rada geofona [68] | 89 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Slika 3.16. | Akustični logeri [68] | 90 |
| Slika 3.17. | Primjer uzoraka šuma dobivenih mjerenjima putem akustičnih logera | 91 |
| Slika 4.1. | Shematski prikaz sustava vodoopskrbe grada Zagreba | 93 |
| Slika 4.2. | Prikaz lokacije na kojoj je provedeno istraživanje – Zagrebačko naselje Knežija | 94 |
| Slika 4.3. | DMA s definiranim granicama i lokacijama mjernih mjesta protoka i tlaka | 96 |
| Slika 4.4. | Udjeli dužina cjevovoda po materijalu, promjeru i godini ugradnje u ukupnoj duljini | 96 |
| Slika 4.5. | Mjerno-regulacijska komora za kontrolu protoka regulacijom tlaka na ulazu u DMA | 97 |
| Slika 4.6. | Vodomjer s daljinskim očitanjem | 98 |
| Slika 4.7. | Logeri tlaka | 98 |
| Slika 4.8. | Simbolični prikaz mogućnosti daljinskog prijenosa podataka | 98 |
| Slika 4.9. | Regulacija tlaka i protoka u DMA – promjena veličina tlaka i protoka prije uvođenja regulacije po protoku | 99 |
| Slika 4.10. | Regulacija tlaka i protoka u DMA – promjena veličina tlaka i protoka nakon uvođenja regulacije po protoku | 100 |
| Slika 4.11. | Kontrolne karte prosječnih vrijednosti frekvencija kvarova cjevovoda po danu za stanje DMA sa slobodnim ulazom vode i za stanje pri regulaciji tlaka u ovisnosti o protoku | 100 |
| Slika 4.12. | Situacijski prikaz razmještaja potrošača u prostoru DMA | 102 |
| Slika 4.13. | Prikaz multiplikatora potrošnje za vremenski uzorak hidrauličkog modela – vremenska razdioba potrošnje privrede, gubitaka vode i potrošnje domaćinstava | 105 |
| Slika 4.14. | Situacijski prikaz iz GIS-a cjevovoda s atributima: materijal, promjer i godina ugradnje cjevovoda | 106 |
| Slika 4.15. | Hidraulički model DMA | 107 |
| Slika 4.16. | Struktura scenarija hidrauličkog modela | 108 |
| Slika 4.17. | Primjer strukture alternative potrošnje hidrauličkog modela | 109 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Slika 4.18. | Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-3 | 110 |
| Slika 4.19. | Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-50 | 111 |
| Slika 4.20. | Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-38 | 111 |
| Slika 4.21. | ROC – Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža | 119 |
| Slika 5.1. | Statistička distribucija varijable q , l/min | 127 |
| Slika 5.2. | Statistička distribucija varijable p_H , bar | 128 |
| Slika 5.3. | Statistička distribucija varijable p_R , bar | 128 |
| Slika 5.4. | Statistička distribucija varijable p_O , bar | 129 |
| Slika 5.5. | Statistička distribucija varijable p_C , bar | 129 |
| Slika 5.6. | Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min | 135 |
| Slika 5.7. | Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min | 136 |
| Slika 5.8. | Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min | 136 |
| Slika 5.9. | Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=900$ l/min | 137 |
| Slika 5.10. | Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min | 141 |
| Slika 5.11. | Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min | 141 |
| Slika 5.12. | Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min | 142 |
| Slika 5.13. | Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=1800$ l/min | 143 |
| Slika 5.14. | Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min | 146 |
| Slika 5.15. | Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min | 147 |
| Slika 5.16. | Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min | 147 |
| Slika 5.17. | Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=4500$ l/min | 148 |
| Slika 5.18. | Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min | 151 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Slika 5.19. | Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min | 152 |
| Slika 5.20. | Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min | 152 |
| Slika 5.21. | Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=9000$ l/min | 153 |
| Slika 5.22. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=900$ l/min | 155 |
| Slika 5.23. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=900$ l/min | 155 |
| Slika 5.24. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=1800$ l/min | 158 |
| Slika 5.25. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=1800$ l/min | 158 |
| Slika 5.26. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=4500$ l/min | 161 |
| Slika 5.27. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=4500$ l/min | 161 |
| Slika 5.28. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=9000$ l/min | 164 |
| Slika 5.29. | Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=9000$ l/min | 164 |
| Slika 6.1. | Ovisnost točnosti najboljih neuronskih mreža o protoku puknuća | 167 |
| Slika 6.2. | Ovisnost točnosti ansambla neuronskih mreža o protoku puknuća | 168 |
| Slika 6.3. | Usporedba testiranja neuronskih mreža kod detekcije puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara | 169 |
| Slika 6.4. | Usporedba validacije neuronskih mreža kod detekcije puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara | 169 |
| Slika 6.5. | Korelacija pogreške udaljenosti lociranja puknuća i protoka puknuća za najbolje neuronske mreže | 172 |
| Slika 6.6. | Korelacija pogreške udaljenosti lociranja puknuća i protoka puknuća za ansamble neuronskih mreža | 173 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Slika 6.7. | Usporedba točnosti testiranja neuronskih mreža kod lociranja puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara | 174 |
| Slika 6.8. | Usporedba točnosti validacije neuronskih mreža kod lociranja puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara | 174 |

POPIS TABLICA

| Oznaka | Naziv | Stranica |
|---------------|---|-----------------|
| Tablica 2.1. | Osnovni zakoni dinamike fluida | 10 |
| Tablica 2.2. | Izrazi za izračunavanje koeficijenta trenja po karakterističnim područjima strujanja | 16 |
| Tablica 2.3. | Hrapavosti prema Darcy-Weisbachu, Hazen-Williamsu i Manningu | 17 |
| Tablica 2.4. | Aktivacijske funkcije | 41 |
| Tablica 3.1. | IWA bilanca vode, m^3/y | 74 |
| Tablica 3.2. | Indikatori učinkovitosti za gubitke vode | 75 |
| Tablica 3.3. | Glavni faktori i njihovi udjeli u utjecaju na curenje cjevovoda | 79 |
| Tablica 3.4. | Tehnologija ispitivanja ovisno o zoni u koja se provode ispitivanja curenja vode | 87 |
| Tablica 4.1. | Šifre kategorija (vrsta) potrošača s pripadajućim periodima očitavanja | 102 |
| Tablica 4.2. | Periodički očitavana potrošnja po mjernim mjestima potrošača | 103 |
| Tablica 4.3. | Prosječna potrošnja po mjernim mjestima i čvorovima | 103 |
| Tablica 4.4. | Prosječna potrošnja po čvorovima i kategorijama potrošača | 104 |
| Tablica 4.5. | Djelomični prikaz slučajeva hidrauličke simulacije puknuća cjevovoda za određenu vrijednost količine curenja uslijed puknuća q_{pb} , l/min | 117 |
| Tablica 4.6. | Frekvencije pojavljivanja izlazne varijable s za stvarne s_T i dobivene vrijednosti s_o | 120 |
| Tablica 4.7. | Djelomični prikaz slučajeva hidrauličke simulacije puknuća cjevovoda za određenu vrijednost količine curenja uslijed puknuća q_{pb} , l/min | 122 |
| Tablica 5.1. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s različitim protocima istjecanja vode | 130 |
| Tablica 5.2. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 600 l/min | 132 |
| Tablica 5.3. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 900 l/min | 132 |
| Tablica 5.4. | Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 900 l/min | 133 |
| Tablica 5.5. | Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 900 l/min | 133 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Tablica 5.6. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 900 l/min | 135 |
| Tablica 5.7. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 1800 l/min | 138 |
| Tablica 5.8. | Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 1800 l/min | 138 |
| Tablica 5.9. | Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 1800 l/min | 139 |
| Tablica 5.10. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 1800 l/min | 140 |
| Tablica 5.11. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 4500 l/min | 144 |
| Tablica 5.12. | Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 4500 l/min | 144 |
| Tablica 5.13. | Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 4500 l/min | 145 |
| Tablica 5.14. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 4500 l/min | 146 |
| Tablica 5.15. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 9000 l/min | 149 |
| Tablica 5.16. | Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 9000 l/min | 149 |
| Tablica 5.17. | Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 9000 l/min | 150 |
| Tablica 5.18. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 9000 l/min | 151 |
| Tablica 5.19. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 900 l/min | 154 |
| Tablica 5.20. | Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 900 l/min | 156 |
| Tablica 5.21. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 900 l/min | 156 |
| Tablica 5.22. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 1800 l/min | 157 |
| Tablica 5.23. | Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 1800 l/min | 159 |
| Tablica 5.24. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 1800 l/min | 159 |
| Tablica 5.25. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 4500 l/min | 160 |
| Tablica 5.26. | Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 4500 l/min | 162 |
| Tablica 5.27. | Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 4500 l/min | 162 |
| Tablica 5.28. | Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 9000 l/min | 163 |

| | |
|--|-----|
| Tablica 5.29. Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 9000 l/min | 165 |
| Tablica 5.30. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 9000 l/min | 165 |
| Tablica 6.1. F i t testovi za provjeru hipoteze o jednakostima srednjih vrijednosti udaljenosti ciljanih od neuronskim mrežama s najboljim karakteristikama dobivenih lokacija puknuća cjevovoda za različite protoke puknuća q_{pb} | 171 |
| Tablica 6.2. F i t testovi za provjeru hipoteze o jednakostima srednjih vrijednosti udaljenosti ciljanih od ansamblima neuronskih mreža dobivenih lokacija puknuća cjevovoda za različite protoke puknuća q_{pb} | 171 |

POPIS PRILOGA

- Prilog 1. Montažna shema vodovodne komore
- Prilog 2. Prosječna potrošnja po čvorovima i kategorijama potrošača, 2005-2009
- Prilog 3. Definiranje i proračun vremenskih uzoraka potrošnje
- Prilog 4. Flex-tablica atributivnih podataka čvorova hidrauličkog modela
- Prilog 5. Flex-tablica atributivnih podataka cjevovoda hidrauličkog modela
- Prilog 6. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=900$ l/min
- Prilog 7. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=1800$ l/min
- Prilog 8. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=4500$ l/min
- Prilog 9. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=9000$ l/min
- Prilog 10. Udaljenosti između ciljanih i ansamblom neuronskih mreža ostvarenih lokacija puknuća cjevovoda za protoke puknuća $q_{pb}=900$ l/min, $q_{pb}=1800$ l/min, $q_{pb}=4500$ l/min i $q_{pb}=9000$ l/min skupa za testiranje (T)

1. UVOD

1.1. Motivacija i definiranje problema

Sustav vodoopskrbe je skup ljudskih i materijalnih resursa, te procesa koji su međusobno povezani u svrhu opskrbe potrošača vodom odgovarajuće kvalitete. Budući da voda postaje sve značajniji i rjeđi resurs, nameće se povećanje potrebe optimiranja vodoopskrbnih sustava. Ta optimizacija na najopćenitijoj razini podrazumijeva smanjenje troškova upravljanja sustavom, što se u prvom redu postiže boljim održavanjem. Nadalje, ovo je u vodoopskrbnim sustavima primarno povezano sa smanjenjem gubitaka vode za što je osnovni preduvjet detektiranje i lociranje mjesta curenja cjevovoda.

Navedeni razlozi iziskuju razvoj i primjenu novih metoda analize sustava u svrhu provođenja strateških, taktičkih i operativnih ciljeva vođenja sustava vodoopskrbe. Tehnike koje se pritom koriste utječu na brojne parametre sustava, čije su međusobne veze najčešće vrlo zamršene, te je umjesto determinističkog pristupa, često prikladnije koristiti statističke metode. Na ovaj način se rezultati iskustava i provedenih analiza, dobiveni na određenom uzorku sustava vodoopskrbe, mogu primijeniti na ostatak sustava, a u određenim slučajevima i na vodoopskrbne sustave u cjelini.

Dosadašnja istraživanja u području optimiranja sustava vodoopskrbe statističkim i srodnim metodama ukazala su na mogućnost njihove primjene u svrhu smanjenja gubitaka vode, te detekcije i otklanjanja kvarova na cjevovodima i ostalim objektima vodoopskrbnih sustava. To se posebno odnosi na period nakon 1996. godine, kada je u okviru međunarodne organizacije za vodu *International Water Association (IWA)* osnovana radna grupa za rješavanje gubitaka vode (*Water Loss Task Force*), sa zadaćom normiranja terminologije i procedura za ispunjavanje prikaza obračuna vode te uvođenja dosljednih indikatora za procjenu upravljačke i financijske učinkovitosti vodoopskrbnih sustava. Do kraja 2000. godine *Water Loss Task Force* razvila je „Standardnu bilancu vode i indikatore učinkovitosti“ [1, 2].

Ovakav pristup doveo je do uvođenja koncepta podjele sustava vodoopskrbe na manje vodoopskrbne *kontrolirane zone*, čiji je teorijski i praktični značaj obrađivan u

više radova [3, 4]. Metodologije razvijene i utemeljene na konceptu kontroliranih zona postale su osnova za analizu i rješavanje problema utjecaja tlaka na gubitke vode što se navodi u brojnoj literaturi koja obrađuje ovu tematiku [5, 6, 7, 8, 9]. U radu [10] na ovaj način rješavana je problematika detekcije kvarova korištenjem indikatora gubitaka. Značaj statističkih metoda pokazan je u slučajevima korištenja metode Monte Carlo s ciljem aktivne kontrole gubitaka na vodoopskrbnoj mreži [11], dok je koncept neuronskih mreža primijenjen na primjerima tretiranja vode za piće [12], kao i praćenja vremenskih serija podataka generiranih putem senzora kvarova cjevovoda, protoka i tlaka prema [13,14].

Pristup upravljanju gubicima vodoopskrbnih sustava najčešće je ograničen na niz osnovnih aktivnosti. U slučajevima puknuća cjevovoda to su: bilježenje podataka o prijavama, prikupljanje i prijenos podataka do lokacije njihovog korištenja, analiza podataka, izvješćivanje i mobilizacija ekipe za saniranje curenja vode. Ovaj proces u cijelosti često traje više dana, a u ekstremnim slučajevima i tjednima. Pretpostavljajući postojanje automatiziranog sustava kojim se provode dnevne analize podataka, realan cilj može biti smanjenje vremena od nastanka do popravka kvara cjevovoda na 2 ili manje dana. Poboljšano stanje sustava otkrivanja gubitaka treba omogućiti:

- detektiranje i lokaliziranje puknuća cjevovoda unutar distribucijskog sustava
- razgraničenje puknuća cjevovoda od neočekivane potrošnje ili sustavnih pojava
- razgraničenje puknuća koja se događaju trenutno od puknuća koja se razvijaju postupno [13, 14].

Da bi se postupci za ostvarivanje ovih ciljeva unaprijedili potrebno je osim poboljšanja postojećih istražiti nove metode detekcije i lociranja puknuća cjevovoda. Mogućnosti za to se povećavaju sa stalnim napretkom računalne tehnologije. Ovime je, prema [15] postalo uobičajeno pratiti intenzitete istjecanja putem mjerenja unutar vodoopskrbnih zona, međutim potrebno je na ovaj način dobivene podatke nadalje učinkovito koristiti. Efektivne metode koje se primjenjuju u smislu ekonomičnosti dane su u radovima [16, 17], no njihovo proširenje i razvoj su nužni preduvjeti za omogućavanje preciznog pronalaženja mjesta puknuća na cjevovodima uz smanjenje ljudskog čimbenika.

Na temelju poznavanja vrijednosti protoka i tlaka mjerenih na unaprijed određenim lokacijama, u radu je istražena mogućnost prepoznavanja pojave puknuća

cijevi unutar kontrolirane zone, te utvrđivanje prostorne lokacije na kojoj je uslijed puknuća cijevi došlo do nekontroliranog istjecanja vode. Prvi nužan uvjet da bi se ove veze prepoznale i iskoristile bio je uvođenje dovoljnog broja mjernih mjesta protoka i tlaka, tj. parametara kojima se ostvaruje određenost kontrolirane zone. Kao drugo je, zbog očekivane nelinearnosti veza, bilo nužno odabrati prikladnu metodu koja omogućava rješavanje odnosa nelinearnog karaktera. U tom cilju uvedena je metoda neuronskih mreža za detekciju i lociranje puknuća cjevovoda korištenjem podataka o vrijednostima protoka i tlaka. Ove veličine na vodoopskrbnoj mreži ovise o protoku iz otvora na cijevi koji je nastao njenim puknućem, te su ispitane mogućnosti neuronskih mreža u detekciji i lociranju puknuća za različite intenzitete istjecanja vode.

Da bi se omogućilo učenje neuronskih mreža treba osigurati dovoljan broj ulaznih podataka o protoku i tlaku, odnosno zabilježiti značajan broj situacija puknuća cjevovoda koji uzrokuju promjene ovih veličina. Pri tome su otežavajući faktori, s jedne strane potreba dovođenja sustava u idealno stanje praćenja i održavanja, a s druge strane ograničenost mogućnosti, za eksperiment nužnih, manipulacija fizičkim i hidrauličkim parametrima, pri čemu je ta ograničenost uvjetovana potrebama stalne opskrbe potrošača vodom u dovoljnim količinama i zadovoljavajućoj kvaliteti. Ovo ograničenje izbjegnuto je uvođenjem matematičkog modela koji je sa zadovoljavajućom točnošću simulirao hidrauličko stanje u sustavu, te dao dovoljan broj podataka za pouzdano učenje i testiranje neuronskih mreža.

Prema navedenom, istraživanje je bilo potrebno provesti na eksperimentalnom uzorku u obliku kontrolirane zone vodoopskrbe po fazama:

1. Odabir kontrolirane zone iz cjelokupnog sustava vodoopskrbe grada Zagreba.
2. Hidrauličko razgraničavanje kontrolirane zone od ostatka sustava vodoopskrbe.
3. Mjerenja i bilježenja rezultata mjerenja protoka i tlakova unutar kontrolirane zone, te mjerenja, očitavanja i bilježenja potrošnji na mjernim mjestima potrošača vode, sve u vremenskom periodu od jedne godine.
4. Izrada hidrauličkog modela kontrolirane zone, sa svrhom simuliranja dovoljnog broja puknuća uz zadane intenzitete curenja vode.
5. Testiranje hidrauličkog modela postavljanjem preliminarnih scenarija kojima se utvrđuje minimalna i maksimalna vrijednost istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda.

6. Provođenje simulacija pomoću hidrauličkog modela različitih scenarija puknuća cijevi prema mjestu puknuća za svaki sat i dan u promatranom vremenskom razdoblju od jedne godine.
7. Odabir i primjena umjetnih neuronskih mreža sa zadatkom detekcije puknuća cjevovoda prema strukturi podataka dobivenih simuliranjem različitih hidrauličkih stanja unutar kontrolirane zone.
8. Provođenje analize rezultata odvojeno za slučaj istraživanja detekcije puknuća od slučaja lociranja puknuća ukoliko je puknuće nastupilo.

Pri tome su osnovni pojmovi koji se nadalje koriste u postavljanju hipoteze definirani na sljedeći način:

Kontrolirana zona predstavlja izolirani dio vodoopskrbne mreže koji je određen i definiran tako da od ostatka sustava vodoopskrbe bude neovisan, uz uvažavanje stručnih kriterija u cilju smanjenja gubitaka vode. U obuhvatu kontrolirane zone definiraju se događaji detekcije i lociranja puknuća cijevi, te minimalni mjerni skup.

Detekcija puknuća cijevi podrazumijeva poznavanje podatka o tome je li ili nije u određenom vremenskom intervalu nastao lom cijevi s posljedicom istjecanja vode iz cijevi u okolinu.

Lociranje puknuća je određivanje podatka o mjestu nastalog puknuća cijevi.

Minimalni mjerni skup sastoji se od minimalnog broja parametara koji predstavljaju mjerna mjesta protoka i tlaka na ulazu u kontroliranu zonu, te mjerna mjesta tlaka na različitim lokacijama unutar kontrolirane zone.

Umjetne neuronske mreže su računalni modeli pomoću kojih će se istražiti uzročno-posljedična veza parametara protoka i tlaka s podacima o detekciji i lociranju puknuća.

1.2. Hipoteza

Cilj rada je, na temelju mjerenja parametara protoka i tlaka, te uočavanja njihove statistički značajne promjene uslijed puknuća cijevi, omogućiti detekciju i lociranje puknuća unutar kontrolirane zone. Za ovaj cilj postavlja se hipoteza u dvije točke:

1. Moguće je mjerenjem parametara protoka i tlaka obuhvaćenih minimalnim mjernim skupom detektirati puknuće cijevi unutar kontrolirane zone vodoopskrbne mreže. Pouzdanost rezultata detekcije ovisi o vrijednosti protoka na mjestu puknuća cijevi.
2. Detektirano puknuće unutar kontrolirane zone vodoopskrbne mreže moguće je locirati na temelju poznavanja parametara protoka i tlaka iz minimalnog mjernog skupa. Točnost lociranja puknuća ovisi o protoku vode iz cijevi u okolinu na mjestu puknuća.

U svrhu dobivanja podataka o dovoljno velikom broju puknuća nužnih za istraživanje, kreira se hidraulički model zone kojim je broj puknuća moguće simulirati po volji. Osnovni podaci za postavljanje hidrauličkog modela dobivaju se iz tehničke i poslovne baze podataka koje postoje za cjeloviti sustav vodoopskrbe, tako da se mogu koristiti i za razmatranu zonu, te iz rezultata mjerenja protoka i tlaka. Na hidrauličkom modelu se provode simulacije različitih stanja kontrolirane zone, tj. stanja bez pojave puknuća, te stanja uz pojavu puknuća za različite prostorne lokacije i puknuću pripadajuće intenzitete curenja vode.

Iz skupa podataka o svim stanjima kontrolirane zone kreiraju se baza podataka puknuća cjevovoda koja se koristi za učenje i baza podataka puknuća cjevovoda za testiranje umjetnih neuronskih mreža. Za učenje se koriste stariji, a kod postupka testiranja vremenski noviji podaci. U fazi učenja, neuronske mreže nastoje prepoznati povezanost vrijednosti parametara protoka i tlaka s njima pripadajućim podacima o stanjima i lokacijama puknuća. U fazi testiranja provjerava se s kolikom pouzdanošću i točnošću naučene neuronske mreže imaju sposobnost iz vrijednosti parametara protoka i tlaka dati podatke o stanju puknuća, a ukoliko se puknuće dogodilo i podatke o njegovoj lokaciji. Ako se pokaže da postoje takve neuronske mreže kod kojih su uvjeti pouzdanosti i točnosti zadovoljavajući, postavljena hipoteza o mogućnosti detekcije i lociranja puknuća cjevovoda na osnovi mjerenja protoka i tlaka će biti potvrđena.

2. MATEMATIČKO FIZIKALNI MODEL

2.1. Fizikalne osnove hidrauličkog modeliranja vodoopskrbnog sustava

2.1.1. Opći oblik zakona mehanike fluida

Hidrauličko modeliranje koje obuhvaća razmatranje protoka i tlakova u vodoopskrbnom sustavu zasniva se i prati osnovne zakonitosti mehanike fluida, odnosno zakone klasične fizike u koje se ubrajaju:

- zakon održanja mase,
- zakon održanja količine gibanja (I. Cauchyev zakon, II. Newtonov zakon),
- zakon održanja momenta količine gibanja (II. Cauchyev zakon),
- zakon održanja energije (I. zakon termodinamike),
- zakon brzine produkcije entropije (II. zakon termodinamike).

Osnovni zakoni mehanike fluida se izvode za *materijalni sustav čestica fluida*. Pod materijalnim sustavom čestica fluida – *materijalnim volumenom* $V_M(t)$ podrazumijeva se određena konačna masa fluida koja se sastoji od jednih te istih čestica fluida. Materijalni volumen je ograničen *materijalnom površinom* $S_M(t)$. Sve što se nalazi izvan materijalnog volumena predstavlja okolinu.

Kod hidrodinamičkog modeliranja potrebno je odrediti dinamičke i termodinamičke učinke fluida u određenom ograničenom dijelu prostora, tzv. *kontrolnom volumenu*, kroz koji tijekom vremena prolaze različiti materijalni volumeni. Kontrolni volumen KV je dio prostora koji je nepromjenljivog položaja, veličine, oblika i orijentacije relativno prema promatraču. Površina koja ograđuje kontrolni volumen zove se *kontrolna površina*, a označava se sa KP . Kontrolni volumen je, dakle takav ograničeni dio prostora koji nije funkcija vremena t .

Nasuprot pojmu kontrolnog volumena definira se volumen koji je promjenljiv u vremenu t . Njegove granice su definirane zadanom funkcijom prostora i vremena $F(x_i, t) = 0$. Takav volumen naziva se *proizvoljni volumen* $V(t)$ i on je ograđen

proizvoljnom površinom $S(t)$. Sve fizikalne veličine variraju unutar kontrolnog volumena, odnosno površine, a opisi njihovih međusobnih veza dani jednadžbama dinamike fluida znatno se pojednostavljaju indeksnim zapisom koji se standardno koristi u literaturi [19, 20, 21, 22].

Nužno je povezati proizvoljni, odnosno materijalni volumen s kontrolnim volumenom. U prvom slučaju ta veza omogućena je Leibnizovim pravilom [18]:

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} \Phi(x_i, t) dV = \int_{KV} \frac{\partial \Phi(x_i, t)}{\partial t} dV + \int_{KP} \Phi(x_i, t) u_j n_j dS, \quad (2.1)$$

a u drugom (kao specijalnom slučaju prvog) Reynoldsovim transportnim teoremom:

$$\frac{D}{Dt} \int_{V_M(t)} \Phi(x_i, t) dV = \int_{KV} \frac{\partial \Phi(x_i, t)}{\partial t} dV + \int_{KP} \Phi(x_i, t) v_j n_j dS. \quad (2.2)$$

U jednadžbama (2.1) i (2.2), (x_i, t) označava prostorno vremenske koordinate fizikalne veličine Φ , a integrali po volumenima, odnosno površinama, trostruke, odnosno dvostruke integrale po koordinatama x_i . Budući da je predmet razmatranja okolina fluida na koju on djeluje, u matematičkom prikazu se usvaja Eulerov pristup prema kojemu se referentni koordinatni sustav veže uz prostor, za razliku od Lagrangeovog, kod kojega je koordinatni sustav vezan uz čestice materije. Ove jednadžbe međusobno se razlikuju po oznakama derivacija „d“ i „D“, te po poljima brzina u_j i v_j . Jednadžba (2.1) govori o brzini promjene d/dt sadržaja veličine $\Phi(x_i, t)$ proizvoljnog volumena $V(t)$, za kojeg vrijedi da se točke njegove proizvoljne površine $S(t)$ gibaju brzinom u_j neovisnom o brzini gibanja materijalnih točaka fluida. Jednadžba (2.2) prikazuje brzinu promjene D/Dt sadržaja iste veličine $\Phi(x_i, t)$, ali u materijalnom volumenu $V_M(t)$, za kojeg vrijedi da se točke njegove materijalne površine $S_M(t)$ gibaju brzinom v_j koja odgovara polju brzine čestica fluida. Veličina n_j je jedinični vektor vanjske normale na površinu KP .

Svi osnovni zakoni dinamike fluida mogu se iskazati univerzalno: "Brzina promjene sadržaja fizikalnog svojstva $\Phi(x_i, t)$ unutar materijalnog volumena $V_M(t)$ jednaka je izvoru, odnosno ponoru, S_V tog fizikalnog svojstva unutar tog materijalnog volumena", tj.

$$\frac{D}{Dt} \int_{V_M(t)} \Phi dV = \int_{V_M(t)} S_V dV. \quad (2.3)$$

Prethodnim izrazom definiran je opći oblik zakona klasične fizike u kojem je fizikalno svojstvo $\Phi(x_i, t)$ izraženo po jediničnom volumenu fluida. Često je prikladno koristiti specifične veličine, izražene po masi fluida. Ako se sa $\Phi = \Phi(x_i, t)$ označi fizikalno svojstvo po jediničnom volumenu, a sa $\varphi = \varphi(x_i, t)$ po jediničnoj masi, tada za sadržaj fizikalnog svojstva Φ^* unutar materijalnog volumena fluida vrijedi:

$$\Phi^* = \int_{V_M(t)} \Phi dV = \int_{V_M(t)} \varphi \rho dV = \int_m \varphi dm. \quad (2.4)$$

Iz gornje jednadžbe slijedi:

$$\Phi = \rho \varphi. \quad (2.5)$$

Za ostvarenje hidrauličkog modela potrebno je na zakone dinamike fluida primijeniti integralni pristup, koji podrazumijeva njihovo postavljanje u oblik koji opisuje vremensku promjenu sadržaja fizikalne veličine unutar kontrolnog volumena. Ako se Leibnizovo pravilo za derivaciju volumenskog integrala s promjenljivom granicom $V(t)$ (2.1) primjeni na u prostoru nepromjenljivi, kontrolni volumen KV , tj. $V(t) = KV$, tada je $u_j = 0$, pa otpada zadnji član jednadžbe (2.1), koja nakon zamjene lijeve i desne strane poprima oblik

$$\int_{KV} \frac{\partial \Phi}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{KV} \Phi dV. \quad (2.6)$$

Gornji izraz ukazuje na činjenicu da u slučaju integriranja polja po kontrolnom volumenu koji nije ovisan o vremenu operatori derivacije i integracije mogu zamijeniti mjesta. Pod pretpostavkom da se materijalni $V_M(t)$ i kontrolni volumen KV u određenom trenutku $t = t_0$ poklapaju, te je $V_M(t_0) = KV$, svi odgovarajući volumenski i površinski integrali koji se odnose na te volumene imaju istu vrijednost pa se iz izraza (2.3) koji opisuje univerzalni oblik osnovnih zakona dinamike fluida dobiva da je

$$\frac{D}{Dt} \int_{V_M(t)} \Phi dV = \int_{KV} S_V dV. \quad (2.7)$$

Uvrštavanjem jednadžbi (2.6) i (2.7) u izraz za Reynoldsov transportni teorem (2.2) nastaje univerzalni oblik osnovnih zakona pogodan za primjenu u integralnom pristupu problemima dinamike fluida

$$\frac{d}{dt} \int_{KV} \Phi(x_i, t) dV = - \int_{KP} \Phi(x_i, t) v_j n_j dS + \int_{KV} S_V dV. \quad (2.8)$$

S $\Phi(x_i, t)$ dano je općenito fizikalno svojstvo po jedinici volumena, a sa S_V veličina izvora ili ponora tog fizikalnog svojstva. Uvrštavanjem odgovarajućih veličina danih u tablici 2.1. u gornji odnos dobivaju se pojedinačni zakoni dinamike fluida.

Tablica 2.1. Osnovni zakoni dinamike fluida

| Naziv | Φ - fizikalno svojstvo | S_V - izvor, ponor fizikalnog svojstva | $[S_V]_{SI}$ |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| Zakon održanja mase | ρ | 0 | kg/(sm ³) |
| Zakon održanja količine gibanja | ρv_i | $\rho f_i + \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j}$ | N/m ³ |
| Zakon održanja momenta količine gibanja | $\varepsilon_{ijk} \rho x_j v_k$ | $\varepsilon_{ijk} \left[x_j \rho f_k + \frac{\partial (x_j \sigma_{kl})}{\partial x_l} \right]$ | Nm/m ³ |
| Zakon održanja energije | ρe | $\rho f_i v_i + \frac{\partial (\sigma_{ji} v_i)}{\partial x_j} - \frac{\partial q_i}{\partial x_i}$ | W/m ³ |

Fizikalna značenja veličina navedenih u tablici 2.1. slijede iz njihovih definicija koje su zadane u matematičkom obliku. Tako je gustoća ρ čestice fluida definirana kao derivacija njene mase m po volumenu V koji zauzima:

$$\rho = \frac{dm}{dV}. \quad (2.9)$$

Budući da je s obzirom na SI sustav jedinica mase $[m]_{SI} = \text{kg}$, a volumena $[V]_{SI} = \text{m}^3$, jedinica gustoće ρ je $[\rho]_{SI} = \text{kg}/\text{m}^3$.

Brzina čestice fluida definira se kao derivacija promjene njenog položaja x_i po vremenu t , tj.

$$v_i = \frac{\partial x_i}{\partial t}. \quad (2.10)$$

Sa f_i je označena masena sila koja ima konzervativni karakter, te je po definiciji takva da za nju postoji polje skalarne veličine e_p koje se naziva potencijal, tako da vrijedi:

$$f_i = \frac{\partial e_p}{\partial x_i}. \quad (2.11)$$

Drugim riječima, masena sila jednaka je gradijentu njenog potencijala.

Veličina σ_{kl} predstavlja tenzor površinskog naprezanja koji pomnožen s ortogonalnim jediničnim vektorom površine n_k daje iznos površinske sile naprezanja fluida σ_l u točki prostora x_j i vremenu t , tj.

$$\sigma_l(x_j, t, n_k) = n_k \sigma_{kl}. \quad (2.12)$$

Vektor q_i je *površinska gustoća toplinskog toka* koja iskazuje intenzitet odvođenja topline iz čestice fluida s jedinicom $[q_i]_{SI} = W/m^2$. Efekt izmjene topline u daljnjem razmatranju se zanemaruje, tj. vrijedi da je $q_i \approx 0$. Iz istog razloga, kao i zbog toga što je predmet istraživanja nestlačivo adijabatsko strujanje, u tablici 2.1. nije iskazan zakon brzine produkcije entropije, koji se također ubraja u osnovne zakone dinamike fluida.

2.1.2. Integralni oblici jednadžbi dinamike fluida

Da bi se zakoni dinamike fluida iskoristili za kreiranje hidrodinamičkog modela sustava vodoopskrbe, uvode se pretpostavke koje omogućuju njihovo pojednostavljenje. Pri tome se uzima u obzir priroda fluida, polje sila koje na njega djeluje, te prostorna struktura, odnosno fizičke karakteristike samog sustava. Podrazumijeva se slijedeće:

- Od masenih sila na fluid djeluje isključivo polje sile gravitacije g_i potencijalne energije e_p :

$$e_p = g_i x_i, \quad g_i = (0, 0, -g), \quad g = 9,81 \frac{m}{s^2}; \quad \frac{\partial e_p}{\partial t} = 0. \quad (2.13)$$

- Fizikalne veličine se po poprečnom presjeku cijevi ne mijenjaju.
- Vektori brzina su okomiti na poprečni presjek cijevi.

- Strujanje fluida unutar cijevi je nestlačivo, tj. gustoća fluida je konstantna,

$$\rho = \text{konst.} \quad (2.14)$$

- Za fluid vrijedi Newtonov zakon viskoznosti koji ima oblik

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}, \quad (2.15)$$

iz čega je vidljivo da se tenzor naprezanja σ_{ij} može prikazati kao zbroj sfernog dijela tenzora naprezanja $-p\delta_{ij}$ i devijatorskog dijela tenzora naprezanja $2\mu D_{ij}$, gdje su p tlak, μ dinamički koeficijent viskoznosti, a D_{ij} tenzor brzine deformacije definiran izrazom

$$D_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right), \quad (2.16)$$

u jedinicama $[p]_{\text{SI}} = \text{Pa}$, $[\mu]_{\text{SI}} = \text{Pas}$ i $[D_{ij}]_{\text{SI}} = \text{s}^{-1}$.

- Za srednje kvadrate i kubove brzine strujanja po poprečnom presjeku cijevi vrijedi

$$\bar{v}^2 = \frac{1}{\beta A} \int_A v^2 dA, \quad \bar{v}^3 = \frac{1}{\alpha A} \int_A v^3 dA, \quad (2.17)$$

pri čemu je β faktor korekcije količine gibanja, dok je α faktor korekcije kinetičke energije.

- Izmjena topline \dot{Q} sustava s okolinom se zanemaruje, te je

$$q_i \approx 0 \Rightarrow \dot{Q} = 0. \quad (2.18)$$

Kontrolni volumen KV sustava na slici 2.1. ograđen je kontrolnom površinom KP koja se sastoji od ulazne površine A_1 kroz koju fluid ulazi u kontrolni volumen, izlazne površine A_2 kroz koju fluid napušta kontrolni volumen, te kontrolne površine nepropusne stijenke cijevi S_s , tj.


$$KP = A_1 + A_2 + S_s. \quad (2.19)$$

Na ovaj način se svaki površinski integral kontrolne površine može prikazati kao zbroj integrala ulazne površine, integrala izlazne površine i integrala površine nepropusne stijenke. Elementom s oznakom $P_s \geq 0$ naznačeno je da sustavu okolina predaje snagu P_s . Brzina fluida na ulazu u kontrolni volumen, odnosno na ulaznoj površini A_1 ,

označena je sa $v_i(1)$, a na izlazu iz kontrolnog volumena, odnosno na izlaznoj površini A_2 sa $v_i(2)$. Jedinični vektori brzina na ulazu i izlazu iz kontrolnog volumena jednaki su

$$v_i^\circ(1) = \frac{v_i(1)}{|v_i(1)|}, \quad v_i^\circ(2) = \frac{v_i(2)}{|v_i(2)|}. \quad (2.20)$$

Sa n_i označen je jedinični vektor vanjske normale na kontrolnu površinu.



Slika 2.1. Generalizirani model hidrodinamičkog sustava

Ako se osim navedenih pretpostavki uvede i pretpostavka stacionarnosti strujanja, uvrštavanjem fizikalnih veličina iz tablice 2.1. u univerzalni oblik osnovnih zakona (2.8), mogu se izvesti analitički izrazi zakona održanja koji vrijede za matematički linijski model hidrodinamičkog sustava, kako je to dano u [24]. Uvođenjem simboličkog umjesto indeksnog načina označavanja, pri čemu se mijenjaju i oznake $v(1) \rightarrow v_1$, $v(2) \rightarrow v_2$, $v_i^\circ(1) \rightarrow \vec{v}_1^\circ$, $v_i^\circ(2) \rightarrow \vec{v}_2^\circ$, $x_3(1) \rightarrow z_1$, $x_3(2) \rightarrow z_2$, ti izrazi dobivaju oblik:

- Jednadžba zakona održanja mase:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2. \quad (2.21)$$

- Jednadžba zakona održanja količine gibanja:

$$(\beta_1 \rho v_1^2 + p_1) A_1 \vec{v}_1^\circ + \vec{G} = \vec{F} + (\beta_2 \rho v_2^2 + p_2) A_2 \vec{v}_2^\circ. \quad (2.22)$$

- Jednadžba zakona održanja momenta količine gibanja:

$$(\beta_1 \rho v_1^2 + p_1) A_1 \vec{x} \times \vec{v}_1^\circ + \vec{M}(\vec{G}) = \vec{M}(\vec{F}) + (\beta_2 \rho v_2^2 + p_2) A_2 \vec{x} \times \vec{v}_2^\circ. \quad (2.23)$$

- Jednadžba zakona održanja mehaničke energije:

$$\left(\frac{1}{2} \alpha_1 v_1^2 + \frac{p_1}{\rho} + g z_1 \right) \dot{m}_1 + P_S = \left(\frac{1}{2} \alpha_2 v_2^2 + \frac{p_2}{\rho} + g z_2 \right) \dot{m}_2 + P_F. \quad (2.24)$$

Gornji izrazi sadrže fizikalne veličine proizašle iz integriranja pojedinih članova jednadžbe (2.8), a imaju slijedeće značenje. Maseni protoci \dot{m}_1 i \dot{m}_2 , brzine v_1 i v_2 , smjerovi brzina \vec{v}_1° i \vec{v}_2° , tlakovi p_1 i p_2 , te visine z_1 i z_2 su vrijednosti koje te veličine poprimaju na ulaznoj površini A_1 i izlaznoj površini A_2 . Vektori \vec{G} i \vec{F} su sila težine fluida i sila kojom fluid cijevi djeluje na stijenku cijevi. Vektor \vec{x} određuje položaj hvatišta sila u odnosu na referentnu točku, dok su $\vec{M}(\vec{G})$ i $\vec{M}(\vec{F})$ momenti djelovanja sila \vec{G} i \vec{F} u odnosu na tu točku. U posljednjoj jednadžbi P_S predstavlja snagu koju fluidu daje stroj, dok je P_F snaga viskozne disipacije, odnosno brzina gubitka mehaničke energije fluida uslijed trenja. U SI sustavu jedinice navedenih veličina su $[\dot{m}]_{SI} = \text{kg/s}$, $[v]_{SI} = \text{m/s}$, $[p]_{SI} = \text{Pa}$, $[z]_{SI} = \text{m}$, $[A]_{SI} = \text{m}^2$, $[\vec{F}]_{SI} = [\vec{G}]_{SI} = \text{N}$, $[\vec{M}(\vec{F})]_{SI} = [\vec{M}(\vec{G})]_{SI} = \text{Nm}$, te $[P_S]_{SI} = [P_F]_{SI} = \text{W}$.

2.1.3. Jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba

Osnovna svrha hidrauličkog modela je uspostavljanje i analiza odnosa između protoka i gubitaka tlaka unutar sustava, tako da se fizikalni koncept modela zasniva na zakonu održanja mase (2.21) i zakonu održanja energije (2.24). Pri tome je praktično u jednadžbi zakona održanja mase, maseni protok fluida \dot{m} podijeliti s njegovom gustoćom ρ koja je konstantna, tako da (2.21) dobiva oblik jednakosti volumenskih protoka:

$$Q_1 = Q_2, \quad (2.25)$$

i naziva se jednadžbom kontinuiteta, pri čemu je $[Q]_{SI} = \text{m}^3/\text{s}$.

Budući da u jednadžbi energije (2.24) vrijedi $\dot{m} = \dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \text{konst.}$, te $g = \text{konst.}$, ona se može podijeliti silom gravitacije $\dot{m}g = \text{konst.}$ Nakon toga se dobiva izraz

$$\alpha_1 \frac{v_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + z_1 + h_s = \alpha_2 \frac{v_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + z_2 + h_f, \quad (2.26)$$

koji se naziva Bernoullijeva jednađba, u kojoj svaki član ima jedinicu visine $[h]_{SI} = \text{m}$. Članovi na prvom mjestu lijeve i desne strane jednakosti posljedica su rada inercijskih sila, te predstavljaju razliku kinetičkih energija u točkama 1 i 2 i imaju značenje *visine brzine*. Članovi na drugom mjestu posljedica su rada sile tlaka, te imaju značenje *visine tlaka*, dok članovi na trećem mjestu dolaze od rada gravitacijske sile, i imaju značenje *geometrijske visine*. Četvrti član na lijevoj strani je *visina snage stroja*, odnosno *visina dobave pumpe* $h_s = h_p$ ili *visina utroška turbine* $h_s = -h_T$, tj.

$$h_s = h_p - h_T. \quad (2.27)$$

Četvrti član desne strane jednađbe predstavlja *visinu gubitka uslijed viskoznog trenja*, koja se sastoji od gubitka mehaničke energije u jedinici vremena na pravocrtnim dionicama cjevovoda h_f i gubitka mehaničke energije u jedinici vremena na lokalnim elementima cjevovoda h_{fm} :

$$h_f = h_f + h_{fm}. \quad (2.28)$$

2.1.4. Modeliranje gubitaka energije uslijed viskoznog trenja

Gubitak energije trenjem nastaje uslijed svladavanja sila smičnih naprezanja između susjednih čestica fluida, te između čestica fluida i stijenke cijevi s kojom su te čestice u kontaktu. Visina pada tlaka h_f koja uslijed toga nastaje u ravnoj cijevi promjera D i duljine L uz srednju brzinu fluida v izražava se *Darcy-Weisbachovom jednađbom* [23, 24, 25, 26] koja glasi:

$$h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}, \quad (2.29)$$

gdje je λ koeficijent trenja. On je ovisan o Reynoldsovom broju

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \quad (2.30)$$

i relativnoj hrapavosti cijevi k/D kao omjeru visine ekvivalentne pješčane hrapavosti stijenke k i unutarnjeg promjera cijevi D , što se prikazuje Moodyjevim dijagramom [23]. Veličine λ , Re i k/D su bezdimenzijski parametri.

U Moodyjevom dijagramu postoje četiri karakteristična područja strujanja za koja se mogu analitički postaviti izrazi kojima su određene njihove granice, te izrazi pomoću kojih se mogu izračunati odgovarajući koeficijanti trenja, kako je prikazano u tablici 2.2. prema [24, 25, 26].

Tablica 2.2. Izrazi za izračunavanje koeficijenta trenja po karakterističnim područjima strujanja

| Naziv | Izraz za donju granicu područja | Izraz za izračunavanje koeficijenta trenja | Izraz za gornju granicu područja |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Laminarno strujanje | $Re > 0$ | $\lambda = \frac{64}{Re}$ | $Re < 2320$ |
| Strujanje u hidraulički glatkoj cijevi | $Re \geq 2320$ | $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} \right)$ | $Re < 65 \frac{D}{k}$ |
| Prijelazno strujanje | $Re \geq 65 \frac{D}{k}$ | $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{k}{3,7D} + \frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} \right)$ | $Re < 1300 \frac{D}{k}$ |
| Strujanje u hidraulički hrapavoj cijevi | $Re \geq 1300 \frac{D}{k}$ | $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{k}{3,7D} \right)$ | $Re < \infty$ |

Dobro pojednostavljenje izraza iz tablice 2.2. predstavlja eksplicitna jednadžba Swamee-Jain [27] koja ove izraze sažima u jedan, a vrijedi za čitavo područje turbulentnog strujanja pri $Re > 5000$. Jednadžba ima oblik

$$\lambda = \frac{1,325}{\left[\ln \left(\frac{k}{3,7D} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^2}, \quad (2.31)$$

koji je uzrokovao povećanje učestalosti korištenja Darcy-Weisbachove jednadžbe [28].

Usprkos matematičko-fizikalnoj dosljednosti Darcy-Weisbachove jednadžbe čije prednosti naglašava većina autora [26], još uvijek se koriste empirijske jednadžbe za prikaz veze između protoka fluida i pada tlaka u cjevovodu. Najčešće je to *Hazen-Williamsova*, a zatim *Manningova jednadžba*. Potonja se koristi uglavnom kod proračuna otvorenih vodotokova. Oba pristupa ograničena su prvenstveno vrstom fluida, čija viskoznost približno mora biti jednaka viskoznosti vode, što u slučaju sustava vodoopskrbe nije značajno ograničenje. Uzimajući to u obzir, u radu je primijenjen Hazen-Williamsov pristup. Hazen-Williamsova [23, 24, 25] jednadžba glasi

$$Q = 0,849 C_{HW} A R^{0,63} I^{0,54}, \quad (2.32)$$

dok je Manningova jednadžba [23, 24] oblika:

$$Q = \frac{1}{C_M} A R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}. \quad (2.33)$$

S C_{HW} je označen Hazen-Williamsov, a sa C_M Manningov koeficijent hrapavosti. A je površina poprečnog presjeka toka strujanja. Veličina R je hidraulički polumjer definiran izrazom:

$$R = \frac{A}{O}, \quad (2.34)$$

u kojemu je O duljina linije dodira fluida i stijenke profila cijevi, odnosno oplakani opseg cijevi. Veličina I naziva se *hidraulički gradijent*, a predstavlja pad tlaka po jedinici duljine cjevovoda, tj.

$$I = \frac{h_f}{L}. \quad (2.35)$$

Prema Darcy-Weisbachovoj jednadžbi on je jednak

$$I = \lambda \frac{1}{D} \frac{v^2}{2g}, \quad (2.36)$$

i ima bezdimenzijski karakter. Usporedni prikaz vrijednosti koeficijenata hrapavosti prema Darcy-Weisbachu, Hazen-Williamsu, te Manningu, za slučajeve materijala koji se koriste u sustavima vodoopskrbe, dan je u tablici 2.3. prema [24, 25, 26].

Tablica 2.3. Hrapavosti prema Darcy-Weisbachu, Hazen-Williamsu i Manningu

| Naziv materijala | k , mm | C_{HW} , $m^{0,37} s^{-1}$ | C_M , $sm^{-1/3}$ |
|------------------|----------|------------------------------|---------------------|
| Nodularni lijev | 0,25 | 140 | 0,012 |
| Sivi lijev | 0,26 | 100 | 0,02 |
| Čelik | 0,045 | 130 | 0,014 |
| Azbest-cement | 0,05 | 140 | 0,011 |
| PVC | 0,02 | 150 | 0,009 |
| PEHD | 0,015 | 150 | 0,009 |

Teorije Darcy-Weisbacha, Hazen-Williamsa ili Manninga, koje daju ovisnost između pada tlaka i protoka u cjevovodu, mogu se objediniti postavljanjem *eksponencijalne jednadžbe*:

$$h_f = KQ^n, \quad (2.37)$$

u kojoj faktori K i n poprimaju vrijednosti ovisno o tome koja se od triju teorija koristi.

Da bi se izraz (2.37) prilagodio Darcy-Weisbachovoj jednadžbi, potrebno je krenuti od pretpostavke da se u ograničenom području strujanja koeficijent trenja λ može prikazati u ovisnosti o protoku Q , uz uvođenje koeficijenata a i b , na način da je

$$\lambda = \frac{a}{Q^b}. \quad (2.38)$$

Uvrštavanjem gornjeg izraza u Darcy-Weisbachovu jednadžbu (2.29), nakon što se unutar nje iznos brzine v iskaže kao kvocijent protoka Q i površine protoka $D^2\pi/4$, dobiva se:

$$h_f = a \frac{8LQ^{2-b}}{\pi^2 D^5 g}. \quad (2.39)$$

Nakon usporedbe (2.37) i (2.39) slijedi:

$$K = \frac{8aL}{\pi^2 D^5 g} \quad (2.40)$$

$$n = 2 - b. \quad (2.41)$$

Da bi se dobile vrijednosti varijabli a i b , potrebno je pretpostaviti dvije vrijednosti Re_1 i Re_2 Reynoldsovog broja Re , koje s donje i gornje strane ograničavaju očekivani režim strujanja. Korištenjem odgovarajućeg izraza iz tablice 2.2. ili jednadžbe Swamee-Jain (2.31) izračunavaju se za svaku od vrijednosti Reynoldsovog broja odgovarajuće vrijednosti koeficijenta trenja λ_1 i λ_2 , te odgovarajuće vrijednosti protoka Q_1 i Q_2 . Logaritmiranjem jednadžbe (2.38) i uvrštavanjem vrijednosti koeficijenta trenja i protoka za svaki od navedena dva slučaja dobiva se sustav od dvije jednadžbe s dvije nepoznanice oblika:

$$\ln \lambda_1 = \ln a - b \ln Q_1. \quad (2.42)$$

$$\ln \lambda_2 = \ln a - b \ln Q_2. \quad (2.43)$$

čije rješenje daje vrijednosti koeficijenata a i b :

$$a = \lambda_1 Q_1^b. \quad (2.44)$$

$$b = \frac{\ln(\lambda_1/\lambda_2)}{\ln(Q_2/Q_1)}. \quad (2.45)$$

Usporedbom Hazen-Williamsove jednadžbe (2.32) uz (2.35) s eksponencijalnom jednadžbom (2.37) dobiva se:

$$0,849 C_{\text{HW}} AR^{0,63} \left(\frac{h_f}{L} \right)^{0,54} = \left(\frac{h_f}{K} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad (2.46)$$

odnosno:

$$K = \frac{h_f}{h_f^{0,54n}} \frac{L^{0,54n}}{0,849^n C_{\text{HW}}^n A^n R^{0,63n}}. \quad (2.47)$$

Da bi se u dobivenoj jednadžbi eliminirao utjecaj visine pada tlaka h_f mora vrijediti da je:

$$n = 1,852. \quad (2.48)$$

Uvrštavanjem ove vrijednosti u izraz (2.47) i njegovim daljnjim sređivanjem on dobiva oblik:

$$K = 1,354 \frac{L}{C_{\text{HW}}^{1,852} A^{1,852} R^{1,167}}. \quad (2.49)$$

Ako je predmet razmatranja cijev okruglog poprečnog presjeka ispunjena fluidom, tada gornja jednadžba, nakon što se u nju supstituiraju izrazi za površinu $A = D^2 \pi / 4$ i za hidraulički polumjer $R = A/O$ uz $O = D\pi$, dobiva oblik:

$$K = 10,68 \frac{L}{C_{\text{HW}}^{1,852} D^{4,87}}. \quad (2.50)$$

Faktori K i n za Manningovu jednadžbu (2.33) uz korištenje (2.35) dobivaju se njenom usporedbom s eksponencijalnom jednadžbom (2.37), nakon čega je:

$$\frac{1}{C_M} AR^{\frac{2}{3}} \left(\frac{h_f}{L} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{h_f}{K} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad (2.51)$$

iz čega se, provođenjem postupka koji je proveden za Hazen-Williamsovu jednadžbu, dobiva konačno rješenje u obliku:

$$n = 2, \quad (2.52)$$

$$K = 10,29 \frac{C_M^2 L}{D^{5,33}}. \quad (2.53)$$

Osim gubitaka koji nastaju zbog otpora trenja ravne cijevi, prilikom strujanja fluida dolazi i do lokalnih gubitaka čiji su uzroci poremećaji u strujanju fluida na mjestima fizičkog diskontinuiteta cjevovoda. To su najčešće mjesta na kojima je

ugrađena cjevovodna armatura tipa ventila, zasuna, regulatora tlaka, hvatača nečistoće i sl., ili fazonski komadi u obliku lukova, račvi, proširenja, odnosno suženja cjevovoda i dr. Pad tlaka uslijed lokalnog otpora može se, na sličan način kao i kod linijskog gubitka, izraziti prema praktičnom obrascu:

$$h_{\text{fm}} = K_{\text{LG}} \frac{v^2}{2g}, \quad (2.54)$$

gdje je K_{LG} koeficijent *lokalnog gubitka*. On je bezdimenzijskog karaktera, a određuje se empirijski, zasebno za svaki tip elementa cjevovoda koji dovodi do nastanka lokalnih gubitaka. Utjecaj lokalnih gubitaka na strujanje u cjevovodu je u usporedbi s linijskim gubicima najčešće mali, te ga se u većini slučajeva zbog pojednostavljenja proračuna zanemaruje ili ga se računa u vidu dodatka linijskim gubicima. Međusobnom usporedbom jednadžbi linijskih (2.29) i lokalnih gubitaka (2.54), uviđa se da je moguće lokalne gubitke prikazati u vidu dodatnih ekvivalentnih linijskih gubitaka, tako da se umjesto koeficijenata lokalnih gubitaka uvrste njima ekvivalentna duljina cjevovoda za koju vrijedi:

$$L_e = D \frac{K_{\text{LG}}}{\lambda}. \quad (2.55)$$

2.2. Hidrodinamičko modeliranje vodoopskrbnog sustava

2.2.1. Hidrodinamički model vodoopskrbnog sustava

U hidrodinamičkom sustavu su svi parametri međusobno povezani, te promjena bilo kojega parametra utječe ne promjenu ostalih parametara. Iz tog razloga je osnova rješavanja problema predviđanja ponašanja vodoopskrbne mreže kompleksna, te u većini slučajeva teško rješiva bez korištenja računalne podrške čija je osnova hidraulički model.

Hidraulički model je sustav algebarskih ili diferencijalnih jednadžbi koje sa zadovoljavajućom točnošću opisuju ponašanje vodoopskrbnog sustava. Te jednadžbe se u svrhu računanja nepoznatih hidrauličkih veličina za različite praktične slučajeve i teorijska razmatranja vodoopskrbnog sustava rješavaju numeričkim metodama. Pri tome su osnovna područja primjene analiza postojećih, te projektiranje budućih vodoopskrbnih sustava.

Sastavni elementi modela vodoopskrbne mreže su cijevi, čvorovi, pumpe, ventili, te rezervoari i vodospreme. Cijevi predstavljaju osnovne elemente cjevovoda sa svrhom transporta vode s jedne na drugu lokaciju. Čvorovi su specifične točke u sustavu na kojima su mjesta grananja, spajanja i završeci cjevovoda sa značajnom potrošnjom vode koja obuhvaća velike industrijske ili privredne subjekte, koncentrirana domaćinstva, protupožarne hidrante, ili kritična mjesta sustava u kojima je tlak bitan za analizu sustava. Pumpe se u hidrauličkom modelu prikazuju kao čvorovi sa svrhom dovođenja energije u sustav i povećanja tlaka vode. Ventili su mehanički uređaji koji se koriste za zaustavljanje ili kontrolu protoka unutar cjevovoda, te za kontrolu tlaka uzvodno ili nizvodno od njihove lokacije, što za posljedicu ima gubitak energije sustava. Rezervoari i vodospreme su granični čvorovi s poznatim tlakovima koji definiraju početne vrijednosti visina tlaka za svaki računalni ciklus. One oblikuju rubne uvjete koji se koriste za određivanje vrijednosti tlakova u drugim čvorovima tijekom upravljanja sustavom.

Da bi se omogućila primjena matematičkih metoda na analizu hidrauličkog modela, uvodi se *petlja* kao dodatna struktura koju čini zatvorena kombinacija cijevi s pripadajućim čvorovima. Petlja se pojavljuje, ovisno o obliku vodoopskrbne mreže koji

može biti jednostavan ili složen, isključivo u složenom sustavu cjevovoda. Na ovaj način se topologija hidrauličkog modela objašnjava matematičkom teorijom grafova. Time se, uz pretpostavku da osnovne fizikalne zakonitosti mehanike fluida koje vrijede u stvarnom sustavu moraju vrijediti na modelu, ostvaruje međusobna ciljana sličnost modela i stvarnog sustava vodoopskrbe.

Primarni aspekt korištenja hidrauličkog modela je uspostavljanje relacija između gubitaka tlaka i pražnjenja sustava. Pri tome se od osnovnih zakonitosti mehanike fluida koriste zakon održanja mase (jednadžba kontinuiteta), te zakon održanja energije, uključujući Darcy-Weisbachovu ili Hazen-Williamsovu jednadžbu za izražavanje odnosa između protoka i pada tlaka u cjevovodu.

U analizi sustava vodoopskrbe, ključno mjesto čine matematičke metode koje moraju zadovoljavati uvjete pouzdanosti, preciznosti, točnosti i učinkovitosti. Njihova primjena omogućena je stupnjem razvoja informatičke tehnologije. U posljednjoj polovici dvadesetog stoljeća, u skladu s brzim razvojem računala, razvijeno je više metoda. Najvažnije su: Hardy Crossova metoda, metoda simultanih čvorova, metoda simultanih petlji, linearna metoda (metoda simultane cijevi) i gradijentna metoda [29].

Najstarija sustavna metoda za rješavanje problema stacionarnog strujanja u vodoopskrbnoj mreži je *Hardy Crossova metoda*, a predstavlja ranu prilagodbu metodi distribucije momenta konstrukcije, a koja je razvijena 1936. godine [24]. Prije uvođenja digitalne tehnologije u kasnim šezdesetim godinama prošlog stoljeća, ova metoda bila je jako cijenjena, budući da je bila prikladna za ručne proračune. Nakon toga metoda je postala osnova za primjenu u kompjuterskim softverima u ranoj fazi njihovog razvoja. Međutim, kod primjene metode na velikim sustavima vodoopskrbe koji uključuju pumpe i ostalu opremu pojavljuje se problem konvergencije rješenja. U posljednjoj četvrtini dvadesetog stoljeća za rješavanje nelinearnih jednadžbi superiornim su se pokazale *Newton-Raphsonova metoda*, te gradijentna metoda. One su omogućile analizu sustava vodoopskrbe s preko 2500 cijevi korištenjem osobnog računala [24].

2.2.2. Hidrodinamički proračun jednostavnih cjevovoda

Cijevi od kojih se sastoji sustav vodoopskrbe su općenito povezane u složeni sustav cjevovoda. Međutim, u posebnim slučajevima kada se radi o primjerice transportnim cjevovodima ili distribucijskim cjevovodima u rijetko naseljenim

područjima, nameće se problem razmatranja jednostavnih cjevovoda, tj. cjevovoda za koje se podrazumijeva da nisu u obliku petlji. Osim toga, za razumijevanje i razvijanje teorije hidrodinamike složene mreže cjevovoda potrebno je poznavati teoriju hidrodinamike jednostavnih cjevovoda.

Prema zadanim i traženim veličinama, zadaci hidrodinamičkog proračuna jednostavnih cjevovoda mogu se svrstati u tri tipa. U sva tri tipa zadana je duljina cjevovoda L . U prvom tipu zadatka traži se visina dobave pumpe h_p , a zadani su promjer cjevovoda D i protok Q . Drugi tip zadatka podrazumijeva izračunavanje veličine protoka Q uz zadanu visinu dobave pumpe h_p i promjer cjevovoda D . Treći tip zadatka je izračunavanje nepoznatog promjera cjevovoda D iz poznatih veličina protoka Q i visine dobave pumpe h_p . Kod prve kategorije proračuna određuje se potrebna snaga pumpe, a kod treće kategorije promjer cjevovoda što, uz određivanje ostalih karakteristika sustava u cjelini, npr. kapaciteta i visina rezervoara i dr., odgovara projektiranju hidrauličkog sustava. Kod druge kategorije proračuna poznate su sve značajke postojećeg hidrauličkog sustava te se u ovom slučaju radi o njegovoj analizi.

Osnova proračuna je eksponencijalna jednadžba (2.37) čiji koeficijenti K i n ovise o tome koristi li se Darcy-Weisbachov, Hazen-Williamsov ili Manningov pristup. Kod Darcy-Weisbachove jednadžbe izračunavanje K i n je kompleksnije nego u slučajevima kad se koriste Hazen-Williamsova ili Manningova jednadžba. Naime, u prvom slučaju, prema (2.40) i (2.41), osim poznavanja veličina L i D nameće se potreba izračunavanja faktora a i b , za što je potrebno poznavati vrijednosti krajnjih procijenjenih protoka Q_1 i Q_2 takvih da je $Q_1 < Q < Q_2$, te njima pripadajućih koeficijenata trenja λ_1 i λ_2 koje je potrebno izračunati. U drugom slučaju, koji podrazumijeva korištenje Hazen-Williamsove, odnosno Manningove jednadžbe, izračunavanje vrijednosti K i n zahtijeva prema (2.48) i (2.50), odnosno (2.52) i (2.53), osim duljine L i promjera D cjevovoda, poznavanje koeficijenata C_{HW} , odnosno C_M za čije je određivanje dovoljno poznavati vrstu materijala cjevovoda.

Kod prvog tipa zadatka visina gubitaka energije h_f se iz zadanih veličina relativno jednostavno izračunava korištenjem bilo kojega od tri navedena pristupa. Međutim, kad se u druga dva tipa zadataka traže protok Q ili promjer cjevovoda D nameće se nužnost provođenja iteracija, čime Darcy-Weisbachov obrazac postaje

kompliciraniji od Hazen-Williamsovog i Manningovog obrasca. Budući da je Manningova formula prikladnija za proračun otvorenih vodotoka, kod proračuna vodoopskrbnog tlačnog sustava najjednostavniji je Hazen-Williamsov pristup. Netočnost Hazen-Williamsovog izraza dolazi do izražaja u slučajevima kada se proračun primjenjuje na tekućine čija kinematička viskoznost $\nu = \mu/\rho$ značajno odstupa od viskoznosti vode. Korištenje metode Darcy-Weisbacha računalnim modeliranjem pokazuje se zbog svoje matematičko-fizikalne dosljednosti i egzaktnosti optimalnim, te ga preporuča većina autora [26].

2.2.3. Hidrodinamički proračun mreže cjevovoda

Distribucijska mreža cjevovoda može imati dva osnovna oblika, te po strukturi može biti linijska ili u obliku petlji. U svakome od ovih slučajeva problematika se može podijeliti na slučajeve analize postojećeg sustava i projektiranja novog sustava. Primarni zadatak analize sustava vodoopskrbe je određivanje protoka i pada tlaka unutar cjevovoda, te njihove međusobne veze, pri čemu se kao osnovni principi koriste jednačba kontinuiteta, energijska, tj. Bernoullijeva jednačba, te Darcy-Weisbachova ili Hazen-Williamsova jednačba. Za razliku od jednostavnih cjevovoda, složeni sustavi se opisuju pomoću većeg broja jednačbi kontinuiteta i energije, koje su međusobno povezane, te zadovoljavaju fizikalne zakonitosti pojedinačno i integralno. Jednačbe kontinuiteta vezane su uz pojedine čvorove mreže, dok su jednačbe energije vezane uz petlje, tj. međusobno povezane cjevovode unutar mreže koji čine neovisan hidraulički krug.

Broj jednačbi, koje čine sustav, nužnih i dovoljnih da bi se tražene veličine protoka i pada tlaka mogle jednoznačno izračunati, ovisi o odnosima između broja čvorova J (engl. Junction), broja cijevi P (engl. Pipe) i broja nezavisnih petlji L (engl. Loop). U jednostavnom sustavu po definiciji je broj petlji jednak nuli, tj.:

$$L = 0, \quad (2.58)$$

a broj cijevi je uvijek za jedan manji od broja čvorova, tj.:

$$P = J - 1. \quad (2.59)$$

Broj petlji složenog sustava unutar kojih je moguće postaviti nezavisne energijske jednačbe iznosi

$$L = P - J + 1. \quad (2.60)$$

Ovisno o tome koje varijable se razmatraju kao nepoznate veličine unutar mreže cjevovoda, mogu se razviti tri različita sustava jednačbi. To su jednačbe protoka, pada tlaka ili korektivnih protoka, tj. Q -jednačbe, H -jednačbe ili ΔQ -jednačbe, a sve se temelje na jednačbi kontinuiteta i energetske jednačbi tijekom strujanja fluida.

2.2.4. Hardy Crossova metoda

Kada se radi o jednostavnom cjevovodu njegov protok se lako izračunava postavljanjem bilance volumenskog protoka prema jednačbi kontinuiteta. Za slučaj mreže cjevovoda s više petlji to više nije moguće provesti na ovaj način, te se postavlja sustav nelinearnih jednačbi što zahtijeva uvođenje iteracijskih metoda za njihovo rješavanje.

Metodu koja je prva razvijena u svrhu izračunavanja protoka kroz cijevi kompleksnog sustava cjevovoda postavio je Hardy Cross [29]. Njenu osnovu čini jednačba kontinuiteta

$$q_j - \sum_{p=1}^{P_j} Q_p = 0; j = 1, \dots, J, \quad (2.61)$$

gdje je q_j potrošnja u j -tom čvoru, a Q_p protok u p -toj cijevi koja je priključena na taj čvor $j = 1, \dots, J$, te eksponencijalna jednačba (2.37) koja vrijedi za svaku zatvorenu petlju $l = 1, \dots, L$ s pripadajućim cijevima $p = 1, \dots, P_l$ daje

$$\sum_{p=1}^{P_l} h_{fp} = \sum_{p=1}^{P_l} K_p Q_p^n = 0; l = 1, \dots, L. \quad (2.62)$$

Budući da se traže protoci Q_p kroz cijevi, koji se zbog nelinearnosti sustava jednačbi kontinuiteta i energije ne mogu analitički odrediti, njihove vrijednosti se u početnom koraku pretpostavljaju. Međutim, uz inicijalno pretpostavljene protoke unutar cjevovoda koji zadovoljavaju jednačbu kontinuiteta (2.61), u isto vrijeme nije moguće zadovoljiti gornju energetske jednačbu. Da bi se to postiglo, tj. da bi jednačba (2.62) bila zadovoljena, inicijalnim protocima unutar l -te petlje dodaju se korekcijski protoci ΔQ_l ; $l = 1, \dots, L$, te mora vrijediti

$$\sum_{p=1}^{P_l} K_p (Q_p + \Delta Q_l)^n = 0; l = 1, \dots, L. \quad (2.63)$$

Dobivena jednadžba može se razviti međusobnim množenjem članova unutar znaka apsolutne vrijednosti primjenom binomnog teorema nakon čega je

$$\begin{aligned} & \sum_{p=1}^{P_l} K_p (Q_p + \Delta Q_l)^n = \\ & = \sum_{p=1}^{P_l} K_p (Q_p^n + nQ_p^{n-1}\Delta Q_l + (n-1)Q_p^{n-2}\Delta Q_l^2 + \dots \Delta Q_l^n) \end{aligned} \quad (2.64)$$

Apsolutne vrijednosti od ΔQ_l su male u odnosu na apsolutne vrijednosti protoka Q_p , te vrijedi:

$$|Q_p| \gg |\Delta Q_l| \Rightarrow \Delta Q_l^n \approx 0 \text{ za } n \geq 2. \quad (2.65)$$

Izraz (2.64) sada se može pojednostaviti u oblik

$$\sum_{p=1}^{P_l} K_p (Q_p + \Delta Q_l)^n = \sum_{p=1}^{P_l} (K_p Q_p^n + nK_p Q_p^{n-1} \Delta Q_l). \quad (2.66)$$

Nadalje, objedinjavanjem jednadžbi (2.63) i (2.66) može se pisati:

$$\sum_{p=1}^{P_l} (K_p Q_p^n + nK_p Q_p^{n-1} \Delta Q_l) = 0, \quad (2.67)$$

odnosno,

$$\sum_{p=1}^{P_l} nK_p Q_p^{n-1} \Delta Q_l = -\sum_{p=1}^{P_l} K_p Q_p^n, \quad (2.68)$$

te konančo

$$\Delta Q_l = -\frac{\sum_{p=1}^{P_l} K_p Q_p^n}{\sum_{p=1}^{P_l} nK_p Q_p^{n-1}}. \quad (2.69)$$

Dobiveni izraz može se iskoristiti za korekciju protoka koji nakon n -tog u $n+1$ -om koraku postaje

$$Q_p(n+1) = Q_p(n) + \Delta Q_l. \quad (2.70)$$

Cjelovit postupak analize mreže cjevovoda prema Hardy Crossu, prikazan kao slijedivi niz aktivnosti, može se naći u [19, 20 26].

2.2.5. Newton-Raphsonova metoda

Newton-Raphsonova metoda omogućava rješavanje sustava nelinearnih jednačbi svođenjem problema na iterativno rješavanje sustava linearnih jednačbi, te se može primijeniti na sustave Q , H i ΔQ -jednačbi. Koncept metode za protoke Q_p unutar cjevovoda za svaki čvor s indeksom j izvodi se na sljedeći način.

Neka je $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = f_j(Q_p)$ P -dimenzijska funkcija od J varijabli Q_p za koju je potrebno pronaći vrijednost ΔQ_p tako da vrijedi:

$$f_j(q_j, Q_p + \Delta Q_p) = 0. \quad (2.71)$$

Gornju je funkciju moguće razviti u Taylorov red, nakon čega ona u indeksnoj notaciji dobiva oblik

$$f_j(q_j, Q_p + \Delta Q_p) = f_j(q_j, Q_p) + \frac{\partial f_j(q_j, Q_p)}{\partial Q_p} \Delta Q_p + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 f_j(q_j, Q_p)}{\partial Q_p^2} \Delta Q_p^2 + \dots, \quad (2.72)$$

koji nakon izjednačavanja s nulom, pod pretpostavkom da se mogu zanemariti derivacije stupnja većega od jedan postaje

$$f_j(q_j, Q_p) + \frac{\partial f_j(q_j, Q_p)}{\partial Q_p} \Delta Q_p = 0, \quad (2.73)$$

odnosno, uz zamjenu mjesta pojedinih članova, u simboličkoj notaciji

$$\mathbf{J}_f \Delta \mathbf{Q} = -\mathbf{f}, \quad (2.74)$$

gdje se $\mathbf{J}_f = J_{jp} = \frac{\partial f_j(q_j, Q_p)}{\partial Q_p}$ po definiciji *Jacobijan* ili *Jacobijeva matrica*. Ako je

dimenzija J funkcije $f_j(Q_p)$ jednaka dimenziji P varijable Q_j , tj. $J = P$, zadovoljen je nužan uvjet postojanja inverzne Jacobijeve matrice \mathbf{J}_f^{-1} , s kojom se u tom slučaju jednačba (2.74) može pomnožiti slijeva tako da je

$$\Delta \mathbf{Q} = -\mathbf{J}_f^{-1} \mathbf{f}. \quad (2.75)$$

Vektori funkcije, te njenog argumenta, prirasta argumenta i Jacobijan imaju matrične oblike

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_P \end{bmatrix}; \mathbf{x} = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_P \end{bmatrix}; \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \dots \\ \Delta Q_P \end{bmatrix}; \mathbf{J}_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial Q_P} \\ \frac{\partial f_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_2}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial Q_P} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_P}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_P}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_P}{\partial Q_P} \end{bmatrix}, \quad (2.76)$$

koji omogućavaju matrični zapis jednadžbe (2.75):

$$\begin{bmatrix} \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \dots \\ \Delta Q_P \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial Q_P} \\ \frac{\partial f_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_2}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial Q_P} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_P}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_P}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_P}{\partial Q_P} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_P \end{bmatrix} \quad (2.77)$$

što je osnova iterativnog postupka prema Newton-Raphsonu. Naime, vektor ΔQ_p moguće je shvatiti kao razliku vektora

$$\Delta Q_p = Q_p(n+1) - Q_p(n), \quad (2.78)$$

tako da se sustav jednadžbi (2.77) može prikazati kao ovisnost vektora $Q_p(n+1)$ o poznatim vrijednostima prethodnog vektora $Q_p(n)$, Jacobijeve matrice J_{pj} i vrijednosti vektorske funkcije f_j :

$$\begin{bmatrix} Q_1(n+1) \\ Q_2(n+1) \\ \dots \\ Q_P(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1(n) \\ Q_2(n) \\ \dots \\ Q_P(n) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial Q_P} \\ \frac{\partial f_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_2}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial Q_P} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_P}{\partial Q_1} & \frac{\partial f_P}{\partial Q_2} & \dots & \frac{\partial f_P}{\partial Q_P} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_P \end{bmatrix}, \quad (2.79)$$

ili kraće:

$$Q_p(n+1) = Q_p(n) - \left(\frac{\partial f_p}{\partial Q_j} \right)^{-1} f_j. \quad (2.80)$$

Dobivena jednačba za iteraciju može se primijeniti na sva tri sustava jednačbi, tj na Q , H i ΔQ jednačbe. Koje će se od ovih jednačbi koristiti određeno je uvjetom da broj funkcija f_j mora odgovarati broju cijevi s protokom Q_p , tj mora vrijediti $J = P$.

Potpun postupak sastavljen od niza aktivnosti za provođenje Newton-Raphsonove metode s primjerima koji uključuju odgovarajuće računalne algoritme može se naći u [24, 26].

2.2.6. Topologija mreže hidrauličkog modela. Gradijentna metoda

Jednostavniji oblici mreže hidrauličkog modela dozvoljavaju postavljanje jednačbi kontinuiteta, energije i disipacije energije izravnim uvidom i zaključivanjem o vezama između elemenata hidrauličkog modela, tj. čvorova, cijevi i petlji. Kod kompleksnih sustava to više nije moguće bez sustavno matematički unificiranog proučavanja položaja, poretka i međusobnih veza elemenata hidrauličkog modela u prostoru, što se naziva *topologija mreže hidrauličkog modela*.

Za zadanu mrežu koja je definirana s J čvorova s nepoznatim visinama tlaka H_j i poznatim potrošnjama q_j , P grana cjevovoda nepoznatih protoka Q_p i padova tlaka h_{fp} , te R fiksnih ili rubnih čvorova poznate visine tlaka H_r , topologija mreže može se izraziti pomoću dvije matrice incidencije: $\mathbf{A} = A_{jp}$ dimenzija $J \times P$ i $\mathbf{B} = B_{rp}$ dimenzija $R \times P$, te dijagonalne matrice tlaka $\mathbf{C} = C_{pq}$ dimenzija $P \times P$.

Matrica incidencije je definirana u matematičkoj teoriji grafova kao matrica koja prikazuje odnos između dvije klase objekata, a da bi se to pojasnilo potrebno je najprije definirati pojam grafa uz kojeg je vezan pojam matrice incidencije. Općenito govoreći *graf* (engl. *Graph*) je skup točaka koje nazivamo *vrhovi* (engl. *Vertex*) i točaka koje tvore linije spajanja tih vrhova a nazivamo ih *bridovi* (engl. *Edge*). Ako se s

$$V = V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_I\}, \quad E = E(G) = \{e_1, e_2, \dots, e_J\} \quad (2.106)$$

prikažu skup svih vrhova i skup svih bridova, tada se formalno-matematički *graf* definira kao uređena trojka


$$G = G(V(G), E(G), \Psi_G), \quad (2.107)$$

koja se sastoji od nepraznog skupa $V = V(G)$, čiji su elementi vrhovi od G , skupa $E = E(G)$ disjunktne sa $V(G)$, čiji su elementi bridovi od G i funkcije incidencije ψ_G , koja svakom bridu od G pridružuje neuređeni par (ne nužno različitih) vrhova od G . Na ovaj način, ako je $\psi_G(e_i) = \{v_j, v_k\}$, pri čemu je za proizvoljne vrijednosti indeksa i, j i k , $e_i \in E(G)$, $v_j, v_k \in V(G)$, kažemo da brid e_i spaja vrhove v_j i v_k , odnosno da su vrhovi v_j i v_k krajevi brida e_i [30]. Primjerice, za graf prikazan na slici 2.2., koji ima 4 vrha i 5 bridova vrijedi:

$$V = V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \quad E = E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}, \quad (2.108)$$

pri čemu funkcija incidencije poprima vrijednosti:

$$\begin{aligned} \psi_G(e_1) &= \{v_1, v_2\}, \psi_G(e_2) = \{v_2, v_3\}, \psi_G(e_3) = \{v_3, v_4\}, \\ \psi_G(e_4) &= \{v_1, v_4\}, \psi_G(e_5) = \{v_1, v_3\}. \end{aligned} \quad (2.109)$$



Slika 2.2. Primjer prikaza strukture grafa

Sada se, za graf G sa I vrhova v_1, v_2, \dots, v_I i J bridova e_1, e_2, \dots, e_J , matrica incidencije definira kao matrica oblika

$$M(G) = \begin{bmatrix} & e_1 & e_2 & \dots & e_J \\ m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1J} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2J} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ m_{I1} & m_{I2} & \dots & m_{IJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_I \end{bmatrix}, \quad (2.110)$$


odnosno kraće,

$$M(G) = \begin{bmatrix} e_j \\ m_{ij} \end{bmatrix} v_i \quad (2.111)$$

gdje je m_{ij} broj koji govori koliko puta su e_j i v_i incidentni. Matrica incidencije potpuno određuje graf. Matrica incidencije za primjer grafa prikazanog na slici 2.5. ima oblik

$$M(G) = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \end{bmatrix} \quad (2.112)$$

Prva matrica incidencije A_{jp} povezuje čvorove unutar modela $v_j \rightarrow [j]$ s cijevima modela $e_p \rightarrow (p)$, dok druga matrica incidencije B_{rp} daje odnos između rubnih fiksnih čvorova, koje zbog isticanja razlike od unutarnjih čvorova označavamo zagradom različitom od uglate sa $\langle r \rangle$, i cijevi (p) . Fiksni čvorovi $\langle r \rangle$ predstavljaju spremnike fluida, kako je primjerice prikazano na slici 2.3. gdje model odgovara sustavu cjevovoda s grafičkom strukturom kao na slici 2.2., uz dodana dva spremnika $\langle 1 \rangle$ i $\langle 2 \rangle$ s geodetskim visinama H_1 i H_2 , koji su s ostatkom mreže povezani dodatnim cjevovodima (6) i (7).



Slika 2.3. Primjer topologije mreže hidrauličkog modela

Matrice incidencije A_{jp} i B_{rp} imaju općeniti oblik,

$$A_{jp} = \begin{bmatrix} (1) & (2) & (\dots) & (P) \\ \left[\begin{array}{cccc} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1P} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2P} \\ \dots & \dots & \dots & A_{3P} \\ A_{J1} & A_{J2} & \dots & A_{JP} \end{array} \right] \begin{array}{l} [1] \\ [2] \\ [\dots] \\ [J] \end{array} \end{bmatrix}, \quad (2.113)$$

$$B_{rp} = \begin{matrix} & \begin{matrix} (1) & (2) & \dots & (P) \end{matrix} \\ \begin{matrix} [1] \\ [2] \\ [\dots] \\ [R] \end{matrix} & \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1P} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2P} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ B_{R1} & B_{R2} & \dots & B_{RP} \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad (2.114)$$

a u specifičnom slučaju prikazanom na slici 2.3. one su jednake

$$A_{jp} = \begin{matrix} & \begin{matrix} (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) & (7) \end{matrix} \\ \begin{matrix} [1] \\ [2] \\ [3] \\ [4] \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad (2.115)$$

$$B_{pr} = \begin{matrix} & \begin{matrix} (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) & (7) \end{matrix} \\ \begin{matrix} \langle 1 \rangle \\ \langle 2 \rangle \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}. \quad (2.116)$$

Općeniti oblik dijagonalne matrice tlaka C_{pq} je

$$C_{pq} = \begin{bmatrix} K_1 |Q_1|^{n_1-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & K_2 |Q_2|^{n_2-1} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & K_p |Q_p|^{n_p-1} \end{bmatrix}. \quad (2.117)$$

Za posebni slučaj mreže na slici 2.3. vrijedi gornja matrica uz $P = 7$.

Ako se sa

$$q_j = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_j \end{bmatrix}; H_j = \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ \dots \\ H_j \end{bmatrix}; Q_p = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_p \end{bmatrix}; H_r = \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ \dots \\ H_r \end{bmatrix}, \quad (2.118)$$

označe vektori: potrošnje i visine tlaka u čvorovima mreže $[j]$, protoka u cijevima $[p]$, te visina tlaka u fiksним čvorovima $\langle r \rangle$, moguće je postaviti i primijeniti neku od iteracijskih metoda za izračun nepoznatih veličina. Odaberemo li Newton-Raphsonov postupak, jednadžbe kontinuiteta i energije u matičnom obliku glase:

$$\begin{bmatrix} F_1(Q_p) \\ F_2(Q_p) \\ \dots \\ F_J(Q_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_J \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1P} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2P} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{J1} & A_{J2} & \dots & A_{JP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_P \end{bmatrix} = 0, \quad (2.119)$$

$$\begin{bmatrix} F_1(Q_p) \\ F_2(Q_p) \\ \dots \\ F_P(Q_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{J1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{J2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1P} & A_{2P} & \dots & A_{JP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ \dots \\ H_J \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 |Q_1|^{n_1-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & K_2 |Q_2|^{n_2-1} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & K_P |Q_P|^{n_P-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \dots \\ Q_P \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1R} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2R} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ B_{P1} & B_{P2} & \dots & B_{PR} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ \dots \\ H_R \end{bmatrix} = 0. \quad (2.120)$$

Gornje matrične jednadžbe mogu se zapisati kraće u indeksnoj notaciji:

$$F_j(Q_p) = q_j - A_{jp} Q_p = 0, \quad (2.121)$$

$$F_p(Q_p) = A_{pj}^T H_j + C_{pq} Q_q - B_{pr} H_r = 0. \quad (2.122)$$

Dobivene jednadžbe moguće je rješavati Newton-Raphsonovim algoritmom za iterativno izračunavanje protoka i tlaka. U ovom radu primijenjena je *gradijentna metoda* koja počinje uvođenjem matrica incidencije (2.113) i (2.114), a završava sustavom jednadžbi koje se rješavaju iteracijskim postupkom. Gradijentnom metodom se rješenje mreže cjevovoda izražava putem potpunog sustava jednadžbi kojima se modeliraju i padovi tlakova i protoci. Budući da se i održanje mase i održanje energije balansira i rješava u svakoj od iteracija, metoda teorijski jamči istu razinu točnosti koja se očekuje od drugih dobro poznatih algoritama, kao što su metoda simultanog podešavanja staze (engl. Simultaneous Path Adjustment Method (Fowler)), te metoda linearne teorije (engl. Linear Theory Method (Wood)). Nadalje, postoji veći broj prednosti kod rješavanja sustava mreže cjevovoda ove nad metodom simultanih petlji ili

linearnom metodom, što navodi [31] koji kao osnovu koristi upravo gradijentnu metodu:


- Metoda može rješavati i prstenastu i granatu mrežu.
- Metoda je numerički stabilna.
- Struktura generiranog sustava jednažbi dozvoljava korištenje brzih i pouzdanih kalkulatora prorijedenih matrica.

2.3. Umjetne neuronske mreže


2.3.1. Umjetni neuron

Koncept umjetne neuronske mreže zasniva se na usvajanju i primjeni principa funkcioniranja biološkog živčanog sustava u svrhu rješavanja problema umjetnim putem. Svaki postupak rješavanja problema sastoji se od aktivnosti zapažanja, pohranjivanja, obrade, prijenosa i generiranja informacija. Analogno biološkom živčanom sustavu, osnovu umjetne neuronske mreže čine neuroni, te njihove međusobne veze i utjecaji. Kod izvršavanja skupova aktivnosti koje mogu biti istovremene ili u slijedu, u biološkim živčanim sustavima sudjeluje veliki broj međusobno višestruko povezanih neurona. Na ovaj način ostvaruju se kompleksni sustavi koje je nemoguće u potpunosti shvatiti i umjetnim putem oponašati. Zbog toga umjetne neuronske mreže predstavljaju pojednostavljene sustave čije su karakteristike određene stupnjem oponašanja biološke neuronske mreže.

Umjetni neuron je osnovna jedinica umjetne neuronske mreže. Njegov centralni dio je *aktivacijska funkcija* koja sa *sumatorom* predstavlja alternativu *tijelu* biološkog neurona, kako je uočljivo iz usporednog prikaza slika 2.4. i 2.5.



Slika 2.4. Model biološkog neurona



Slika 2.5. Model umjetnog neurona

U sumator ulazi jedan ili više nastavaka koji se nazivaju *dendriti* a odgovaraju dendritima biološkog neurona koji ulaze u njegovo tijelo s istom svrhom omogućavanja ulaza signala u neuron. Svaki ulaz u neuron je umnožak izlaza x_i , $i = 1, 2, \dots, I$ iz nekih

prethodnih neurona i njima pripadajućih *težinskih faktora* $v_i, i=1,2,\dots,I$, tj. $v_i x_i, i=1,2,\dots,I$.

Naime, izlaz signala iz umjetnog ili biološkog neurona, odnosno sumatora umjetnog ili tijela biološkog neurona, odvija se putem nastavka koji se naziva *akson* ili *neurit*. Svaki neuron ima isključivo jedan akson koji na suprotnom kraju od dijela kojim je spojen na tijelo neurona ima ogranke, tj. *kolaterale*. Sve kolaterale jednog aksona, odnosno neurona, prenose jednu te istu veličinu y signala na dendrite drugih neurona. Iste veličine signala koje dolaze iz drugih neurona na slici 2.5. označene su sa x_i jer predstavljaju ulaz u promatrani neuron, tj. $y \rightarrow x_i$. Veze kolaterala jednog neurona s dendritima drugih neurona se kod bioloških neurona ostvaruju *sinapsama*. Sinapsa se može predočiti kao prostor, odnosno mali razmak između kolaterale aksona jednog neurona i dendrita drugog neurona. Signal koji se prenosi putem sinapse je električni. Kod umjetnog neurona funkcija sinapse se simulira uvođenjem težinskog faktora v_i . Težinski faktori su kod svakog neurona promjenjive veličine. Sposobnost *učenja* neuronske mreže počiva upravo na mogućnosti promjene težinskih faktora pojedinih neurona. U stvari skup svih promjena težinskih faktora predstavlja proces učenja neuronske mreže, a konačno stanje težinskih faktora određuje naučenu neuronsku mrežu.

Na putu dovođenja neuronske mreže do tog željenog stanja nameće se potreba uvođenja posebnog neurona koji ima konstantan izlaz jednak jedinici. Tek dodavanjem ovog neurona, koji je na slici 2.5. prikazan dogovornom oznakom *Bias*, svakom sloju neuronske mreže osim zadnjem ostvaruje se mogućnost njenog učenja.

U sumatoru se sve vrijednosti ulaznih signala zbrajaju i svode na jednu veličinu:

$$net = \sum_{i=1}^I v_i x_i . \quad (2.123)$$

Izlaz iz tijela biološkog neurona moguć je samo onda kada se neuron dovede u stanje uzbude čija je mjera veća od veličine praga osjetljivosti samog neurona. Taj prag osjetljivosti se kod umjetnog neurona simulira *aktivacijskom funkcijom*. Aktivacijska funkcija preslikava veličinu dobivenu zbrajanjem svih ulaznih veličina u sumatoru u *izlaznu veličinu neurona*, tj.

$$y = \gamma (net) . \quad (2.124)$$

Sposobnost učenja neuronske mreže omogućuje da se na temelju određenog modela podataka uspostave pravila koja uređuju temeljne odnose između različitih atributa podataka. Cilj učenja je usvajanje bitnih informacija o podacima i njihovim vezama od strane neuronske mreže. Da bi se provjerilo i potvrdilo da je neuronska mreža u zadovoljavajućoj mjeri usvojila potrebna znanja provodi se postupak njenog testiranja. On se sastoji od niza aktivnosti kojima se uspoređuju izlazni podaci iz neuronske mreže sa stvarnim podacima. Ukoliko se ti podaci s dovoljnom točnošću podudaraju smatra se da je neuronska mreža dovoljno pouzdana za rješavanje zadanog problema.

2.3.2. Višeslojna perceptronska neuronska mreža


Najjednostavniji model neuronske mreže je jednoslojna neuronska mreža prikazana na slici 2.6. Ona se sastoji od varijacija spojeva svih ulaza sa svim izlazima, te je ukupan broj veza ulaznih signala x_i , $i=1,2,\dots,I$ s izlaznim signalima y_j , $j=1,2,\dots,J$ jednak $I \cdot J$. Ulazi se mogu shvatiti i kao skup neurona koje nazivamo *ulazni sloj*. Ulazni sloj vezan je s neuronima koji od njega primaju signale, obrađuju ih i prosljeđuju ka izlazima neuronske mreže.

Proces pretvaranja ulaznog u izlazni signal započinje odašiljanjem ulaznih signala x_i i -tog ulaza prema svakom j -tom neuronu neuronske mreže. Svaki signal x_i se nakon toga množi s pripadajućom težinom v_{ji} i -tog ulaza i j -tog izlaznog neurona, iz čega slijedi vrijednost $v_{ji}x_i$. U sumatoru svakog j -tog neurona sve se vrijednosti koje ulaze u taj neuron zbrajaju u veličinu

$$net_j = \sum_{i=1}^I v_{ji}x_i . \quad (2.125)$$

Ona ulazi kao argument u aktivacijsku funkciju koja je preslikava u izlaznu veličinu j -tog neurona, tj.

$$y_j = \gamma(net_j) . \quad (2.126)$$



Slika 2.6. Model jednoslojne neuronske mreže


Veličina x_i može se shvatiti kao I -dimenzijski vektor, net_j i y_j kao J -dimenzijski vektori, te v_{ji} u vidu $J \cdot I$ -multidimenzijskog vektora, te ih je moguće prikazati u obliku vektorskih matrica dimenzija $I \times 1$, $J \times 1$ i $J \times I$. Na ovaj način se vektor net_j može prikazati kao umnožak $v_{ji} x_i$ matrice težinskih koeficijenata v_{ji} i ulaznog vektora x_i :

$$\begin{bmatrix} net_1 \\ net_2 \\ \dots \\ net_j \\ \dots \\ net_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \dots & v_{1i} \dots & v_{1I} \\ v_{21} & v_{22} \dots & v_{2i} \dots & v_{2I} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{j1} & v_{j2} \dots & v_{ji} \dots & v_{jI} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{J1} & v_{J2} \dots & v_{Ji} \dots & v_{JI} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_i \\ \dots \\ x_I \end{bmatrix}, \quad (2.127)$$

dok je nadalje

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_j \\ \dots \\ y_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma(net_1) \\ \gamma(net_2) \\ \dots \\ \gamma(net_j) \\ \dots \\ \gamma(net_J) \end{bmatrix}. \quad (2.128)$$

Iako jednoslojne neuronske mreže imaju praktična područja primjene, postoji veliki broj jednostavnih problema kod kojih njihovo korištenje ne daje dobre rezultate. Povijesni razvoj i široki opseg područja u primjeni neuronskih mreža doveo je da toga da se danas u najvećoj mjeri koriste višeslojne neuronske mreže. One su strukturirane tako da posjeduju ulazni sloj, skrivene slojeve i izlazni sloj neurona. Ulazni sloj nije građen od neurona u pravom smislu, nego predstavlja čvorove ulaza signala u neuronsku mrežu. Svi slojevi međusobno su povezani sinapsama, odnosno težinskim koeficijentima. Generalno se princip višeslojne mreže može objasniti dvoslojnom mrežom koja ima jedan skriveni sloj, a prikazana je na slici 2.7. Ovakva mreža neurona, kod koje se signali koji dolaze iz ulaza određenog sloja neurona množe s pridruženim vrijednostima težina i zbrajaju, te se zatim aktivacijskom funkcijom preslikavaju u vrijednost izlaza, naziva se *višeslojna perceptronska mreža*, engl. *Multilayer Perceptron Neural Network – MLP*.



Slika 2.7. Model višeslojne perceptronske neuronske mreže – MLP


Da bi se u potpunosti jednoznačno definirala višeslojna neuronska mreža, moraju biti odabrane aktivacijske funkcije $\gamma(net)$ njenog skrivenog i izlaznog sloja. Argumenti ovih funkcija, kao i same funkcije, su za različite slojeve međusobno različiti, te i argumentima i funkcijama radi razlikovanja dodajemo znak njihovog izlaznog signala na mjestu potencije. Tako za skriveni sloj aktivacijska funkcija ima oznaku $\gamma^y(net_j^y)$, dok se aktivacijska funkcija izlaznog sloja označava sa $\gamma^z(net_k^z)$. Najčešće korištena aktivacijska funkcija skrivenog sloja je *bipolarna sigmoidalna funkcija* (sl. 2.8.) koja ima oblik

$$y_j = \gamma^y(net_j^y) = \frac{2}{1 + e^{-net_j^y}} - 1, \quad (2.129)$$


dok se za izlazni sloj koristi *linearna funkcija* (sl. 2.9.) dana izrazom

$$z_k = \gamma^z(net_k^z) = \kappa \cdot net_k^z, \quad \kappa = \text{konst.}, \quad (2.130)$$

pri čemu je κ nagib linearne funkcije. Aktivacijske funkcije najčešće korištene dane su u tablici 2.4.



Slika 2.8. Bipolarna sigmoidalna aktivacijska funkcija




Slika 2.9. Linearna aktivacijska funkcija

Tablica 2.4. Aktivacijske funkcije [32]

| Funkcija | Definicija | Opis | Kodomena |
|------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Linearna | $\kappa \cdot net$ | Neuron se aktivira kao linearan izlaz iz prethodnog neurona | $\langle -\infty, \infty \rangle$ |
| Logistička sigmoidalna | $\frac{1}{1 + e^{-net}}$ | Funkcija krivulje S-oblika | $\langle 0, 1 \rangle$ |
| Tangens hiperbolni | $\frac{e^{net} - e^{-net}}{e^{net} + e^{-net}}$ | Sigmoidalna krivulja slična logističkoj funkciji. Najčešće, zbog svoje simetrije, daje rezultate bolje od logističke funkcije. Prikladna naročito za višeslojne perceptrone, osobito za skrivene slojeve. | $\langle -1, 1 \rangle$ |
| Eksponencijalna | e^{-net} | Negativna eksponencijalna funkcija | $\langle 0, \infty \rangle$ |
| Sinus | $\sin(net)$ | Velika vjerojatnost iskoristivosti kod prepoznavanja radialno distribuiranih podataka. | $[0, 1]$ |
| Softmax | $\frac{e^{net_i}}{\sum e^{net_i}}$ | Najčešće se koristi kod klasifikacijskih problema. Korisna kod oblikovanja neuronskih mreža s više normaliziranih izlaza, što je čini posebno prikladnom za kreiranje klasifikacijskih neuronskih mreža s probabilističkim izlazima. | $[0, 1]$ |
| Gaussova | $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{net-\mu}{\sigma}\right)^2}$ | Koristi se najčešće za skrivene neurone RBF neuronskih mreža (RBF funkcija). Lokacija (koja se naziva prototipni vektor) i parametri širenja su ekvivalentni težinama ulaznih skrivenih slojeva MLP neuronske mreže. | $[0, 1]$ |

2.3.3. Učenje neuronske mreže

Učenje neuronske mreže je postupak prilagođavanja težina neuronske mreže tako da na kraju tog prilagođavanja uz zadane ulaze u mrežu izlazi iz mreže poprimalju takve stvarne vrijednosti koje od očekivanih izlaznih vrijednosti ne odstupaju značajno. Najčešće se koristi *supervizorno* učenje mreže, koje za razliku od *nesupervizornog* učenja, podrazumijeva promatranje neuronske mreže, te praćenje i korigiranje njenih težinskih parametara dok se na izlazu iz mreže ne pojave vrijednosti koje zadovoljavaju očekivanja. Ovisno o tome je li u proces učenja uvedena vremenska komponenta koja podrazumijeva kašnjenje signala, neuronska mreža može biti *statička* ili *dinamička*. Najčešće se koristi *statička višeslojna neuronska mreža*, koja je za slučaj jednog skrivenog sloja, tj. dvoslojne mreže, prikazana na slici 2.10., a na čijem se primjeru može sustavno pokazati i analizirati proces učenja neuronske mreže u generalnom smislu.



Slika 2.10. Algoritam učenja statičke višeslojne neuronske mreže

U procesu učenja sudjeluje više veličina koje su u slijedu međusobno povezane. Te veličine u slučaju dvoslojne neuronske mreže su: vektor ulaza u mrežu $[x_i]$; matrica težina $[v_{ji}]$, vektor izlazne vrijednosti sumatora $[net_j^y]$ i vektor izlaza $[y_j]$ iz

skrivenog sloja neurona; matrica težina $[w_{kj}]$, vektor izlazne vrijednosti sumatora $[net_k^z]$ i vektor izlaza $[z_k]$ iz izlaznog sloja mreže. Cjeloviti proces učenja sastoji se od iterativnih koraka, pri čemu svaki korak učenja završava usporedbom neuronskom mrežom generirane izlazne veličine $[z_k]$ s očekivanom izlaznom veličinom $[d_k]$. Kao funkcija cilja koristi se zbroj kvadrata greške oblika

$$E = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (d_{kn} - z_{kn})^2. \quad (2.131)$$

Kod postavljanja funkcijskih odnosa u kojima se navedene veličine unutar neuronske mreže pojavljuju kao argumenti, te odnose jednostavnije je prikazati indeksnim umjesto tradicionalnim simboličkim zapisom. U tom slučaju vrijedi Einsteinova konvencija za zbroj. Na ovaj način se primjerice izrazi (2.127) i (2.128), koji prikazuju veličinu izlaza y_j kao rezultat aktivacijske funkcije, kojoj je argument umnožak težinskih faktora v_{ji} i ulaza x_i neuronske mreže, primijenjeni na skriveni sloj višeslojne neuronske mreže sa slike 2.10., pišu indeksnim zapisom u obliku:

$$net_j^y = v_{ji}x_i, \quad i=1, \dots, I-1; j=1, \dots, J-1; \quad (2.132)$$

$$y_j = \gamma^y (net_j^y), \quad j=1, \dots, J-1. \quad (2.133)$$

Iste veličine za izlazni sloj čiji je izlaz z_k rezultat aktivacijske funkcije s argumentom koji je umnožak težinskih faktora w_{kj} i ulaza y_j neuronske mreže, imaju indeksni zapis

$$net_k^z = w_{kj}y_j, \quad j=1, \dots, J-1, k=1, \dots, K; \quad (2.134)$$

$$z_k = \gamma^z (net_k^z), \quad k=1, \dots, K. \quad (2.135)$$

Učenje se sastoji od *unaprijedne* i *povratne* faze. Prije pokretanja procesa učenja potrebno je težinama skrivenog v_{ji} i izlaznog sloja w_{kj} neuronske mreže dodijeliti inicijalne vrijednosti. One se najčešće odabiru metodom slučajnih brojeva. Daljnje učenje sastoji se od promjene, odnosno prilagođavanja, težina v_{ji} i w_{kj} po iteracijskim koracima. Ako se za oznaku broja koraka učenja (iteracije) odabere n , tada se promjena težina može prikazati u obliku

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) + \Delta v_{ji}(n), \quad (2.136)$$

odnosno,

$$w_{kj}(n+1) = w_{kj}(n) + \Delta w_{kj}(n). \quad (2.137)$$

Gornje jednačbe govore da se vrijednost težine u $n+1$ koraku učenja dobiva kao vrijednost iste težine u n -tom koraku uvećane za veličinu njene promjene od n -tog do $n+1$ koraka. Veličina te promjene u svakom koraku mora biti takva da vodi ka konačnom cilju minimiziranja funkcije (2.131). Da bi se to postiglo potrebno je istražiti funkcijsku vezu između veličine ciljne funkcije E i parametara težina v_{ji} i w_{kj} .

Zbroj kvadrata greške E očito je, prema (2.131), u izravnoj ovisnosti o izlaznim vrijednostima z_k neuronske mreže. One su nadalje identične rezultatu aktivacijske funkcije $\gamma^z(\text{net}_k^z)$ čiji je argument veličina net_k^z , koja je opet ovisna o težinama w_{kj} i izlaznim vrijednostima veličina y_j neurona skrivenog sloja. Veličine y_j na sličan način ovise o net_j^y koje su funkcija težina v_{ji} i veličina x_i ulaznih vrijednosti neuronske mreže. To se može prikazati kao kompozicija funkcija više varijabli:

$$E = E\left\{z_k \left[\text{net}_k^z(w_{kj}, y_j) \right]\right\} = E\left\{z_k \left[\text{net}_k^z(w_{kj}, y_j \left[\text{net}_j^y(v_{ji}, x_i) \right]) \right]\right\}. \quad (2.138)$$

U konačnici, iz gornjeg izraza vidljivo je da se funkcija E može pisati u ovisnosti o veličinama w_{kj} , v_{ji} i x_i , tj.

$$E = E(w_{kj}, v_{ji}, x_i). \quad (2.139)$$

Za vektore z_k i y_j vrijedi da je općenito svaka njihova komponenta u ovisnosti o vlastitoj pripadajućoj komponenti vektora net_k^z i net_j^y , a oni su opet dalje ovisni o veličinama w_{kj} i v_{ji} . Potonje veličine, za razliku od vektora koji imaju K i J komponentata, sadrže $K \cdot J$ i $J \cdot I$ komponentata, te ih možemo smatrati multifaznim vektorima. Formalno, na ovaj način E pripada prostoru realnih brojeva \mathbb{R} , z_k i net_k^z vektorskom prostoru \mathbb{R}^K , y_j i net_j^y vektorskom prostoru \mathbb{R}^J , a w_{kj} i v_{ji} multivektorskim prostorima $\mathbb{R}^{K \times J}$ i $\mathbb{R}^{J \times I}$. Prostore $\mathbb{R}^{K \times J}$ i $\mathbb{R}^{J \times I}$ razapinje $K \times J$, odnosno $J \times I$ koordinatnih osi komponentata w_{kj} i v_{ji} [33].

Rješavanje problema dobivanja optimalnih vrijednosti veličina parametara w_{kj} i v_{ji} rješava se primjenom metoda nelinearnog traženja i optimiranja. Kod neuronskih mreža to su analitički postupci koji mogu biti posredni i neposredni [34], kod kojih se

nameće potreba ispitivanja gradijenta funkcije $E(w_{kj})$, odnosno $E(v_{ji})$. Budući da argumente w_{kj} i v_{ji} smatramo multifaznim vektorima koje razapinje $K \cdot J$ i $J \cdot I$ koordinatnih osi, gradijenti od E mogu se prikazati u matričnom obliku na način da je

$$\begin{aligned} \text{grad } E(w_{kj}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial E}{\partial w_{11}} & \frac{\partial E}{\partial w_{12}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial w_{1J}} \\ \frac{\partial E}{\partial w_{21}} & \frac{\partial E}{\partial w_{22}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial w_{2J}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial E}{\partial w_{K1}} & \frac{\partial E}{\partial w_{K2}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial w_{KJ}} \end{bmatrix}, \\ \text{grad } E(v_{ji}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial E}{\partial v_{11}} & \frac{\partial E}{\partial v_{12}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial v_{1I}} \\ \frac{\partial E}{\partial v_{21}} & \frac{\partial E}{\partial v_{22}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial v_{2I}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial E}{\partial v_{J1}} & \frac{\partial E}{\partial v_{J2}} & \dots & \frac{\partial E}{\partial v_{JI}} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (2.140)$$

U indeksnoj notaciji može se kraće pisati:

$$\text{grad } E(w_{kj}) = \frac{\partial E}{\partial w_{kj}}, \quad \text{grad } E(v_{ji}) = \frac{\partial E}{\partial v_{ji}}, \quad (2.141)$$

ili, uz uvođenje Hamiltonovog diferencijalnog operatora (nabla ili del) oblika

$$\nabla_{kj} = \frac{\partial}{\partial w_{kj}}, \quad \nabla_{ji} = \frac{\partial}{\partial v_{ji}}, \quad (2.142)$$

$$\text{grad } E(w_{kj}) = \nabla_{kj} E, \quad \text{grad } E(v_{ji}) = \nabla_{ji} E. \quad (2.143)$$

Minimiziranje ciljne funkcije E je kod višeslojnih neuronskih mreža omogućeno uvođenjem metode najstrmijeg pada, koja je otvorila put do razvoja naprednijih algoritama [35], kao i metode Gauss-Newtona. Od naprednijih algoritama za treniranje neuronskih mreža najviše se preporuča korištenje algoritma BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) [36], te algoritama konjugiranih gradijenata [37]. Ove naprednije metode pokazuju bolja svojstva jer zahtijevaju manji broj iteracija za učenje neuronske mreže, pri čemu se postiže brža konvergencija uz naprednije metode učenja. Međutim, one su generalno računalno zahtjevnije [32]. U svakom slučaju minimizacija funkcije E je iteracijski proces u kojemu aproksimacija na funkciju u

okolini određene točke u prostoru težina w_{kj} i v_{ji} neuronske mreže daje njen minimum. Aproksimacija je najčešće zadana prvim ili drugim stupnjem razvoja funkcije u Taylorov red. Tako se primjenom proširenog Taylorovog teorema prema [38] uz [37] za slučaj višedimenzijuskog argumenta v_{ji} funkcije $E(v_{ji})$ može pisati da je


$$E(v_{ji} + \Delta v_{ji}) = E(v_{ji}) + \frac{1}{1!} \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} \Delta v_{ji} + \frac{1}{2!} \Delta v_{lk} \frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{lk} \partial v_{ji}} \Delta v_{ji} + \dots \quad (2.144)$$

Matrica derivacija prvog stupanja u drugom članu gornje jednadžbe prikazana u (2.140) je *Jacobijeva matrica* ciljne funkcije E , dok se matrica parcijalnih derivacija drugog reda iz trećeg člana iste funkcije naziva *Hessianova matrica*. Ona, za razliku od Jacobijeve matrice, u slučaju multivektorskih prostora $\mathbb{R}^{K \times J}$ i $\mathbb{R}^{J \times I}$ multivektora w_{kj} i v_{ji} , nije dvodimenzijaska, te se ne može prikazati vizualno kao u (2.140).

U ovome iterativnom procesu određivanje slijedećih vrijednosti $v_{ji}(n+1)$ težina $v_{ji}(n)$ prema (2.136) podrazumijeva izračunavanje veličine njene promjene $\Delta v_{ji}(n)$, koja uključuje dva nezavisna koraka kako je prikazano na slici 2.11. Prvi je određivanje *smjera traženja* $p_{ji}(n)$, koji govori u kojemu smjeru unutar prostora težina v_{ji} se želi ići za vrijeme traženja slijedeće točke. Nakon što se pronade smjer traženja, određuje se *veličina koraka* $\alpha(n)$ kojom se definira koliko daleko se želi ići u smjeru traženja [37]. Iz dobivenih veličina može se izračunati promjena težine $v_{ji}(n)$ koristeći izraz

$$\Delta v_{ji}(n) = \alpha(n) p_{ji}(n). \quad (2.145)$$

Način na koji se definiraju i određuju smjer traženja $p_{ji}(n)$ i veličina koraka $\alpha(n)$ definira odabrana metoda kojom se minimizira funkcija cilja E . Izneseni zaključci vrijede univerzalno, odnosno jednostavno se proširuju na ostale težine $w_{kj}(n)$ itd. višeslojne neuronske mreže.



Slika 2.11. Dijagram toka iteracijskog postupka minimiziranja funkcije $E(v_{ji})$

2.3.4. Algoritam povratnog prostiranja greške

Algoritam povratnog prostiranja greške je naziv za metodu najstrmijeg pada primijenjenu na neuronske mreže, a predstavlja najpoznatiji i najčešće primjenjivani način promjene parametara učenja [39].

U unaprijednoj fazi učenja neuronska mreža putem ulaznog sloja prihvaća ulazne vrijednosti x_i , te ih distribuira prema sinapsama skrivenog sloja gdje se množe s odgovarajućim težinama i odašilju prema sumatorima neurona skrivenog sloja, kako je prikazano na slici 2.10. Na ovaj način iz svakog sumatora skrivenog sloja izlazi njemu pripadajuća vrijednost, tj.

$$net_j^y = v_{ji}x_i, \quad (2.146)$$

pri čemu se provodi zbrajanje svih ulaza po indeksima i od 1 do vrijednosti I koja pripada Bias-u, i to za sve neurone skrivenog sloja osim J -tog Bias-a tako da indeks j poprima vrijednosti od 1 do $J-1$. Odabrana bipolarna sigmoidalna aktivacijska funkcija (2.129) daje izlaze iz neurona skrivenog sloja, te je

$$y_j = \gamma^y (net_j^y) = \frac{2}{1 + e^{-net_j^y}} - 1, y_J = 1 \text{ (Bias)}. \quad (2.147)$$

Nadalje se vrijednosti y_j množe s odgovarajućim težinama izlaznog sloja w_{kj} i za svaki od K izlaznih neurona zbrajaju:

$$net_k^z = w_{kj}y_j, \quad (2.148)$$

gdje j poprima vrijednosti od 1 do J . Aktivacijska funkcija izlaznog sloja je linearna funkcija (2.130) tako da vrijednosti izlaza neuronske mreže slijede iz

$$z_k = \gamma^z (net_k^z) = \kappa \cdot net_k^z. \quad (2.149)$$

Povratna faza učenja neuronske mreže je postupak koji se zasniva na mogućnosti određivanja promjene težine $\Delta w_{kj}(n)$ na osnovi njene veze s gradijentom $\text{grad} E(w_{kj})$, odnosno vezi promjene težine $\Delta v_{ji}(n)$ i gradijenta $\text{grad} E(v_{ji})$. Metoda najstrmijeg pada pretpostavlja da je za njenu primjenu dovoljno funkciju (2.144) aproksimirati odbacivanjem članova s derivacijom većom od jedan [34], nakon čega je

$$E(v_{ji} + \Delta v_{ji}) = E(v_{ji}) + \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} \Delta v_{ji}. \quad (2.150)$$

Ako se u gornju jednadžbu ugradi uvjet da je

$$\Delta v_{ji} = -\eta \cdot \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}}, \quad (2.151)$$

ona dobiva oblik

$$E(v_{ji} + \Delta v_{ji}) = E(v_{ji}) - \eta \cdot \left[\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} \right]^2, \quad (2.152)$$

koji omogućava smanjivanje vrijednosti funkcije cilja E u najvećem iznosu. Pri tome je veličina η osnova te promjene koja se naziva *koeficijent brzine učenja*. Njegova vrijednost utvrđuje se empirijski, a kreće se od 10^{-3} do 10. Uvrštavanjem (2.154) u (2.136) slijedi algoritam promjene težine ulaznog sloja u obliku

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) - \eta \cdot \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}}. \quad (2.153)$$

Usporedbom gornje jednadžbe s izrazom (2.145) vidi se da je algoritam povratnog prostiranja greške metoda aproksimacije kod koje su veličina koraka i smjer traženja definirani tako da je

$$\alpha(n) = \eta, \quad p_{ji}(n) = -\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}}. \quad (2.154)$$

U svrhu smanjenja broja potrebnih iteracija za postizanje minimuma funkcije cilja E dobivena jednadžba proširuje se veličinom *momentuma* ili *zamaha* α tako da ona u konačnici glasi

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) - \eta \cdot \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} + \alpha \Delta v_{ji}(n-1). \quad (2.155)$$

Veličina α doprinosi smanjenju broja iteracija uzimajući u obzir promjenu težine u prethodnom $n-1$ koraku. Dobiveni izraz i njegov izvod vrijede analogno i za slučaj višedimenzijskog argumenta w_{kj} funkcije $E(w_{kj})$.

Budući da se postupak učenja odvija od izlaza prema ulazu neuronske mreže najprije se računaju promjene težina w_{kj} izlaznog sloja, te se uz pomoć (2.145) koristi jednadžba (2.155) u obliku

$$w_{kj}(n+1) = w_{kj}(n) - \eta \nabla_{kj} E(w_{kj}) + \alpha \Delta w_{kj}(n-1). \quad (2.156)$$

Izračunavanje gradijenta $\nabla_{kj} E(w_{kj})$ svodi se na izračunavanje parcijalnih derivacija složene funkcije (2.138) prema pravilu o derivaciji složene funkcije [40] prema kojem se, vodeći računa o pravilima indeksnog zapisa može pisati

$$\frac{\partial E(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = \frac{\partial E(z_m)}{\partial z_m} \frac{\partial z_m}{\partial net_l^z} \frac{\partial net_l^z(w_{kj})}{\partial w_{kj}}. \quad (2.157)$$

Prva parcijalna derivacija na desnoj strani gornje jednadžbe je derivacija funkcije (2.131) tako da je

$$\frac{\partial E(z_m)}{\partial z_m} = \frac{\partial}{\partial z_m} \left[\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K (d_k - z_k)^2 \right], \quad (2.158)$$

odnosno

$$\frac{\partial E(z_m)}{\partial z_m} = -(d_m - z_m). \quad (2.159)$$

Druga parcijalna derivacija aktivacijske funkcije (2.149) ima oblik

$$\frac{\partial z_m(net_l^z)}{\partial net_l^z} = \frac{\partial}{\partial net_l^z} (\kappa \cdot net_m^z) = \kappa \cdot \frac{\partial net_m^z}{\partial net_l^z}. \quad (2.160)$$

Parcijalna derivacija desne strane jednadžbe očit će biti jednaka 1 ako su indeksi m i l jednaki, dok će u suprotnom biti 0. To se jednostavnije može pisati primjenom Kroneckeovog simbola, te se uz

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{za } i = j \\ 0 & \text{za } i \neq j \end{cases}; \quad i = 1, 2, \dots, I; \quad j = 1, 2, \dots, J. \quad (2.161)$$

može pisati da je

$$\frac{\partial z_m(net_l^z)}{\partial net_l^z} = \kappa \delta_{ml}. \quad (2.162)$$

Treća derivacija slijedi iz (2.148):

$$\frac{\partial net_l^z(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = \frac{\partial}{\partial w_{kj}} (w_{lj} y_j) = y_j \frac{\partial w_{lj}}{\partial w_{kj}}, \quad (2.163)$$

a uz upotrebu Kroneckerovog simbola (2.161) ima konačni oblik

$$\frac{\partial net_l^z(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = y_j \delta_{lk}. \quad (2.164)$$

Uvrštavanjem (2.159), (2.162) i (2.164) u (2.157) dobiva se

$$\frac{\partial E(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = -(d_m - z_m) \kappa \delta_{ml} y_j \delta_{lk}. \quad (2.165)$$

Kroneckerov simbol ima svojstvo supstitucije odnosno zamjene indeksa. Naime, ako se bilo koja veličina općenitog oblika $\tau_{jkl\dots}$ množi s δ_{ij} vrijedi

$$\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{ikl\dots}. \quad (2.166)$$

To proizlazi iz:

$$\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \delta_{i1} \tau_{1kl\dots} + \delta_{i2} \tau_{2kl\dots} + \delta_{i3} \tau_{3kl\dots}. \quad (2.167)$$

Ako je $i=1$, $\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{1kl\dots}$ jer je $\delta_{12} = \delta_{13} = \dots = \delta_{1J} = 0$. Za $i=2$ je $\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{2kl\dots}$ jer je $\delta_{21} = \delta_{23} = \dots = \delta_{2J} = 0$. I za sve daljnje slučajeve $i=3, \dots, I$ vrijedi $\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{3kl\dots}, \dots$, $\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{ikl\dots}$ budući da je $\delta_{31} = \delta_{32} = \dots = \delta_{3J} = 0, \dots, \delta_{I1} = \delta_{I2} = \dots = \delta_{IJ} = 0$. Svih I jednadžbi skraćeno se pišu: $\delta_{ij} \tau_{jkl\dots} = \tau_{ikl\dots}$, što je i smisao izraza (2.166).

Korištenjem svojstva (2.166), jednadžba (2.165) dobiva oblik

$$\frac{\partial E(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = -(d_m - z_m) \kappa \delta_{ml} y_j \delta_{lk} = -(d_m - z_m) \kappa y_j \delta_{mk}, \quad (2.168)$$

odnosno,

$$\frac{\partial E(w_{kj})}{\partial w_{kj}} = -\kappa (d_k - z_k) y_j. \quad (2.169)$$

Daljnjim uvrštavanjem dobivenog gradijenta u (2.156) slijedi konačni izraz za algoritam promjene težina izlaznog sloja

$$w_{kj}(n+1) = w_{kj}(n) + \eta \kappa (d_k - z_k) y_j + \alpha \Delta w_{kj}(n-1). \quad (2.170)$$

Za skriveni sloj promjena težina v_{ji} odvija se iteracijama prema izrazu (2.155) koji uz (2.142) ima oblik

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) - \eta \nabla_{ji} E(v_{ji}) + \alpha \Delta v_{ji}(n-1). \quad (2.171)$$

Kao i kod promjene težina izlaznog sloja, u gornjem izrazu se gradijent $\nabla_{ji} E(v_{ji})$ izračunava primjenom pravila derivacije kompozicije funkcija prema (2.138):

$$\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} = \frac{\partial E(y_l)}{\partial y_l} \frac{\partial y_l}{\partial net_k^y} \frac{\partial net_k^y(v_{ji})}{\partial v_{ji}}. \quad (2.172)$$

Funkcija $E(y_l)$ u prvoj parcijalnoj derivaciji je ustvari funkcija argumenta z_k koji je opet u funkciji veličine net_l^z , a ova je konačno u funkciji od y_l , te se $E(y_l)$ može pisati kao kompozicija funkcija oblika

$$E(y_l) = \left\{ z_n \left[net_m^z(y_l) \right] \right\}. \quad (2.173)$$

Na prvu parcijalnu derivaciju u (2.172) funkcije (2.173) sada se može primijeniti pravilo o deriviranju složene funkcije, nakon čega vrijedi

$$\frac{\partial E(y_l)}{\partial y_l} = \frac{\partial E(z_n)}{\partial z_n} \frac{\partial z_n}{\partial net_m^z} \frac{\partial net_m^z(y_l)}{\partial y_l}. \quad (2.174)$$

Funkcija iz prve parcijalne derivacije je oblika (2.131) tako da je

$$\frac{\partial E(z_n)}{\partial z_n} = \frac{\partial}{\partial z_n} \left[\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K (d_k - z_k)^2 \right]. \quad (2.175)$$

odnosno

$$\frac{\partial E(z_n)}{\partial z_n} = -(d_n - z_n). \quad (2.176)$$

Druga parcijalna derivacija je derivacija aktivacijske funkcije (2.149), a ima oblik

$$\frac{\partial z_n(net_m^z)}{\partial net_m^z} = \frac{\partial}{\partial net_m^z} (\kappa \cdot net_n^z) = \kappa \cdot \frac{\partial net_n^z}{\partial net_m^z}, \quad (2.177)$$

ili

$$\frac{\partial z_n(net_n^z)}{\partial net_m^z} = \kappa \delta_{mn}. \quad (2.178)$$

Budući da je poznata funkcija (2.148) može se izračunati i treća derivacija u (2.174):

$$\frac{\partial net_m^z(y_n)}{\partial y_l} = \frac{\partial}{\partial y_l} (w_{mn} y_n) = w_{mn} \delta_{nl} \quad (2.179)$$

koja, nakon korištenja svojstva supstitucije veličine δ_{nl} (2.166), prelazi u:

$$\frac{\partial net_m^z(y_m)}{\partial y_l} = w_{ml}. \quad (2.180)$$

Uvrštavanjem (2.176), (2.178) i (2.180) u (2.174) slijedi:

$$\frac{\partial E(y_l)}{\partial y_l} = -(d_n - z_n) \kappa \delta_{mn} w_{ml}, \quad (2.181)$$

odnosno

$$\frac{\partial E(y_l)}{\partial y_l} = -\kappa(d_n - z_n)w_{nl}. \quad (2.182)$$

Drua derivacija u (2.172) je derivacija aktivacijske funkcije (2.147) koje je jednaka

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_l(\text{net}_k^y)}{\partial \text{net}_k^y} &= \frac{\partial}{\partial \text{net}_k^y} \left(\frac{2}{1+e^{-\text{net}_k^y}} - 1 \right) = \delta_{kl} \frac{\partial}{\partial \text{net}_k^y} \left(\frac{2}{1+e^{-\text{net}_k^y}} - 1 \right) = \\ &= -\delta_{kl} \frac{2 \frac{\partial}{\partial \text{net}_k^y} (1+e^{-\text{net}_k^y})}{(1+e^{-\text{net}_k^y})^2} = -2\delta_{kl} \frac{-e^{-\text{net}_k^y}}{(1+e^{-\text{net}_k^y})^2} = \delta_{kl} e^{-\text{net}_k^y} \frac{1}{2} \left(\frac{2}{1+e^{-\text{net}_k^y}} - 1 + 1 \right)^2 = \\ &= \delta_{kl} e^{-\text{net}_k^y} \frac{1}{2} (y_k + 1)^2. \end{aligned} \quad (2.183)$$

Iz (2.147) slijedi da je

$$y_k = \frac{2}{1+e^{-\text{net}_k^y}} - 1 \Rightarrow 1+e^{-\text{net}_k^y} = \frac{2}{y_k+1} \Rightarrow e^{-\text{net}_k^y} = \frac{2}{y_k+1} - 1, \quad (2.184)$$

što uvršteno u (2.183) daje

$$\frac{\partial y_l(\text{net}_k^y)}{\partial \text{net}_k^y} = \delta_{kl} \left(\frac{2}{y_k+1} - 1 \right) \frac{1}{2} (y_k+1)^2 = \frac{1}{2} \delta_{kl} \frac{2-y_k-1}{y_k+1} (y_k+1)^2, \quad (2.185)$$

odnosno nakon sređivanja,

$$\frac{\partial y_l(\text{net}_k^y)}{\partial \text{net}_k^y} = \frac{1}{2} \delta_{kl} (1-y_k^2). \quad (2.186)$$

Treća derivacija u (2.172) dobiva se uvrštavanjem (2.146), nakon čega je

$$\frac{\partial \text{net}_k^y(v_{ji})}{\partial v_{ji}} = \frac{\partial}{\partial v_{ji}} (v_{ki} x_i), \quad (2.187)$$

odnosno,

$$\frac{\partial \text{net}_k^y(v_{ji})}{\partial v_{ji}} = \delta_{kj} x_i. \quad (2.188)$$

Uvrštavanjem (2.182), (2.186) i (2.188) u (2.172) slijedi

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} &= -\kappa(d_n - z_n)w_{nl} \frac{1}{2} \delta_{kl} (1-y_k^2) \delta_{kj} x_i = \\ &= -\kappa(d_n - z_n)w_{nk} \frac{1}{2} (1-y_k^2) \delta_{kj} x_i. \end{aligned} \quad (2.189)$$

Ovdje je potrebno uočiti da je indeks k od y_k^2 prilikom izvođenja postupka deriviranja od (2.183) do (2.186) izašao od iz konteksta indeksne notacije. On je zadržan uz y_k^2 da bi označavao vezu s drugim indeksom težine w_{nk} u gornjoj jednadžbi. Kod množenja ove jednadžbe Kroneckerovim simbolom δ_{kj} , pri čemu se indeks k od w_{nk} mijenja u j , potrebno je voditi računa i o promjeni y_k^2 u y_j^2 da bi ostalo poznato vrijednost kojega neurona skrivenog sloja u jednadžbi se uzima u obzir. Sada se može pisati da je

$$\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} = -\kappa(d_n - z_n)w_{nj} \frac{1}{2}(1 - y_j^2)x_i. \quad (2.190)$$

Radi preglednosti u korištenju indeksa indeks n zamjenjujemo indeksom k , a radi poštivanja pravila indeksnog zapisa, indeks j uz veličinu y_j^2 stavljamo u zagradu. Sada gornji izraz ima oblik

$$\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} = -\frac{1}{2}\kappa(d_k - z_k)w_{kj}(1 - y_{(j)}^2)x_i. \quad (2.191)$$

Ako se dobiveni izraz za gradijent uvrsti u (2.171) dobiva se krajnji izraz za algoritam promjene težina skrivenog sloja, tj.

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) + \frac{1}{2}\eta K(d_k - z_k)w_{kj}(1 - y_{(j)}^2)x_i + \alpha \Delta v_{ji}(n-1). \quad (2.192)$$

Izvedene jednadžbe (2.170) i (2.192) promjene težina w_{kj} i v_{ji} , osim za korištene aktivacijske funkcije $net_k^z(w_{kj})$ i $net_j^y(v_{ji})$, vrijede i u slučajevima drugih aktivacijskih funkcija uz uvjet računanja njima pripadajućih izmijenjenih derivacija $\frac{\partial net_j^y(v_{ji})}{\partial v_{ji}}$ i $\frac{\partial net_k^z(w_{kj})}{\partial w_{kj}}$, dok se pri uvođenju dodatnih skrivenih slojeva isti izrazi proširuju korištenjem identičnih postupaka izvođenja [39].

2.3.5. Algoritam Gauss-Newton

Izračunavanje ekstremnih vrijednosti svake funkcije počiva na izjednačavanju njene prve derivacije s nulom. Ukoliko je nadalje njena druga derivacija u točki, koja je dobivena kao ekstrem prethodnim izjednačavanjem prve derivacije s nulom, veća od nule radi se o minimumu promatrane funkcije. Gaussovom prilagođavanjem ovoga

principa koji je prvi postavio Newton dobiva se algoritam koji se može koristiti za smanjenje zbroja kvadrata vrijednosti određene funkcije, te se naziva Gauss-Newtonov algoritam. Ako se on stavi u kontekst izračunavanja težina u neuronskoj mreži tada se zadatak svodi na provođenje iteracijskog postupka u cilju izračunavanja minimuma funkcije zbroja kvadrata greške (2.131) [41].

Za razliku od metode najstrmijeg pada kod koje se parametri učenja mijenjaju za svaki par ulazno-izlaznih vrijednosti, kod Gauss-Newtonovog algoritma parametri težina mijenjaju se jedanput nakon prolaza kroz mrežu čitavog ulaznog skupa podataka. U prvom slučaju metoda je poznata pod nazivom *pattern* postupak, dok se drugom slučaju metoda naziva *batch* postupak [39].

Postupak je radi preglednosti ograničen na izlazni sloj neuronske mreže, tj. na njegove stvarne izlazne vrijednosti z_k , ciljane izlazne vrijednosti poznate iz skupa za učenje d_k , te ulazne vrijednosti u izlazni sloj y_j . Svrha i cilj je pronaći vrijednosti težina w_{kj} izlaznog sloja takve da funkcija zbroja kvadrata greške (2.131) ima vrijednost nula za sve zadane ulazno-izlazne vrijednosti veličina y_{jn} i d_{kn} izlaznog sloja, pri čemu je $n=1, \dots, N$ veličina skupa za učenje. Gauss-Newtonov algoritam zasniva se na traženju minimuma rezidualne funkcije koja predstavlja razliku između očekivane i stvarne vrijednosti određene funkcije, pri čemu se kao mjera te razlike računa njen zbroj kvadrata. Kod neuronske mreže očekuje se da zbroj kvadrata greške bude jednak nuli za svih N slučajeva zadanih vrijednosti veličina y_{jn} i d_{kn} , dok stvarna vrijednost iste funkcije ima oblik

$$E_n = E_n [d_{kn}, y_{jn}, w_{kj}] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left\{ d_{kn} - \gamma^z \left[\sum_{j=1}^J w_{kj} y_{jn} \right] \right\}^2. \quad (2.193)$$

Slijedi da je rezidualna funkcija vektor s indeksnom oznakom n uz $n=1, \dots, N$, tj. s N komponentata, koji je jednak

$$r_n = 0 - E_n, \quad (2.194)$$

odnosno,

$$\mathbf{r}(\mathbf{w}) = r_n(w_{kj}) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left\{ d_{kn} - \gamma^z \left[\sum_{j=1}^J w_{kj} y_{jn} \right] \right\}^2, \quad (2.195)$$

te se traže vrijednosti w_{kj} takve da funkcija

$$S(w_{kj}) = \sum_{n=1}^N r_n^2 = \sum_{n=1}^N \left\{ \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left\{ d_{kn} - \gamma^z \left[\sum_{j=1}^J w_{kj} y_{jn} \right] \right\}^2 \right\}^2, \quad (2.196)$$

bude minimalna.

Osnovu Gauss-Newtonovog algoritma predstavlja važeća pretpostavka da se funkcija (2.196) približava nuli ako se vrijednosti težina kao njeni argumenti iterativno mijenjaju za korake $m = 1, 2, \dots$ prema izrazu

$$w_{kj}(m+1) = w_{kj}(m) + \Delta w_{kj}(m), \quad (2.197)$$

pri čemu, uz simbolički prikaz Δw_{kj} , tj. $\Delta \mathbf{w}$, mora biti zadovoljena relacija [42, 43]:

$$\mathbf{J}_r^T \mathbf{J}_r \Delta \mathbf{w} = -\mathbf{J}_r^T \mathbf{r}. \quad (2.198)$$

U gornjoj jednadžbi \mathbf{J}_r je simbolička oznaka Jacobijeve matrice vektorske funkcije \mathbf{r} . \mathbf{J}_r^T označava transponiranu matricu matrice \mathbf{J}_r , dok je $\Delta \mathbf{w}$ simbolički prikaz promjene težina koje u indeksnom zapisu imaju oblik w_{kj} . Jacobijeva matrica definira se kao gradijent funkcije \mathbf{r} u prostoru multivektorskog polja $\mathbf{w} = w_{kj}$, tj. $\mathbf{J}_r = \text{grad } r_n(w_{kj})$, što u indeksnom zapisu ima oblik

$$\mathbf{J}_r = \text{grad } r_n(w_{kj}) = \frac{\partial r_n}{\partial w_{kj}}. \quad (2.199)$$

Primijetimo da gornja veličina ima tri slobodna indeksa koji joj daju karakter trodimenzionalnosti, tako da ju nije moguće prikazati zorno u obliku dvodimenzijске matrice.

Da bi se operacije množenja u jednadžbi (2.198) na veličinama koje, dakle, imaju više od dvije dimenzije učinile jasnim i razumljivim, najprije će se pokazati na koji način se one izvode na dvodimenzijским matricama. Pretpostavimo da se Gauss-Newtonova metoda primjenjuje na funkciju $f_i(x_j)$; $i = 1, \dots, I$; $j = 1, \dots, J$. Izrazu (2.198) tada je analogan izraz

$$\mathbf{J}_f^T \mathbf{J}_f \Delta \mathbf{x} = -\mathbf{J}_f^T \mathbf{f}. \quad (2.200)$$

U gornjoj jednadžbi vektori funkcije i prirasta njenog argumenta imaju matrični oblik

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_I \end{bmatrix}; \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \dots \\ \Delta x_J \end{bmatrix}, \quad (2.201)$$

dok je ista forma Jacobijeve i njene transponirane matrice dana sa

$$\mathbf{J}_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_J} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_J} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_I}{\partial x_1} & \frac{\partial f_I}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \end{bmatrix}; \mathbf{J}_f^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_J} & \frac{\partial f_2}{\partial x_J} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \end{bmatrix}. \quad (2.202)$$

Umnožak zadnje dvije matrice jednak je

$$\mathbf{J}_f^T \cdot \mathbf{J}_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_J} & \frac{\partial f_2}{\partial x_J} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_J} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_J} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_I}{\partial x_1} & \frac{\partial f_I}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_I}{\partial x_1} \frac{\partial f_I}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_J} + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \frac{\partial f_2}{\partial x_J} + \dots + \frac{\partial f_I}{\partial x_1} \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_J} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_J} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \frac{\partial f_I}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_J} \frac{\partial f_1}{\partial x_J} + \frac{\partial f_2}{\partial x_J} \frac{\partial f_2}{\partial x_J} + \dots + \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \frac{\partial f_I}{\partial x_J} \end{bmatrix}. \quad (2.203)$$

Dobiveni izraz je kompliciran i dugačak, te se pojednostavljuje indeksnim prikazom oblika

$$\mathbf{J}_f^T \cdot \mathbf{J}_f = J_{kj} J_{ki} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}. \quad (2.204)$$

Daljnijim množenjem s vektorom prirasta funkcije dobiva se

$$\mathbf{J}_f^T \cdot \mathbf{J}_f \cdot \Delta \mathbf{x} = J_{kj} J_{ki} \Delta x_i = \frac{\partial f_k}{\partial x_j} \frac{\partial f_k}{\partial x_i} \Delta x_i, \quad (2.205)$$

što je indeksni zapis lijeve strane jednadžbe (2.200). Indeksni zapis njene desne strane glasi:

$$-\mathbf{J}_f^T \mathbf{f} = -J_{kj} f_k = -\frac{\partial f_k}{\partial x_j} f_k. \quad (2.206)$$

Objedinjavanjem zadnja dva izraza slijedi obrazac algoritma Gauss-Newtonove metode primijenjene na funkciju $f_i(x_j)$; $i = 1, \dots, I$; $j = 1, \dots, J$ u indeksnom obliku:

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_j} \frac{\partial f_k}{\partial x_i} \Delta x_i = -\frac{\partial f_k}{\partial x_j} f_k. \quad (2.207)$$

Ako se izvedene relacije (2.205) do (2.206) koje vrijede za funkciju $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = f_i(x_j)$ induktivno primjene na funkciju $\mathbf{r}(\mathbf{w}) = r_n(w_{kj})$ tada je

$$\mathbf{J}_r^T \cdot \mathbf{J}_r \cdot \Delta \mathbf{w} = J_{npq} J_{nkj} \Delta w_{kj} = \frac{\partial r_n}{\partial w_{pq}} \frac{\partial r_n}{\partial w_{kj}} \Delta w_{kj}, \quad (2.208)$$

$$-\mathbf{J}_r^T \mathbf{r} = -J_{npq} r_n = -\frac{\partial r_n}{\partial w_{pq}} r_n, \quad (2.209)$$

odnosno na kraju

$$J_{npq} J_{nkj} \Delta w_{kj} = -J_{npq} r_n, \quad (2.210)$$

ili,

$$\frac{\partial r_n}{\partial w_{pq}} \frac{\partial r_n}{\partial w_{kj}} \Delta w_{kj} = -\frac{\partial r_n}{\partial w_{pq}} r_n. \quad (2.211)$$

Da bi se započeo Gauss-Newtonov algoritam potrebno je odrediti inicijalne vrijednosti težina $w_{kj}(1)$, nakon čega se provjerava je li funkcija (2.196) u zadovoljavajućoj mjeri približena vrijednosti nula. Ako to nije slučaj, pomoću (2.195) i (2.199) izračunava se za vrijednosti $w_{kj}(1)$ rezidualni vektor $r_n(1)$ i Jacobijeva matrica $J_{nkj}(1)$. Iz ovako dobivenih veličina, pomoću (2.211), računa se $\Delta w_{kj}(1)$, te napokon korištenjem (2.197) slijedeća iteracijska vrijednost $w_{kj}(2) = w_{kj}(1) + \Delta w_{kj}(1)$, za koju se ponovno provjerava je li vrijednost funkcije (2.196) približena nuli. Postupak se nastavlja sve dok se ovaj uvjet ne ispuni. Parcijalne derivacije u gornjoj jednadžbi rješavaju se metodama koje su izložene kod razvoja algoritma povratnog prostiranja greške, a kao i u tom slučaju dobiveni izraz za izračun težina w_{kj} izlaznog sloja vrijedi analogno i za težine v_{ji} skrivenog sloja.

2.3.6. Algoritam Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS)

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) metoda razvijena je iz Newtonove optimizacijske metode traženja stacionarne točke funkcije u kojoj je gradijent te funkcije jednak nuli. Smjer pretraživanja $\mathbf{p}(n) = p_{ji}(n)$ u koraku n dan je diferencijalnom jednačinom

$$\mathbf{h}(n)\mathbf{p}(n) = -\mathbf{J}[\mathbf{v}(n)], \quad (2.212)$$

pri čemu je $\mathbf{h}(n)$ aproksimacija Hessianove matrice $\mathbf{H}(n)$ koja se obnavlja iterativno, dok je $\mathbf{J}[\mathbf{v}(n)]$ gradijent funkcije izračunan u točki $\mathbf{v}(n)$. Pramac traženja u smjeru $p_{ji}(n)$ nakon toga se koristi za pronalaženje slijedeće točke $v_{ji}(n+1)$. Iteracijski postupak započinje određivanjem smjera aproksimacije rješavanjem matricne diferencijalne jednačine (2.212) koja u indeksnom obliku glasi

$$h_{jk}(n)p_{ki}(n) = -J_{ji}[\mathbf{v}_{ji}(n)], \quad (2.213)$$

pri čemu se kod prve iteracije za $n=1$ najčešće uzima da $\mathbf{h}(1)$ odgovara Hessianovoj matrici $\mathbf{H}(1)$ za koju se inicijalno uzima da je jednaka jediničnoj matrici \mathbf{I} . U drugom koraku izvodi se linijsko traženje veličine koraka $\alpha(n)$ u smjeru određenom prethodnim korakom, nakon čega se ažuriraju težine

$$v_{ji}(n+1) = v_{ji}(n) + \Delta v_{ji}(n), \quad (2.214)$$

pri čemu promjena težina iznosi

$$\Delta v_{ji}(n) = \alpha(n)p_{ji}(n). \quad (2.215)$$

Nakon što se u narednom koraku izračuna razlika gradijenata, odnosno Jacobijevih matrica

$$y_{ji}(n) = J_{ji}(n+1) - J_{ji}(n), \quad (2.216)$$

ažurira se aproksimativna Hessianova matrica, tj. umjesto traženja potpune Hessianove matrice, odnosno računanja $\mathbf{H}(n+1)$ u točki $v_{ji}(n+1)$, računa se aproksimativni Hessian u m -tom koraku pomoću dodavanja dvaju matrica na način da je [44]

$$\mathbf{h}(n+1) = \mathbf{h}(n) + \frac{\mathbf{y}(n)\mathbf{y}^T(n)}{\mathbf{y}^T(n)\Delta\mathbf{v}(n)} - \frac{[\mathbf{h}(n)\Delta\mathbf{v}(n)][\mathbf{h}(n)\Delta\mathbf{v}(n)]^T}{\Delta\mathbf{v}^T(n)\mathbf{h}(n)\Delta\mathbf{v}(n)} \quad (2.217)$$

odnosno, u indeksnom obliku

$$h_{ji}(n+1) = h_{ji}(n) + \frac{y_{jk}(n)y_{lk}(n)}{y_{pi}(n)\Delta v_{pl}(n)} - \frac{[h_{jk}(n)\Delta v_{kl}(n)][h_{qp}(n)\Delta v_{pl}(n)]}{\Delta v_{ik}(n)h_{jk}(n)\Delta v_{jq}(n)}. \quad (2.218)$$

Konvergencija se provjerava promatranjem normirane vrijednosti Jacobijana odnosno gradijenta $|\mathbf{J}[\mathbf{v}(n)]|$.

2.3.7. Algoritam konjugiranog gradijenta

Osnovu metode konjugiranog gradijenta čini postojanje konjugiranih ili spregnutih smjerova p_{ji} , tj. ortogonalnih smjerova koji u $J \cdot I$ -dimenzijskom prostoru čine njegovu bazu. U iterativnom postupku se gradijentni vektor $\partial E/v_{ji}$ projicira na najbliži vektor koji je konjugiran s obzirom na prethodne. Na ovaj način dobiva se funkcija razložena po konjugiranim vektorima koja daje optimalno rješenje, a metoda konjugiranog gradijenta u konačnici ima veću brzinu od metode najstrmijeg pada [32].

Osnovno polazište metode je pretpostavka da vrijedi aproksimacija Taylorovog reda na prvu i drugu derivaciju tj.

$$E(v_{ji} + \Delta v_{ji}) \approx E(v_{ji}) + \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} \Delta v_{ji} + \frac{1}{2} \Delta v_{lk} \frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{lk} \partial v_{ji}} \Delta v_{ji}. \quad (2.219)$$

Ako se sa $E_{qv}(\Delta v_{ji})$ označi kvadratno približavanje prema E u okolini točke v_{ji} , tada vrijedi

$$E_{qv}(\Delta v_{ji}) = E(v_{ji}) + \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} \Delta v_{ji} + \frac{1}{2} \Delta v_{lk} \frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{lk} \partial v_{ji}} \Delta v_{ji}. \quad (2.220)$$

Da bi se odredio minimum od $E_{qv}(\Delta v_{ji})$, potrebno je pronaći kritičnu točku za koju je prva derivacija

$$\frac{\partial E_{qv}(\Delta v_{ji})}{\partial v_{ji}} = \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} + \frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}} \Delta v_{lk} \quad (2.221)$$

jednaka nuli. Dakle mora biti

$$\frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}} \Delta v_{lk} = - \frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}}. \quad (2.222)$$

Kritične točke su rješenje linearnog sustava gornje diferencijalne jednadžbe. Nadalje se pretpostavlja da $p_{ji}(1), p_{ji}(2), \dots, p_{ji}(n)$ predstavljaju sustav konjugiranih, odnosno spregnutih vektora. Oni čine bazu prostora $\mathbb{R}^{J \times I}$ čime se omogućava prikazivanje promjene težina kao njihove linearne kombinacije, tj.

$$\Delta v_{ji} = \Delta v_{ji}(1) + \sum_{n=1}^N \alpha(n) p_{ji}(n), \quad (2.223)$$

gdje $\alpha(n)$ poprima skalarne vrijednosti. Ovime je omogućeno traženje ulaznog vektora Δv_{ji} pomoću algoritma konjugiranih gradijenata na sljedeći način [37].

Prvi korak predstavlja odabir početne vrijednosti $\Delta v_{ji}(n=1)$ za koju se inicijalno može uzeti da je jednaka nuli ili nekom drugom slučajno odabranom broju. Zatim se računa rezidualna veličina koja je jednaka derivaciji (2.221), tj. za

$$n = 1 \quad (2.224)$$

vrijedi

$$r_{ji}(n) = -\frac{\partial E(v_{ji})}{\partial v_{ji}} - \frac{\partial^2 E(v_{ji})}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}} \Delta v_{lk}(n). \quad (2.225)$$

U prvoj iteraciji konjugirani vektor se izjednačava s rezidualnim vektorom, te je

$$p_{ji}(n) = r_{ji}(n). \quad (2.226)$$

Sada je moguće izračunati skalarni koeficijent koji je oblika

$$\alpha(n) = \frac{r_{ji}(n) r_{ji}(n)}{p_{ji}(n) \frac{\partial^2 E}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}} p_{lk}(n)}. \quad (2.227)$$

Podrazumijevajući da su u nazivniku na desnoj strani gornjeg izraza $p_{ji}(n)$ i $p_{lk}(n)$ međusobno transponirani vektori, pri čemu je $\frac{\partial^2 E}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}}$ Hessianova matrica, kažemo da

su ti vektori uz njihove simboličke oznake \mathbf{p}^T i \mathbf{p} te simboličke oznake Hessianove matrice \mathbf{H} konjugirani ako vrijedi da je

$$\mathbf{p}^T \mathbf{H} \mathbf{p} = 0. \quad (2.228)$$

Promjena težine u slijedećoj iteraciji iznosi

$$\Delta v_{ji}(n+1) = \Delta v_{ji}(n) + \alpha(n) p_{ji}(n), \quad (2.229)$$

dok rezidual poprima vrijednost

$$r_{ji}(n+1) = r_{ji}(n) - \alpha(n) \frac{\partial^2 E}{\partial v_{ji} \partial v_{lk}} p_{lk}(n). \quad (2.230)$$

Ako je sada vrijednost $r_{ji}(n+1)$ dovoljno malena usvaja se da je $\Delta v_{ji}(n+1)$ konačni rezultat. Inače, postupak se nastavlja dalje izračunavanjem

$$\beta(n) = \frac{r_{ji}(n+1)r_{ji}(n+1)}{r_{ji}(n)r_{ji}(n)}, \quad (2.231)$$

a nakon toga slijedećeg konjugiranog vektora

$$p_{ji}(n+1) = r_{ji}(n+1) + \beta(n) p_{ji}(n), \quad (2.232)$$

usvajanjem kojega se ponovno vraća na izračunavanje skalarnog koeficijenta $\alpha(n)$ prema (2.227) uz povećanje koraka iteracije na

$$n = n + 1. \quad (2.233)$$

3. DETEKCIJA CURENJA VODE U CJEVODIMA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

3.1. Općenito o sustavu vodoopskrbe

Sustav vodoopskrbe je skup objekata i opreme funkcionalno povezanih tako da se omogućava realizacija tehnoloških procesa, kojima se ostvaruje opskrba potrošača vodom prema zahtjevima pojedinih vrsta potrošača. Ti zahtjevi obuhvaćaju osiguranje dovoljne količine vode, te osiguranje njene kvalitete vezane uz specifičnu namjenu. S obzirom na veličinu vodoopskrbnog područja i njegove potrebe, te na lokacije izvorišta i njihovu izdašnost, vodoopskrbni sustavi mogu biti komunalnog ili regionalnog karaktera. *Komunalni vodoopskrbni sustavi* opskrbljuju pojedinačna naselja, pri čemu je udaljenost od zahvata vode do potrošača mala. *Regionalni vodoopskrbni sustavi* zasnivaju se na izvorištima vode koja su lokacijski udaljena od mjesta potrošnje, tako da se voda od izvorišta do mjesta potrošnje transportira transportnim cjevovodima, čija dužina može iznositi do više desetaka kilometara. Međusobni položaj izvorišta i mjesta potrošnje uvjetuje izbor optimalnog načina korištenja energije za vodoopskrbu. Tako, vodoopskrbni sustav, s obzirom na način pogona, može biti *gravitacijski*, koji koristi prirodan tok vode uslijed pada terena u smjeru njenog strujanja, te *tlačni*, kod kojega se koriste pumpna postrojenja za ostvarivanje prisilnog toka vode pri povećanju visine u smjeru njenog strujanja. Vodoopskrbni objekti se mogu kategorizirati u slijedeće grupe:

- Vodozahvati
- Pumpne stanice
- Objekti za kondicioniranje vode
- Vodoopskrbna mreža
- Vodospreme.

Glavni tehnološki procesi vodoopskrbe su:

- Potrošnja vode
- Zahvaćanje vode

- Distribucija vode.

Vodozahvati su objekti koji služe za prikupljanje vode na izvorištima, te mogu biti vodozahvati podzemnih, površinskih ili atmosferskih izvorišta. Najčešće se koriste vodozahvati podzemnih izvorišta jer se podzemne vode u velikom broju slučajeva nalaze u blizini naselja. Pri tome su podzemne vode najčešće prirodnim barijerama površinski zaštićene od izravnog onečišćenja. Osim toga, voda strujanjem kroz podzemlje prolazi kroz proces autopurifikacije, tj. prirodnog filtriranja, koji je dovodi u zadovoljavajuće stanje s obzirom na fizikalne, kemijske i mikrobiološke parametre. Izuzetak predstavljaju takozvane lažne podzemne vode, tj. rijeke ponornice koje nastaju u kraškim područjima. Voda se iz podzemlja prikuplja u zdence (bunare), koji se ovisno o geofizikalnim svojstvima izvorišta grade kao kopani ili bušeni. Kopani zdenci najčešće se koriste za prikupljanje vode na manjim, a bušeni na većim dubinama. Površinski vodozahvati podrazumijevaju objekte za zahvat vode iz površinskih izvora, odnosno rijeka, jezera, vanjskih izvora i mora. Ovisno o vrsti izvorišta i namjeni vode, kod korištenja površinskih zahvata, vodu je najčešće potrebno podvrgavati postupcima kondicioniranja. Atmosferski vodozahvati predstavljaju građevine projektirane i izgrađene na način koji omogućava prikupljanje, skladištenje i usmjeravanje atmosferskih oborina prema potrošačima vode. U organiziranim sustavima vodoopskrbe atmosferski izvori vode primjenjuju se vrlo rijetko.

Pumpne stanice se koriste za podizanje energetske razine vode unutar cjevovoda između objekata koji su na njega priključeni. Najčešće su to vodozahvat i vodosprema, a poseban slučaj predstavljaju *prepumpne stanice* za povećanje tlaka vode unutar same vodoopskrbne mreže. Osnovni element pumpne stanice je *pumpni agregat* koji se sastoji od pumpe i elektromotora međusobno povezanih vratilom putem kojeg se prenosi pogonska snaga.

Za prijenos snage pri većim tlakovima koriste se *centrifugalne pumpe* koje su najčešće višestupanjske, tj. s više serijski montiranih radnih kola, što je slučaj kod pumpanja vode iz izvorišta prema krajnjim točkama vodoopskrbne mreže, na kojima su najčešće smještene vodospreme. Za manje tlakove koriste se *aksijalne pumpe*, što je slučaj transporta vode od izvorišta do uređaja za kondicioniranje vode ili od izvorišta do sabirne vodospreme pri maloj visinskoj razlici. Pumpni agregat mora imati radnu karakteristiku, koja je definirana odnosom visine dobave i protokom, usklađenu s

radnom karakteristikom cjevovoda u koji se voda doprema. Ovisno o dinamici promjene visine dobave ili kapaciteta sustava vodoopskrbe ugrađuje se više serijski ili paralelno povezanih pumpi. Osim toga, treba voditi računa o instaliranju pričuvne pumpe za slučaj kvara ili remonta postrojenja. Pumpne stanice ovisno o dinamici pumpanja vode moraju imati ugrađenu opremu za ublažavanje hidrauličkog udara, koja može biti u vidu tlačne posude ili hidrauličkog ventila.

Objekti za kondicioniranje vode koriste se u slučajevima kada zahvaćena voda ne zadovoljava tražene uvjete kvalitete. Ovisno o tome kojoj kategoriji pripadaju parametri koji ne zadovoljavaju propisane vrijednosti, kondicioniranje je proces obrade vode koji se može sastojati od fizikalnih, kemijskih ili mikrobioloških postupaka.

Vodoopskrbna mreža je skup povezanih cijevi koji s pripadajućim *oblikovnim (fazonskim) elementima* i *vodovodnom armaturom* čini funkcionalnu cjelinu. Sastoji se od cjevovoda koji se prema funkciji dijele na *transportne* i *distribucijske* cjevovode, a prema topologiji na *složene* i *jednostavne* cjevovode. Cijevi predstavljaju fizičku prepreku između vode koja se transportira i okoline, te moraju zadovoljavati osnovni zahtjev nepropusnosti. Osim toga, one trebaju posjedovati mali hidraulički otpor strujanju, mehaničku otpornost prema vanjskim i unutarnjim silama, otpornost na kemijske utjecaje, te mogućnost jednostavne i pouzdane ugradnje.

Vodovodne cijevi izrađuju se od različitih vrsta materijala, a to su najčešće: NL – nodularni lijev (duktil), SL – sivi lijev (gus), Č – čelik, AC – azbest-cement (salonit), PEHD – polietilen visoke gustoće (engl. Poly-Ethylene High Density), PELD – polietilen niske gustoće (engl. Poly-Ethylene Low Density). Rjeđe se ugrađuju PVC – polivinil-klorid (engl. Poly-Vinyl Chloride), PE – poliester (engl. Poly-Ester) i AB – armiranobetonske cijevi. Odabir vrste materijala provodi se s obzirom na navedene karakteristike koje cijevi moraju zadovoljavati prilikom njihove ugradnje i eksploatacije. Međusobni izravni spojevi cijevi ostvaruju se ovisno o vrsti materijala, a mogu biti rastavljivi i nerastavljivi. Rastavljivi spojevi izvode se u obliku spojeva s naglavkom (kolčakom), prirubnicom (flanšom) ili navojem, dok se nerastavljivi spojevi postižu postupcima zavarivanja.

Fazonski elementi su standardizirani elementi cjevovoda koji imaju funkciju omogućavanja grananja, te promjene smjera, promjera i vrste materijala cjevovoda.

Vodovodne armature su uređaji koji se ugrađuju u sustave cjevovoda sa svrhom ostvarivanja regulacije, sigurnosti i korištenja vode. *Regulacijska armatura* podrazumijeva različite vrste zasuna i ventila kojima se ostvaruje zaustavljanje ili redukcija protoka unutar cjevovoda. *Sigurnosna armatura* obuhvaća slijedeće elemente s pripadajućim funkcijama: povratni ventili – onemogućuju strujanje vode u dva smjera; odzračni ventili – svojim položajem na najvišim točkama cjevovoda omogućavaju ispuštanje zraka prilikom punjenja cjevovoda i sprečavaju stvaranje zračnih jastuka za vrijeme pogona cjevovoda; muljni ispusti – na najnižim točkama cjevovoda omogućavaju ispuštanje vode i mulja iz cjevovoda za vrijeme njegovog popravljivanja ili čišćenja; završni hidranti – smješteni na slijepim krajevima cjevovoda služe za njihovo ispiranje i čišćenje. Korištenje vode unutar sustava vodoopskrbe ostvaruje se nadzemnom ili podzemnom ugradnjom hidranata i javnih zdenaca. Hidranti imaju primarnu funkciju osiguranja protupožarne zaštite, a koriste se i za ispiranje vodovodne mreže, zalijevanje zelenih površina, punjenje vodovodnih cisterni i dr. Javnim zdencima omogućava se uzimanje vode na javnim mjestima unutar naselja.

Vodospreme su građevine u koje se skladišti voda u svrhu hidrauličkog balansiranja vodoopskrbnog sustava i stvaranja zaliha vode. Mogu biti visoke i niske. Visoke vodospreme se nalaze na višoj koti od vodozahvata i pomoću njih se vrši izravnanje potrebnih količina vode unutar sustava potrošnje, te uspostavljanje stabilnog tlaka unutar mreže. Visoke vodospreme najčešće se izvode kao ukopane, a u određenim slučajevima kao vodotornjevi. Niske vodospreme služe kao sabirni spremnici vode u crpnim stanicama i unutar eventualno postojećih objekata za pročišćavanje vode. U vodospreme se uvjetno ubrajaju i *hidrofori*, odnosno tlačni spremnici vode koji su sastavni dio hidrofora. Hidrofori su objekti koji se sastoje od pumpe, tlačnog spremnika i kompresora za dušik ili zrak kojim se izravnavaju tlak u sustavu na koji je hidrofor priključen, a služe za povećanje tlaka u lokalnoj vodoopskrbnoj mreži ili unutar većeg potrošača vode (zgrade, industrijskog postrojenja i sl.).

Potrošnja vode je proces korištenja vode od strane potrošača, a količina vode potrebna za zadovoljavanje potrošnje predstavlja osnovni parametar za projektiranje vodoopskrbnog sustava. Kategorizira se u potrošnju za potrebe domaćinstava, za javne potrebe, za protupožarnu zaštitu, te za vlastitu potrošnju vodovoda, dok se potrošači najčešće ugrubo dijele na domaćinstva i privredu. Vlastita potrošnja vodovoda

podrazumijeva korištenje vode od strane samog vodoopskrbnog poduzeća za potrebe tehnoloških procesa koji se provode u svrhu opskrbe potrošača vodom. Ti procesi su ispiranja i čišćenja vodosprema i cjevovoda, probna ispitivanja pumpnih postrojenja, kondicioniranje vode i dr. U širem kontekstu u ovu kategoriju spadaju i gubici vode. Potrošnja vode računa se prema izrazu

$$q = \frac{Q_s}{Nt}, \quad (3.1)$$

koji predstavlja srednji protočni volumen potrebne vode Q_s u litrama (l) za opskrbu N stanovnika čiju jedinicu brojnosti označavamo s r (skr. od engl. residents), tijekom vremena potrošnje t koje se izražava u broju dana koje označavamo s d (skr. od engl. day), tj. $[q] = \frac{1}{r \cdot d}$, a ovisi o vrsti i veličini naselja, standardu stanovanja, udjelu industrije, cijeni vode, klimatskim uvjetima, te drugim manje utjecajnim čimbenicima. Ona najčešće poprima vrijednosti

$$q = 70 \div 200 \frac{1}{r \cdot d}. \quad (3.2)$$

Međutim, ovisno o navedenim čimbenicima, ove vrijednosti kod visokorazvijenih i velikih industrijskih centara mogu poprimiti vrijednosti do 700 litara po stanovniku i danu.

Referentne veličine prema kojima se dimenzionira vodoopskrbni sustav su *maksimalna dnevna potrošnja* $Q_{d,max}$ i *maksimalna satna potrošnja* $Q_{h,max}$. Da bi se one izračunale potrebno je poznavati *srednju dnevnu potrošnju* vode koja se dobiva korištenjem izraza

$$Q_{d,s} = \sum_{i=1}^n q_i N_i, \quad (3.3)$$

gdje su q_i , m^3/d srednje dnevne potrošnje vode po različitim kategorijama korisnika, a N_i brojnost svakog od tih korisnika. Maksimalna dnevna potrošnja jednaka je

$$Q_{d,max} = K_d Q_{d,s}, \quad (3.4)$$

dok maksimalna satna potrošnja iznosi

$$Q_{h,max} = K_h Q_{d,max}, \quad (3.5)$$

gdje je K_d koeficijent neravnomjernosti dnevne potrošnje čije se vrijednosti kreću u intervalu


$$K_d = 1,1 \div 3,5, \quad (3.6)$$

a K_h je koeficijent neravnomjernosti satne potrošnje koji poprima vrijednosti

$$K_h = 1,2 \div 2,5. \quad (3.7)$$


Veličine potrošnje vode izražavaju se u jedinicama $[Q_{d,s}] = [Q_{d,max}] = [Q_{h,max}] = m^3/d$, $[Q_{d,s}] = [Q_{d,max}] = [Q_{h,max}] = m^3/h$ ili $[Q_{d,s}] = [Q_{d,max}] = [Q_{h,max}] = l/s$, pri čemu vrijedi odnos $24 \cdot 3,6 m^3/d = 3,6 m^3/h = l/s$.

Maksimalna dnevna potrošnja određuje kapacitet vodozahvata, transportnog, tj. glavnog dovodnog cjevovoda, uređaja za kondicioniranje vode, vodospreme i crpnih stanica s tlačnim cjevovodima. Na osnovi maksimalne satne potrošnje dimenzionira se distribucijska mreža naselja [45]. Bitan parametar kod provođenja hidrauličke analize vodoopskrbnog sustava u vremenu je *multiplikator potrošnje*. Za najčešći slučaj, kada se razmatra vremenska distribucija potrošnje u jednom danu sa satnim intervalom, multiplikator potrošnje definira se kao kvocijent utrošene vode u određenom satnom intervalu i prosječno utrošene vode tijekom cijelog dana. Grafičkim prikazom multiplikatora potrošnje u vremenu dobiva se pregledna slika vremenske distribucije potrošnje, kako je primjerice prikazano na slici 3.1. s podacima koji su dobiveni mjerenjem protoka na ulazu u jednu izoliranu zonu uzimajući u obzir gubitke vode.




Slika 3.1. Vremenska dnevna distribucija potrošnje prikazana pomoću multiplikatora potrošnje za dvosatni interval

Zahvaćanje vode je proces izdvajanja i skladištenja vode iz izvorišta sa svrhom njene daljnje distribucije prema potrošačima. Ovisno o kategoriji izvorišta može se vršiti zahvaćanje podzemne, površinske ili vode atmosferskog porijekla. U prvom slučaju voda se sakuplja iz podzemlja na vodocrpilištima, u drugom slučaju koriste se kaptaze, tj. površinski vodozahvati, a treći slučaj je zasnovan na prikupljanju vode u atmosferske zahvate. Osnovu procesa zahvata vode čini proračun količine vode koja dotječe na lokaciju zahvata, tj. *dotoka vode*. Postupak proračuna ovisi o kategoriji vodozahvata. U javnim sustavima vodoopskrbe koriste se uglavnom vodozahvati podzemne vode u vidu kopanih i bušenih zdenaca, koji nadalje, ovisno o vrsti strujanja podzemne vode koje može biti sa slobodnim vodnim licem ili pod tlakom, mogu biti *obični* ili *arteški* zdenci. Na slikama 3.2. i 3.3. prikazan je slučaj strujanja vode prema običnom potpunom i nepotpunom zdencu.



Slika 3.2. Strujanje podzemne vode prema običnom potpunom zdencu



Slika 3.3. Strujanje podzemne vode prema običnom nepotpunom zdencu

U potpuni zdenac voda utječe isključivo kroz njegove bočne otvore, dok u nepotpuni zdenac, osim kroz bočne otvore, voda utječe kroz njegovo dno. Izrazi za proračun dotoka vode u zdence zasnivaju se na teoriji potencijalnog strujanja. U slučaju potpunog običnog zdenca dotok vode prema Dupuitu [46, 47] izračunava se korištenjem izraza:

$$Q_p = k\pi \frac{H_0^2 - h_0^2}{\ln \frac{R_0}{r_0}}, \quad (3.8)$$

u kojemu je k , $[k]=\text{m/s}$ koeficijent filtracije vodonosnog sloja koji se određuje eksperimentalno, a ovisi o vrsti tla [48], H_0 , $[H_0]=\text{m}$ dubina podzemne vode,

$h_0, [h_0] = \text{m}$ dubina vode u vodozahvatu zdenaca, $R_0, [R_0] = \text{m}$ polumjer utjecaja zdenaca, $r_0, [r_0] = \text{m}$ unutarnji polumjer zdenca.

Kod nepotpunog običnog zdenca, Dupuitova jednadžba ne vrijedi zbog pojave vertikalnog strujanja prema dnu zdenca, te se uz uvjet da je

$$h_0 < \frac{H_0}{3}, \quad (3.9)$$

može koristiti izraz Girinskog koji je oblika [47]:

$$Q_n = k\pi \frac{(2h_0 - s_0)s_0}{\ln \frac{2h_0 - s_0}{1,2r_0}}, \quad (3.10)$$

gdje su k , h_0 i r_0 iste veličine kao u slučaju potpunog zdenca, dok je $s_0, [s_0] = \text{m}$ pad razine podzemne vode u zdencu.

Distribucija vode je proces koji započinje predajom zahvaćene vode iz vodozahvata u cjevovode vodoopskrbne mreže, a završava isporukom vode potrošačima. U slučaju tlačnog sustava kod kojega se zahvaćena voda tlači u cjevovode pumpama, potrebno je proračunati njihovu snagu. *Stvarna snaga* pumpe ili njena *potrebna snaga* jednaka je umnošku protoka i tlaka ili manometarske visine na koji je potrebno vodu podići:

$$P_s = Qp. \quad (3.11)$$

Teorijska snaga pumpe predstavlja snagu elektromotora pomoću kojega se postiže učinak stvarne snage uz koeficijent iskoristivosti pumpe η :

$$P_t = \frac{P_s}{\eta}. \quad (3.12)$$

Veličina Q je količina crpljenja vode izražena u $[Q] = \text{m}^3/\text{s}$. Ona se izračunava u ovisnosti o tome tlači li se voda u vodospremu ili izravno u cjevovode opskrbe. U prvom slučaju je

$$Q = \frac{Q_{d,\max}}{t_p}, \quad (3.13)$$

gdje je t_p , $[t_p] = \text{s/d}$ dnevno vrijeme crpljenja koje se ovisno o proračunu ekonomičnosti pumpe kreće do $16\text{h/d} = 16 \cdot 3600\text{s/d}$, pri čemu je $[Q_{d,\max}] = \text{m}^3/\text{d}$. U drugom slučaju je

$$Q = Q_{h,\max}, \quad (3.14)$$

izraženo u jedinici $[Q_{h,\max}] = \text{m}^3/\text{s}$.

Veličina p , $[p] = \text{Pa}$ je manometarski tlak koji ovisi o gustoći vode ρ , $[\rho] = \text{kg}/\text{m}^3$, gravitacijskoj konstanti g , $[g] = \text{m}/\text{s}^2$ i manometarskoj visini dizanja vode H , $[H] = \text{m}$:

$$p = \rho g H. \quad (3.15)$$

Veličine ρ i g su konstantne, dok se H mijenja i jednak je zbroju visina rada potrebnog za svladavanje visinskih razlika, odnosno postizanje tlaka na kraju sustava opskrbe ΔH , rada koji se pretvara u kinetičku energiju vode $v^2/(2g)$ i rada za svladavanje sila otpora strujanju vode kroz cjevovode H_F , tj.

$$H = \Delta H + \frac{v^2}{2g} + H_F. \quad (3.16)$$

Svaka od visina se sastoji od dijela koji se odnosi na usisni dio, tj. cjevovod prije pumpe i na tlačni dio, tj. cjevovod nakon pumpe. Prilikom pokretanja pumpe potrebno je uložiti dodatnu snagu za svladavanje početnih otpora uslijed tromosti sustava. Ta snaga se naziva *rezervna snaga* i iznosi:


$$P_r \approx 0,15P_t, \quad (3.17)$$

te se pumpa mora birati tako da je njena *instalirana snaga* bude jednaka

$$P_i \approx P_t + P_r = 1,15P_t. \quad (3.18)$$

Dimenzije i topologija transportnih i distribucijskih cjevovoda ovise o količinama i dinamici potrošnje vode, te o konfiguraciji terena i rasporedu potrošnje. Osnovni parametri su minimalni tlak pri maksimalnoj potrošnji p_{\min} , maksimalni tlak pri minimalnoj potrošnji p_{\max} i minimalni tlak koji se propisuje za protupožarnu zaštitu pri propisanom protoku $p_{p,\min}$ na najnepovoljnijim mjestima unutar vodoopskrbne mreže, te brzina strujanja vode unutar cjevovoda v . Ovisno o vrsti potrošača i lokalnim

prilikama na opskrbnom području ove vrijednosti mogu iznositi $p_{\min} = 0,5 \text{ bar}$, $p_{\max} = 8 \text{ bar}$ i $p_{p,\min} = 2,5 \text{ bar}$ (u Republici Hrvatskoj). Na slici 3.4. prikazana je shema tlačnog sustava vodoopskrbe podijeljenog na dvije zone radi smanjenja tlakova i energije svladavanja visinskih razlika.



Slika 3.4. Shema tlačnog sustava vodoopskrbe s dvije visinske zone

Budući da premali tlakovi često ne osiguravaju dovoljnu protupožarnu zaštitu, dok preveliki tlakovi uzrokuju kvarove aparata koji su priključeni na vodovod, najčešće se tlak u vodovodnoj mreži kreće u rasponu vrijednosti $4 \text{ bar} < p < 6 \text{ bar}$. Brzine vode u transportnim cjevovodima iznose $1,2 \text{ m/s} \leq v_t \leq 1,8 \text{ m/s}$, a u distribucijskim $1 \text{ m/s} \leq v_d \leq 2 \text{ m/s}$. Premale brzine dovode do predugog mirovanja vode koje uzrokuje poremećaje u njoj kvaliteti, dok kod prevelikih brzina dolazi do prevelikih padova tlaka unutar cjevovoda, odnosno do povećanja pogonskih troškova transporta vode. Tip cjevovoda bira se na temelju gospodarske analize isplativosti, te proračunatih optimalnih vrijednosti promjera i materijala, te ostalih svojstava cjevovoda koji moraju zadovoljavati uvjet najmanje ukupne vrijednosti troškova izgradnje i korištenja cjevovoda u predviđenom eksploatacijskom razdoblju.

3.2. Gubici vode u sustavu vodoopskrbe

Pod *gubicima vode* (engl. Water Losses) podrazumijeva se količinski dio Q_{WL} od ukupno zahvaćene vode Q u obračunskom razdoblju od jedne godine koji nekontrolirano i nenamjenski isteče iz vodoopskrbne mreže kao posljedica nesavršenosti u upravljanju i korištenju sustava vodoopskrbe. Ostatak zahvaćene vode koji se kontrolirano i namjenski isporuči iz sustava vodoopskrbe naziva se *ovlaštena potrošnja* (engl. Authorized Consumption) Q_{AC} . Dakle, zahvaćena ili ukupno uvedena voda u sustav vodoopskrbe može se prikazati kao zbroj gubitaka i ovlaštene potrošnje:

$$Q = Q_{WL} + Q_{AC} \quad (3.19)$$

Gubici se dijele na *stvarne gubitke* (engl. Real Losses) Q_{RL} i *prividne gubitke* Q_{AL} (engl. Apparent Losses), te je

$$Q_{WL} = Q_{RL} + Q_{AL} \quad (3.20)$$

Stvarni gubici se definiraju kao istjecanje vode na objektima i opremi vodoopskrbnog sustava: curenje i puknuća cjevovoda, prelijevanje vodosprema i dr. Prividni gubici podrazumijevaju količine vode koje nekontrolirano istječu putem registriranih (evidentiranih) mjesta potrošnje uslijed netočnosti vodomjera ili kroz neregistrirana mjesta potrošnje kao posljedica krađe vode.

Ovlaštena potrošnja Q_{AC} sastoji se od fakturirane ovlaštene potrošnje (engl. Billed Authorized Consumption) Q_{BAC} i nefakturirane ovlaštene potrošnje (engl. Unbilled Authorized Consumption) Q_{UAC} , te je:

$$Q_{AC} = Q_{BAC} + Q_{UAC} \quad (3.21)$$

Ako se gubicima vode dodaju količine nefakturirane ovlaštene potrošnje vode koje odgovaraju vlastitoj potrošnji vodovoda, dobiva se količina vode koja se naziva *neprihodovana voda* (engl. Nonrevenue Water) Q_{NRW} , a jednaka je:

$$Q_{NRW} = Q_{WL} + Q_{UAC} \quad (3.22)$$

Razlika između zahvaćene vode i neprihodovane vode predstavlja *prihodovanu vodu* (engl. Revenue Water) vodoopskrbnog sustava Q_{RW} , tako da je

$$Q = Q_{RW} + Q_{NRW} \quad (3.23)$$

Ovakav način bilance (obračuna) vode počeo se razvijati nakon što su objavljeni indikatori učinkovitosti vodoopskrbnih sustava u [49], a usvojen je kao standardna IWA bilanca vode koja se pregledno prikazuje u obliku tablice 3.1. koja je objavljena u [50]. Standardna IWA bilanca vode podrazumijeva količine koje se mjere na bazi jedne godine što je iskustveno pokazano kao najprimjerenije referentno razdoblje, te je $[Q] = [Q_{WL}] = [Q_{AC}] = [Q_{RL}] = [Q_{AL}] = [Q_{UAC}] = [Q_{BAC}] = [Q_{NRW}] = [Q_{RW}] = \text{m}^3/\text{y}$, gdje je y jedinica godine (skr. od engl. year).

Tablica 3.1. IWA bilanca vode, m^3/y

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Q Zahvaćena voda | Q_{AC} Ovlaštena potrošnja | Q_{BAC} Fakturirana ovlaštena potrošnja | Mjerena fakturirana količina vode | Q_{RW} Prihodovana voda |
| | | | Nemjerena fakturirana količina vode | |
| | | Q_{UAC} Nefakturirana ovlaštena potrošnja | Mjerena nefakturirana količina vode | Q_{NRW} Neprihodovana voda |
| | | | Nemjerena nefakturirana količina vode | |
| | Q_{WL} Gubici vode | Q_{AL} Prividni gubici | Netočnost mjerenja potrošnje | Q_{NRW} Neprihodovana voda |
| | | | Neovlaštena potrošnja vode | |
| | | Q_{RL} Stvarni gubici | Curenja na cjevovodima | |
| | | | Puknuća cjevovoda | |
| Preljevanje vodosprema | | | | |

Tradicionalna ocjena gubitaka vode podrazumijeva odnos između gubitaka (prividnih i stvarnih) i zahvaćene vode. Međutim, ovaj indikator nije dovoljan za potpunu ocjenu učinkovitosti sustava vodoopskrbe. Tako primjerice, međusobna usporedba dvaju sustava vodoopskrbe temeljem isključivo ovoga indikatora ne daje realnu sliku o tome koji sustav je učinkovitiji. Uzroci toga su kompleksnost i

raznolikost sustava vodoopskrbe, te činjenica da je svaki vodoopskrbni sustav jedinstven i po svojim značajkama u odnosu na druge sustave specifičan. Da bi se omogućila bolja ocjena upravljanja sustavom vodoopskrbe uvode se dodatni indikatori učinkovitosti koji su predstavljeni u [51], iz čega su osnovni indikatori izdvojeni i prikazani u tablici 3.2.

Tablica 3.2. Indikatori učinkovitosti za gubitke vode

| Oznaka indikatora | Naziv indikatora | Izračun indikatora | Jedinica indikatora |
|-------------------|---|-----------------------------|--|
| <i>NRW</i> | Neprihodovana voda u odnosu na zahvaćenu vodu | $\frac{Q_{NRW}}{Q}$ | -, ×100% |
| <i>WL</i> | Gubitak vode u odnosu na zahvaćenu vodu | $\frac{Q_{WL}}{Q}$ | -, ×100% |
| <i>CARL</i> | Postojeći godišnji stvarni gubici za $N_c \leq 20/\text{km}$ cjevovoda | $\frac{1000Q_{RL}}{365L_m}$ | $\frac{1}{\text{km cjevovoda} \cdot \text{dan}}$ |
| | Postojeći godišnji stvarni gubici za $N_c > 20/\text{km}$ cjevovoda | $\frac{1000Q_{RL}}{365N_c}$ | $\frac{1}{\text{priključak} \cdot \text{dan}}$ |
| <i>UARL</i> | Neizbježni godišnji stvarni gubici za $N_c \leq 20/\text{km}$ cjevovoda | $\frac{1000Q_{UL}}{365L_m}$ | $\frac{1}{\text{km cjevovoda} \cdot \text{dan}}$ |
| | Neizbježni godišnji stvarni gubici za $N_c > 20/\text{km}$ cjevovoda | $\frac{1000Q_{UL}}{365N_c}$ | $\frac{1}{\text{priključak} \cdot \text{dan}}$ |
| <i>ILI</i> | Infrastrukturni indikator curenja | $\frac{CARL}{UARL}$ | - |

Oznake indikatora su proizašle iz engleskog govornog područja, te se u praksi nazivaju: *NRW* – neprihodovana voda (engl. Nonrevenue Water), *WL* –gubici vode (engl. Water Losses), *CARL* –postojeći godišnji stvarni gubici (engl. Current Annual Real Losses), *UARL* –neizbježni godišnji stvarni gubici (engl. Unavoidable Annual Real Losses), te *ILI* –infrastrukturni indikator curenja (engl. Infrastructure Leakage Indicator).

Indikator *UARL* predstavlja najmanju referentnu teorijsku vrijednost gubitaka vode koju je uz trenutno postojeće metode i tehnologiju smanjenja gubitaka moguće u određenom vodoopskrbnom sustavu postići [52, 53]. Dobiven je iz veličine koja se

naziva *neizbježni gubici* (engl. Unavoidable Losses), a čija vrijednost se izračunava pomoću empirijskog izraza

$$Q_{UL} = 0,365(18L_m + 0,8N_c + 25L_p)p, \quad (3.24)$$

koji je razvijen 1999. godine i objavljen u [52], a prema [53, 54] se pokazao pouzdanim u većini sustava vodoopskrbe. Veličina L_m je ukupna duljina cjevovoda sustava vodoopskrbe izražena u kilometrima, N_c je broj priključnih mjesta u sustavu vodoopskrbe, L_p je duljina cjevovoda u kilometrima od granice posjeda potrošača do vodomjera, dok je p prosječan tlak u sustavu izražen u metrima vodenog stupca. Razlika između stvarnih i neizbježnih gubitaka daje *gubitke iznad neizbježnih* (engl. Avoidable Losses) koji su jednaki

$$Q_{AL} = Q_{RL} - Q_{UL}. \quad (3.25)$$

Veličine Q_{AL} i Q_{UL} izražavaju se također u jedinicama m^3/y . Indikator

$$ILI = \frac{CARL}{UARL}. \quad (3.26)$$

govori o tome koliko puta su stvarni gubici veći od neizbježnih, te u slučaju idealno vođenog sustava vodoopskrbe poprima najmanju moguću vrijednost koja je jednaka jedan.


3.3. Sustavan pristup smanjenju gubitaka vode

Strategija upravljanja gubicima vodoopskrbnih sustava podrazumijeva korištenje više tehnika od kojih su nezaobilazne, a navodi ih [55]: zoniranje sustava, upravljanje tlakovima, aktivna kontrola gubitaka, zamjena starih cjevovoda novima, te brzina sanacije sustava.

Zoniranje sustava podrazumijeva određivanje granica i fizičku podjelu sustava vodoopskrbe na kontrolirane zone, tj. područja u kojima se mogu samostalno provoditi mjerenja i analize tlakova i protoka u svrhu reguliranja sustava vodoopskrbe i lociranja gubitaka. Svako na ovaj način definirano jedinično područje vodoopskrbe naziva se DMA (engl. District Metered Area). Da bi rezultati mjerenja davali potrebnu točnost, te da bi regulacija tlaka i protoka bila učinkovita, praktično se kapacitet DMA najčešće ograničava na protok do 50 l/s, dok se broj priključaka kreće od 1000 do 2000, što opet

ovisi o specifičnoj situaciji vodoopskrbe, a posebice o duljini i topologiji mreže cjevovoda.

Tehnike upravljanja tlakovima, aktivne kontrole gubitaka, upravljanje cjevovodima i objektima vodoopskrbe i brzine sanacije sustava predstavljaju četiri osnovne komponente upravljanja stvarnim gubicima čiji je standardni grafički prikaz, koji se u literaturi koristi vrlo često, [54, 56, 57], dan na slici 3.5.



Slika 3.5. Četiri osnovne komponente upravljanja stvarnim gubicima

Upravljanje tlakovima prema definiciji iz rada [58] predstavlja proces nadzora i podešavanja tlaka vode u sustavu vodoopskrbe u svrhu očuvanja vode, poboljšanja procesa njenog transporta i isporuke potrošačima. Upravljanjem tlakovima na optimalan način postiže se smanjenje količina vode koje nekontrolirano istječu iz sustava, smanjuje se broj kvarova na mreži, posebice puknuća cjevovoda i kvarova na vodovodnoj armaturi, dok se potrošačima omogućava priključenje na vodovodni sustav uz optimalne tlakove čime se sprječava preveliki tlak u internim instalacijama koji dovodi do prekomjerne potrošnje, te kvarova uređaja koji su na te instalacije priključeni.

Aktivna kontrola gubitaka je prema [59] definirana kao proaktivna strategija u svrhu smanjenja gubitaka vode detekcijom i lociranjem neuočljivih curenja, koja se provodi od strane visoko-treniranih inženjera i tehničara uz korištenje specijalizirane opreme, s konačnim ciljem sanacije ovakve vrste curenja vode.

Upravljanje cjevovodima i objektima vodoopskrbe podrazumijeva učinkovitost održavanja sustava vodoopskrbe, odnosno popravaka cjevovoda, armature i opreme, te

zamjena starih cjevovoda novima. Zamjena starih cjevovoda novima je postupak uklanjanja starih i ugradnje novih cjevovoda zbog višestrukih razloga. To su: istek amortizacijskog vijeka cjevovoda, trajna oštećenja cjevovoda uslijed različitih okolnosti, promjena hidrauličkih uvjeta u sustavu koji više ne odgovaraju postojećim eksploatacijskim zahtjevima i ekonomska neisplativost daljnjeg servisiranja i popravaka starih cjevovoda.

Brzina i kvaliteta sanacija podrazumijeva vrijeme potrebno za detektiranje, lociranje i popravak kvara, te učinkovitost radova u svrhu smanjenja štetnog učinka kvara na vodoopskrbnoj mreži.

Primjena svake od četiri prikazane kategorije upravljanja gubicima dovodi do promjene veličine stvarnih gubitaka *CARL*. Međutim, upravljanjem tlakom utječe se i na veličinu neizbježnih gubitaka *UARL*. Ovisno o tome mijenja se omjer *CARL*-a i *UARL*-a koji predstavlja vrijednost indikatora *ILI*. Optimalna primjena strategije upravljanja gubicima treba dovesti do *ekonomske razine gubitaka – ELL* (skr. engl. Economic Level of Leakage). Ona se definira kao granična količina vode koja se godišnje gubi iz sustava u slučaju kada zbroj ulaganja u smanjenje gubitaka i troškova samih gubitaka unutar jedne godine daje minimalnu vrijednost. Primjeri rezultata ostvarenih u sustavima vodoopskrbe primjenom prikazanih metoda dani su u radu [60].

3.4. Analiza i izračunavanje gubitaka vode

Stvarni gubici se, prema preporuci koju daje IWA, definiraju kao godišnje količine vode izgubljene u vodoopskrbnom sustavu zbog svih vrsta curenja, puknuća i prelijevanja transportnih i distribucijskih cjevovoda, vodosprema i priključnih cjevovoda sve do mjernog mjesta potrošača. Stvarni gubici mogu se procijeniti korištenjem triju zasebnih metoda:

- *Godišnji obračun vode* (engl. Top-Down Annual Water Balance)
- *Analiza komponentata stvarnih gubitka* (engl. Component Analysis of Real Losses)
- *Analiza noćnih protoka* (engl. Bottom-Up Analysis of Night Flows),

ili njihovom kombinacijom [57].

Metodom godišnjeg obračuna vode se korištenjem IWA bilance vode koja je prikazana tablicom 3.1. iz izmjerene količine zahvaćene vode Q , te izmjerene i

procijenjene količine ovlašteno utrošene vode Q_{AC} i prividnih gubitaka Q_{AL} , izračunavaju stvarni gubici Q_{RL} vode pomoću izraza:

$$Q_{RL} = Q - Q_{AC} - Q_{AL} \quad (3.27)$$

Nedostatak metode je njena općenitost, budući da se ne raščlanjuju i analiziraju zasebno pojedine kategorije gubitaka, tako da njihov udio u ukupnim gubicima ostaje nepoznat. Iz tog razloga se ova metoda gotovo uvijek koristi u kombinaciji s jednom ili obje preostale metode.


Analiza komponenata stvarnih gubitaka razvila se iz originalne metode *procjene puknuća i pozadinskog curenja* – BABE (skr. engl. Burst and Background Estimates) koja je 1990. godine uvedena kao prvi pravi korak naprijed u rješavanju curenja u sustavima vodoopskrbe [2]. Ključne značajke metode uključuju: podjelu ukupnih gubitaka na stvarne i prividne gubitke, utjecaj tlaka na curenje i utvrđivanje količine curenja iz minimalnih noćnih protoka [61]. Koje komponente će prevladavati u stvarnim gubicima najviše ovisi o uzroku curenja na cjevovodu. Glavni faktori koji utječu na curenja vode prikazani su prema [62] u tablici 3.3.

Tablica 3.3. Glavni faktori i njihovi udjeli u utjecaju na curenje cjevovoda

| R. br. | Faktor koji utječe na curenje cjevovoda | Udio u utjecaju na curenje cjevovoda, % |
|--------|---|---|
| 1. | Pomicanje i poremećaji u tlu | 27 |
| 2. | Korozija cijevi | 19 |
| 3. | Prometna opterećenost | 11 |
| 4. | Visoki tlak | 8 |
| 5. | Radovi na prekapanju prometnica | 8 |
| 6. | Starost cjevovoda | 6 |
| 7. | Smrzavanje u zimskim uvjetima | 6 |
| 8. | Greška na cijevi | 5 |
| 9. | Greška na spoju cijevi | 4 |
| 10. | Uvjeti u tlu | 3 |
| 11. | Nekvalitetna izvedba cjevovoda | 2 |

Kategorije curenja vode prema BABE metodi su: *prijavljena puknuća* (skr. engl. Reported Bursts) koja podrazumijevaju evidentna curenja vode bez ciljanih aktivnosti njihovog traženja, *neprijavljena puknuća* (skr. engl. Unreported Bursts) za čije je

zapažanje potrebno poduzimati ciljne aktivnosti njihovog traženja i *pozadinsko curenje* (skr. engl. Background Leakage) pod čime se podrazumijevaju istjecanja vode malog intenziteta na mnoštvu raspršenih lokacija sustava, zbog čega njihova detekcija nije moguća. Utjecaj ovih kategorija na količinu izgubljene vode ovisi o intenzitetu curenja i vremenu trajanja curenja koje se dijeli na tri kategorije: *vrijeme zapažanja* (Z), *vrijeme lociranja* (L) i *vrijeme sanacije* (S), kako je pojednostavljeno pod pretpostavkom jednolikog istjecanja vode tijekom vremena prikazano na slici 3.6.



Slika 3.6. Količina izgubljene vode iz sustava vodoopskrbe u ovisnosti o vremenu i intenzitetu curenja vode iz cjevovoda za različite kategorije curenja

Ako se sa Q_r , Q_u i Q_b , odnosno sa Δt_r , Δt_u i Δt_b označe protoci u m^3/d , odnosno vremenski intervali istjecanja vode u danima zbog prijavljenih puknuća, neprijavljenih puknuća i pozadinskih curenja, tada vrijedi odnos

$$V_r = Q_r \cdot \Delta t_r, V_u = Q_u \cdot \Delta t_u, V_b = Q_b \cdot \Delta t_b \Rightarrow V_r < V_u < V_b, \quad (3.28)$$

gdje su V_r , V_u i V_b količine izgubljene vode u m^3 za slučaj prijavljenih puknuća, neprijavljenih puknuća i pozadinskih curenja.


Analizom komponenata stvarnih gubitaka se ukupna količina stvarnih gubitaka dijeli na zasebne komponente svakog pojedinog vodoopskrbnog objekta, tj. transportnih, distribucijskih i priključnih cjevovoda, te vodosprema i to prema vrsti

curenja koja mogu biti: puknuća koja je moguće detektirati ili pozadinska curenja gdje to nije moguće. O ovome ovisi koja strategija smanjenja gubitaka će se primijeniti. Naime, puknuća se mogu rješavati metodama sanacije vodovodnih objekata i aktivne kontrole gubitaka, dok je pozadinska curenja moguće smanjivati isključivo regulacijom tlaka. Kod provođenja metode bitno je poznavati karakteristike sustava vodoopskrbe, tj. prosječni tlak u sustavu i njegov odnos prema količini vode koja se gubi curenjem, duljinu cjevovoda, broj priključaka, duljinu od granice potrošačeva posjeda do mjernog mjesta, broj prijavljenih i neprijavljenih puknuća, vrijeme trajanja puknuća i dr.

Analiza noćnih protoka sastoji se u izračunavanju stvarnih noćnih gubitaka Q_{NRL} (engl. Night Real Losses) za vrijeme trajanja minimalnog noćnog protoka Q_{N} tako da se od njegove vrijednosti dobivene mjerenjem oduzme legitimna noćna potrošnja Q_{NAC} (engl. Night Authorized Consumption) koju u slučaju nemogućnosti mjerenja protoka na mjestima potrošnje treba procijeniti, tj.

$$Q_{\text{NRL}} = Q_{\text{N}} - Q_{\text{NAC}}. \quad (3.29)$$

Pri tome se svi protoci iz praktičnih razloga izražavaju u m^3/h . U naseljenim mjestima minimalni noćni protoci se pojavljuju u vremenskom periodu od 2 do 4 sata ujutro, a određena odstupanja od toga mogu nastati zbog, primjerice, velikog udjela privrednih potrošača vode, neispravnih internih vodovodnih instalacija potrošača, različitog stila života i navika potrošača i dr. Fizikalni koncept s parametrima tlaka i protoka prikazan je na slici 3.7. prema radu [63].



Slika 3.7. Dnevna dinamika protoka i tlaka s komponentama noćnog protoka

Ako se pored stvarnih noćnih gubitaka Q_{NRL} , korištenjem izraza (3.24) uz preračunavanje jedinica u m^3/h , uvrštavanja izmjerene vrijednosti noćnog tlaka p_N , te stvarnih vrijednosti veličina L_m i L_p unutar promatranog područja, izračunaju i neizbježni gubici (engl. Night Unavoidable Losses) Q_{NUL} , tada njihova razlika

$$Q_{NAL} = Q_{NRL} - Q_{NUL}, \quad (3.30)$$

predstavlja noćne gubitke iznad neizbježnih (engl. Night Avoidable Losses) koje je moguće otkloniti. Daljnjim dijeljenjem ove veličine s brojem priključaka N_c unutar promatrane zone dobiva se indikator ukupnih gubitaka (engl. Total Leakage Indicator):

$$TLI = \frac{Q_{NAL}}{N_c}, \quad (3.31)$$

koji predstavlja osnovu za ocjenu kritičnosti promatrane lokacije u odnosu na razinu gubitaka, a izražava se, nakon preračunavanja, u litrama po broju priključaka na dan. Da bi se dobila potpuna slika stanja promatrane zone tijekom cijelog dana u praksi je uobičajeno korištenje faktora NDF (skr. engl. Night Day Factor) koji se naziva *faktor odnosa dnevnih i noćnih gubitaka*. On se definira kao veličina kojom je potrebno pomnožiti vrijednost protoka noćnih gubitaka, dobivenu iz minimalnog noćnog protoka tijekom jednosatnog vremenskog perioda, da bi se dobila vrijednost protoka dnevnih gubitaka vode.

Vrijednosti noćnih gubitaka mogu se pretvarati u vrijednosti dnevnih gubitaka pri čemu je potrebno poznavati promjene tlaka u sustavu tijekom dana, te odnos tlaka i gubitaka vode. Ovaj odnos vezan je uz *Torricellijev izraz* za izračunavanje brzine istjecanja kapljevine v iz spremnika u kojemu je udaljenost razine kapljevine od otvora H fiksna:

$$v = \sqrt{2gH}. \quad (3.32)$$

Ako je poznata ploština otvora istjecanja A , uz uvođenje *koeficijenta istjecanja* C_d , te uzimajući u obzir da je visina stupca H analogna tlaku $p = \rho gH$ unutar cijevi, gornja jednadžba može se transformirati u oblik koji se odnosi na protok istjecanja:

$$Q = C_d A \sqrt{2 \frac{p}{\rho}}. \quad (3.33)$$


Odnos dvaju protoka istjecanja Q_1 i Q_0 za različite tlakove p_1 i p_0 , podrazumijevajući konstantnost efektivne ploštine istjecanja $C_d A$ i gustoće ρ , ima oblik

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \sqrt{\frac{p_1}{p_0}}. \quad (3.34)$$

Gornja jednadžba vrijedi kada koeficijent C_d , odnosno efektivna ploština istjecanja $C_d A$, ne ovisi o tlaku, što nažalost najčešće nije slučaj. Zbog toga se gornji izraz poopćava u oblik

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{N_1}. \quad (3.35)$$

gdje eksponent N_1 poprima vrijednosti od minimalnog iznosa 0,5 kad je efektivna ploština fiksna do 2,5 kada efektivna ploština izraženo varira s tlakom kako je prikazano na slici 3.8. Dobivena relacija predstavlja osnovu metode *nepromjenljive i promjenjive ploštine istjecanja* – FAVAD (skr. engl. Fixed and Variable Area of Discharge Paths) prvi puta objavljene u radu [64].




Slika 3.8. Odnos kvocijenta protoka istjecanja i kvocijenta tlakova u ovisnosti o eksponentu N_1

Eksperimentalno je pokazano da se u slučajevima kada su na sustavu sva puknuća koja nije moguće detektirati sanirana ili privremeno zatvorena, tako da ostaju isključivo pozadinska curenja, vrijednost faktora N_1 približava vrijednosti 1,5. Kod puknuća koja je moguće detektirati, na cjevovodima od krutih materijala N_1 se kreće od 0,5 do 1,0, a kod fleksibilnih cijevi od 1,5 naviše. Međutim, sva curenja koja je moguće detektirati na fleksibilnim cijevima ne moraju imati visoke vrijednosti faktora N_1 . Tako je pokazano da kod curenja koja su posljedica loše kvalitete priključaka, N_1 može poprimiti vrijednosti i niže od 0,5. Praktični pristup upravljanja gubicima prema [56] preporuča slijedeće vrijednosti:

- pozadinsko curenje: $N_1 = 1,5$
- prijavljena i neprijavljena puknuća
 - na cjevovodima nepoznatog materijala: $N_1 = 1$
 - na cjevovodima od pretežno fleksibilnih materijala: $1 < N_1 < 1,5$


- na cjevovodima od pretežno krutih materijala ili na cjevovodima od pretežno fleksibilnih materijala s curenjima na spojevima glavnih cjevovoda: $0,5 < N_1 < 1$.

Primjer različitih slučajeva odnosa tlaka i curenja cjevovoda dan je na slici 3.9. gdje su prikazani dijagrami gubitaka za više vodoopskrbnih sustava u Velikoj Britaniji. U postojećoj literaturi nisu pronađeni slični podaci za Republiku Hrvatsku.



Slika 3.9 Dijagram gubitaka za nekoliko mjesta u Velikoj Britaniji

Na slici 3.10. prikazan je primjer nastalih odstupanja teorijskih od mjerenjima dobivenih rezultata koja su u većini slučajeva pri primjeni FAVAD metode neizbježna.



Slika 3.10. Dijagram gubitaka za mjesto Lonsdale

Prednost analize noćnih protoka leži u ostvarivanju mogućnosti neposrednog određivanja učinkovitosti mjera smanjenja gubitaka. Nadalje, podjelom sustava vodoopskrbe na veći broj DMA, metoda omogućuje dobivanje pouzdane procjene o tome koje od njih su najkritičnije s obzirom na gubitke vode, što bi kod sustavnog pristupa detekciji gubitaka trebalo prethoditi primjeni daljnjih tehnika preciznijeg otkrivanja i lociranja mjesta curenja vode.

3.5. Detekcija i lociranje mjesta curenja na cjevovodima

Nakon što je sustav podijeljen na DMA zone čije specifičnosti i karakteristike su poznate, moguće je odabrati metodu kojom će se provesti ispitivanja curenja na cjevovodima. Rezultat ovih ispitivanja je dobivanje iznosa veličine potrošnje vode u DMA, te iznosa gubitaka vode koji se izražava u jedinici litra/priključak/dan. U zonama za koje se utvrdi povećan udio gubitaka u odnosu na potrošnju, odnosno na ulaz vode u zonu, potrebno je provesti detaljna ispitivanja u cilju utvrđivanja preciznih lokacija mjesta propuštanja cjevovoda.

Postoji više metoda ispitivanja curenja cjevovoda u sustavu vodoopskrbe. Odabir optimalne metode provodi se ovisno o karakteristikama dijelova sustava vodoopskrbe koji se ispituju. Na ovaj način postiže se učinkovitost mjerenja, odnosno najpreciznija informacija o kvaru na cjevovodu uz najmanji utrošak vremena. U tablici 3.3. prikazani su tipovi ispitivanja uz primijenjenu tehnologiju ovisno o uvjetima i karakteristikama zone unutar koje se provode ispitivanja curenja vode.


Nakon globalnog utvrđivanja postojanja gubitaka u određenoj zoni vodoopskrbe, provode se daljnja ispitivanja curenja vode u dva ili tri koraka. Prvo ispitivanje podrazumijeva preliminarno utvrđivanje stanja i sužavanje područja u kojem su prisutna propuštanja cjevovoda. U drugoj fazi provodi se neposredno ispitivanje u cilju utvrđivanja mjesta propuštanja, odnosno potvrđivanja utvrđenog mjesta propuštanja iz prethodnog koraka. Nakon izvršene sanacije utvrđenih mjesta propuštanja, preporuča se izvršiti dodatno ispitivanje curenja na cjevovodima, prvenstveno na dionicama na kojima su sanirana prethodna propuštanja, ali po mogućnosti i na ostalim dijelovima ispitivane zone. Ovo je mjera kojom se nastoji utvrditi je li kao posljedica saniranja većih propuštanja nastalo povećanje tlaka u toj mjeri da je prouzročilo pojavu novih

propuštanja na drugim lokacijama cjevovoda. U nastavku je dan kratak opis metoda utvrđivanja mjesta propuštanja cjevovoda, koje su predstavljene u tablici 3.4.

Tablica 3.4. Tehnologija ispitivanja ovisno o zoni u koja se provode ispitivanja curenja vode

| Vrsta DMA | Prvo ispitivanje | Drugo ispitivanje | Dodatno ispitivanje |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Centar grada | Korelator/Akustični logeri | Geofon/Akustični logeri | Korelator |
| Velika urbana zona | Korelator/Akustični logeri | Geofon/Korelator | Korelator |
| Mala urbana zona | Geofon | Geofon/Korelator | Korelator/Pipalica |
| Mala ruralna zona | Ispitivanje po sekcijama/Akustični logeri | Geofon/Korelator | Provjera noćnog protoka |
| Mala ruralna zona | Geofon | Geofon/Korelator | Korelator/ Geofon |

Ispitivanje curenja po sekcijama (engl. Step Testing). Metoda se zasniva na ciljanoj zatvaranju tzv. sekcijskih ili step ventila na cjevovodima pri čemu se mjeri protok vode na ulazu u ispitivano područje. Redosljed zatvaranja ventila je od najudaljenijih prema ventilima koji se nalaze najbliže mjestu mjerenja protoka vode na ulazu u sustav. Ako je na određenoj dionici promatranog cjevovoda poznata potrošnja ili se ona može dovoljno dobro procijeniti, moguće je, usporedbom te vrijednosti s padom protoka prilikom zatvaranja ventila koji se nalazi nakon te dionice prema mjestu mjerenja protoka, izračunati koliko vode se na toj dionici gubi uslijed curenja. Shematski prikaz primjera postupka dan je na slici 3.11. Iz nje je vidljivo da je pri zatvaranju ventila 1 i 3 nastala znatna razlika između očekivanog i stvarnog pada protoka, dok je kod zatvaranja ventila 2 i 4 ta razlika neznatna.




Slika 3.11. Ispitivanje curenja cjevovoda po sekcijama

Ispitivanje curenja primjenom korelatora. Korelator je elektronički uređaj za detektiranje curenja i lociranje mjesta propuštanja vode na cjevovodu u svrhu njegove sanacije. Sastoji se od prijemnika signala zvuka, tj. šuma, i elektroničke jedinice za procesiranje signala kako je prema [65] prikazano na slici 3.12. Prijemnik, koji može biti mikrofonski, akustični senzor ili akcelerometar, ugrađuje se na dva ili više mjesta cjevovoda koji se ispituje, na način da je u izravnom kontaktu s cjevovodom (cijevi ili armaturom). Ovime se omogućava detektiranje i snimanje zvuka kojega proizvodi curenje vode. Podaci o zvuku procesiraju se kroz matematički algoritam koji uspoređuje ili korelira brzinu zvuka kojom šum curenja putuje od lokacije curenja do svakog od senzora. Iz dobivenih informacija moguće je izračunati udaljenost mjesta curenja od senzora kako je prikazano na slici 3.13. prema [66].



Slika 3.12 Korelator [65]




Slika 3.13. Princip rada korelatora [66]

Da bi korelacija bila precizna korelatori curenja zahtijevaju poznavanje točne informacije o brzini zvuka kroz ispitivani cjevovod. Za veliki broj standardnih cijevi ovaj podatak je poznat. Ukoliko to nije slučaj, brzinu zvuka kroz cjevovod potrebno je izračunati iz poznatih podataka o promjeru i materijalu cjevovoda. Ukoliko nije poznat materijal cijevi, brzinu zvuka kroz cjevovod potrebno je utvrditi neposrednim mjerenjima na licu mjesta. Većina korelatora ima mogućnost analiziranja razine i frekvencije šuma, tako da se na ovaj način mogu dobiti ostale informacije o curenju, poput intenziteta curenja, te nalazi li se mjesto propuštanja na glavnoj cijevi, hidrantu, ventilu, priključku vode i sl.

Ispitivanje curenja primjenom geofona. Geofon je uređaj koji sadrži mikrofoni i slušalice, kako je prikazano na slici 3.14. prema [66], pomoću kojih se detektiraju i oslušuju šumovi na površini tla nastali uslijed istjecanja vode iz cjevovoda. Geofoni se koriste uglavnom pri određivanju precizne lokacije curenja cjevovoda u svrhu njegove sanacije, što je prikazano na slici 3.15. prema [67]. Pri tome curenja mogu biti na glavnoj ili priključnoj cijevi, hidrantu, ventilu i dr. Ponekad se umjesto mikrofona koristi testni štap, prikladan pri mjerenjima u dubokim vodovodnim komorama.




Slika 3.14. Geofon [66]



Slika 3.15. Princip rada geofona [67]


Ispitivanje curenja primjenom akustičnih logera. Akustični logeri koriste se za simultano i kontinuirano mjerenje šumova koji nastaju u cjevovodima vodoopskrbne zone koja se ispituje. Akustični logeri analiziraju karakteristike šumova, te na temelju toga utvrđuju postojanje i određuju točnu lokaciju curenja cjevovoda. Pojedine jedinice za utvrđivanje curenja postavljaju se u većem broju unutar zone ispitivanja curenja cjevovoda, na način da međusobni razmak dviju susjednih jedinica bude od 20 do 300 metara [63], nakon čega se akustični logeri programiraju na samostalan rad. Ova vrsta ispitivanja posebno je pogodna za detekciju i lociranje curenja tijekom noći, najčešće od

2 do 4 sata, kada je stanje u vodoopskrbnoj zoni ili sustavu stabilno, a ne postoje vanjski izvori zvuka, odnosno zvučne smetnje, koje ometaju detekciju šuma. Dobiveni rezultati mjerenja prebacuju se u računalo, kako je prikazano na slici 3.16. prema [67], gdje se podaci analiziraju, tako da konačan rezultat može biti precizna lokacija mjesta propuštanja cjevovoda unutar zone ispitivanja.



Slika 3.16. Akustični logeri [67]

Primjerice, na slici 3.17. prikazani su rezultati mjerenja šumova za četiri različita slučaja. Iz prva tri dijagrama (lijeva i donja desna strana slike) može se zaključiti da na promatranim lokacijama nije nastupilo curenje cjevovoda. Posljednji dijagram (gornja desna strana slike) prikazuje značajno povećanje intenziteta šuma što upućuje na pojavu curenja cjevovoda na promatranoj lokaciji.




Slika 3.17. Primjer uzoraka šuma dobivenih mjerenjima putem akustičnih logera

4. PLAN ISTRAŽIVANJA

4.1. Planiranje zone regulacije i mjerenja – definiranje DMA


Hidraulički model razvijen za potrebe ovoga istraživanja obuhvaća uzorak vodoopskrbne mreže grada Zagreba. Vodoopskrbni sustav je shematski prikazan na slici 4.1. On gotovo u cijelosti funkcionira na principu pumpanja vode iz zdenaca, koji se nalaze u sustavima šest glavnih vodocrpilišta, te njenom transportu transportnim cjevovodima u rezervoare vodoopskrbnog sustava smještene na tri visinske zone. Sveukupni pumpni kapaciteti vodocrpilišta iznose oko 4.500 l/s ili 390.000 m³/d, dok je ukupni kapacitet vodospremnog prostora 115.000 m³. Do svojih krajnjih točaka, koje se nalaze na ulazima u vodospreme prve zone, transportni cjevovodi granaju se na distribucijske cjevovode putem koje se iscrpljenu vodu doprema potrošačima.



Slika 4.1. Shematski prikaz sustava vodoopskrbe grada Zagreba

Ukupna duljina cjevovoda je 2.830 km, s cijevima promjera od 50 do 1200 mm, koje su izrađene od više vrsta materijala: SL (sivi lijev), Č (čelik), NL (nodularni lijev), PEHD (poli-etilen visoke gustoće), PVC (polivinil-klorid) i AC (azbest cement). Osim toga, vodoopskrbna mreža obuhvaća oko 95.000 kućnih priključaka, 21.000 hidranata i 9.000 vodnih komora. Tlakovi u cjevovodima u blizini vodocrpilišta iznose oko 9,5 bara, dok su tlakovi u sustavu potrošnje oko 6-7 bara. Vodoopskrbnim sustavom upravlja se iz centralnog dispečerskog centra. Dispečerski centar prima podatke o radu vodocrpilišta i rezervoara daljinski i bežično putem telemetrijske veze. Na osnovi ovih podataka, iz dispečerskog centra se, također telemetrijski, povratno upravlja radom pumpi.

Reprezentativni uzorak, na čijem hidrauličkom modelu je provedeno istraživanje, je DMA unutar lokacije Zagrebačkog naselja Knežija prikazanog na slici 4.2., koja je odabrana kao dio cjelovitog vodoopskrbnog sustava, s jasno definiranim ciljevima uz primjenu odgovarajućih kriterija.



Slika 4.2. Prikaz lokacije na kojoj je provedeno istraživanje – Zagrebačko naselje Knežija [68]


Ciljevi su izvedeni iz definicije koja, prema [69], kaže da je DMA dio vodoopskrbnog sustava ili zona koja je jasno definiranim granicama hidraulički razgraničena od ostatka vodoopskrbnog sustava, u cilju mjerenja i praćenja dnevne i noćne potrošnje unutar zone, otkrivanja mjesta propuštanja i puknuća cjevovoda, te upravljanja i optimiranja tlaka unutar zone. Kriteriji odabira DMA predstavljaju osnovu koja osigurava da u prvom redu odvajanje zone i mjerenja u njoj budu izvediva (potreba opskrbe vodom svih potrošača u kontinuitetu uz uvjet da voda u sustavu zadrži propisanu kvalitetu), te nadalje da ta mjerenja budu objektivna. Pri odabiru DMA uzeto je u obzir slijedeće:

- mogućnost izdvajanja visokih objekata iz zone, budući da ovakvi objekti onemogućavaju smanjenje tlaka bez posljedica nestanka vode,
- intenzitet protoka vode kroz cjevovode nakon smanjenja broja ulaza u zonu, da bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta vode,
- značajnosti gubitaka vode zbog curenja cjevovoda, da bi se dao prioritet na kritičnija područja sustava vodoopskrbe,
- mogućnost izoliranja zone od ostatka sustava, u svrhu osiguranja točnosti podataka dobivenih mjerenjima,
- kritične veličine tlakova u cjevovodima, koje su uzrok kvarova na sustavu i prekomjernog istjecanja vode u zemlju (usp. [70] i [71]).

Nakon odabira DMA provedeno je njeno hidrauličko razgraničenje od ostatka sustava vodoopskrbe, te regulacija tlaka i protoka u sljedećim koracima:


- određivanje lokacije ulaza vode u DMA i izgradnja vodovodne komore s ugradnjom pripadajuće mjerno-regulacijske opreme za mjerenje i kontrolu protoka i tlaka,
- pozicioniranje mjernih mjesta i ugradnja mjerača tlaka,
- određivanje lokacija rubnih ventila i cjevovoda i zatvaranje rubnih ventila,
- podešavanje rada ventila i automatike,
- provođenje probnog nadzora, bilježenje podataka, te analiza mjerenja,
- puštanje sustava DMA u kontinuirani rad.

Ovako definirana DMA s pripadajućim granicama i mjestima mjerenja protoka i tlaka prikazana je na slici 4.3. Kako je na slici naznačeno, definirano je jedno mjerno mjesto protoka smješteno u Horvaćanskoj ulici u sklopu kojega se mjeri i tlak na istoj lokaciji, te tri mjerna mjesta tlaka u Romićevoj, Omiškoj i Cvijićevoj ulici.



Slika 4.3. DMA s definiranim granicama i lokacijama mjernih mjesta protoka i tlaka

Unutar zone nalazi se ukupno 17 km cjevovoda, s udjelima vrste materijala po dužini cijevi koji su prikazani na slici 4.4. Ista slika prikazuje udio cjevovoda strukturiranih u grupe prema promjeru i godini ugradnje, pri čemu je prosječna starost cjevovoda 45 godina. Instalirani broj priključaka za potrošnju vode je 653.



Slika 4.4. Udjeli dužina cjevovoda po materijalu, promjeru i godini ugradnje u ukupnoj duljini

4.2. Prikupljanje i obrada podataka iz DMA

Ulaz vode u cjevovode DMA sveden je na jedan cjevovod promjera 250 mm (slika 4.5.) koji je smješten na lokaciji Horvaćanska ulica. Na tom cjevovodu ugrađena je mjerna i regulacijska oprema, te su provođena mjerenja protoka i tlaka, za tri različita slučaja:

- kod potpune otvorenosti redukcijskog ventila
- pri uspostavljenom režimu konstantnog tlaka u vremenu
- u zavisnosti protoka o tlaku na ulazu u DMA.



Slika 4.5. Mjerno-regulacijska komora za kontrolu protoka regulacijom tlaka na ulazu u DMA

Za mjerenje protoka na ulazu u DMA korišten je turbinski vodomjer DN250 PN10 s ugrađenim generatorom impulsa za pretvorbu podataka o protoku u elektronički oblik pogodan za daljinski prijenos, kako je prikazano na slici 4.6. Generatori impulsa mogu biti optoelektronički, indukcijski i relejni. Ovdje je korišten mjerni (engl. reed) relej koji registrira brzinu vrtnje vodomjernog mehanizma kojega pokreće kinetička energija vode, te na temelju brzine vrtnje generira impulse čija je učestalost proporcionalna brzini gibanja vode. Mjerenja tlaka na sustavu provedena su korištenjem logera tlaka (slika 4.7.) instaliranim na dostupnim mjestima cjevovoda. Korištenje

logera ima veliku prednost kod kontinuiranih mjerenja tlaka u cjevovodu, budući se podaci o vrijednostima tlaka spremaju u memoriju samog logera.




Slika 4.6. Vodomer s daljinskim očitanjem [72]




Slika 4.7. Logeri tlaka [73]

Svi dobiveni podaci o protoku i tlakovima su daljinski prenošeni u centralno računalo s instaliranim softverom za njihovu obradu. Pri tome je korištena GSM veza (skr. od engl. Global System for Mobile communications) [74] kako je shematski prikazano na slici 4.8. Za konverziju dobivenih rezultata u oblik baze podataka koju je moguće eksportirati u elektronički oblik prikladan za daljnju upotrebu korišten je softver PMAC Lite™ proizvođača opreme Technolog®.




Slika 4.8. Simbolični prikaz mogućnosti daljinskog prijenosa podataka [74]

Prije uspostave režima regulacije, maksimalni tlak na ulazu u DMA iznosio je 7,6 bara a prosječni protok na istom mjestu 4.380 l/min. Nakon uvođenja regulacije maksimalna vrijednost tlaka i prosječan protok na ulazu iznosili su 5,3 bara i 3.013 l/min, prema podacima iz 2008. godine koji su korišteni za istraživanje. Osim na ulazu u zonu, veličine tlakova mjerene su i na tri zadane lokacije, tj. u Romičevoj, Omiškoj i Cvijićevoj. Rezultati mjerenja za tri različita slučaja, tj. sustav bez regulacije tlaka, s regulacijom tlaka po vremenu i uz regulaciju tlaka ovisno o protoku, prikazani su slikama 4.9. i 4.10.




Slika 4.9. Regulacija tlaka i protoka u DMA – promjena veličina tlaka i protoka prije uvođenja regulacije po protoku



Slika 4.10. Regulacija tlaka i protoka u DMA – promjena veličina tlaka i protoka nakon uvođenja regulacije po protoku

U radu [75] statistički su obrađene frekvencije kvarova na cjevovodima za stanje DMA kod potpune otvorenosti redukcijuskog ventila, te za slučaj njegove regulacije tlaka u ovisnosti o protoku. Rezultati su vidljivi iz kontrolnih karata srednjih vrijednosti kvarova po danu za ova dva slučaja, koje su grafički prikazane na slici 4.11.



Slika 4.11. Kontrolne karte prosječnih vrijednosti frekvencija kvarova cjevovoda po danu za stanje DMA sa slobodnim ulazom vode i za stanje pri regulaciji tlaka u ovisnosti o protoku

U slučaju regulacije tlaka u ovisnosti o ulaznom protoku dobiveni su optimalni rezultati s obzirom na gubitke vode i smanjenje broja puknuća cjevovoda što je obrađeno u radu [76], te je ovaj režim rada zadržan kao trajno rješenje kojim su definirane varijable sustava na kojima je provedeno istraživanje.

4.3. Priprema hidrauličkog modela

DMA je definirana tako da ima jedan ulaz vode, a od ostatka sustava je fizički odvojena zatvorenim rubnim ventilima. Glavni sastavni dijelovi, odnosno elementi njenog hidrauličkog modela čine čvorovi i cijevi, te na ulaznom cjevovodu postavljena pseudovodosprema (garantirani tlak kao u vodospremi). Hidraulički model konstruiran je u Bentley WaterGEMS V8 XM™ for AutoCAD DWG™ formatu. Postupak se sastoji u crtanju cjevovoda od jednog do drugog čvora u mjerilu, tako da je prvi korak predstavljao definiranje čvorova na temelju topologije mreže i potrošnje, a drugi importiranje cjevovoda.

Unutar modela definirano je 160 čvorova koji su označeni simbolima J-1, J-2, ..., J-160. Svaki čvor određen je u prostoru s tri koordinate: x , y i z , pri čemu x i y predstavljaju apsolutne Gauss-Krügerove prostorne koordinate (azimut), dok je koordinata z apsolutna visinska koordinata (elevacija) koja označava nadmorsku visinu u jedinicama metara nad morem (m n. m.). Prve dvije koordinate preslikane su iz postojećeg GIS-a (skr. od geografski informacijski sustav, engl. Geographic Information System) vodoopskrbe, dok je treća dobivena iz montažnih planova vodovodnih komora, od kojih je reprezentativno jedna prikazana u prilogu 1. Budući da manji broj čvorova unutar modela nije smješten na lokaciji komora za koje postoje podaci o nadmorskoj visini cjevovoda, nego predstavlja ili krajnje točke, ili mjesta račvanja cjevovoda, z koordinate tih čvorova određene su interpolacijom njima najbližih čvorova čije su vrijednosti koordinate z poznate. Ova aproksimacija ne može bitno utjecati na karakteristike modela budući da se radi o hidraulički zanemarivim visinskim razlikama u odnosu na vrijednosti tlakova koji vladaju unutar vodovodne mreže.

Podaci o potrošnji vode u čvorovima izračunani su zbrajanjem potrošnje potrošača koji su određenom čvoru najbliži. Informacije o geografskom položaju potrošača dobivene su iz centroida kuća GIS-a, kako je prikazano na slici 4.12., dok su

podaci o očitanjima njima pripadajućih vodomjera filtrirani iz poslovnog informacijskog sustava za obračun i prodaju vode.



Slika 4.12. Situacijski prikaz razmještaja potrošača u prostoru DMA

Svaki potrošač pripada jednoj kategoriji ili vrsti o čemu ovisi vremenski interval periodičkog očitavanja njegove potrošnje kako je prikazano u tablici 4.1.

Tablica 4.1. Šifre kategorija (vrsta) potrošača s pripadajućim periodima očitavanja

| Šifra potrošača | Kategorija (vrsta) potrošača | Vremenski interval očitavanja potrošača u mjesecima |
|-----------------|---|---|
| 2 | Privatne kuće, istok i zapad | 2 |
| 8 | Privatne kuće | 2 |
| 20 | Mala privreda | 1 |
| 21 | Mala privreda | 1 |
| 22 | Stambene zgrade | 1 |
| 23 | Velika privreda | 1/2 |
| 24 | Stambene zgrade s vodomjerima u stanovima | 1 |

U razmatranje su uzeta periodička očitavanja potrošnje vode na mjernim mjestima u razdoblju od 2005. do 2009. godine. Za svaki interval očitavanja izračunata je njegova apsolutna potrošnja, te iz toga prosječna dnevna potrošnja po pojedinom mjernom

mjestu. Sve dobivene vrijednosti su, zbog velikog broja podataka, u tablici 4.2. prikazane djelomično. U istoj tablici svakom mjernom mjestu pridijeljen je broj njemu najbližeg čvora hidrauličkog modela.

Tablica 4.2. Periodički očitavana potrošnja po mjernim mjestima potrošača

| Šifra mjernog mjesta | Naziv ulice | Kućni broj | Dodatak kućnom broju | Datum očitavanja od | Datum očitavanja do | Potrošnja, m ³ | Dnevna potrošnja, m ³ /d | Čvor, J- |
|----------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 21.11.05. | 31.12.05. | 124 | 3,100 | 139 |
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 31.12.05. | 01.02.06. | 92 | 2,875 | 139 |
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 01.02.06. | 24.02.06. | 88 | 3,826 | 139 |
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 24.02.06. | 22.03.06. | 92 | 3,538 | 139 |
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 22.03.06. | 20.04.06. | 103 | 3,552 | 139 |
| 0001770 | CVIJIĆEVA | 1 | | 20.04.06. | 22.05.06. | 110 | 3,438 | 139 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Konačne referentne potrošnje svih potrošača dobivene su izračunavanjem prosječnih vrijednosti svih očitanih potrošnji odgovarajućim mjernim mjestima, sa svrhom izbjegavanja grešaka koje su mogle nastati uslijed eventualnih procjena potrošnje i pogreške pri očitavanju vodomjera. Prosječne potrošnje po mjernim mjestima prikazane su parcijalno u tablici 4.3.

Tablica 4.3. Prosječna potrošnja po mjernim mjestima i čvorovima

| Šifra mjernog mjesta | Naziv ulice | Kućni broj | Dodatak kućnom broju | Kategorija potrošača | Potrošnja, m ³ /d | Čvor, J- |
|----------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 0893090 | HORVAČANSKA CESTA | 39 | | 22 | 0,0445 | 1 |
| 0714660 | HORVAČANSKA CESTA | 31 | E | 21 | 1,2860 | 2 |
| 0714661 | HORVAČANSKA CESTA | 32 | E | 21 | 2,1630 | 2 |
| 0714690 | HORVAČANSKA CESTA | 31 | D | 21 | 1,0000 | 2 |
| 0714880 | HORVAČANSKA CESTA | 31 | D | 22 | 5,3193 | 2 |
| 0714890 | HORVAČANSKA CESTA | 31 | E | 22 | 4,7140 | 2 |
| 0714900 | HORVAČANSKA CESTA | 31 | F | 22 | 7,0221 | 2 |
| 0126430 | HORVAČANSKA CESTA | 20 | | 2 | 0,6846 | 3 |
| 0126440 | HORVAČANSKA CESTA | 21 | | 22 | 0,6580 | 3 |
| 0714670 | HORVAČANSKA CESTA | 33 | C | 21 | 0,0000 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Vrijednosti potrošnje vode po pojedinim čvorovima dobivene su grupiranjem mjesta potrošnje oko pripadajućih čvorova, nakon čega su podaci filtrirani kako bi se potrošnja u domaćinstvima odvojila od potrošnje vode privrednih subjekata. Na ovaj način je dinamika istjecanja vode iz čvorova približena stvarnoj dinamici potrošnje koja ovisi o odnosu broja domaćinstava i broja privrednih subjekata koji pripadaju


određenom čvoru hidrauličkog modela. U tablici 4.4. prikazane su djelomično, a u prilogu 2. u potpunosti potrošnje u čvorovima podijeljene na domaćinstva i privredu.

Tablica 4.4. Prosječna potrošnja po čvorovima i kategorijama potrošača

| Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24), l/min | Potrošnja- privreda (20+21+23), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+21+ 22+23+24), l/min | Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24) , l/min | Potrošnja- privreda (20+21+2 3), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+ 21+22+23 +24), l/min |
|------------|--|--|--|---------------------|--|---|--|
| 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 17,06 | 4,45 | 21,50 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 39,76 | 7,01 | 46,76 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 66,99 | 13,95 | 80,94 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31,46 | 23,25 | 54,71 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 160 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UKUPNO: 2.382 l/min | | | |

Vremenski uzorak potrošnje definiran je kao razdioba potrošnje određene kategorije potrošača u vremenu. Za domaćinstva se može očekivati da je potrošnja povećana, odnosno veća od njenog prosjeka, u jutarnjim i večernjim satima kada su pojačane dnevne aktivnosti, dok je ispod prosjeka u noćnim satima. Kod privrednih potrošača je za očekivati povećanu potrošnju u vrijeme radne stanke ili prije kraja radnog vremena, dok se za vrijeme izvan radnog vremena, koje ovisi o vrsti djelatnosti subjekta, očekuju minimalne vrijednosti potrošnje. Prema tome, prvi vremenski uzorak potrošnje za razmatranu DMA kreiran je za domaćinstva, a drugi za privredu. Za kreiranje ovih uzoraka dan je podijeljen na 24 jednosatna vremenska intervala, pri čemu prvi interval započinje u pola noći, tj. u 0 sati. Ukupna prosječna potrošnja unutar DMA dobivena zbrajanjem protoka unutar svih čvorova mreže iznosila je 2.382 l/min. Od toga je potrošnja domaćinstava bila 2.179 l/min ili 92%, a potrošnja privrede 203 l/min ili 8% ukupne potrošnje unutar DMA. Prosječni protok na ulazu u DMA iznosio je 3.013 l/min, a nakon što je od njega oduzeta ukupna potrošnja, dobiveni su prosječni gubici u iznosu od 632 l/min. Ovi odnosi omogućili su izračunavanje prosječnog vremenskog uzorka potrošnje iz vremenske razdiobe protoka koji je izmjeren na ulazu u zonu i to na način da je najprije teorijski postavljena vremenska distribucija potrošnje privrede, a nakon toga, pomoću veze tlaka koji je također mjereno u kontinuitetu i protoka curenja, distribucija gubitaka unutar promatranog vremena. Potrošnja po domaćinstvima dobivena je na kraju odbijanjem veličina potrošnje privrede i gubitaka od ukupnog

protoka na ulazu u zonu, kako je grafički prikazano na slici 4.13., što je utemeljeno na podacima prikazanim u tablici priloga 3.




Slika 4.13. Prikaz multiplikatora potrošnje za vremenski uzorak hidrauličkog modela – vremenska razdioba potrošnje privrede, gubitaka vode i potrošnje domaćinstava

Istjecanje vode iz mreže uslijed curenja cjevovoda DMA aproksimirano je pretpostavkom njegove jednolike raspodjele po čvorovima mreže. Budući da su prosječni gubici unutar 160 čvorova iznosili 632 l/min, slijedi da je iz svakog čvora nekontrolirano istjecalo

$$q_{\text{WL}} = \frac{632}{160} = 3,947 \frac{1}{\text{min}} \quad (4.1)$$

vode. Ova veličina dodijeljena je u *Flex*-tablici hidrauličkog modela svakom čvoru uz vremenski uzorak potrošnje prikazan na slici 4.13.

Podaci o cjevovodima preuzeti su iz postojećeg GIS-a vodoopskrbe, a podijeljeni su na geodetske i atributne. Geodetski podaci odnose se na koordinate cjevovoda i njihov smještaj u prostoru. Budući da bilo koji cjevovod spaja dva čvora, njegov položaj u prostoru određen je krajnjim čvorovima i oblikom samog cjevovoda. Cjevovodi hidrauličkog modela preslikani su iz ESRI Shape™ datoteka dijela GIS-a danog slikom 4.14. U hidrauličkom modelu definirano je 199 cijevi koje su označene simbolima P-1, P-2, ..., P-199.



Slika 4.14. Situacijski prikaz iz GIS-a cjevovoda s atributima: materijal, promjer i godina ugradnje cjevovoda

Nakon što je postupkom crtanja čvorova, cjevovoda i pseudovodospreme definiran oblik hidrauličkog modela, ovim elementima su, korištenjem Flex-tablica, dodijeljeni odgovarajući atributivni podaci. Oni su za čvorove i cjevovode preuzeti iz GIS-a, te uneseni u Flex-tablice čvorova cjevovoda koje su prikazane u prilogima 4. i 5.

Hidraulički uvjeti na ulazu u DMA, koje karakteriziraju fizikalne veličine tlaka i protoka na ulaznom cjevovodu, simulirani su u hidrauličkom modelu postavljanjem vodospreme R-1 na tom cjevovodu modela čiji stupac vode u svakom vremenskom trenutku odgovara stvarnom tlaku na ulazu u zonu. Na terenu je na ovoj lokaciji u Horvaćanskoj ulici ugrađen regulacijski ventil čime je postignuto stanje koje je moguće prikazati relativno konstantnim tlakom čija je prosječna vrijednost iznosila

$$\mu_{pH} = 5,3 \text{ bar ,} \quad (4.2)$$


uz standardnu devijaciju od

$$\sigma_{pH} = 0,2 \text{ bar .} \quad (4.3)$$

Iz ovoga razloga je visina stupca vode u vodospremi postavljena kao vremenski konstantna vrijednost:

$$\Delta H = 53 \text{ m .} \quad (4.4)$$


Konačni prikaz kreiranog hidrauličkog modela dan je na slici 4.15.



Slika 4.15. Hidraulički model DMA

4.4. Uvođenje scenarija za simultanu hidrauličku analizu različitih slučajeva puknuća cjevovoda

Da bi se dobili podaci, odnosno vrijednosti ulaznih i izlaznih veličina koje koristi neuronska mreža, na hidrauličkom modelu je provedena simulacija velikog broja različitih slučajeva puknuća i uslijed toga nastalog curenja unutar vodovodne mreže. U tu svrhu korišten je Bentley WaterGEMS V8 XM™ alat za upravljanje *scenarijima* (engl. Scenario Management). Svaki scenarij definiran je kao skup od četrnaest *alternativa* od kojih svaka predstavlja po jednu grupu stvarnih podataka modela, pri čemu rezultati proračuna scenarija ovise o odabranoj opciji proračuna (engl. Calculation Options), kako je prikazano na slici 4.16.



Slika 4.16. Struktura scenarija hidrauličkog modela

Alternative, odnosno scenariji, ovisno o načinu na koji su kreirane, mogu biti osnovne (engl. Base) ili izvedene. U prvom slučaju, alternative, odnosno scenariji su kreirani samostalno, a u drugom slučaju se izvode iz osnovnih alternativa, odnosno scenarija od kojih nasljeđuju sva svojstva, pri čemu se ta svojstva mogu nakon toga neovisno mijenjati. Nova alternativa ili scenarij može se, osim iz osnovne, kreirati i iz

izvedene alternative ili scenarija, koji se zbog toga kao i osnovna alternativa i scenarij, naziva alternativa ili scenarij roditelj (engl. Parent), dok se svaka druga alternativa ili scenarij naziva dijete (engl. Child).

U inicijalnom eksperimentalnom hidrauličkom modelu, kod kojega se pretpostavlja konstantna potrošnja koja zajedno s konstantnim gubicima daje konstantan protok na ulazu u DMA u iznosu izračunanog prosječnog protoka, su iz osnovne alternative J-0 kreirane sve ostale alternative J-1 do J-160, kod kojih je nakon toga mijenjano svojstvo potrošnje dodavanjem gubitaka u odgovarajućem čvoru. Na sličan način su iz scenarija J-0 izvedeni scenariji J-1 do J-160 kod kojih je alternativa potrošnja (engl. Demand) promijenjena iz J-0 u J-1 do J-160 ovisno o tome na koji čvor se scenarij odnosi. Na ovaj način je curenje uslijed puknuća cjevovoda simulirano dodatnom potrošnjom, tako da se scenariji, od kojih svaki predstavlja puknuće u jednome od čvorova mreže, međusobno razlikuju isključivo u potrošnji koja je definirana u alternativni potrošnja. Svrha inicijalnog modela je uspostaviti sustav scenarija hidrauličkog modela u cilju dobivanja izlaznih podataka koje koriste neuronske mreže kao svoje ulaze.

Prvi i osnovni scenarij označen s J-0 podrazumijeva stanje u slučaju kada se ne pojavljuju dodatna curenja unutar DMA, tako da on, kako je vidljivo na slici 4.16., sadrži alternativu potrošnje s istom oznakom J-0. Svaki slijedeći scenarij od J-1 do J-160 sadrži istoimene alternative potrošnje. Ove alternative, za razliku od alternative J-0, sadrže dodatnu potrošnju u čvoru po kojemu su imenovane s količinom curenja vode koja se želi simulirati. Na slici 4.17. dan je primjer strukture alternative J-3, gdje je vidljiva dodatna potrošnja od 600 l/min s uzorkom potrošnje *Gubici*, tako da je isključivo potrošnja u čvoru J-3 lokalnog karaktera (što je naznačeno kvačicom u stupcu "*"), tj. potrošnje u svim čvorovima scenarija i alternative J-3 su, osim u čvoru J-3, identične potrošnjama iz osnovnog scenarija J-0.


| Junction | Hydrant | Tank | Surge Tank | ID | Label | Demand Collection | Unit Demand Collection |
|----------|-------------------------------------|------|------------|----|-------|-----------------------|------------------------|
| 27: J-1 | <input type="checkbox"/> | | | 27 | J-1 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 28: J-2 | <input type="checkbox"/> | | | 28 | J-2 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 29: J-3 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 29 | J-3 | <Collection: 4 items> | <Collec... |
| 30: J-4 | <input type="checkbox"/> | | | 30 | J-4 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 31: J-5 | <input type="checkbox"/> | | | 31 | J-5 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 32: J-6 | <input type="checkbox"/> | | | 32 | J-6 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 33: J-7 | <input type="checkbox"/> | | | 33 | J-7 | <Collection: 3 items> | <Collec... |
| 34: J-8 | <input type="checkbox"/> | | | 34 | J-8 | <Collection: 3 items> | <Collec... |

| Demands | | Unit Demands |
|---------|-----------------------|------------------|
| | Demand (Base) (L/min) | Pattern (Demand) |
| 1 | 39,76 | Domaćinstva |
| 2 | 7,01 | Privreda |
| 3 | 5,23 | Gubici |
| 4 | 600,00 | Gubici |
| * | | |

Slika 4.17. Primjer strukture alternative potrošnje hidrauličkog modela

Hidraulički proračun simuliranog modela moguće je softverski provesti simultano (engl. Batch Run) za sve scenarije od J-0 do J-160. Iz proračuna slijede vrijednosti veličina protoka i tlakova koje se uzimaju kao ulazne varijable neuronske mreže, od koje se u konačnici očekuje dobivanje izlaznih vrijednosti detekcije i lociranja nastalog curenja unutar eksperimentalne DMA. Nakon što je proveden hidraulički proračun svih scenarija moguće je unutar cijelog ili dijela hidrauličkog modela prikazati hidraulički profil bitnih veličina, tj. protoka i tlaka za svaki scenarij. To je pokazano na slikama 4.18. do 4.20. za varijable tlaka od ulaza u DMA do triju lokacija na kojima se nalaze referentni čvorovi kod osnovnog scenarija J-0.


Pad tlaka od čvora J-160, tj. ulaza u zonu do čvora J-3 moguće je razmatrati samo na jednoj dionici, a budući da on ovisi o duljini te dionice koja iznosi 260 m, ima relativno male vrijednosti koje se kreću oko 0,13 bara. Promjena pada tlaka, uslijed dodatnog istjecanja vode u količini 600 l/min u čvoru J-3, je oko 0,03 bara. Povećanjem količine istjecanja vode u čvoru J-3 ova vrijednost raste.



Slika 4.18. Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-3


Postoji više dionica cjevovoda koje povezuju čvorove J-0 i J-50. Na slici 4.19. odabrana je i prikazana jedna dionica kod koje na jednom dijelu dolazi do suprotnog smjera strujanja vode od pretpostavljenog, što uzrokuje negativan pad tlaka unutar cjevovoda. Međutim, kroz ovu, kao i kroz ostale dionice koje povezuju ove čvorove, ukupan pad tlaka je oko 0,14 bara, dok je promjena pada tlaka, uslijed dodatnog

istjecanja vode od 600 l/min u čvoru J-50 oko 0,05 bara, koja se povećava proporcionalno povećanju količine istjecanja vode.



Slika 4.19. Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-50

Hidraulika odabrane dionice od ulaznog čvora J-160 do J-38 pokazuje kod puknuća u obuhvatu čvora J-38 od 1100-tog do 1400-tog metra cjevovoda nagli pad tlaka od gotovo 1,5 bar. To je posljedica malog promjera cijevi oznake P-41 od 80 mm, gdje je ova cijev jedini transportni put do čvora J-38, te predstavlja hidraulički najkritičniju točku unutar DMA.



Slika 4.20. Profili pada tlaka proizvoljne dionice cjevovoda za scenarije puknuća J-0 i J-38

4.5. Definiranje scenarija puknuća cjevovoda za generiranje ulaznih podataka u umjetne neuronske mreže

Da bi se ostvarilo maksimalno približavanje hidrauličkog modela stvarnom stanju na vodoopskrbnoj mreži konačni hidraulički model oblikovan je postavljanjem 366 različitih scenarija od kojih svaki predstavlja jedan dan u razmatranoj prestupnoj 2008. godini s mjerenjima utvrđenim zasebnim vrijednostima protoka i tlaka, te dinamikom, tj. uzorkom potrošnje. Puknuća cjevovoda se simuliraju u svakom od 160 čvorova na način da se jedno puknuće u obuhvatu određenog čvora pridružuje jednom danu. Na ovaj način je u 160 dana ostvareno isto toliko puknuća, dok za vrijeme preostalih 206 dana nije bilo puknuća.

Navedenih 366 scenarija iz jedne godine postavljeno je za 4 različite pretpostavljene vrijednosti gubitka vode uslijed puknuća q_{pb} . Prva vrijednost je najmanji protok istjecanja iz cijevi kod kojega dolazi do značajne promjene veličina protoka i tlakova unutar mreže. Druga vrijednost je 2 puta veća protok od najmanjeg protoka, treća je veća od inicijalnog protoka 5 puta, a četvrta 10 puta. Kod postavljanja ovih vrijednosti potrebno je voditi računa da je minimalna vrijednost protoka puknuća statistički značajna u smislu promjene promatranih protoka i tlakova, te da je maksimalna vrijednost fizikalno utemeljena i realna.

Inicijalno prikazana hidraulička analiza provedena je za količinu istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda u iznosu

$$q_{pb, \min} = 600 \frac{l}{\min}, \quad (4.5)$$

koji je procijenjen kao minimalna vrijednost istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda za koju se ostvaruju statistički značajne promjene vrijednosti protoka i tlakova u sustavu. Ovu vrijednost, koja je pretpostavljena na temelju preliminarnih scenarija puknuća metodom pokušaja za različite protoke curenja i provjere promjene veličina protoka i tlakova, potrebno je statistički verificirati u granicama od 95% povjerenja. Ukoliko se pokaže da se, za ovu vrijednost curenja, promjene protoka i tlakova proizašle iz hidrauličke simulacije na modelu ne mijenjaju statistički značajno, ona se postupno povećava za 300 l/min sve dok se ne dobije zadovoljavajući inicijalni najmanji protok. S druge strane, ako se za curenje od 600 l/min ustanovi značajna promjena protoka i

tlakova unutar DMA, potrebno je provesti statističku provjeru za manju vrijednost protoka u iznosu od 300 l/min.

Izlazne varijable iz hidrauličkog modela su:

- q , l/min – protok vode na ulazu u DMA u Horvaćanskoj ulici
- p_H , bar – tlak na ulazu u DMA u Horvaćanskoj ulici
- p_R , bar – tlak na lokaciji Romićeva ulica
- p_C , bar – tlak na lokaciji Cvijićeva ulica
- p_O , bar – tlak na lokaciji Omiška ulica.

One se razmatraju u 2008. godini od 366 dana koji su podijeljeni na 24 jednosatna intervala, tako da svaka veličina poprima $24 \cdot 366 = 8784$ različitih vrijednosti. Od njih se, za sve protoke i tlakove zasebno, formiraju po dva različita skupa. Prvi skup sadrži one dane u kojima nije došlo do puknuća cjevovoda, dok drugi skup sadrži dane za vrijeme kojih se dogodilo puknuće na jednom od čvornih mjesta mreže. Dakle, skup od 366 dana preslikava se na skup od 160 čvorova, gdje različitim danima odgovaraju različiti čvorovi, pri čemu su svi čvorovi iskorišteni za simulaciju puknuća. Skup vrijednosti za svaku od fizikalnih veličina koja sadrži dane bez puknuća je veličine $(366 - 160) \cdot 24 = 4944$ elementa. Nasuprot tome, skup vrijednosti fizikalne veličine koji obuhvaća dane kada je nastalo puknuće cjevovoda ima $160 \cdot 24 = 3840$ elemenata.

Da bi se dobili statistički skupovi čiji elementi zadovoljavaju normalnu razdiobu u svrhu postavljanja intervalne procjene, za sve veličine protoka i tlakova provodi se slučajni odabir podskupova od 24 elementa, te se izračunava njihova aritmetička sredina, standardna devijacija i područje povjerenja sa signifikantnošću od 5%, što predstavlja vjerojatnost da će vrijednost koja izađe iz granica povjerenja usprkos drugačijem očekivanju biti slučajna pojava [77, 78]. Veličina uzorka od 24 elementa, zbog težnje samih elemenata protoka i tlakova normalnoj razdiobi, smatra se dovoljno pouzdanom da bi skup uzoraka dao zadovoljavajuću intervalnu procjenu. Procijenjena srednja vrijednost veličina $X = q, p_H, p_R, p_C$ ili p_O dobiva se iz:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, N = 4944 \text{ ili } N = 3840, \quad (4.6)$$

a standardna devijacija pomoću izraza:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}, N = 4944 \text{ ili } N = 3840, \quad (4.7)$$

gdje je veličina N brojnost promatranog skupa elemenata koji mogu biti dani sa i dani bez puknuća cjevovoda. Interval povjerenja za signifikantnost od $\alpha = 0,05$ jednak je

$$\mu \pm 2\sigma_c, \quad (4.8)$$

gdje je

$$\sigma_c = \frac{\sigma}{\sqrt{24-1}}. \quad (4.9)$$

Značajno odstupanje vrijednosti određene veličine protoka ili tlaka koje su posljedica puknuća cjevovoda od vrijednosti iste veličine kada puknuća ne bi bilo procjenjuje se kao razlika aritmetičkih sredina ovih skupova $\Delta\mu$ koja mora zadovoljavati relaciju:

$$|\Delta\mu| > 2\sigma_c. \quad (4.10)$$

Ukoliko gornja nejednakost nije zadovoljena zadržava se početna hipoteza o jednakosti skupova dana sa i bez puknuća cjevovoda. Usvojeno je da je minimalna statistički značajna vrijednost istjecanja vode zbog puknuća cjevovoda ona koja uzrokuje statistički značajnu promjenu 4 od ukupno 5 veličina protoka i tlakova iz razloga što se traženi rezultati mogu očekivati za poznate veličine tlaka na minimalno tri različite lokacije.

Maksimalna veličina za koju se provodi istraživanje određuje se aproksimativno pretpostavljanjem velikog puknuća cjevovoda promjera 100 milimetara, budući da se ovaj promjer smatra minimalnim u sustavu opskrbnih cjevovoda. Pod velikim puknućem se pretpostavlja događaj potpunog loma cijevi, te istjecanje vode u profilu koji odgovara profilu cjevovoda. Pretpostavlja se prosječni tlak istjecanja vode od 2,5 bara, tj. 25 m v. s. koji je posljedica smanjenja prosječnog tlaka od 5,3 bara zbog puknuća. Torricellijev izraz (3.32) za slučaj istjecanja kapljevine iz spremnika, čija se udaljenost H razine kapljevine od otvora može uzeti kao ekvivalent tlaka unutar cjevovoda izražen u metrima vodenog stupca, daje brzinu istjecanja vode:

$$v = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 25} \approx 22 \frac{\text{m}}{\text{s}}. \quad (4.11)$$

Protok za otvor promjera 100 mm, ako se zbog orijentacijskog karaktera proračuna zanemari koeficijent istjecanja C_d , iznosi:

$$q_{pb, \max} \approx \frac{D^2 \pi}{4} v = \frac{0,1^2 \cdot 3,14}{4} \cdot 22 = 0,173 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 10367 \frac{\text{l}}{\text{min}}. \quad (4.12)$$

Kod provođenja eksperimenta je vođeno računa da posljednje i najveće curenje, koje je pretpostavljeno kao 10 puta veća količina vode od početnog najmanjeg protoka curenja, ne premaši ovu vrijednost.

4.6. Definiranje i primjena neuronskih mreža za detekciju puknuća cjevovoda

Postavljanje modela umjetnih neuronskih mreža u svrhu detekcije puknuća cjevovoda uvjetovano je strukturom podataka dobivenih simuliranjem različitih hidrauličkih stanja DMA, a zasnovano je na modulu SANN (skr. od engl. Statistica Automated Neural Networks) programskog paketa STATISTICA 8.0. Razmatrani problem je nelinearnog karaktera i predstavlja međuovisnost više ulaznih i jedne izlazne veličine. Ulazne varijable neuronske mreže su: Δt , h – vremenski period unutar dana, te q , l/min; p_H , bar; p_R , bar; p_C , bar; p_O , bar; dok je izlazna varijabla: s , 0 (ne postoji puknuće) ili 1 (postoji puknuće) – stanje puknuća.

Prva ulazna varijabla je vremenski period koji je predstavljen početnim satom jednosatnog vremenskog intervala. Uvođenje ove varijable uvjetovano je EPS (engl. Extended Period Simulation) pristupom, tj. razmatranjem dnevnih potrošnji u cijelosti s uvedenom dinamikom potrošnje. Ostale ulazne varijable protoka i tlakova slijede izravno iz rezultata hidrauličke simulacije. Izlazna varijabla s neuronske mreže poprima vrijednosti 0 ili 1, pri čemu 0 označava da se za promatrani vremenski interval nije dogodilo puknuće, dok 1 govori da je u istom intervalu nastalo puknuće cjevovoda.

Ulazna veličina Δt prikazuje se pomoću 24 ulaza binarnog karaktera. Veličine q , p_H , p_R , p_O i p_C su diskretne, te im odgovara po jedan ulaz. Ukupan broj ulaza u mrežu iznosi 29. Broj neurona skrivenog sloja X dobiva se eksperimentom neuronskih mreža, koje daju najbolje rezultate za zadani problem. Ove veličine rezultat su procjene koja uzima u obzir optimum između najboljih očekivanih rezultata i računalnih mogućnosti. Željena varijabla s ima binarni karakter, a ispitivanje neuronskih mreža provedeno je za područje mreža klasifikacijskog tipa (engl. Classification), tako da je broj izlaznih

neurona jednak 2. Ovisno o tipu, te o broju ulaznih, skrivenih i izlaznih neurona sve neuronske mreže imaju oznake 29-X-2.

Budući da nije bilo prethodnih podataka o efikasnosti pojedinih tipova mreža u razmatranje su uzete neuronske mreže s po jednim skrivenim slojem neurona, što je prema [79] usvojeno kao dovoljno za preslikavanje ulaznih u izlazne podatke uz uvjet uvođenja dovoljnog broja neurona u skriveni sloj. Kako bi se dobili najbolji mogući rezultati mreže su testirane prema parametrima koje je dao softver, pri čemu su minimalni i maksimalni brojevi neurona skrivenog sloja neuronskih mreža bili 3 i 11. Broj treniranih neuronskih mreža bio je 20, a zadržano je njih 5 koje su dale najbolje rezultate.

Za skriveni kao i za izlazni sloj neurona ostavljena je mogućnost odabira više aktivacijskih funkcija, te su osim linearne za $K = 1$ i sigmoidalne funkcije, prema (2.133) i (2.132), korištene logistička sigmoidalna, tangens hiperbolna, eksponencijalna negativna, sinus, softmax i Gaussova funkcija, koje su dane u tablici 2.4. Kao funkcije pogreške korišteni su zbroj kvadrata odstupanja – SOS (engl. skr. od Sum Of Squares,) stvarnih rezultata od rezultata koje daje neuronska mreža i unakrsna entropija – CE (engl. skr. od Cross Entropy) koju je moguće koristiti isključivo kod klasifikacijskih problema. Za razliku od funkcije pogreške SOS koja, ako se željene vrijednosti varijable s označe sa s_T (engl. Target), a neuronskom mrežom dobivene vrijednosti iste varijable sa s_O (engl. Output), prema (2.134), ima oblik

$$E_{\text{SOS}}(s) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (s_{O,n} - s_{T,n})^2, \quad (4.13)$$

funkcija pogreške CE glasi

$$E_{\text{CE}}(s) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N s_{T,n} \ln \left(\frac{s_{O,n}}{s_{T,n}} \right). \quad (4.14)$$

Funkcija SOS pretpostavlja da su ciljane vrijednosti izlazne varijable s_T pokoravaju normalnoj distribuciji, dok je u slučaju funkcije CE osnovna pretpostavka da je s_T izveden iz multinomne distribucije. Podešavanje težinskih koeficijenata neuronske mreže ograničeno je za skriveni i za izlazni sloj na minimalnu vrijednosti 0,0001, te maksimalnu vrijednost 0,001.

Pristup modeliranju neuronskih mreža zasnovan je na principu ostvarivanja najbolje moguće klasifikacije varijabli koje se odnose na pojedini sat u godini. Ove

varijable strukturirane su u ukupno 8784 slučaja, tj. 366 uzoraka s po 24 sata, koji čine 4 zasebna skupa neuronske mreže za svaku hidrauličku simulaciju određena zasebnim protocima puknuća, kako je djelomično prikazano u tablici 4.5. Primjerice, u prvom retku tablice prikazan je prvi dan i prvi (nulti) sat u godini u kojemu nije nastalo puknuće te je stanje curenja jednako 0, dok je u zadnjem retku tablice prikazan zadnji dan i zadnji sat u godini u kojemu se je puknuće dogodilo, što je vidljivo iz stanja curenja koje je jednako 1.

Tablica 4.5. Djelomični prikaz slučajeva hidrauličke simulacije puknuća cjevovoda za određenu vrijednost količine curenja uslijed puknuća q_{pb} , l/min

| Eksperimentalne varijable | | Ulazne varijable SANN | | | | | Izlazne varijable SANN | Varijabla tipa podskupa |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| Broj uzorka-dana-scenarija | Δt - Vremenski interval od, h | q , l/min | p_H , bar | p_R , bar | p_O , bar | p_C , bar | $s=0$ ili 1 | $c=U$ ili T ili V |
| 1 | 0 | 2010 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 0 | U |
| 1 | 1 | 1920 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 0 | U |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 334 | 23 | 4358 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 1 | T |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 366 | 23 | 3751 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 1 | V |


Osnovna karakteristika svake neuronske mreže je njena sposobnost generalizacije rezultata, pod čime se podrazumijeva točnost predviđanja podataka koji nisu korišteni tijekom učenja mreže. Podaci koji se sastoje od ulaznih i izlaznih veličina u jednom danu i jednom satu tog dana su podijeljeni na tri podskupa ili uzorka podataka: U -učenje, T -testiranje i V -validacija. Ove tri kategorije su unutar neuronskih mreža predstavljene kao varijabla c koja poprima jednu od te tri vrijednosti, kako je prikazano u tablici 4.5. Uzorak U korišten je za učenje neuronske mreže, T za provjeravanje karakteristika mreža za vrijeme njenog testiranja, dok se uzorkom V provodila validacija neuronske mreže u predviđanju izlaznih vrijednosti iz novih podataka. Budući da je svrha i cilj omogućiti detekciju mjesta puknuća cijevi na mreži, skup za učenje uvijek se sastoji od vremenski starijih podataka, dok su podaci za testiranje i validaciju neuronske mreže vremenski noviji podaci iz bliže prošlosti. Skup za učenje obuhvaća prvih 7032 slučajeva, skup za testiranje narednih 876, te skup za validaciju posljednjih 876 slučajeva.

Prvi korak u analizi točnosti zadržanih 5 neuronskih mreža je kreiranje za svaku mrežu zasebnog sažetka točnosti i to za učenje, testiranje i validaciju. Osnovna mjera

točnosti bio je stupanj klasifikacije koji predstavlja udio slučajeva koji su točno klasificirani u ukupnom broju promatranih slučajeva. Svaka mreža određena je algoritmom učenja, funkcijom pogreške, te aktivacijskim funkcijama skrivenog i izlaznog sloja neuronske mreže.

Detaljnija analiza točnosti klasifikacijskih neuronskih mreža, posebice u odnosu na njihova generalizacijska svojstva provedena je analizom tablice konfuzije (engl. Confusion Matrix) i sažetka klasifikacije (engl. Classification summary), koje odražavaju postotak točno klasificiranih slučajeva po kategorijama. U svrhu uočavanja signifikantnosti ulaznih varijabli za svaku zadržanu neuronsku mrežu provedena je globalna analiza osjetljivosti (engl. Global sensitivity analysis). Na ovaj način testira se koliki je porast pogreške mreže zbog promjene svake od njenih ulaznih veličina. Postupak se sastoji u sukcesivnim zamjenama pojedinih vrijednosti svake od veličina njenim srednjim vrijednostima, te bilježenjem nastale pogreške. Ukoliko nakon toga dolazi do značajnog povećanja pogreške zaključuje se da je riječ o utjecajnoj ulaznoj veličini. U suprotnom slučaju veličina je slabo utjecajna, ili u krajnjem slučaju ima utjecaj smetnje na učinkovitost mreže. Faktor osjetljivosti neuronske mreže na određenu varijablu je omjer pogreške mreže pri ispuštanju te varijable i pogreške mreže kod njenog zadržavanja. Tako, veći faktor osjetljivosti implicira veću značajnost varijable, i obrnuto. Ukoliko se ova vrijednost dobije u iznosu manjem od jedan, to predstavlja indikator koji govori da bi mreža u slučaju uklanjanja varijable postala učinkovitija.

Krajnja provjera ostvarenosti cilja neuronskih mreža, tj. prepoznavanja pojava puknuća cjevovoda na osnovi ulaznih varijabli protoka i tlakova ostvarena je tablicama (engl. Prediction spreadsheet) u koje su uključene vrijednosti ulaznih varijabli, izlaznih stvarnih i neuronskim mrežama ostvarenih izlaznih varijabli, te točnost rezultata. Na temelju vrijednosti stvarnih i dobivenih vrijednosti konstruirane su operative karakteristike ROC (skr. engl. Receiver Operating Characteristic) koje su zasnovane na statističkoj analizi. ROC krivulje predstavljaju grafički prikaz odnosa osjetljivosti i određenosti podataka (slika 4.21).



Slika 4.21. ROC – Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža

U tablici 4.6. prikazane su frekvencije pojavljivanja stvarnih, tj. ciljanih s_T i dobivenih vrijednosti s_O varijable s . Iz tih frekvencija definira se osjetljivost kao omjer:

$$p_{\text{osjetljivost}} = \frac{N(s_T = 1, s_O = 1)}{N(s_T = 1, s_O = 1) + N(s_T = 1, s_O = 0)} \quad (4.15)$$

dok je određenost jednaka:

$$p_{\text{određenost}} = \frac{N(s_T = 0, s_O = 1)}{N(s_T = 0, s_O = 1) + N(s_T = 0, s_O = 0)} \quad (4.16)$$

ROC krivulja definirana je funkcijskim odnosom:

$$F_1(p_{\text{osjetljivost}}) + F_2(p_{\text{određenost}}) = 0, \quad (4.17)$$

koji govori da veća približenost krivulje osima apscisa i ordinata koordinatnog sustava implicira veću točnost testa, odnosno bolje karakteristike naučene neuronske mreže, dok suprotnom slučaju krivulja teži pravcu koji prolazi kroz ishodište koordinatnog sustava s nagibom od 45° , kako je prikazano na slici 4.21. ROC krivulja konstruirana je za slučajeve učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža.

Tablica 4.6. Frekvencije pojavljivanja izlazne varijable s za stvarne s_T i dobivene vrijednosti s_o

| s | $s_T=1$ | $s_T=0$ | s_{uk} |
|----------|---|---|---|
| $s_o=1$ | $N(s_T=1, s_o=1)$ | $N(s_T=0, s_o=1)$ | $N(s_T=1, s_o=1)+$ $N(s_T=0, s_o=1)$ |
| $s_o=0$ | $N(s_T=1, s_o=0)$ | $N(s_T=0, s_o=0)$ | $N(s_T=0, s_o=1)+$ $N(s_T=0, s_o=0)$ |
| s_{uk} | $N(s_T=1, s_o=1)+$ $N(s_T=1, s_o=0)$ | $N(s_T=0, s_o=1)+ N(s_T=0,$ $s_o=0)$ | $N(s_T=1, s_o=1)+$ $N(s_T=0, s_o=1)+$ $N(s_T=1, s_o=0)+$ $N(s_T=0, s_o=0)$ |

Na temelju provedenih analiza neuronskih mreža za svaki slučaj protoka puknuća cjevovoda određena je jedna neuronska mreža s najboljim karakteristikama detekcije puknuća cjevovoda. Za nju je prikazan odnos najutjecajnije ulazne varijable na stvarne i dobivene vrijednosti izlazne varijable s .

4.7. Definiranje i primjena neuronskih mreža za lociranje puknuća cjevovoda

Model za određivanje lokacije puknuća cjevovoda neuronskim mrežama zasniva se na podacima koji podrazumijevaju stanja izlaznih veličina hidrauličkog modela, tj. ulaznih veličina neuronskih mreža u određenom danu i satu. Pri tome u obradu ulaze isključivo oni podaci koji sadržavaju informaciju da se puknuće dogodilo, tj. slučajevi kada je $s = 1$. Zbog toga se iz skupa od $366 \cdot 24 = 8784$ elemenata uzima u obzir samo njih $160 \cdot 24 = 3840$ kod kojih je nastala pojava puknuća.

Svaki ovako definirani element sadrži veličine koje postaju ulazne varijable neuronskih mreža: Δt , h ; q , l/min ; p_H , bar ; p_R , bar ; p_C , bar ; p_O , bar ; dok su izlazne varijable neuronskih mreža: x , m – horizontalna relativna koordinata lokacije puknuća i y , m – vertikalna relativna koordinata lokacije puknuća.

Binarni karakter varijable, odnosno ulaza u mrežu Δt , te diskretnost veličina q , p_H , p_R , p_O i p_C uvjetuju 29 ulaza u mrežu. Broj neurona skrivenog sloja dobiva se eksperimentalnim modelima neuronskih mreža koje daju najbolje rezultate za zadani problem. Izlazne varijable u potpunosti definiraju prostorni smještaj puknuća

cjevovoda. Čine ih dvije relativne prostorne koordinate x i y , koje su dobivene kao razlike apsolutnih Gauss-Krügerovih koordinata X_{R-1} , odnosno Y_{R-1} referentne točke koja je odabrana na lokaciji pseudorezervoara R-1 i apsolutnih Gauss-Krügerovih koordinata X , odnosno Y promatrane lokacije, tako da je

$$x = X_{R-1} - X, y = Y_{R-1} - Y. \quad (4.18)$$

Vrijednosti koordinata x i y su kontinuiranog karaktera, te izlazni slojevi neuronskih mreža imaju po 2 neurona.

Traženje optimalnog modela provedeno je slično, kao i u slučaju detekcije puknuća cjevovoda, korištenjem modula SANN pomoću kojeg se početno trenira 100 neuronskih mreža od kojih se za daljnju analizu zadržava 5 s najboljim svojstvima. Inicijalno veći broj neuronskih mreža za treniranje nego u slučaju detekcije puknuća cjevovoda korišten je zbog slabije korelacije između ulaznih podataka o protoku i tlakovima s izlaznim podacima o lokaciji puknuća, tj. koordinatama x i y . Korištene su mreže s po jednim skrivenim slojem neurona, što je, uz uvjet postojanja dovoljnog broja neurona skrivenog sloja, dovoljno za preslikavanje ulaznih u izlazne podatke [79]. Neuronske mreže, sukladno broju ulaznih neurona, broju X neurona skrivenog sloja i broju izlaznih neurona, imaju oznaku $29-X-2$. Minimalni i maksimalni brojevi neurona mreže bili su 3 i 11. Priroda problema postavljanja odnosa između ulaznih i izlaznih veličina uvjetovala je pristup neuronskim mrežama koje rješavaju regresijski problem (engl. Regression).

Modeliranje neuronskih mreža u svrhu lociranja mjesta puknuća cjevovoda zasnovano je na traženju najbolje korelacije između ulaznih varijabli, tj. vremena Δt , protoka q i tlakova p_H, p_R, p_O, p_C , te izlaznih varijabli, tj. koordinata x i y . Ove varijable strukturirane su u slučajeve od 160 dana s po 24 sata, odnosno u 3840 slučajeva. Prva 3072 slučaja odabrana su u skup za *U-učenje*, sljedećih 384 za fazu *T-testiranje*, a posljednjih 384 čine skup *V-validacija*. Podjela podataka na tri skupa prvenstveno ima svrhu prevencije pretreniranosti mreže. Struktura ulaznih i izlaznih veličina u neuronske mreže prikazana je u tablici 4.7. Posljednji stupac tablice predstavlja varijablu c koja poprima vrijednosti U, T i V , ovisno o tome kojem podskupu pripada određeni redak s vrijednostima ulaznih i izlaznih veličina.

Tablica 4.7. Djelomični prikaz slučajeva hidrauličke simulacije puknuća cjevovoda za određenu vrijednost količine curenja uslijed puknuća q_{pb} , l/min

| Eksperimentalne varijable | | Ulazne varijable SANN | | | | | Izlazne varijable SANN | | Varijabla tipa podskupa |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Broj uzorka-dana-scenarija | Δt - Vremenski interval od, h | q , l/min | p_H , bar | p_R , bar | p_O , bar | p_C , bar | x -koordinata lokacije curenja, m | y -koordinata lokacije curenja, m | $c=U$ ili T ili V |
| 3 | 0 | 2699 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 160 | 1 | U |
| 3 | 1 | 2444 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 160 | 1 | U |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 334 | 23 | 4358 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | -4 | 170 | T |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 366 | 23 | 3751 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 70 | 0 | V |

Analiza točnosti neuronskih mreža u određivanju koordinata lokacije puknuća cjevovoda primarno počiva na kreiranju tablice sažetka analize. Ona, osim koeficijenata korelacije između ciljanih x_T , y_T i ostvarenih vrijednosti x_O , y_O varijabli x i y za skupove učenja, testiranja i validacije, sadrži za iste skupove vrijednosti dobivene izračunom funkcije cilja SOS koja prema (2.134) za obje koordinate ima oblik

$$E_{\text{SOS}}(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (x_{O,n} - x_{T,n})^2, \quad E_{\text{SOS}}(y) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (y_{O,n} - y_{T,n})^2. \quad (4.19)$$

Ispitivanje neuronskih mreža provođeno je uz mogućnost odabira aktivacijskih funkcija prikazanih u tablici 2.4., tj. linearne funkcije, sigmoidalne, logističke sigmoidalne, tangens hiperbolne, eksponencijalne negativne, te sinus, softmax i Gaussove funkcije. Inicijalno su težinski koeficijenti u sklopu algoritma neuronskih mreža određivani korištenjem generatora slučajnih brojeva. Za skriveni i za izlazni sloj neuronske mreže minimalne vrijednosti težinskih koeficijenata iznosile su 0,0001, a maksimalne 0,001. U svrhu postizanja cilja koji označava mogućnost lociranja mjesta puknuća cijevi na mreži u aktualnom vremenskom trenutku, skup za učenje sastoji se od vremenski starijih podataka, dok su podaci za testiranje i validaciju neuronske mreže vremenski noviji podaci.

Dublja analiza provođena je za 5 najboljih neuronskih mreža, koje su nadalje ispitane s obzirom na točnost dobivenu u prvom koraku iz tablice sažetka točnosti. Ova tablica sadržava podatke s obzirom na skupove za učenje, testiranje i validaciju. Budući da su izlazne varijable x i y kontinuirane, a neuronske mreže regresijskog tipa, točnost je

predstavljena kao prosječna vrijednost koeficijenta korelacije između ciljanih i neuronskom mrežom ostvarenih vrijednosti izlaznih varijabli x i y na skupovima za učenje, validaciju i treniranje.

U svrhu ispitivanja koliko su neuronske mreže kvalitetno ostvarile povezivanje ulaznih s izlaznim veličinama, uzimajući pri tome u obzir postojeći šum za koji se očekuje da je slučajnog karaktera, provedena je analiza rezidualnih vrijednosti, tj. razlika između ciljanih i neuronskom mrežom dobivenih izlaznih veličina. Ukoliko su ove razlike distribuirane normalno sa srednjom vrijednošću 0 smatra se da je neuronska mreža odbacila šum, a time i stvarnu korelaciju između ulaznih i izlaznih veličina.

Još jasnija slika predviđanja rezultata pomoću neuronskih mreža dobiva se vizualizacijom koeficijenta korelacije ulaznih i izlaznih vrijednosti od x i y . Za svaku od ovih varijabli konstruirani su zasebni dijagrami na kojima os apscisa predstavlja ciljane vrijednosti x_T i y_T , a os ordinata neuronskim mrežama dobivene vrijednosti x_O i y_O . U idealnom slučaju rezultat ovakvog prikaza je pravac s jediničnim koeficijentom nagiba, što je međutim rijetko ostvareno budući da je uz korelaciju ciljanih i dobivenih vrijednosti prisutan određeni šum. Stoga je poželjno dobivati parove vrijednosti koje se rasipaju oko idealnog pravca korelacije.

Konačna prezentacija odstupanja ostvarenih od željenih vrijednosti provedena je izračunom udaljenosti lokacije s koordinatama x_O i y_O od lokacije x_T , y_T korištenjem Euklidove udaljenosti za pravokutni koordinatni sustav koja je definirana jednadžbom:

$$l_n(x_{O,n}, y_{O,n}, x_{T,n}, y_{T,n}) = \sqrt{(x_{O,n} - x_{T,n})^2 + (y_{O,n} - y_{T,n})^2}, \quad (4.20)$$

gdje indeks n predstavlja identifikacijski broj slučaja puknuća cjevovoda. Budući da se rezidualne vrijednosti rasipaju normalno oko nule, može se usvojiti da su udaljenosti l_n distribuirane normalno. Za svaku neuronsku mrežu uključujući i ansambl tih mreža, tj. njihov zajednički rad uz postizanje prosječnih izlaznih vrijednosti, skupa za testiranje kod određenog protoka puknuća izračunane su srednje vrijednosti

$$\mu(q_{pb}) = \frac{1}{384} \sum_{n=1}^{384} l_n(q_{pb}), \quad (4.21)$$

i standardne devijacije

$$\sigma(q_{pb}) = \sqrt{\frac{1}{384} \sum_{n=1}^{384} [l_n(q_{pb}) - \mu(q_{pb})]^2}, \quad (4.22)$$

udaljenosti (4.20) čime je omogućena međusobna kvantitativna usporedba rezultata dobivenih korištenjem pojedinih mreža.

Statističko testiranje različitosti skupova podataka o udaljenostima stvarnih i dobivenih točaka puknuća cjevovoda zasniva se na provjeri jednakosti standardnih devijacija σ i srednjih vrijednosti μ pojedinih skupova. Standardne devijacije testiraju se pomoću F -distribucije, odnosno F -testom, a srednje vrijednosti korištenjem t -distribucije, odnosno t -testom kako je to pokazano u [80]. Ulazni parametri za oba slučaja su:

- $\alpha = 5\% = 0,05$ - signifikantnost F -testa i t -testa
- n_1 - broj elemenata skupa 1
- μ_1 - srednja vrijednost elemenata skupa 1
- σ_1 - standardna devijacija elemenata skupa 1
- $\nu_1 = n_1 - 1$ - stupanj slobode F -distribucije za skup 1
- n_2 - broj elemenata skupa 2
- μ_2 - srednja vrijednost elemenata skupa 2
- σ_2 - standardna devijacija elemenata skupa 2
- $\nu_2 = n_2 - 1$ - stupanj slobode F -distribucije za skup 2
- $\nu = n_1 + n_2 - 2$ - stupanj slobode t -distribucije.

F -testom se uspoređuju standardne devijacije skupova 1 i 2. Osnovno polazište je da vrijednost varijable

$$F = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \quad (4.23)$$

pripada F -razdiobi sa stupnjevima slobode ν_1 i ν_2 . Uz ove stupnjeve slobode, može se za gornju F -distribuciju i odabranu signifikantnost $\alpha = 0,05$ izračunati vjerojatnost p_F .

Ukoliko za nju vrijedi da je

$$p_F = p(\nu_1, \nu_2, \alpha, F) < 0,05 \quad (4.24)$$

odbacuje se hipoteza da su standardne devijacije σ_1 i σ_2 međusobno signifikantno jednake.

Za usporedbu srednjih vrijednosti koristi se t -test. Osnovni preduvjet za valjanost njegovog korištenja je jednakost standardnih devijacija uspoređivanih skupova 1 i 2 koja je dokazana F -testom. Da bi se mogao provesti t -test potrebno je izračunati veličinu

$$S_{d1,2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}. \quad (4.25)$$

Temeljem gornje vrijednosti može se izračunati varijabla t -testa:

$$t = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{S_d}. \quad (4.26)$$

Uz zadani stupanj slobode ν može se za t -distribuciju uz odabranu signifikantnost $\alpha = 0,05$ izračunati vjerojatnost p_t . Ukoliko vrijedi:

$$p_t = p(\nu, \alpha, t) < 0,05, \quad (4.27)$$


odbacuje se hipoteza prema kojoj su srednje vrijednosti μ_1 i μ_2 signifikantno jednake.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

5.1. Određivanje vrijednosti protoka puknuća cjevovoda koje daju signifikantne promjene ulaznih parametara neuronske mreže


U prvom dijelu istraživanja provedena je ocjena mogućnosti korištenja umjetnih neuronskih mreža za detekciju puknuća cjevovoda, a u drugom za otkrivanje lokacije na kojoj se puknuće dogodilo. Za oba slučaja bilo je potrebno ustanoviti graničnu vrijednost protoka istjecanja vode q_{pb} iz cijevi uslijed puknuća koja uzrokuje značajne promjene protoka i tlakova. To je provedeno statističkom analizom nakon hi-kvadrat testom provjerene pretpostavke da se zapažene vrijednosti izlaznih varijabli hidrauličkog modela q , p_H , p_R , p_C , p_O pokoravaju normalnoj distribuciji vjerojatnosti.

Distribucija ulaznog protoka u DMA q je na slici 5.1. prikazana usporedno s teorijskom normalnom distribucijom koja je izvedena na temelju stvarnih podataka. Osim rezultata testa koji uvjetuje zadržavanje hipoteze o normalnoj distribuciji, iz slike je vidljivo da frekvencije pojave pojedinih kategorija vrijednosti od q poprimaju oblik normalne distribucije.




Slika 5.1. Statistička distribucija varijable q , l/min

Prikaz frekvencija pojave vrijednosti tlaka p_H na lokaciji u Horvaćanskoj ulici na mjestu ulaza vode u sustav, dan slikom 5.2., pokazuje odstupanje od normalne distribucije, što je potvrđeno i hi-kvadrat testom. Međutim, ukoliko se ostale varijable pokažu normalno distribuiranim, smatra se da zanemarivanje ovog zapažanja neće bitno utjecati na daljnje zaključivanje.




Slika 5.2. Statistička distribucija varijable p_H , bar

Za tlak na lokaciji Romičeve ulice p_R nije dokazano odstupanje frekvencije pojavljivanja od normalne distribucije, a iz slike 5.3. je osim rezultata testa prilagodbe, vidljiv i grafički normalan oblik frekvencija.




Slika 5.3. Statistička distribucija varijable p_R , bar

Tlak u Omiškoj ulici p_O prikazan na slici 5.4. je normalno distribuiran, kako je vidljivo iz rezultata hi-kvadrat testa, a na što upućuje i oblik histograma frekvencija.



Slika 5.4. Statistička distribucija varijable p_O , bar

Posljednja veličina tlaka p_C koja je dobivena u Cvijićevoj ulici pokazuje tendenciju približavanja normalnoj distribuciji. To se može zaključiti na temelju normalnog oblika frekvencije pojavljivanja njenih vrijednosti za koje se hi-kvadrat testom nije uspjelo osporiti normalnu razdiobu.



Slika 5.5. Statistička distribucija varijable p_C , bar

Za četiri veličine q , p_R , p_O i p_C je pokazana njihova normalna razdioba, te se za svaku od njih može provesti procjena intervala unutar kojih će se, uz signifikantnost od 5%, pojavljivati njihove vrijednosti u slučaju neremećenja hidrauličkog sustava. To isto može se pretpostaviti i za varijablu p_H nakon što se za nju provede odabir uzoraka

veliĉine 24, za koje se moŹe usvojiti da se njihove aritmetiĉke sredine ponašaju normalno. Definiranje ovakvih uzoraka provedeno je i za ostale varijable, te je za svih pet veliĉina izraĉunana njihova srednja vrijednost μ , standardna devijacija σ , te procijenjena vrijednost standardne devijacije σ_c koja prema izrazu (4.8) odreĉuje intervale povjerenja. Dobivene vrijednosti za sve varijable prikazane su u tablici 5.1.

Tablica 5.1. Znaĉajke neuronskih mreŹa za puknuća s razliĉitim protocima istjecanja vode

| q , l/min | | p_H , bar | | p_R , bar | | p_O , bar | | p_C , bar | |
|---------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| $q_{WL}=0$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 2987 | $\mu=$ | 5,26 | $\mu=$ | 5,11 | $\mu=$ | 5,07 | $\mu=$ | 5,11 |
| $\sigma=$ | 731 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,06 | $\sigma=$ | 0,08 |
| $2\sigma_c=$ | 585 | $2\sigma_c=$ | 0,04 | $2\sigma_c=$ | 0,04 | $2\sigma_c=$ | 0,05 | $2\sigma_c=$ | 0,06 |
| $q_{pb}=0$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 3032 | $\mu=$ | 5,26 | $\mu=$ | 5,11 | $\mu=$ | 5,06 | $\mu=$ | 5,11 |
| $\sigma=$ | 746 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,06 | $\sigma=$ | 0,08 |
| $\Delta\mu=$ | 44 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 |
| $q_{pb}=300$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 3332 | $\mu=$ | 5,26 | $\mu=$ | 5,11 | $\mu=$ | 5,07 | $\mu=$ | 5,11 |
| $\sigma=$ | 748 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,06 | $\sigma=$ | 0,08 |
| $\Delta\mu=$ | 344 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 | $\Delta\mu=$ | 0,00 |
| $q_{pb}=600$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 3633 | $\mu=$ | 5,23 | $\mu=$ | 5,07 | $\mu=$ | 5,01 | $\mu=$ | 4,95 |
| $\sigma=$ | 752 | $\sigma=$ | 0,04 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,08 | $\sigma=$ | 0,47 |
| $\Delta\mu=$ | 646 | $\Delta\mu=$ | -0,03 | $\Delta\mu=$ | -0,04 | $\Delta\mu=$ | -0,05 | $\Delta\mu=$ | -0,16 |
| $q_{pb}=900$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 3931 | $\mu=$ | 5,22 | $\mu=$ | 5,05 | $\mu=$ | 4,99 | $\mu=$ | 4,81 |
| $\sigma=$ | 752 | $\sigma=$ | 0,04 | $\sigma=$ | 0,06 | $\sigma=$ | 0,08 | $\sigma=$ | 0,92 |
| $\Delta\mu=$ | 944 | $\Delta\mu=$ | -0,04 | $\Delta\mu=$ | -0,06 | $\Delta\mu=$ | -0,08 | $\Delta\mu=$ | -0,30 |
| $q_{pb}=1800$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 4831 | $\mu=$ | 5,20 | $\mu=$ | 4,99 | $\mu=$ | 4,88 | $\mu=$ | 4,63 |
| $\sigma=$ | 758 | $\sigma=$ | 0,01 | $\sigma=$ | 0,08 | $\sigma=$ | 0,11 | $\sigma=$ | 1,18 |
| $\Delta\mu=$ | 1844 | $\Delta\mu=$ | -0,06 | $\Delta\mu=$ | -0,12 | $\Delta\mu=$ | -0,18 | $\Delta\mu=$ | -0,48 |
| $q_{pb}=4500$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 7531 | $\mu=$ | 5,10 | $\mu=$ | 4,72 | $\mu=$ | 4,45 | $\mu=$ | 4,21 |
| $\sigma=$ | 778 | $\sigma=$ | 0,05 | $\sigma=$ | 0,13 | $\sigma=$ | 0,24 | $\sigma=$ | 1,25 |
| $\Delta\mu=$ | 4543 | $\Delta\mu=$ | -0,16 | $\Delta\mu=$ | -0,40 | $\Delta\mu=$ | -0,61 | $\Delta\mu=$ | -0,90 |
| $q_{pb}=9000$ l/min | | | | | | | | | |
| $\mu=$ | 12029 | $\mu=$ | 4,81 | $\mu=$ | 4,00 | $\mu=$ | 3,32 | $\mu=$ | 3,34 |
| $\sigma=$ | 818 | $\sigma=$ | 0,07 | $\sigma=$ | 0,28 | $\sigma=$ | 0,61 | $\sigma=$ | 1,07 |
| $\Delta\mu=$ | 9042 | $\Delta\mu=$ | -0,45 | $\Delta\mu=$ | -1,11 | $\Delta\mu=$ | -1,75 | $\Delta\mu=$ | -1,78 |

Prvi dio tablice predstavlja srednje vrijednosti μ i standardne devijacije σ elemenata skupova izlaznih veliĉina hidrauliĉkog modela, te dvostruke vrijednosti standardnih devijacija $2\sigma_c$ za intervalne procjene uzoraka istih veliĉina u sluĉaju dana

kada nije bilo puknuća cjevovoda. Ove veličine su referentne za ocjenu signifikantnosti odstupanja srednjih vrijednosti istih veličina $\Delta\mu$ u slučajevima puknuća cjevovoda. U drugom dijelu tablice izračunana su odstupanja srednjih vrijednosti veličina skupa podataka za dane koji sadrže puknuća od referentnih vrijednosti istih veličina skupa podataka dana kada se puknuća nisu dogodila $\Delta\mu$. Vidljivo je odstupanje varijable q u iznosu od 44 l/min koji je manji od granice povjerenja 585 l/min, te ne predstavlja značajno odstupanje. Sve veličine tlaka pokazuju promjenu koja je jednaka nuli. Slično vrijedi i kod uvođenja protoka puknuća q_{pb} od 300 l/min, gdje također ne postoje značajna odstupanja, kako je vidljivo iz trećeg dijela tablice. U četvrtom dijelu tablice pokazuje se značajna promjena varijabli q i p_C , što, međutim nije slučaj kod ostalih veličina p_H , p_R i p_O , gdje te promjene nisu značajne, tako da se protok puknuća q_{pb} od 600 l/min ne može smatrati značajno utjecajnim.

U petom slučaju gdje q_{pb} iznosi 900 l/min došlo je do promjene četiri od pet izlaznih veličina, tj. značajno su povećane vrijednosti od q , p_R , p_O i p_C , dok se vrijednost varijable p_H nalazi na granici intervala povjerenja. Ova veličina protoka puknuća stoga predstavlja značajnu veličinu, koja je ujedno i najmanja vrijednost uzeta kao parametar pri modeliranju neuronskih mreža. Vrijednosti q_{pb} veće od 1800 l/min, tj. 4500 l/min i 9000 l/min, kako se moglo očekivati, dovele su do značajnih promjena svih pet veličina q , p_H , p_R , p_O i p_C , što je vidljivo iz posljednja tri dijela tablice 5.1.

5.2. Detekcija puknuća cjevovoda na temelju podataka o protoku i tlakovima unutar DMA

5.2.1. Protok puknuća: 900 l/min

Najmanji razmatrani protok puknuća cjevovoda $q_{pb, \min}$, dobiven na temelju statističke analize utjecajnosti protoka puknuća q_{pb} na ulazne veličine Δt , q , l/min; p_H , bar; p_R , bar; p_C , bar; p_O , bar; bio je 900 l/min. Međutim, radi usporedbe s inicijalno pretpostavljenom vrijednošću protoka puknuća od 600 l/min, provedeno je modeliranje neuronskih mreža i za ovaj slučaj. To je učinjeno postupkom SANN kojim je od 20 mreža koje su prošle faze učenja, testiranja i validacije odabrano njih 5, koje su s pripadajućim značajkama prikazane u tablici 5.2. Iz nje je vidljivo da sve dobivene

neuronske mreže imaju koeficijente korelacije niže od 0,8, što je u skladu s rezultatima analize signifikantnosti protoka puknuća od 600 l/min. U tablici u stupcu koji prikazuje algoritam učenja dan je i broj koraka učenja neuronske mreže.

Tablica 5.2. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 600 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-5-2 | 72,68 | 75,35 | 74,66 | BFGS/24 | SOS | Tanh | Tanh |
| 2 | 29-6-2 | 74,23 | 67,25 | 71,51 | BFGS/28 | SOS | Eksp | Eksp |
| 3 | 29-3-2 | 75,74 | 82,52 | 78,38 | BFGS/22 | SOS | Identitet | Identitet |
| 4 | 29-3-2 | 77,57 | 76,62 | 78,94 | BFGS/24 | SOS | Identitet | Sin |
| 5 | 29-8-2 | 71,12 | 72,22 | 70,72 | BFGS/14 | SOS | Sin | Tanh |

Prva značajna vrijednost protoka puknuća za koju je testirana mogućnost detekcije puknuća bila je 900 l/min. U tu svrhu trenirano je 20 neuronskih mreža, a zadržano ih je 5. Iz njihovih karakteristika koje su prikazane u tablici 5.3. vidi se da je točnost u odnosu na skup za testiranje, koji je najvažniji u ocjeni, pokazala 5. mreža 29-3-2, s koeficijentima korelacije između stvarnih i dobivenih izlaznih vrijednosti za skupove učenja, testiranja i validacije: 0,8282; 0,875 i 0,8367. U fazi učenja veće koeficijente imale su neuronske mreže 2., 3. i 4., dok je u fazi validacije najveći koeficijent korelacije imala 4. neuronska mreža.

Tablica 5.3. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 900 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-6-2 | 77,49 | 79,40 | 77,36 | BFGS/37 | CE | Tanh | Softmax |
| 2 | 29-3-2 | 83,72 | 77,08 | 77,14 | BFGS/35 | SOS | Log | Eksp |
| 3 | 29-10-2 | 84,09 | 85,88 | 83,33 | BFGS/32 | SOS | Eksp | Identitet |
| 4 | 29-3-2 | 83,62 | 86,11 | 84,69 | BFGS/17 | SOS | Tanh | Sin |
| 5 | 29-3-2 | 82,82 | 87,50 | 83,67 | BFGS/67 | CE | Eksp | Softmax |

Po strukturi 5. neuronska mreža ima 29 ulaznih, 3 skrivena i 2 izlazna neurona. Algoritam učenja bio je BFGS, a proveden je u 67 koraka učenja koja su dala optimalan rezultat, uz funkciju pogreške CE. Aktivacijska funkcija skrivenog sloja je eksponencijalna, a izlaznog sloja funkcija softmax.

U svrhu detaljnije analize zadržanih neuronskih mreža u tablicama 5.4. i 5.5. prikazane su Tablica konfuzije i sažetak klasifikacije. Iz obje tablice vidljivo je da neuronska mreža 5. 29-3-2 daje nešto lošije rezultate u točnom predviđanju vrijednosti $s=0$, te bolje rezultate u predviđanju vrijednosti $s=1$ od mreže 4. 29-3-2.

Tablica 5.4. Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 900 l/min

| Neuronska mreža s izlaznom vrijednošću | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|--|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ |
| 1. 29-6-2/0 | 3532 | 1035 | 351 | 97 | 360 | 129 |
| 1. 29-6-2/1 | 548 | 1917 | 81 | 335 | 72 | 327 |
| 2. 29-3-2/0 | 3359 | 424 | 280 | 46 | 298 | 69 |
| 2. 29-3-2/1 | 721 | 2528 | 152 | 386 | 134 | 387 |
| 3. 29-10-2/0 | 3599 | 638 | 350 | 40 | 351 | 67 |
| 3. 29-10-2/1 | 481 | 2314 | 82 | 392 | 81 | 389 |
| 4. 29-3-2/0 | 3708 | 780 | 362 | 50 | 373 | 77 |
| 4. 29-3-2/1 | 372 | 2172 | 70 | 382 | 59 | 379 |
| 5. 29-3-2/0 | 3692 | 820 | 381 | 57 | 371 | 84 |
| 5. 29-3-2/1 | 388 | 2132 | 51 | 375 | 61 | 372 |

Tablica 5.5. Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 900 l/min

| Neuronska mreža | Klasifikacija | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|-----------------|---------------|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ |
| 1. 29-6-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 3532 | 1917 | 351 | 335 | 360 | 327 |
| | Netočno | 548 | 1035 | 81 | 97 | 72 | 129 |
| | Točno, % | 86,57 | 64,94 | 81,25 | 77,55 | 83,33 | 71,71 |
| | Netočno, % | 13,43 | 35,06 | 18,75 | 22,45 | 16,67 | 28,29 |
| 2. 29-3-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |


| Neuronska mreža | Klasifikacija | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|-----------------|---------------|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 |
| | Točno | 3359 | 2528 | 280 | 386 | 298 | 387 |
| | Netočno | 721 | 424 | 152 | 46 | 134 | 69 |
| | Točno, % | 82,33 | 85,63 | 64,81 | 89,35 | 68,98 | 84,87 |
| | Netočno, % | 17,67 | 14,36 | 35,19 | 10,65 | 31,02 | 15,13 |
| 3. 29-10-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 3599 | 2314 | 350 | 392 | 351 | 389 |
| | Netočno | 481 | 638 | 82 | 40 | 81 | 67 |
| | Točno, % | 88,21 | 78,39 | 81,01 | 90,74 | 81,25 | 85,31 |
| | Netočno, % | 11,79 | 21,61 | 18,98 | 9,26 | 18,75 | 14,69 |
| 4. 29-3-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 3708 | 2172 | 362 | 382 | 373 | 379 |
| | Netočno | 372 | 780 | 70 | 50 | 59 | 77 |
| | Točno, % | 90,88 | 73,58 | 83,80 | 88,46 | 86,34 | 83,11 |
| | Netočno, % | 9,12 | 26,42 | 16,20 | 11,57 | 13,66 | 16,89 |
| 5. 29-3-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 3692 | 2132 | 381 | 375 | 371 | 372 |
| | Netočno | 388 | 820 | 51 | 57 | 61 | 84 |
| | Točno, % | 90,49 | 72,22 | 88,19 | 86,81 | 85,88 | 81,58 |
| | Netočno, % | 9,51 | 27,78 | 11,81 | 13,19 | 14,12 | 18,42 |


Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli neuronskih mreža načinjena na temelju tablice 5.6., u kojoj su dani koeficijenti korelacije između pogrešaka mreže kod zadržavanja i ispuštanja pojedinih ulaznih varijabli, pokazuje da je u svim slučajevima neuronskih mreža najutjecajnije ulazna veličina q . Nakon nje slijedi varijabla Δt , što znači da neuronske mreže prepoznaju dinamiku potrošnje kao bitan faktor. Utjecaj ovih varijabli raste kako raste točnost pojedine neuronske mreže, međutim to isto vrijedi i za ostale ulazne veličine. Od tlakova je najznačajniji p_H koji je ostvaren na lokaciji u Horvaćanskoj ulici, dok se tlak p_C na lokaciji Cvijićeve ulice, zbog svoje blizine vrijednosti 1, može zanemariti kao manje utjecajan.

Tablica 5.6. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 900 l/min


| Neuronska mreža | q | Δt | p_H | p_O | p_R | p_C |
|--------------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 29-6-2 | 1,20 | 1,14 | 1,36 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| 2. 29-3-2 | 1,63 | 1,25 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,04 |
| 3. 29-10-2 | 2,25 | 2,22 | 1,06 | 1,00 | 0,99 | 1,03 |
| 4. 29-3-2 | 2,00 | 1,77 | 1,32 | 1,07 | 1,00 | 1,07 |
| 5. 29-3-2 | 2,58 | 2,50 | 1,61 | 1,18 | 1,22 | 1,06 |
| Srednja vrijednost | 1,93 | 1,78 | 1,27 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Slijedeći korak u analizi bio je konstruiranje krivulja operativne karakteristike za svih pet neuronskih mreža, i to za slučajeve njihovog učenja, testiranja i validacije. Ona prema (4.17) prikazuje odnos osjetljivosti i određenosti koje su definirane izrazima (4.15) i (4.16). Krivulje su za sva tri slučaja prikazane na slikama 5.6., 5.7. i 5.8. Ako se uzme u obzir da približavanje krivulje pravcu povučenom kroz ishodište pod kutom nagiba od 45° označava pogoršavanje svojstva predviđanja izlazne vrijednosti s_O , tada se na temelju prikazanih operativnih karakteristika mogu potvrditi prethodno izneseni zaključci.

**Slika 5.6.** Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min




Slika 5.7. Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min



Slika 5.8. Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=900$ l/min

Pregled rezultata detekcije puknuća cjevovoda neuronskom mrežom 5. 29-3-2, koja je pokazala najbolja svojstva predviđanja na temelju najznačajnije veličine protoka q najjasnije se može uočiti prikazom međusobne ovisnosti varijabli q , s_T i s_O u trodimenzijskom pravokutnom koordinatnom sustavu, kako je dano na slici 5.9. Istovremeno pojavljivanje više različitih vrijednosti izlazne veličine s_O za iste varijacije veličina q i s_T odražava stupanj točnosti neuronske mreže.



Slika 5.9. Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=900$ l/min

5.2.2. Protok puknuća: 1800 l/min

Za protok puknuća od 1800 l/min trenirano je 20 neuronskih mreža, od kojih je zadržano i prikazano u tablici 5.4. njih 5. Najbolje rezultate dala je 4. mreža 29-8-2 čije su koeficijenti korelacije stvarnih i dobivenih vrijednosti za učenje, testiranje i validaciju iznosili 0,9742; 0,9907 i 0,9786. Ova neuronska mreža ima 29 ulaznih, 8 skrivenih i 2 izlazna neurona. Algoritam učenja bio je BFGS a proveden je u 44 koraka učenja koja su dala optimalan rezultat, uz funkciju pogreške zbroja kvadrata. Aktivacijska funkcija skrivenog sloja bila je funkcija identiteta, a izlaznog sloja neurona softmax.

Četiri od pet zadržanih neuronskih mreža imalo je točnost veću od 95%, što ukazuje na veliki utjecaj zadanog protoka puknuća na hidrauličko stanje sustava, gdje taj utjecaj doprinosi povećanju broja neuronskih mreža s mogućnošću točnog predviđanja ciljane vrijednosti. Najlošije rezultate dala je 2. neuronska mreža, međutim koeficijenti korelacije su ovdje također visoki i iznose preko 0,9.

Tablica 5.7. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 1800 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-8-2 | 96,11 | 96,18 | 94,03 | BFGS/15 | CE | Log | Softmax |
| 2 | 29-9-2 | 90,32 | 93,63 | 92,79 | BFGS/8 | SOS | Tanh | Sin |
| 3 | 29-7-2 | 97,02 | 98,72 | 98,76 | BFGS/19 | SOS | Tanh | Identitet |
| 4 | 29-8-2 | 97,42 | 99,07 | 97,86 | BFGS/44 | CE | Identitet | Softmax |
| 5 | 29-7-2 | 95,90 | 97,22 | 95,15 | BFGS/9 | SOS | Tanh | Tanh |

Iz tablice konfuzije i sažetka klasifikacije u tablicama 5.8. i 5.9. može se uočiti velika međusobna sličnost u predviđanju izlaznih vrijednosti 3., 4. i 5. neuronske mreže. Štoviše, pokazuje se da je 3. neuronska mreža 29-7-2 dala bolja predviđanja vrijednosti $s=0$ prilikom učenja i testiranja od 4. mreže 29-8-2. Slično tome, 5. neuronska mreža je, usprkos nižim koeficijentima korelacije iz tablice 5.7., dala bolje rezultate predviđanja za vrijednosti $s=0$ tijekom postupka validacije.

Tablica 5.8. Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 1800 l/min

| Neuronska mreža s izlaznom vrijednošću | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|--|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ |
| 1. 29-8-2/0 | 3918 | 111 | 407 | 8 | 409 | 30 |
| 1. 29-8-2/1 | 162 | 2841 | 25 | 424 | 23 | 426 |
| 2. 29-9-2/0 | 3912 | 512 | 421 | 44 | 426 | 58 |
| 2. 29-9-2/1 | 168 | 2440 | 11 | 388 | 6 | 398 |
| 3. 29-7-2/0 | 3940 | 69 | 429 | 8 | 430 | 9 |
| 3. 29-7-2/1 | 140 | 2883 | 3 | 424 | 2 | 447 |

| Neuronska mreža s izlaznom vrijednošću | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|--|--------|------|------------|-----|------------|-----|
| | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 |
| 4. 29-8-2/0 | 3971 | 72 | 431 | 7 | 424 | 11 |
| 4. 29-8-2/1 | 109 | 2880 | 1 | 425 | 8 | 445 |
| 5. 29-7-2/0 | 3959 | 167 | 421 | 13 | 432 | 43 |
| 5. 29-7-2/1 | 121 | 2785 | 11 | 419 | 0 | 413 |

Tablica 5.9. Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 1800 l/min


| Neuronska mreža | Klasifikacija | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|-----------------|---------------|--------|-------|------------|--------|------------|-------|
| | | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 |
| 1. 29-8-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 4080 | 2952 | 432 | 456 |
| | Točno | 3918 | 2841 | 3918 | 2841 | 409 | 426 |
| | Netočno | 162 | 111 | 162 | 111 | 23 | 30 |
| | Točno, % | 96,03 | 96,24 | 96,03 | 96,24 | 94,67 | 93,42 |
| | Netočno, % | 3,97 | 3,76 | 3,97 | 3,76 | 5,32 | 6,58 |
| 2. 29-9-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 4080 | 2952 | 432 | 456 |
| | Točno | 3912 | 2440 | 3912 | 2440 | 426 | 398 |
| | Netočno | 168 | 512 | 168 | 512 | 6 | 58 |
| | Točno, % | 95,88 | 82,66 | 95,88 | 82,66 | 98,61 | 87,28 |
| | Netočno, % | 4,12 | 17,34 | 4,12 | 17,34 | 1,38 | 12,71 |
| 3. 29-7-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 4080 | 2952 | 432 | 456 |
| | Točno | 3940 | 2883 | 3940 | 2883 | 430 | 447 |
| | Netočno | 140 | 69 | 140,00 | 69,00 | 2,00 | 9,00 |
| | Točno, % | 96,57 | 97,66 | 96,57 | 97,66 | 99,53 | 98,02 |
| | Netočno, % | 3,43 | 2,34 | 3,43 | 2,34 | 0,46 | 1,97 |
| 4. 29-8-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 4080 | 2952 | 432 | 456 |
| | Točno | 3971 | 2880 | 3971 | 2888 | 424 | 445 |
| | Netočno | 109 | 72 | 109,00 | 72,00 | 8,00 | 11,00 |
| | Točno, % | 97,33 | 97,56 | 97,33 | 97,56 | 98,15 | 97,59 |
| | Netočno, % | 2,67 | 2,44 | 2,67 | 2,44 | 1,85 | 2,41 |
| 5. 29-7-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 4080 | 2952 | 432 | 456 |
| | Točno | 3959 | 2785 | 3959 | 2785 | 432 | 413 |
| | Netočno | 121 | 167 | 121,00 | 167,00 | 0,00 | 43,00 |
| | Točno, % | 97,03 | 94,34 | 97,03 | 94,34 | 100,00 | 90,57 |
| | Netočno, % | 2,97 | 5,66 | 2,97 | 5,66 | 0,00 | 9,42 |

Iz tablice 5.10. analize osjetljivosti uočljivo je da 4. neuronska mreža 29-8-2 pokazuje izrazitu ovisnost o varijabli q , te značajnu ovisnost o vremenskom intervalu puknuća Δt , dok je ovisnost o tlakovima vrlo mala. Međutim, kod 3. i 5. neuronske mreže, koje su također pokazale dobra svojstva predviđanja puknuća cjevovoda, vidljivo je da ta ovisnost može biti manja, pri čemu se povećava ovisnost neuronske mreže o tlakovima.


Tablica 5.10. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 1800 l/min

| Neuronska mreža | q | Δt | p_H | p_O | p_R | p_C |
|--------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 29-8-2 | 1,15 | 1,03 | 1,11 | 1,05 | 1,05 | 1,00 |
| 2. 29-9-2 | 1,15 | 1,00 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 0,98 |
| 3. 29-7-2 | 9,24 | 4,802 | 1,11 | 1,35 | 1,07 | 0,98 |
| 4. 29-8-2 | 41,62 | 6,460 | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,04 |
| 5. 29-7-2 | 1,92 | 2,2199 | 1,67 | 1,05 | 1,00 | 0,989 |
| Srednja vrijednost | 11,01 | 3,103 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 1,00 |


Operativne karakteristike razmatranih neuronskih mreža kod njihovog učenja, testiranja i validacije prikazane su slikama 5.10., 5.11. i 5.12. Iz predočenog je vidljivo kako se ove krivulje, u odnosu na krivulje neuronskih mreža za detekciju protoka puknuća od 900 l/min, nalaze bliže koordinatnim osima, odnosno udaljenije su od pravca kroz ishodište s nagibom od 45° . Najlošije rezultate pokazuje operativna krivulja 2. neuronske mreže 29-9-2, što je u skladu s ranije dobivenim karakteristikama njene točnosti kod učenja, testiranja i validacije. Za 4. neuronsku mrežu 29-8-2, koja se u prethodnim analizama pokazala kao mreža s najboljim svojstvima detekcije puknuća, vidljivo je da se njoj pripadajuća krivulja nalazi najbliže koordinatnim osima. Krivulje operativnih karakteristika ostalih neuronskih mreža nalaze se između navedene dvije granične krivulje.



Slika 5.10. Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min




Slika 5.11. Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min



Slika 5.12. Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=1800$ l/min

Na temelju ostvarenih rezultata prethodnih analiza kao najpovoljnija je odabrana 4. neuronska mreža 29-8-2 za koju je na slici 5.13. dan grafički prikaz ovisnosti najutjecajnije ulazne veličine q na izlaznu ciljanu s_T i ostvarenu veličinu s_O . Iz prikaza se može zaključiti da je, u odnosu na najbolju neuronsku mrežu za protok puknuća od 900 l/min, nastala bolja korelacija veličina q i s_T , što je dovelo do poboljšanja točnosti koja se očituje u povećanju broja parova međusobno jednakih vrijednosti varijabli s_T i s_O .



Slika 5.13. Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=1800$ l/min

5.2.3. Protok puknuća: 4500 l/min

Kao treće hidrauličko stanje odabrano je ono koje nastaje uslijed puknuća cjevovoda s protokom istjecanja vode od 4500 l/min. Značajke zadržanih 5 najboljih od 20 naučenih mreža prikazane su u tablici 5.11. Vidljivo je kako svih pet mreža ima vrlo visoke koeficijente korelacije između ulaznih ciljanih i ostvarenih rezultata varijable s , koji premašuju vrijednosti 0,995. Kod 2. neuronske mreže oznake 29-8-2 koeficijenti korelacije za skupove testiranja i validacije dostižu maksimalne vrijednosti 1, što upućuje na jaku korelacijsku vezu, međutim potrebno je imati u vidu mogućnost pretreniranosti mreže koja može prouzročiti njena loša generalizacijska svojstva. Ova neuronska mreža ima 29 ulaznih, 8 skrivenih i 2 izlazna neurona. Provedena su 44 koraka učenja neuronske mreže uz algoritam učenja BFGS, pri čemu je korištena funkcija pogreške CE. Aktivacijska funkcija skrivenog sloja bila je tangens hiperbolni, a izlaznog sloja softmax.

Tablica 5.11. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 4500 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-9-2 | 99,79 | 99,88 | 99,55 | BFGS/7 | CE | Eksp | Softmax |
| 2 | 29-8-2 | 99,65 | 100,00 | 100,00 | BFGS/12 | CE | Tanh | Softmax |
| 3 | 29-5-2 | 99,79 | 100,00 | 99,32 | BFGS/8 | CE | Eksp | Softmax |
| 4 | 29-4-2 | 99,72 | 99,88 | 99,89 | BFGS/52 | SOS | Eksp | Tanh |
| 5 | 29-7-2 | 99,76 | 99,88 | 99,55 | BFGS/11 | CE | Eksp | Softmax |

Dublja analiza uz pomoć tablica 5.12 i 5.13. koje predstavljaju tablicu konfuzije i sažetak klasifikacije pokazuje međusobnu ujednačenost ponašanja neuronskih mreža u predviđanju izlazne varijable s . Točnost kategorizacije za obje vrijednosti, tj. $s=0$ i $s=1$, bila je približno jednaka, pri čemu je na skupu za testiranje u odnosu na skup za učenje bio prisutan blagi porast, a kod skupa za validaciju pad u postotku točno predviđenih vrijednosti. Kod 2. mreže u postupku njene validacije prisutan je najveći pad u točnosti klasifikacije vrijednosti $s=0$ koja iznosi 0,6898, te vrijednosti $s=1$ u udjelu 0,8487.

Tablica 5.12. Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 4500 l/min

| Neuronska mreža s izlaznom vrijednošću | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|--|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ |
| 1. 29-9-2/0 | 4074 | 9 | 431 | 0 | 360 | 129 |
| 1. 29-9-2/1 | 6 | 2943 | 1 | 432 | 72 | 327 |
| 2. 29-8-2/0 | 4070 | 15 | 432 | 0 | 298 | 69 |
| 2. 29-8-2/1 | 10 | 2937 | 0 | 432 | 134 | 387 |
| 3. 29-5-2/0 | 4074 | 9 | 432 | 0 | 351 | 67 |
| 3. 29-5-2/1 | 6 | 2943 | 0 | 432 | 81 | 389 |
| 4. 29-4-2/0 | 4078 | 18 | 431 | 0 | 373 | 77 |
| 4. 29-4-2/1 | 2 | 2934 | 1 | 432 | 59 | 379 |
| 5. 29-7-2/0 | 4073 | 10 | 431 | 0 | 371 | 84 |
| 5. 29-7-2/0 | 7 | 2942 | 1 | 432 | 61 | 372 |

Tablica 5.13. Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 4500 l/min


| Neuronska mreža | Klasifikacija | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|-----------------|---------------|--------|--------|------------|--------|------------|-------|
| | | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 |
| 1. 29-9-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4074 | 2943 | 431 | 432 | 360 | 327 |
| | Netočno | 6 | 9 | 1 | 0 | 72 | 129 |
| | Točno, % | 99,85 | 99,70 | 99,77 | 100,00 | 83,33 | 71,71 |
| | Netočno, % | 0,14 | 0,31 | 0,23 | 0,00 | 16,67 | 28,29 |
| 2. 29-8-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4070 | 2937 | 432 | 432 | 298 | 387 |
| | Netočno | 10 | 15 | 0 | 0 | 134 | 69 |
| | Točno, % | 99,76 | 99,49 | 100,00 | 100,00 | 68,98 | 84,87 |
| | Netočno, % | 0,25 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 31,02 | 15,13 |
| 3. 29-5-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4074 | 2943 | 432 | 432 | 351 | 389 |
| | Netočno | 6 | 9 | 0 | 0 | 81 | 67 |
| | Točno, % | 99,85 | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 81 | 85 |
| | Netočno, % | 0,15 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 14,69 |
| 4. 29-4-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4078 | 2934 | 431 | 432 | 373 | 379 |
| | Netočno | 2 | 18 | 1 | 0 | 59 | 77 |
| | Točno, % | 99,95 | 99,39 | 99,77 | 100,00 | 86,34 | 83,11 |
| | Netočno, % | 0,05 | 0,61 | 0,23 | 0,00 | 13,66 | 16,89 |
| 5. 29-7-2 | Ukupno | 408 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4073 | 2942 | 431 | 432 | 371 | 372 |
| | Netočno | 7 | 10 | 1 | 0 | 61 | 84 |
| | Točno, % | 99,83 | 99,661 | 99,77 | 100,00 | 85,88 | 81,58 |
| | Netočno, % | 0,17 | 0,34 | 0,23 | 0,00 | 14,12 | 18,42 |


U tablici 5.14. dana je analiza osjetljivosti ulaznih varijabli neuronskih mreža 1.-5. Za ulazne varijable u 2. neuronsku mrežu 29-8-2 moguće je koristiti samo dvije utjecajne veličine, q i p_O , pri čemu je varijable p_R i p_C potrebno potpuno isključiti, dok je utjecaj vremenskog intervala Δt u simulaciji zanemariv. Tlak p_C predstavlja poremećajnu veličinu za sve slučajeve neuronskih mreža.

Tablica 5.14. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 4500 l/min


| Neuronska mreža | q | Δt | p_H | p_O | p_R | p_C |
|--------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 29-9-2 | 22,51 | 7,43 | 0,86 | 0,92 | 0,82 | 0,82 |
| 2. 29-8-2 | 2,77 | 1,00 | 1,07 | 1,21 | 0,98 | 0,93 |
| 3. 29-5-2 | 15,75 | 7,79 | 0,93 | 0,75 | 0,86 | 0,89 |
| 4. 29-4-2 | 24,04 | 2,93 | 2,76 | 1,71 | 1,01 | 1,06 |
| 5. 29-7-2 | 32,10 | 1,59 | 0,52 | 0,80 | 0,97 | 0,78 |
| Srednja vrijednost | 19,43 | 4,15 | 1,23 | 1,08 | 0,93 | 0,90 |

Slikama 5.14., 5.15. i 5.16. prikazane operativne karakteristike razmatranih neuronskih mreža za faze učenja, testiranja i validacije potvrđuju zaključak o visokom učinku klasifikacije neuronskih mreža. Naime, sve krivulje, osim za 4. neuronsku mrežu 29-4-2 kod testiranja, pokazuju dobru primjenjivost neuronskih mreža u rješavanju zadanog klasifikacijskog problema. U slučaju 4. neuronske mreže je došlo do neočekivanog odstupanja krivulje operativne karakteristike budući da neuronska mreža u prethodnim analizama nije davala naznake netočnosti u određivanju izlazne varijable s .

**Slika 5.14.** Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min




Slika 5.15. Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min



Slika 5.16. Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=4500$ l/min

Grafički prikaz u pravokutnom koordinatnom sustavu međusobne povezanosti veličina q , s_T i s_O za 2. neuronsku mrežu 29-8-2 dan je na slici 5.17. Iz njega je uočljivo jasno razgraničenje ciljanih s_T i ostvarenih vrijednosti s_O uslijed povećanja protoka puknuća cjevovoda. Osim toga prikaz pokazuje da se varijable s_T i s_O u potpunosti poklapaju.



Slika 5.17. Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=4500$ l/min

5.2.4. Protok puknuća: 9000 l/min

Kao posljednji slučaj ispitana je primjena neuronskih mreža na detekciju puknuća uz protok iznosa 9000 l/min. Ova vrijednost predstavlja najveći mogući protok uslijed puknuća koji se približava teorijski proračunatom maksimumu istjecanja prema (4.12). U stvarnosti se može očekivati rijetko pojavljivanje ovoga slučaja, međutim potrebno ga je ispitati kao graničnu varijantu i konačnu potvrdu primjenjivosti neuronskih mreža na detekciju puknuća. Kao i u prethodnim slučajevima trenirano je 20 neuronskih mreža, a zadržano je, te u tablici 5.15. s pripadajućim karakteristikama prikazano, najboljih 5. Kako se moglo očekivati, one su za granični maksimalni protok puknuća, u svim slučajevima učenja, testiranja i validacije, dale granične maksimalne vrijednosti koeficijenata korelacije 1. Sve neuronske mreže su s 29 ulaznih i 2 izlazna neurona. Najmanji broj neurona skrivenog sloja je 3, a najveći 11. Algoritam učenja za

sve mreže bio je BFGS. U četiri od pet neuronskih mreža kao funkcija pogreške korištena je SOS, dok je u petoj preostaloj neuronskoj mreži korištena CE.

Tablica 5.15. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 9000 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-3-2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BFGS/11 | SOS | Eksp | Eksp |
| 2 | 29-11-2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BFGS/13 | CE | Log | Softmax |
| 3 | 29-5-2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BFGS/4 | SOS | Identitet | Eksp |
| 4 | 29-8-2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BFGS/7 | SOS | Tanh | Identitet |
| 5 | 29-10-2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BFGS/8 | SOS | Eksp | Identitet |

Točnost klasifikacije neuronskih mreža potvrđuju tablica konfuzije 5.16. i tablica sažetka klasifikacije 5.17. Vidljivo je da su sve vrijednosti $s=0$ i $s=1$ klasificirane sa 100 %-tnom točnošću, tj. nije bilo odstupanja ciljanih o ostvarenih vrijednosti.

Tablica 5.16. Tablica konfuzije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 9000 l/min

| Neuronska mreža s izlaznom vrijednošću | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|--|--------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ | $s=0$ | $s=1$ |
| 1. 29-3-2/0 | 4080 | 0 | 432 | 0 | 360 | 432 |
| 1. 29-3-2/1 | 0 | 2952 | 0 | 432 | 72 | 0 |
| 2. 29-11-2/0 | 4080 | 0 | 432 | 0 | 298 | 432 |
| 2. 29-11-2/1 | 0 | 2952 | 0 | 432 | 134 | 0 |
| 3. 29-5-2/0 | 4080 | 0 | 432 | 0 | 351 | 432 |
| 3. 29-5-2/1 | 0 | 2952 | 0 | 432 | 81 | 0 |
| 4. 29-8-2-/0 | 4080 | 0 | 432 | 0 | 373 | 432 |
| 4. 29-8-2/1 | 0 | 2952 | 0 | 432 | 59 | 0 |
| 5. 29-10-2/0 | 4080 | 0 | 432 | 0 | 371 | 432 |
| 5. 29-10-2/1 | 0 | 2952 | 0 | 432 | 61 | 0 |

Tablica 5.17. Sažetak klasifikacije učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža za protok puknuća 9000 l/min


| Neuronska mreža | Klasifikacija | Učenje | | Testiranje | | Validacija | |
|-----------------|---------------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 | s=0 | s=1 |
| 1. 29-3-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Netočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 |
| | Točno, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Netočno, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 29-11-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Netočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Točno, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Netočno, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. 29-5-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Netočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Točno, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Netočno, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. 29-8-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Netočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Točno, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Netočno, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. 29-10-2 | Ukupno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Točno | 4080 | 2952 | 432 | 432 | 432 | 456 |
| | Netočno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Točno, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Netočno, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Veličine faktora analize osjetljivosti prikazane su u tablici 5.18. i za različite neuronske mreže pokazuju ujednačenost. Najveću osjetljivost na ulazne veličine pokazuje 2. neuronska mreža 29-11-2, kod koje je kao i kod ostalih mreža najutjecajnija varijabla q , a nakon nje vremenski interval Δt . Od tlakova je najutjecajniji p_H na lokaciji u Horvaćanskoj ulici, dok se ovisno o neuronskoj mreži za ostale tlakove pojavljuje potreba njihovog uklanjanja iz modela.

Tablica 5.18. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 9000 l/min


| Neuronska mreža | q | Δt | p_H | p_O | p_R | p_C |
|--------------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 29-3-2 | 1,55 | 1,17 | 1,09 | 0,96 | 1,12 | 0,92 |
| 2. 29-11-2 | 3,94 | 2,04 | 1,55 | 1,16 | 0,96 | 1,09 |
| 3. 29-5-2 | 1,56 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 1,07 |
| 4. 29-8-2 | 3,03 | 2,18 | 1,95 | 1,27 | 1,15 | 1,11 |
| 5. 29-10-2 | 1,74 | 1,24 | 1,26 | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
| Srednja vrijednost | 2,36 | 1,59 | 1,41 | 1,10 | 1,05 | 1,04 |

Krivulje operativnih karakteristika svih pet neuronskih mreža kod učenja, testiranja i validacije prikazane slikama 5.18., 5.19. i 5.20. poklapaju se s koordinatnim osima, te odražavaju idealno stanje klasifikacije izlazne varijable s u ovisnosti o ulaznim varijablama q , Δt , p_H , p_O , p_R i p_C .

**Slika 5.18.** Operativna karakteristika učenja neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min




Slika 5.19. Operativna karakteristika testiranja neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min



Slika 5.20. Operativna karakteristika validacije neuronskih mreža, $q_{pb}=9000$ l/min

Budući da je svih pet zadržanih neuronskih mreža pokazalo jednako dobru točnost u određivanju varijable s , za reprezentativnu mrežu odabrana je 2. 29-11-2, koja

je pokazala najbolju osjetljivost na ulazne veličine, a posebice na ulazni protok u sustav. Međuovisnost veličina q , s_T i s_O prikazana je na slici 5.21. koja pokazuje klasifikaciju bez odstupanja.



Slika 5.21. Grafički prikaz ovisnosti varijabli q , s_T i s_O , $q_{pb}=9000$ l/min

5.3. Lociranje puknuća cjevovoda na temelju podataka o protoku i tlakovima unutar DMA

5.3.1. Protok puknuća: 900 l/min

U prvom slučaju lociranja minimalnog protoka puknuća cijevi iznosa 900 l/min u obzir je uzeto 100 neuronskih mreža koje su prošle kroz postupak učenja, nakon kojega je zadržano i prikazano u tablici 5.19. najboljih 5. Kriterij prema kojemu su ocjenjivane točnosti neuronskih mreža bio je srednja vrijednost koeficijenta korelacije koji opisuje stupanj povezanosti ciljanih i dobivenih izlaznih vrijednosti. Koeficijent korelacije prikazan je u tablici 5.19. za slučajeve učenja, testiranja i validacije neuronskih mreža. Vidljivo je da su dobivene vrijednosti relativno male što ne upućuje na mogućnost lociranja mjesta puknuća cjevovoda korištenjem neuronskih mreža pri


protoku od 900 l/min. Štoviše, koeficijenti korelacije kod testiranja svih neuronskih mreža su manji od nule.

Tablica 5.19. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 900 l/min


| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-4-2 | 14,25 | -11,71 | 23,88 | BFGS/6 | SOS | Sin | Log |
| 2 | 29-3-2 | 16,36 | -16,15 | 23,61 | BFGS/12 | SOS | Sin | Eksp |
| 3 | 29-3-2 | 20,25 | -13,06 | 20,95 | BFGS/13 | SOS | Sin | Tanh |
| 4 | 29-3-2 | 19,93 | -9,01 | 21,11 | BFGS/8 | SOS | Identitet | Tanh |
| 5 | 29-7-2 | 20,37 | -9,84 | 21,66 | BFGS/11 | SOS | Identitet | Identitet |

Bez obzira na nedovoljnu točnost neuronskih mreža korisno je analizirati njihova svojstva, budući da slučajevi dobrih rezultata analize neuronskih mreža dodatno upućuju na nepostojanje standardne statističke korelacije između protoka i tlakova s koordinatama puknuća. Kao prva karakteristika neuronskih mreža kreirani su i u prilogu 6. prikazani grafovi rezidualnih vrijednosti između ciljanih i ostvarenih vrijednosti varijabli x i y . Oni pokazuju da se kod svih neuronskih mreža odstupanja ciljanih od ostvarenih vrijednosti izlaznih veličina x i y približavaju normalnoj razdiobi s aritmetičkom sredinom jednakom nuli. To je dobar znak, tj. indikacija da je neuronska mreža dobro predvidjela postojanje šuma za koji se pretpostavlja normalna distribuiranost oko vrijednosti nula.

Na slikama 5.22. i 5.23. su za koordinate x i y izvedeni i prikazani pravci korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti. Oko njih se rasipaju točke prikaza parova izlaznih ciljanih i dobivenih vrijednosti u velikom opsegu, što odgovara slaboj generalizaciji neuronskih mreža.



Slika 5.22. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=900$ l/min



Slika 5.23. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=900$ l/min

Iz tablice 5.20., u kojoj su prikazani koeficijenti korelacije za svaku od zadržanih neuronskih mreža, su vidljivi izrazito nepovoljni rezultati za skup podatka testiranja i to

za obje varijable x i y . Iz ovog razloga se od neuronskih mreža ne mogu očekivati zadovoljavajuće precizni podaci o lokaciji kvara na temelju promjene protoka i tlaka.

Tablica 5.20. Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 900 l/min

| Neuronska mreža | | Varijabla x | | | Varijabla y | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % |
| 1 | 29-4-2 | 21,23 | -17,55 | -0,16 | 7,26 | -5,87 | 47,93 |
| 2 | 29-3-2 | 22,53 | -24,22 | -0,54 | 10,19 | -8,08 | 47,76 |
| 3 | 29-3-2 | 24,04 | -20,79 | -0,81 | 16,46 | -5,33 | 42,72 |
| 4 | 29-3-2 | 23,74 | -10,32 | -1,46 | 16,12 | -7,71 | 43,68 |
| 5 | 29-7-2 | 23,67 | -13,18 | -0,58 | 17,08 | -6,50 | 43,90 |

Analiza osjetljivosti dana je u tablici 5.21., gdje je vidljivo da sve ulazne veličine za sve neuronske mreže imaju vrlo mali utjecaj na ishod njihovog korištenja. Ovo je uzrok velikog i nepovoljnog rasipanja rezidualnih vrijednosti ciljanih i dobivenih izlaznih veličina x i y .

Tablica 5.21. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 900 l/min

| Neuronska mreža | p_C | p_O | Δt | p_H | q | p_R |
|--------------------|-------|-------|------------|-------|------|-------|
| 1. 29-4-2 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. 29-3-2 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| 3. 29-3-2 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| 4. 29-3-2 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5. 29-7-2 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Srednja vrijednost | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |

Najmanja srednja vrijednost udaljenosti ciljanih i dobivenih rezultata lokacije puknuća ostvarena je korištenjem 3. neuronske mreže 29-3-2, te je iznosila

$$\mu_{\min}(900 \text{ l/min}) = 279 \text{ m}, \quad (5.1)$$

uz pripadajuću standardnu devijaciju

$$\sigma_{\min}(900 \text{ l/min}) = 58 \text{ m}. \quad (5.2)$$

Iste veličine su za ansambl svih pet neuronskih mreža iznosile:

$$\mu_{\text{ans}}(900 \text{ l/min}) = 287 \text{ m} , \quad (5.3)$$

uz standardnu devijaciju

$$\sigma_{\text{ans}}(900 \text{ l/min}) = 53 \text{ m} . \quad (5.4)$$


5.3.2. Protok puknuća: 1800 l/min

Od 100 treniranih neuronskih mreža najboljih 5 je prikazano u tablici 5.19. s pripadajućom učinkovitošću lociranja puknuća kod protoka od 1800 l/min, za slučajeve učenja, testiranja i validacije. Dobivene vrijednosti su pozitivne, relativno male i bolje od slučaja protoka puknuća od 900 l/min.


Tablica 5.22. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 1800 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-8-2 | 26,29 | 5,77 | 32,39 | BFGS/9 | SOS | Tanh | Log |
| 2 | 29-3-2 | 35,70 | 6,67 | 38,70 | BFGS/16 | SOS | Tanh | Log |
| 3 | 29-4-2 | 25,57 | 1,70 | 30,59 | BFGS/7 | SOS | Tanh | Tanh |
| 4 | 29-9-2 | 47,92 | 15,38 | 39,26 | BFGS/96 | SOS | Tanh | Eksp |
| 5 | 29-3-2 | 29,71 | 12,53 | 31,32 | BFGS/33 | SOS | Eksp | Identitet |

Grafički prikaz rezidualnih vrijednosti između ciljanih i ostvarenih vrijednosti varijabli x i y dan je u prilogu 7. Kao i u slučaju protoka puknuća od 900 l/min, vidljivo je da frekvencije pojavljivanja rezidualnih vrijednosti imaju oblik normalne distribucije uz veliku širinu rasipanja. Ovo i na slikama 5.24. i 5.25. prikazani pravci korelacije željenih i dobivenih vrijednosti potvrđuju malu razinu generalizacije neuronskih mreža koja je posljedica manjeg broja mjernih mjesta.



Slika 5.24. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=1800$ l/min



Slika 5.25. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=1800$ l/min

Najpovoljnije vrijednosti koeficijenta korelacije za obje varijable x i y ima 4. neuronska mreža 29-9-2, što upućuje na mogućnost približavanja izlaznih vrijednosti neuronske mreže stvarnim lokacijama puknuća cjevovoda.

Tablica 5.23. Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 1800 l/min

| Neuronska mreža | | Varijabla x | | | Varijabla y | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % |
| 1 | 29-8-2 | 22,60 | 9,35 | 2,03 | 29,98 | 2,19 | 62,74 |
| 2 | 29-3-2 | 25,72 | -2,26 | 6,13 | 45,67 | 15,60 | 71,28 |
| 3 | 29-4-2 | 23,53 | 1,94 | -0,16 | 27,61 | 1,46 | 61,34 |
| 4 | 29-9-2 | 41,71 | 12,32 | 6,09 | 54,12 | 18,45 | 72,43 |
| 5 | 29-3-2 | 25,66 | 19,53 | -2,02 | 33,76 | 5,53 | 64,66 |

Iz analize osjetljivosti prikazane u tablici 5.24. vidljivo je da ista 4. neuronska mreža 29-9-2 pokazuje najbolja svojstva osjetljivosti u odnosu na izlazne vrijednosti varijabli x i y .

Tablica 5.24. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 1800 l/min

| Neuronska mreža | p_o | Δt | q | p_c | p_R | P_H |
|--------------------|-------|------------|------|-------|-------|-------|
| 1. 29-8-2 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| 2. 29-3-2 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,00 |
| 3. 29-4-2 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
| 4. 29-9-2 | 1,64 | 1,23 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 1,03 |
| 5. 29-3-2 | 1,24 | 1,02 | 1,14 | 1,01 | 1,03 | 1,00 |
| Srednja vrijednost | 1,26 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,01 |

Najmanja srednja vrijednost i njoj pripadajuća standardna devijacija udaljenosti ciljanih i dobivenih rezultata lokacije puknuća dobivene su korištenjem 3. neuronske mreže 29-4-2 u iznosima:

$$\mu_{\min}(1800 \text{ l/min}) = 270 \text{ m}, \quad (5.5)$$

$$\sigma_{\min}(1800 \text{ l/min}) = 55 \text{ m}. \quad (5.6)$$

Iste veličine su za ansambl svih pet neuronskih mreža iznosile:

$$\mu_{\text{ans}}(1800 \text{ l/min}) = 280 \text{ m}, \quad (5.7)$$

uz pripadajuću standardnu devijaciju

$$\sigma_{\text{ans}}(1800 \text{ l/min}) = 54 \text{ m}. \quad (5.8)$$


5.3.3. Protok puknuća: 4500 l/min

Nakon provedenog postupka učenja 100 neuronskih mreža ostvarena su najbolja približavanja na njih 5 koje su s pripadajućim karakteristikama prikazane u tablici 5.25. U usporedbi s mrežama za protoke puknuća od 900 l/min vidljiva su poboljšanja, dok u odnosu na mreže koje su dobivene za protoke od 1800 l/min nema značajne razlike. Točnost predviđanja preciznih rezultata lokacija puknuća cjevovoda je mala.


Tablica 5.25. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 4500 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-4-2 | 23,95 | 3,10 | 37,72 | BFGS/9 | SOS | Eksp | Tanh |
| 2 | 29-3-2 | 55,90 | 2,31 | 39,18 | BFGS/93 | SOS | Log | Sin |
| 3 | 29-3-2 | 31,65 | 2,62 | 37,98 | BFGS/14 | SOS | Eksp | Eksp |
| 4 | 29-3-2 | 56,89 | 0,50 | 39,49 | BFGS/52 | SOS | Log | Identitet |
| 5 | 29-3-2 | 57,20 | 3,04 | 39,04 | BFGS/165 | SOS | Log | Sin |

Potvrda dobrog odabira neuronskih mreža dobivena je iz analize grafičkog prikaza u prilogu 8., gdje su dane rezidualne vrijednosti ciljanih i ostvarenih vrijednosti varijabli x i y , koje su normalno distribuirane s centrom u ishodištu koordinatnog sustava. Slabu točnost lociranja puknuća potvrđuju na slikama 5.26. i 5.27. prikazana rasipanja parova ciljanih i dobivenih vrijednosti koordinata x i y oko odgovarajućih pravaca korelacije.



Slika 5.26. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=4500$ l/min



Slika 5.27. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=4500$ l/min

Najpovoljnije vrijednosti koeficijenta korelacije za obje varijable x i y ima 4. neuronska mreža 29-9-2, što upućuje na mogućnost približavanja izlaznih vrijednosti neuronske mreže stvarnim lokacijama puknuća cjevovoda.

Tablica 5.26. Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 4500 l/min

| Neuronska mreža | | Varijabla x | | | Varijabla y | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % |
| 1 | 29-4-2 | 18,62% | 7,68% | 5,37% | 29,28% | -1,47% | 70,07% |
| 2 | 29-3-2 | 40,03% | -22,99% | 3,34% | 71,77% | 27,61% | 75,03% |
| 3 | 29-3-2 | 21,62% | -1,39% | 5,04% | 41,67% | 6,64% | 70,92% |
| 4 | 29-3-2 | 40,28% | -25,49% | 3,04% | 73,50% | 26,49% | 75,93% |
| 5 | 29-3-2 | 40,77% | -23,73% | 3,55% | 73,63% | 29,81% | 74,52% |

Iz analize osjetljivosti prikazane u tablici 5.27. vidljivo je da, uz 2. 29-3-2, 4. neuronska mreža 29-3-2 pokazuje najbolja svojstva osjetljivosti u odnosu na izlazne vrijednosti varijabli x i y . Međutim, prema tablici 5.26. rezultati predviđanja su izrazito lošiji za koordinatu x u odnosu na koordinatu y . Ove dvije neuronske mreže imaju slična svojstva, te se iz tablice 5.25. može vidjeti da se razlikuju isključivo po broju koraka učenja BFGS algoritma, te aktivacijskoj funkciji izlaznog sloja neurona. Pri tome je najutjecajnije veličina p_0 , koja zajedno s vremenskim intervalom Δt najviše doprinosi procesu učenja neuronske mreže. Slična situacija je i u slučajevima ostalih neuronskih mreža. Kod svih pet neuronskih mreža najmanji utjecaj na dobivene rezultate ima tlak p_H .

Tablica 5.27. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 4500 l/min

| Neuronska mreža | p_0 | Δt | q | p_C | p_R | P_H |
|--------------------|-------|------------|------|-------|-------|-------|
| 1. 29-4-2 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2. 29-3-2 | 2,00 | 1,62 | 1,37 | 1,36 | 1,18 | 1,06 |
| 3. 29-3-2 | 1,13 | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1,01 |
| 4. 29-3-2 | 2,00 | 1,51 | 1,29 | 1,29 | 1,12 | 1,01 |
| 5. 29-3-2 | 1,88 | 2,26 | 1,56 | 1,35 | 1,31 | 1,01 |
| Srednja vrijednost | 1,61 | 1,48 | 1,25 | 1,21 | 1,12 | 1,02 |

Najniža srednja vrijednost i njoj odgovarajuća standardna devijacija duljina odstupanja od ciljanih koordinata puknuća cjevovoda su jednake:

$$\mu_{\min}(4500 \text{ l/min}) = 263 \text{ m}, \quad (5.9)$$

$$\sigma_{\min}(4500 \text{ l/min}) = 63 \text{ m}, \quad (5.10)$$

U slučaju ansambla zadržanih neuronskih mreža iste veličine iznose

$$\mu_{\text{ans}}(4500 \text{ l/min}) = 271 \text{ m}, \quad (5.11)$$

te,

$$\sigma_{\text{ans}}(4500 \text{ l/min}) = 53 \text{ m}. \quad (5.12)$$


5.3.4. Protok puknuća: 9000 l/min

Mogućnost lociranja puknuća cjevovoda za protok od 9000 l/min ispitana je kao posljednji granični slučaj. Karakteristike najboljih 5 od ukupno 100 mreža koje su prošle postupak učenja dane su u tablici 5.28. U odnosu na neuronske mreže za protok puknuća od 1800 l/min točnost je povećana, što se posebice odnosi na skup za testiranje. Izuzetak je 1. neuronska mreža kod koje je vrijednost korelacije negativna.


Tablica 5.28. Značajke neuronskih mreža za puknuća s protokom 9000 l/min

| Neuronska mreža | | Točnost | | | Algoritam učenja/br. koraka | Funkcija pogreške | Aktivacijska funkcija | |
|-----------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje % | Test. % | Valid. % | | | Skriveni sloj | Izlazni sloj |
| 1 | 29-4-2 | 42,09 | -16,27 | 36,51 | BFGS/15 | SOS | Log | Tanh |
| 2 | 29-4-2 | 25,30 | 12,51 | 36,30 | BFGS/8 | SOS | Eksp | Identitet |
| 3 | 29-5-2 | 29,22 | 8,46 | 38,06 | BFGS/10 | SOS | Log | Tanh |
| 4 | 29-4-2 | 27,24 | 9,02 | 39,39 | BFGS/21 | SOS | Sin | Log |
| 5 | 29-6-2 | 69,22 | 16,61 | 38,42 | BFGS/74 | SOS | Log | Eksp |

Rezidualne vrijednosti ciljanih i ostvarenih vrijednosti varijabli x i y iz priloga 9., kao i u prethodnim slučajevima, pokazuju normalu distribuiranost oko nule. Iz slika 5.28. i 5.29. zapaža se bolja prilagođenost neuronskih mreža predviđanju koordinate y , što je najviše izraženo za 5. neuronsku mrežu 29-6-2.



Slika 5.28. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable x , $q_{pb}=9000$ l/min



Slika 5.29. Korelacija željenih i dobivenih vrijednosti varijable y , $q_{pb}=9000$ l/min

Iz tablice 5.29. vidljivo je da kod dobrih rezultata skupa za testiranje u predviđanju koordinate x neuronske mreže, s druge strane, neuronske mreže daju lošu koreliranost varijable y i obrnuto. Primjerice, neuronska mreža 5. 29-6-2, u skladu sa

zaključkom donesenim analizom grafova korelacije, daje dobra predviđanja u skupu za testiranje varijable y , a loša za varijablu x .

Tablica 5.29. Koeficijenti korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti varijabli x i y za protok puknuća 9000 l/min

| Neuronska mreža | | Varijabla x | | | Varijabla y | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R. br. | Tip mreže | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % | Učenje, % | Testiranje, % | Validacija, % |
| 1 | 29-4-2 | 31,28% | -49,93% | 5,18% | 52,89% | 17,39% | 67,83% |
| 2 | 29-4-2 | 20,03% | 25,01% | 2,72% | 30,57% | 0,00% | 69,89% |
| 3 | 29-5-2 | 21,92% | 18,94% | 5,19% | 36,52% | -2,02% | 70,93% |
| 4 | 29-4-2 | 21,52% | 20,41% | 4,55% | 32,96% | -2,37% | 74,22% |
| 5 | 29-6-2 | 54,71% | -2,20% | 3,72% | 83,74% | 35,42% | 73,12% |

Analiza osjetljivosti prikazane prema tablici 5.30. pokazuje, posebice za 5. 29-6-2, najveću osjetljivost na ulaznu veličinu p_0 , te nakon nje vremenski interval Δt .

Tablica 5.30. Analiza osjetljivosti ulaznih varijabli za protok puknuća 9000 l/min

| Neuronska mreža | p_0 | Δt | q | p_C | p_R | P_H |
|--------------------|-------|------------|------|-------|-------|-------|
| 1. 29-4-2 | 1,00 | 1,12 | 1,01 | 1,01 | 1,13 | 1,01 |
| 2. 29-4-2 | 0,98 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| 3. 29-5-2 | 1,01 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| 4. 29-4-2 | 0,98 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,00 |
| 5. 29-6-2 | 2,61 | 1,91 | 1,45 | 1,35 | 1,15 | 1,08 |
| Srednja vrijednost | 1,32 | 1,25 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,02 |

Korištenjem 5. neuronske mreže 29-6-2 ostvarena je najmanja srednja vrijednost udaljenosti ciljanih i dobivenih rezultata lokacije puknuća koja je uz pripadajuću standardnu devijaciju jednaka:

$$\mu_{\min}(9000 \text{ l/min}) = 249 \text{ m}, \quad (5.13)$$

$$\sigma_{\min}(9000 \text{ l/min}) = 72 \text{ m}. \quad (5.14)$$

U slučaju kreiranja ansambla neuronskih mreža iste veličine iznose:

$$\mu_{\text{ans}}(9000 \text{ l/min}) = 265 \text{ m}, \quad (5.15)$$

$$\sigma_{\text{ans}}(9000 \text{ l/min}) = 51 \text{ m}. \quad (5.16)$$

6. RASPRAVA

6.1. Ovisnost točnosti neuronskih mreža kod detekcije puknuća cjevovoda o protoku puknuća

Osnovni parametar kojim je mjerena sposobnost neuronskih mreža kod detekcije puknuća bio je točnost klasifikacije η parametra prepoznavanja puknuća s u odnosu na protok puknuća cjevovoda. Ova ovisnost je prikazana na slici 6.1. Iz nje je vidljivo da se, uz koeficijent korelacije od $R^2=0,964$, porast točnosti neuronskih mreža u ovisnosti o protoku puknuća može aproksimirati funkcijom


$$\eta(q_{pb}) = 100 - \frac{50}{9} B(\alpha, \beta), \quad (6.1)$$

gdje je

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx, \quad (6.2)$$

beta funkcija ili Eulerov integral 1. vrste, pri čemu su njeni parametri α i β jednaki:

$$\alpha = \frac{q_{pb}}{3600}, \quad \beta = 8 \quad (6.3)$$




Slika 6.1. Ovisnost točnosti najboljih neuronskih mreža o protoku puknuća

Iz slike je vidljivo da točnost najboljih neuronskih mreža u rasponu od 600 do 1800 l/min naglo raste, te iznad protoka od 1800 l/min ima konstantnu vrijednost koja se gotovo u potpunosti približava točnosti od 100%.

Slična situacija ovisnosti točnosti klasifikacije događaja puknuća cjevovoda o protoku puknuća prikazana jednadžbama (6.1) i (6.2) dobiva se i u slučaju kada se promatraju ansambl neuronskih mreža, kako je prikazano na slici 6.2. Najbolje vrijednosti parametara beta funkcije u ovom slučaju iznose:

$$\alpha = \frac{q_{pb}}{3600}, \beta = 4, \quad (6.4)$$


uz vrijednost koeficijenta korelacije $R^2=0,986$.




Slika 6.2. Ovisnost točnosti ansambla neuronskih mreža o protoku puknuća

Ostvareni rezultati u detekciji ukazuju na nagli porast točnosti neuronskih mreža pri povećanju protoka puknuća kod manjih vrijednosti tog protoka, dok je za njegove veće vrijednosti točnost bila približno konstantna. U svrhu upućivanja na daljnji smjer istraživanja analizirana je točnost neuronskih mreža kod isključivo noćnog režima potrošnje od 3 do 4 sata u odnosu na točnost neuronskih mreža s cjelodnevnom na razini sata promjenjivim režimom potrošnje.

Za slučaj uzoraka za testiranje na slici 6.3., te za uzorka validaciju na slici 6.4. prikazani su odnosi cjelodnevnog dinamičkog modela – EPS (engl. Extended Play Analysis) i noćnog statičkog modela – SSA (engl. Steady State Analysis).



Slika 6.3. Usporedba testiranja neuronskih mreža kod detekcije puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara



Slika 6.4. Usporedba validacije neuronskih mreža kod detekcije puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara

U oba slučaja vidljivo je da za manje protoke puknuća model SSA daje bolje rezultate, dok se s povećanjem protoka puknuća bolji rezultati ostvaruju primjenom EPS modela. Iz ovoga se izvodi zaključak da kod većih protoka puknuća veći pozitivan utjecaj na kvalitetu detekcije puknuća ima veličina skupa ulaznih podataka o vrijednostima protoka i tlakova nego poremećaji (tjedna i mjesečna kolebanja u potrošnji vode, nedetektirani kvarovi i pozadinska curenja cjevovoda) koji uslijed

dnevne dinamike sustava umanjuju korelaciju između protoka puknuća i informacije o postojanju puknuća. Kod manjih protoka puknuća ova korelacija je obrnuta. Iz slika je očito da je puknuća moguće detektirati i za protoke od 500 l/min, što je manje od 20% ulaznog protoka u zonu.

6.2. Ovisnost točnosti neuronskih mreža kod lociranja puknuća cjevovoda o protoku puknuća

Najmanja pogreška kod lociranja puknuća cjevovoda, tj. udaljenost stvarnih od neuronskim mrežama ostvarenih koordinata, postignuta je za najveći protok puknuća od 9000 l/min, a najveća za najmanji protok puknuća koji je iznosio 900 l/min. Najmanje pogreške kod preostale dvije vrijednosti protoka puknuća od 1800 l/min i 4500 l/min, također su poprimile vrijednosti ovisno o pripadajućim protocima. To znači da, bez obzira na velike iznose pogreški, neuronske mreže mogu donekle prepoznati puknuće na određenoj lokaciji. Međutim, to je potrebno potvrditi analizom signifikantnosti međusobnih razlika u pogreškama lociranja za različite slučajeve protoka puknuća.

U tablici 6.1. su za slučaj neuronskih mreža s najboljim karakteristikama dobivenih lokacija puknuća cjevovoda, a u tablici 6.2. za ansamble neuronskih mreža, prikazane standardne devijacije σ_1 i σ_2 , te srednje vrijednosti μ_1 i μ_2 pogrešaka kod lociranja puknuća za sve razmatrane slučajeve od 900, 1800, 4500 i 9000 l/min. Bilo je potrebno ispitati razlikuju li se međusobno pojedini slučajevi standardnih devijacija i srednjih vrijednosti kod različitih protoka u značajnoj mjeri. Za standardne devijacije to je ispitano F -testom, a za srednje vrijednosti t -testom.

Budući da je brojnost skupova 1 i 2 koji se međusobno uspoređuju jednaka:

$$n_1 = n_2 = 384, \quad (6.5)$$

slijedi da za stupnjeve slobode F distribucije vrijedi:

$$v_1 = n_1 - 1 = v_2 = n_2 - 1 = 383, \quad (6.6)$$

dok je stupanj slobode t distribucije jednak:

$$v = n_1 + n_2 - 2 = 766, \quad (6.7)$$

Za izračunavanje vrijednosti veličina F , p_F , t i p_t . korištene su jednadžbe od (4.23) do (4.27).

Tablica 6.1. F i t testovi za provjeru hipoteze o jednakostima srednjih vrijednosti udaljenosti ciljanih od neuronskim mrežama s najboljim karakteristikama dobivenih lokacija puknuća cjevovoda za različite protoke puknuća q_{pb}

| 1 | 2 | σ_1 | σ_2 | F | p_F | μ_1 | μ_2 | t | p_t |
|------------|------------|------------|------------|------|-------|---------|---------|------|-------|
| l_{900} | l_{1800} | 58 | 55 | 1,12 | 0,28 | 279 | 270 | 2,34 | 0,02 |
| l_{900} | l_{4500} | 58 | 63 | 1,20 | 0,07 | 279 | 263 | 3,76 | 0,00 |
| l_{900} | l_{9000} | 58 | 72 | 1,58 | 0,00 | 279 | 249 | 6,46 | 0,00 |
| l_{1800} | l_{4500} | 55 | 63 | 1,34 | 0,00 | 270 | 263 | 1,63 | 0,10 |
| l_{1800} | l_{9000} | 55 | 72 | 1,76 | 0,00 | 270 | 249 | 4,54 | 0,00 |
| l_{4500} | l_{9000} | 63 | 72 | 1,31 | 0,01 | 263 | 249 | 2,87 | 0,00 |

U tablici 6.1., koja prikazuje neuronske mreže s najboljim rezultatima, jedino u prvom slučaju za l_{900} i l_{1800} vrijedi da se pripadajuće standardne devijacije σ_1 i σ_2 ne razlikuju značajno jer je $p_F > 0,05$. Međutim, u istom slučaju je $p_t < 0,05$, tako da su u konačnici odgovarajuće aritmetičke sredine μ_1 i μ_2 međusobno značajno različite. Kod slučaja l_{1800} i l_{4500} vrijedi da je $p_t > 0,05$, pa različitost μ_1 i μ_2 nije zajamčena, međutim zbog u ovom slučaju činjenice da je $p_F < 0,05$ ne može se tvrditi niti da je μ_1 različit od μ_2 . Za zadnji slučaj kombinacije l_{4500} i l_{9000} standardne devijacije aritmetičke sredine μ_1 i μ_2 su međusobno različite, ali korektnost t -testa nije zajamčena budući da su standardne devijacije prema F -testu također značajno različite.

Tablica 6.2. F i t testovi za provjeru hipoteze o jednakostima srednjih vrijednosti udaljenosti ciljanih od ansamblima neuronskih mreža dobivenih lokacija puknuća cjevovoda za različite protoke puknuća q_{pb}

| 1 | 2 | σ_1 | σ_2 | F | p_F | μ_1 | μ_2 | t | p_t |
|------------|------------|------------|------------|------|-------|---------|---------|------|-------|
| l_{900} | l_{1800} | 53 | 54 | 1,04 | 0,67 | 287 | 280 | 1,87 | 0,06 |
| l_{900} | l_{4500} | 53 | 53 | 1,02 | 0,86 | 287 | 271 | 4,19 | 0,00 |
| l_{900} | l_{9000} | 53 | 60 | 1,26 | 0,02 | 287 | 257 | 7,30 | 0,00 |
| l_{1800} | l_{4500} | 54 | 53 | 1,03 | 0,80 | 280 | 271 | 2,29 | 0,02 |
| l_{1800} | l_{9000} | 54 | 60 | 1,21 | 0,07 | 280 | 257 | 5,47 | 0,00 |
| l_{4500} | l_{9000} | 53 | 60 | 1,24 | 0,04 | 271 | 257 | 3,32 | 0,00 |

Iz tablice 6.2. rezultata ansambla neuronskih mreža u prvom slučaju za l_{900} i l_{1800} standardne devijacije σ_1 i σ_2 , prema rezultatu F -testa, nisu signifikantno različite, a to isto slijedi iz t -testa i za srednje vrijednosti μ_1 i μ_2 . Različitost standardnih devijacija razlike duljina l_{1800} i l_{4500} nije dokazana F -testom, međutim dokazana je značajna različitost srednjih vrijednosti μ_1 i μ_2 i to relevantnim t -testom. U slučaju duljina l_{4500} i l_{9000} standardne devijacije se približavaju jedna drugoj, iako F -test uz zadanu

signifikantnost od 0,05 upućuje na njihovu različitost. Imajući to na umu uvjetno se može usvojiti da iz t -testa slijedi različitost srednjih vrijednosti μ_1 i μ_2 .

Na slici 6.5. prikazan je korelacijski dijagram pogreške udaljenosti lociranja puknuća i protoka puknuća za slučaj najboljih neuronskih mreža prema tablici 5.28. Radi bolje potvrde ove međuovisnosti provedena je analiza neuronskih mreža za dodatni protok od 18000 l/min koja je uzeta u obzir pri kreiranju dijagrama korelacije. Iz njega je vidljiva izrazito jaka ovisnost pogreške o protoku puknuća linearnog oblika

$$\mu = -0,003q_{pb} + 278,7, \quad (6.8)$$


koju potvrđuje visoka vrijednost koeficijenta korelacije:

$$R^2 = 0,989. \quad (6.9)$$

Iz jednadžbe (6.8) može se izračunati da će μ poprimiti vrijednost nula za protok puknuća jednak:

$$q_{pb} = \frac{278,7}{0,003} = 92900 \frac{1}{\text{min}}, \quad (6.10)$$


što u fizikalnom smislu predstavlja nerealnu vrijednost.



Slika 6.5. Korelacija pogreške udaljenosti lociranja puknuća i protoka puknuća za najbolje neuronske mreže


Testiranje korelacije pogreške, tj. odstupanja udaljenosti ciljanih od ostvarenih vrijednosti s protokom puknuća provedeno za slučaj ansambla pet najboljih neuronskih mreža, prikazano je na slici 6.6., gdje je vidljiva linearna ovisnost pogreške o protoku puknuća, ali samo do određenog protoka od 9000 l/min. Za veće protoke pogreška se

ponovno povećava. Budući da je u slučaju najboljih neuronskih mreža korelacija bila izrazito jaka i negativno linearna, može se zaključiti da se kod povećanja protoka puknuća broj neuronskih mreža koji je u stanju pronalaziti najbolje rješenje lociranja puknuća smanjuje.




Slika 6.6. Korelacija pogreške udaljenosti lociranja puknuća i protoka puknuća za ansamble neuronskih mreža

Statistički je dokazano da pogreška lociranja puknuća cjevovoda, tj. odstupanje stvarnih od neuronskim mrežama ostvarenih lokacija puknuća s povećanjem protoka puknuća linearno pada, iako taj pad nije dovoljan da bi se kod realno mogućeg protoka puknuća pogreška svela na praktično prihvatljivu vrijednost. Kolika je mogućnost očekivanja poboljšanja rezultata neuronskih mreža pri lociranju puknuća pokazuju slike 6.7. i 6.8., na kojima su za slučajeve testnog i skupa za validaciju prikazani odnosi EPS i SSA modela. Vidljivo je da za SSA, tj. noćni statički model, u odnosu na EPS, tj. dnevni dinamički model, koeficijent korelacije ciljanih i dobivenih vrijednosti lokacije puknuća cjevovoda, odnosno učinak neuronskih mreža i kod testiranja i kod validacije raste. Međutim, taj učinak u oba slučaja ostaje manji od 50 %.



Slika 6.7. Usporedba točnosti testiranja neuronskih mreža kod lociranja puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara



Slika 6.8. Usporedba točnosti validacije neuronskih mreža kod lociranja puknuća za slučaj cjelodnevnih i isključivo noćnih praćenja parametara

7. ZAKLJUČAK

U radu je sustavno postavljen integralni model koji obuhvaća više postupaka. To su u prvom redu utvrđivanje eksperimentalne kontrolirane zone vodoopskrbe i kontinuirano mjerenje parametara protoka i tlaka unutar te zone. Nakon toga slijede izrada hidrauličkog modela pomoću kojega su simulirana puknuća cjevovoda u vremenu i prostoru, te uvođenje i primjena koncepta neuronskih mreža. Krajnji cilj ovako postavljenog integralnog modela bio je ispitivanje valjanosti hipoteze o mogućnostima detekcije i lociranja mjesta puknuća cjevovoda vodoopskrbne mreže korištenjem parametara protoka i tlaka.

Rezultati istraživanja statističke signifikantnosti parametara protoka i tlaka u ovisnosti o protoku puknuća prikazani su u petom poglavlju gdje je pokazano da se oni značajno mijenjaju za vrijednosti protoka puknuća veće od 900 l/min. Iz rezultata postupka detekcije puknuća bilo je vidljivo da s povećanjem protoka puknuća raste točnost neuronskih mreža, te je za maksimalne realne vrijednosti od 9000 l/min točnost težila k vrijednosti 100%. Detaljnijom analizom istražena je zakonitost promjene točnosti neuronskih mreža u ovisnosti o protoku puknuća. Utvrđeno je da između ove dvije veličine postoji stroga funkcijska veza koju je moguće prikazati uvođenjem beta funkcije ili Eulerovog integrala prve vrste. Analizom osjetljivosti pokazano je da su najbolje neuronske mreže imale najveću ovisnost o veličinama ulaznog protoka i vremenskom intervalu nastanka puknuća.

Usprkos činjenici da su odstupanja stvarnih od neuronskim mrežama ostvarenih lokacija puknuća cjevovoda bila značajna, rezultati su pokazali smanjenje tih odstupanja s povećanjem protoka puknuća. Ovo je ukazalo na postojanje veze između lokacije puknuća i promjene parametara protoka i tlakova uz nužno postojanje dodatnih parametara koji nisu uzeti u obzir. Analizom osjetljivosti parametara za lociranje puknuća utvrđen je najveći utjecaj varijable tlaka u Omiškoj ulici. Povećani utjecaj parametra tlaka na ovoj u odnosu na druge lokacije može se protumačiti povezanošću ove lokacije s ostatkom sustava preko isključivo jednog cjevovoda koji je prema hidrauličkom modelu u odnosu na preostale cjevovode imao najmanji promjer. Kod definiranja mjernih mjesta eksperimentalnih zona u daljnjim istraživanjima ovo treba uzeti u obzir kako bi se ostvario optimalan odabir tih mjernih mjesta.

Sljedeći parametri po značajnosti bili su vremenski interval, te protok na ulazu u zonu. Vremenski interval odnosi se na satnu razdiobu tijekom dana. Međutim, u razmatranje je moguće uzeti sezonski, tj. tjedni ili mjesečni utjecaj na hidrauličke parametre. Intenzitet tih utjecaja ovisi o karakteristikama kontrolirane zone u odnosu na potrošnju vode, odnosno na kategorije potrošača i njihove udjele u potrošnji vode unutar zone. Značajan utjecaj protoka na korelaciju između lociranja puknuća i hidrauličkih parametara daje smjernice za daljnja istraživanja uvođenjem dodatnih mjernih mjesta protoka vode unutar kontrolirane zone.

Rezultati istraživanja pokazuju da je na temelju poznatih vrijednosti veličina ulaznog protoka i tlaka, te tri veličine tlaka na različitim lokacijama moguće detektirati puknuća cjevovoda i u slučajevima kada je protok puknuća manji od 20% ulaznog protoka u zonu. U tom slučaju je ulazne podatke neuronskih mreža nužno ograničiti na parametre mjerene tijekom noćne potrošnje vode. Daljnja istraživanja u svrhu postizanja kvalitetnijeg lociranja puknuća cjevovoda moguće je provesti korištenjem mjerne oprema protoka i tlaka velike osjetljivosti. Međutim, budući da je omogućavanje veće osjetljivosti mjerača protoka i tlaka od one koja je ostvarena u istraživanju vrlo zahtjevno i teško izvedivo, daljnja istraživanja će biti usmjerena na uvođenje većeg broja mjernih mjesta protoka i tlaka unutar sustava. Izgledi za to svakim danom su sve veći budući da već sada postoji razvijena tehnologija istovremenog mjerenja protoka i tlaka na velikom broju lokacija u malim vremenskim intervalima uz pomoć data logera, te mogućnost istovremenog i vremenski učestalog mjerenja potrošnje vode na velikom broju mjernih mjesta uvođenjem automatskog očitavanja brojila potrošnje vode – AMR (engl. Automatic Meter Reading).

Budući da je u radu na nov i jedinstven način postavljen integrirani eksperimentalni model sastavljen od stvarne izolirane vodoopskrbne zone, njenog hidrauličkog modela i neuronskih mreža, očekuje se da će ostvareni rezultati i zaključci istraživanja dati značajan doprinos u daljnjem razvoju i poboljšanju kvalitete detekcije i lociranja puknuća cjevovoda. Praćenje hidrauličkih parametara za detekciju puknuća cjevovoda je nova i dosada neobrađena metoda. Dosadašnje metode detekcije temelje se na integralnom principu mjerenja protoka ili detekciji šuma, te prednost novopredložene metode leži u ostvarivanju mogućnosti korištenja jednostavnije i jeftinije opreme za detekciju i lociranje puknuća. Predloženi pristup ima za cilj smanjenje dosadašnje

potrebe korištenja velikog broja mjernih uređaja za ispitivanje puknuća unutar relativno malih zona vodoopskrbe. Ova metoda je originalni pokušaj u iznalaženju postupka za jeftino i učinkovito pronalaženje puknuća cijevi vodoopskrbne mreže. Izvedeni zaključci bit će korisni u daljnjim istraživanjima kod donošenja odluka o uključivanju realnih, te isključivanju nerealnih očekivanja u pogledu primjene razmatranih parametara za detekciju i lociranje puknuća. Na temelju ovoga rada moći će se bazirati čitav niz daljnjih istraživanja mogućnosti detektiranja i lociranja puknuća cjevovoda unutar relativno malih realnih zona vodoopskrbe za koje je trenutno u tu svrhu nužno korištenje velikog broja mjernih uređaja.

8. LITERATURA

- [1] A. Lambert, T. Brown, M. Takizawa, D. Weimer: A Review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply Systems, *J Water SRT - Aqua* 48, pp. 227-237, 1999.
- [2] R. McKenzie: Component Based Analysis for Management of Leakage in Potable Water Supply Systems, http://www.miyawater.com/user_files/Data_and_Research/miyas_experts_articles/2_NRW, dostupno 20. 9. 2010.
- [3] K. Brothers: DMA Design and Application for Non-Revenue Water Reduction in Canada, IWA Specialized Conference, Lemesos, Cyprus, 2002.
- [4] R. Pilcher: The benefits of effective maintenance and improvement of District Meter Areas; John Morrison: Managing Leakage by District Metered Areas, *Water21* by the IWA Water Loss Task Force, 2003.
- [5] R. McKenzie & W. Wegelin: Leakage reduction through pressure management in South Africa, Proceedings IWA conference "Leakage management a practical approach", Cyprus 2002.
- [6] J. Thornton: Managing leakage by managing pressure: A practical approach, *Water21* by the IWA Water Loss Task Force, 2003.
- [7] A. Lambert, J. A. E. Morison, Recent Developments an Application of Burst and Background Estimates Concepts for Leakage Management, *Water & Environmental Management Journal* volume 10 No2, 1996.
- [8] J. Thornton, A Lambert: Progress in practical prediction of pressure: leakage, pressure: burst frequency and pressure: consumption relationships, <http://www.leakssuite.com/Documents/Papers/Thornton%26LambertFinal15Aug.pdf>, dostupno 1. 9. 2010.
- [9] A. Lambert: What do we know about pressure: leakage relationships in distribution systems, IWA Conference Proceedings, ISBN 80-7204-197-5 'System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management' in Brno, Czech Republic, 2000.
- [10] K. Brothers: Using the IWA performance indicators and noise mapping for NRW reduction in Halifax, Nova Scotia, Canada 2001.

- [11] B. Janković-Nišić, Č. Maksimović, Graham N.: Using a Monte-Carlo method for active leakage control in water supply networks, Hydroinformatics2000, Iowa, USA, 2000.
- [12] H. J. Malzer, S. Strugholtz: Artificial neural networks for cost optimization of coagulation, sedimentation and filtration in drinking water treatment, Water Science and Technology: Water Supply 8.4, 2008.
- [13] S. R. Mounce, A. J. Day, A. S. Wood, A. Khan, P. D. Widdop, J. Machell: A neural network approach to burst detection, Water Science and Technology (IWA) 45 (4-5), pp. 237-246, 2002.
- [14] A. Khan, P. D. Widdop, A. J. Day, A. S. Wood, S. R. Mounce, J. Machell, Artificial Neural Network model for a low cost failure sensor: Performance assessment in pipeline distribution, Transactions on Engineering, Computing and Technology, ENFORMATIKA, Vol. 15, pp. 195-201, ISSN 1305-5313, 2006.
- [15] M. Martin, L. Farley, Improving water management in leakage control, Proc. of Hydrotop 94, Marseille, France, 1994.
- [16] A. Crouch, M. Quested, T. Sanders, Improving Performance of Distribution Systems, Water & Wastewater Europe, 2004.
- [17] A. Lambert, A. Lalonde, Using practical predictions of Economic Intervention Frequency to calculate Short-run Economic Leakage Level, with or without Pressure Management, IWA Leakage2005 Conference, Halifax, Canada 2005.
- [18] R. L. Panton, Incompressible Flow, Wiley, New York 1984, pp. 47-48.
- [19] I. Alfirević, Tehnička enciklopedija, Svezak 8., str. 173-187, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1982.
- [20] I. Alfirević, Inženjerski priručnik, Svezak 1., str. 91-98, Školska knjiga, Zagreb 1996.
- [21] L. E. Malvern, Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1969, pp. 7-61
- [22] R. L. Panton, Incompressible Flow, Wiley, New York 1984, pp. 27-50.
- [23] F. M. White, Fluid Mechanics, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc., 2001, pp. 13, 47, 129-169, 340.

-
- [24] B. E. Larock, R. W. Jeppson, Gary Z. Watters, *Hydraulics of Pipeline Systems*, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C., 1999.
- [25] S. Menon, *Liquid Pipeline Hydraulics*, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, pp. 41-51, 235, 2004.
- [26] P. K. Swamee, A. K. Sharma, *Design of water supply pipe networks*, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, pp. 4, 13-15, 53-54 & 61, 2008.
- [27] P. K. Swamee, A. K. Jain, Explicit equations for pipe flow problems, *J. Hydraul. Eng.* 102(5), 657-664, 1976; citirano prema P. K. Swamee, A. K. Sharma, *Design of water supply pipe networks*, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, pp. 4, 13, 53-54 & 61, 2008.
- [28] G. O. Brown, The history of the Darcy-Weisbach equation for pipe flow resistance. In: *Environmental and Water Resources History*, edited by J. R. Rogers and A. J. Fredrich. Proceedings and Invited Paper for the ASCE 150th Anniversary, November 3-7 presented at the ASCE Civil Engineering Conference and Exposition, held in Washington, 2002.; citirano prema P. K. Swamee, A. K. Sharma, *Design of water supply pipe networks*, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, pp. 4, 13, 53-54 & 61, 2008.
- [29] L. E. Ormsbee, *The History of Water Distribution Network Analysis: The Computer Age*, 8th Annual Water Distribution Systems Analysis Symposium, Cincinnati, Ohio, USA, August 27-30, 2006.
- [30] D. Veljan, *Kombinatorika s teorijom grafova*, Školska knjiga, Zagreb, 1989, str. 245, 251.
- [31] Bentley Systems, Inc. *Haestad Methods, WaterGEMS©*, version V8 XM Edition, 2007.
- [32] StatSoft. Inc., *STATISTICA©* (data analysis software system), version 8.0., 2008.
- [33] S. Kurepa, *Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990, str. 739.
- [34] I. Petrović, N. Perić, *Inteligentno upravljanje sustavima*, Fakultet elektrotehnike i računarstva, skripta, Zagreb, 2007.

-
- [35] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Feed-forward Networks*, MIT Press, Cambridge, U.K., 1999.
- [36] C. G. Broyden, The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms, *Journal of the Institute of Mathematics and Its Applications* 1970, 6, 76-90.
- [37] M. F. Møller, *A Scaled Conjugate Gradient Algorithm for Fast Supervised Learning*, Computer Science Department University of Aarhus, Denmark, 1990.
- [38] I. N. Bronštejn – K. A. Semendjajev, *Matematički priručnik*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975., 366.
- [39] B. Novaković, D. Majetić, M. Široki, *Umjetne neuronske mreže*, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1998.
- [40] I. N. Bronštejn – K. A. Semendjajev, *Matematički priručnik*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975., 357.
- [41] M. Robinowitz, G. M. Gutt, G. F. Franklin, An Adaptive Gauss-Newton Algorithm For Training Multilayer Nonlinear Filters That Have Embedded Memory, *Circuits Systems Signal Process*, Vol. 18, No. 4, 1999., pp. 407-429.
- [42] N. Kalogerakis, R. Luus, Improvement of Gauss-Newton method for parameter estimation through the use of information index, *Ind. Eng. Chem. Fundamen.*, 1983, 22 (4), pp. 436–445.
- [43] R. Scitovski, *Numerička matematika*, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 2004, str. 117.
- [44] D. G. Luenberger, Y. Yinyu, *Linear and nonlinear programming*, International Series in Operations Research & Management Science, 116 (Third ed.), New York: Springer, 2008., p. 546.
- [45] S. Tedeschi, *Tehnička enciklopedija*, Svezak 13., str. 544-557, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1982.
- [46] G. H. Tyler, *Handbook of civil engineering calculations*, str. 7.2, McGraw-Hill Inc., 1999, p. 2.7.
- [47] G. Gjetvaj, H 05-hidraulika podzemnih voda, http://info.grad.hr/%21res/gf_osoblje/1010616848/doc/h05-hidraulika_podzemnih_voda.pdf, str. V-36, V-37, dostupno 26. 6. 2010.

-
- [48] G. Gjetvaj, V 10 - strujanje podzemnih voda,
http://info.grad.hr/%21res/gf_osoblje/1010616848/doc/v10_-_strujanje_podzemnih_voda.pdf, str. 10-2, dostupno 26. 6. 2010.
- [49] H. Alegre, W. Hirner, J. M. Baptista, R. Parena, Performance Indicators for Water Supply Services, IWA (International Water Association), London 2000.
- [50] R. S. McKenzie, A. O. Lambert, Best practice performance indicators for non-revenue water and water loss components: a practical approach. *Water* 21, 2004.
- [51] Staff of American Water Works Association, M36 - Water Audits and Leak Detection (AWWA Manual M36), AWWA (American Water Works Association), Book News, Inc., Portland 2003.
- [52] A. Lambert, T. G. Brown, M. Takizawa, D. Weimer, A review of performance indicators for real losses from water supply systems, *Aqua* Volume 48 No. 6, ISSN 0003-7214, IWA, 1999.
- [53] A. Lambert, Assessing Non-Revenue Water and its Components: A Practical Approach, The IWA Water Loss Task Force *Water* 21, *Water* 21 - Article No 2, London 2003.
- [54] A. Lambert, R. McKenzie, Practical Experience in using the Infrastructure Leakage Index. Proceedings of IWA Conference "Leakage Management: A Practical Approach" in Lemesos, Cyprus. ISBN 9963-8759-04.
- [55] S. Trow, F. Malcolm, Developing a strategy for leakage management in water distribution systems, 2nd International Conference on Efficient Use and Management of Urban Water Supply, Tenerife 2003.
- [56] M. Fantozzi, A. Lambert, Including the effects of pressure management in calculations of Short-Run Economic Leakage Levels, Proceedings of IWA Specialist Conference "Water Loss 2007" Bucharest, Romania, 23-27 September 2007.
- [57] P. Fanner, Assessing real water losses: a practical approach, The IWA Water Loss Task Force *Water* 21 - Article No 6, London 2004.
- [58] A. Lambert, What do we know about pressure: Leakage relationships in distribution systems? IWA Conference 'System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management' in Brno, Czech Republic 2001.

-
- [59] R. Pilcher et al., Efficient Operation and Management Water Loss Task Force, Leak Location and Repair, Guidance Notes, Version 1, p. 7, © IWA Publishing, 2007.
- [60] P. Fanner, Non-Revenue Water reduction - Contract and illustrated examples, Internetske stranice: http://www.miya-water.com/user_files/Data_and_Research/miyas_experts_articles/2_NRW/07_Non-Revenue%20Water%20reduction%20Contracts%20and%20illustrated%20examples.pdf, dostupno 3. 4. 2011.
- [61] R. McKenzie, C. Seago, Assessment of real losses in potable water distribution systems: some recent developments, Water Science and Technology: Water Supply Vol. 5 No 1 pp. 33–40 © IWA Publishing 2005.
- [62] R. Pilcher, Leak detection practices & techniques – A practical Approach, The IWA Water Loss Task Force Water 21 - Article No 4, London 2004.
- [63] J. Morrison, S. Tooms, Sustainable DMA Management to Monitor and Reduce Leakage, IWA Water Loss Task Force (WLTf) DMA Guidance Notes, www.iwaom.org/wltf, dostupno 4. 7. 2010.
- [64] J. May, Pressure Dependent Leakage, World Water and Environmental Engineering, 1994.
- [65] Internetske stranice Andotehna:
http://www.andotehna.si/hr/index.php?option=com_content&task=section&id=36&Itemid=60, dostupno 7. 7. 2010.
- [66] Internetske stranice Fluid Conservation Systems:
http://www.fluidconservation.com/datasheets/AccuCorr3000_datasheet.pdf, dostupno 7. 7. 2010.
- [67] Internetske stranice Gutermann:
http://www.hydroskop.it/files/zonescan800_0.pdf, dostupno 9. 7. 2010.
- [68] Internetske stranice Google maps:
<http://maps.google.hr/maps?hl=hr&tab=w1>, dostupno 30. 3. 2011.
- [69] R. Sturm, J. Thornton, Proactive Leakage Management using District Metered Areas (DMA) and Pressure Management – Is it applicable in North America. IWA Specialized Conference "Leakage 2005", Halifax, Nova Scotia, Conference Proceedings 2005.

-
- [70] A. Lambert, What do we know about pressure: Leakage relationships in distribution systems? IWA Conference 'System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management' in Brno, Czech Republic 2001.
- [71] R. McKenzie, W. Wegelin, Leakage Reduction through Pressure Management in South Africa. IWA Managing Leakage Conference, Cyprus 2002.
- [72] Internetske stranice IKOM d.d.:
http://www.ikom-mjerila.hr/linija_proizvoda/voda/wp_ws_vodo_mjeri.html,
dostupno 15. 7. 2011.
- [73] Internetske stranice Flexim:
http://www.flexim.com/ultrasonicflowmeter/ultrasonicflowmeter_principle.php/,
dostupno 12. 5. 2009.
- [74] Internetske stranice Technolog:
<http://www.technolog.com/UserFiles/Datasheets/DS589003.pdf>, dostupno 5. 5. 2009.
- [75] K. Iličić, Statistička analiza učestalosti kvarova cjevovoda vodoopskrbnog sustava u uvjetima sa i bez regulacije tlaka, 15. međunarodno savjetovanje HDO-a, Opatija 2009.
- [76] K. Iličić, J. Kovač, Systematic approach in analysis of pressure/burst frequency relationship. The Water Loss 2009 Conference, Cape Town, South Africa 2009.
- [77] I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, str. 172, 235-252., 1971.
- [78] I. Šošić, Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb 2004. , str. 209-234., 2004.
- [79] R. Hecht-Nielsen, Neurocomputing, Addison-Wesley Publishing Company Inc., Reading, MA, SAD, 1990.
- [80] R. L. Mason, R. F. Gunst, J. L. Hess, Statistical Design and Analysis of Experiments With Application to Engineering and Science, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. pp. 48-62, 2003.

ŽIVOTOPIS

Kristijan Iličić rođen je 11. lipnja 1971. godine u Ljubuškom, Republika Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu matematičko-informatičkog smjera pohađao je u Zagrebu. Nakon odsluženja redovnog vojnog roka, te odlazaka u Domovinski rat u više navrata, radno iskustvo započeo je stjecati 1993. godine zapošljavanjem u tvornici kotlova i termoopele TKT-TOPLOTA u Zagrebu, na poslovima održavanja mrežnog sustava i stručne pomoći za rad na računalima. Potaknut sve većim kontaktom s proizvodnjom termoenergetske opreme, godine 1994. upisuje stručni studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 1999. godine. Iste godine nastavlja sveučilišni studij strojarstva na kojemu je diplomirao 2004. godine, neposredno nakon čega upisuje poslijediplomski doktorski studij strojarstva procesno-energetski smjer.

Usporedno s napretkom u studiju kontinuirano je obavljao poslove referenta tehničkih poslova, tehnologa-konstruktora, te voditelja tehničkih poslova do 2002. godine, kada prelazi u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. Zagreb. Od tada do danas obavljao je dužnosti na više različitih rukovodećih funkcija, a trenutno radi na mjestu rukovoditelja Službe razvoja.

Osim studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, završio je edukaciju i certificiran je prema EOQ (European Organization for Quality) harmoniziranoj shemi za menadžera kvalitete, a od strane IPMA (International Project Management Association) za voditelja projekata sukladno EN 45013, te je njegovo radno iskustvo obilježeno vođenjem projekata općeg i tehničkog karaktera uz predavački rad na stručnim seminarima iz područja primjene statističkih metoda u sustavima upravljanja kvalitetom. Objavio je 1 znanstveni rad u CC časopisu kao autor, a autor i koautor je 9 radova objavljenih u zbornicima od kojih je 3 rada prezentirao na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima održanima u inozemstvu. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva i služi se engleskim jezikom.

BIOGRAPHY


Kristijan Iličić was born on 11th June 1971. in Ljubuški, Republic of Bosnia and Herzegovina, where he finished elementary school. He graduated IT science and mathematics high school in Zagreb. After completing his regular army service, and going to Homeland War in several occasions, in 1993. he began to acquire work experience at the boilers and thermo-equipment factory TKT-Toplota in Zagreb, working on maintaining the computers network and expertise in IT. Inspired by increasing contacts with the production of thermal power equipment, in 1994. he enrolled in professional studies at the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, which he finished in 1999. That year, he followed up university studies and graduated it in 2004.; shortly after he entered postgraduate doctoral study of engineering in process-energy direction.

In parallel with ongoing progress in the study, he performed activities of technical officer, technology-constructor and technical operations manager until 2002., when he moved to Water Supply and Sewerage Company in Zagreb. Since then he has been performing duties in a variety of management functions. Currently, he is the head of Development Department.

In addition to study at the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture in Zagreb he had completed training and became certified by the EOQ (European Organization for Quality) harmonized scheme for quality managers, and also by the IPMA (International Project Management Association) for project managers in accordance with EN 45013. Therefore, his work experience is marked by project management in general and technical ways, including lecturing at seminars in the field of application of statistical methods in quality management systems. He published one article in the CC journal as the author, and he is author and co-author of 9 papers published in proceedings of which 3 papers he presented at international scientific and technical meetings held abroad. He is a member of the Croatian Chamber of Mechanical Engineers and speaks and writes English.

PRILOZI

Prilog 1. Montažna shema vodovodne komore



Prilog 2. Prosječna potrošnja po čvorovima i kategorijama potrošača, 2005.-2009.

| Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24) , L/min | Potrošnja- privreda (20+21+23), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+21+ 22+23+24), l/min | Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24), l/min | Potrošnja -privreda (20+21+2 3), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+2 1+22+23+ 24), l/min |
|------------|--|--|--|------------|--|---|---|
| 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 82 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| 2 | 17,06 | 4,45 | 21,50 | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 39,76 | 7,01 | 46,76 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 66,99 | 16,67 | 83,67 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31,46 | 23,25 | 54,71 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2,77 | 2,39 | 5,16 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2,81 | 7,59 | 10,40 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 90 | 7,43 | 0,00 | 7,43 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 | 12,43 | 0,00 | 12,43 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 | 40,35 | 0,00 | 40,35 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 | 4,15 | 0,00 | 4,15 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 27,74 | 0,00 | 27,74 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 | 34,91 | 4,38 | 39,29 |
| 15 | 2,17 | 3,40 | 5,57 | 96 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 16 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 12,61 | 0,14 | 12,74 | 99 | 58,00 | 1,88 | 59,88 |
| 19 | 26,67 | 0,09 | 26,76 | 100 | 16,34 | 4,95 | 21,29 |
| 20 | 2,19 | 3,10 | 5,30 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 16,54 | 0,00 | 16,54 | 106 | 40,20 | 0,00 | 40,20 |
| 26 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 107 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
| 27 | 7,34 | 4,10 | 11,44 | 108 | 2,91 | 0,00 | 2,91 |
| 28 | 4,19 | 1,61 | 5,80 | 109 | 17,31 | 0,00 | 17,31 |
| 29 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 41,37 | 16,20 | 57,57 | 111 | 8,46 | 0,82 | 9,27 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 10,12 | 6,31 | 16,43 | 114 | 41,05 | 0,00 | 41,05 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 | 72,47 | 0,02 | 72,49 |
| 35 | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 116 | 13,62 | 0,00 | 13,62 |
| 36 | 5,77 | 1,57 | 7,34 | 117 | 7,17 | 0,00 | 7,17 |
| 37 | 86,53 | 0,00 | 86,53 | 118 | 2,88 | 0,00 | 2,88 |
| 38 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | 120 | 46,09 | 0,10 | 46,20 |
| 40 | 15,74 | 8,65 | 24,40 | 121 | 2,87 | 0,00 | 2,87 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 | 10,16 | 0,13 | 10,29 |
| 43 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 124 | 6,05 | 0,00 | 6,05 |

| Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24) , L/min | Potrošnja- privreda (20+21+23), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+21+ 22+23+24), l/min | Čvor J- | Potrošnja- domaćinstva (2+8+22+24), l/min | Potrošnja -privreda (20+21+2 3), l/min | Potrošnja- ukupno (2+8+20+2 1+22+23+ 24), l/min |
|------------|--|--|--|------------|--|---|---|
| 44 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 125 | 2,85 | 0,06 | 2,91 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
| 46 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 8,69 | 1,46 | 10,15 | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 129 | 0,00 | 13,47 | 13,47 |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 | 1,25 | 12,04 | 13,29 |
| 50 | 107,05 | 0,20 | 107,25 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 50,27 | 0,00 | 50,27 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 27,78 | 0,00 | 27,78 | 134 | 26,90 | 2,16 | 29,06 |
| 54 | 17,62 | 0,00 | 17,62 | 135 | 130,51 | 23,62 | 154,13 |
| 55 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 136 | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 57 | 51,16 | 0,00 | 51,16 | 138 | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
| 58 | 67,04 | 0,00 | 67,04 | 139 | 44,10 | 0,00 | 44,10 |
| 59 | 9,08 | 0,00 | 9,08 | 140 | 1,82 | 6,91 | 8,74 |
| 60 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 141 | 38,80 | 0,00 | 38,80 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 | 3,92 | 4,72 | 8,64 |
| 62 | 63,39 | 0,00 | 63,39 | 143 | 11,45 | 0,00 | 11,45 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 | 44,73 | 0,00 | 44,73 |
| 64 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 145 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| 66 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 147 | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 67 | 11,06 | 0,00 | 11,06 | 148 | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
| 68 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 149 | 84,04 | 0,00 | 84,04 |
| 69 | 36,56 | 5,65 | 42,21 | 150 | 20,68 | 0,00 | 20,68 |
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 | 13,08 | 0,00 | 13,08 |
| 71 | 41,96 | 7,48 | 49,44 | 152 | 25,29 | 0,00 | 25,29 |
| 72 | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 153 | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 21,19 | 0,00 | 21,19 | 156 | 3,37 | 0,00 | 3,37 |
| 76 | 18,79 | 0,27 | 19,06 | 157 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 77 | 21,01 | 0,00 | 21,01 | 158 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 78 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 159 | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| 80 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | Σ | 2.177,42 | 202,67 | 2.380,09 |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Prilog 3. Definiranje i proračun vremenskih uzoraka potrošnje

| | |
|----------------------------------|------------|
| Prosječni protok na ulazu | 3013 l/min |
| Prosječna potrošnja domaćinstava | 2179 l/min |
| Prosječna potrošnja privrede | 203 l/min |
| Prosječna ukupna potrošnja | 2382 l/min |
| Prosječni gubitak | 632 l/min |

| Vrijeme od početka, h | Prosječni protoci, l/min | Multip. za privredu | Prosječna potrošnja privrede, l/min | Prosječni tlakovi, bar | Multip. za gubitke | Prosječni gubici, l/min | Prosječna potrošnja domaćin., l/min | Multip. za domaćin. |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0 | 2673 | 0,60 | 122 | 2673,49 | 0,94 | 595 | 1957 | 0,9 |
| 1 | 2241 | 0,60 | 122 | 2241,37 | 0,86 | 545 | 1575 | 0,7 |
| 2 | 1975 | 0,60 | 122 | 1975,16 | 0,81 | 511 | 1342 | 0,6 |
| 3 | 1857 | 0,60 | 122 | 1857,21 | 0,79 | 496 | 1240 | 0,6 |
| 4 | 1840 | 0,80 | 162 | 1839,79 | 0,78 | 493 | 1184 | 0,5 |
| 5 | 1990 | 0,80 | 162 | 1990,41 | 0,81 | 513 | 1315 | 0,6 |
| 6 | 2538 | 0,80 | 162 | 2537,78 | 0,92 | 580 | 1796 | 0,8 |
| 7 | 3172 | 1,60 | 324 | 3172,28 | 1,03 | 648 | 2200 | 1,0 |
| 8 | 3507 | 1,60 | 324 | 3507,48 | 1,08 | 681 | 2502 | 1,1 |
| 9 | 3562 | 1,60 | 324 | 3561,92 | 1,09 | 687 | 2551 | 1,2 |
| 10 | 3522 | 1,60 | 324 | 3521,73 | 1,08 | 683 | 2515 | 1,2 |
| 11 | 3430 | 1,60 | 324 | 3430,01 | 1,07 | 674 | 2432 | 1,1 |
| 12 | 3390 | 1,60 | 324 | 3389,64 | 1,06 | 670 | 2396 | 1,1 |
| 13 | 3339 | 1,60 | 324 | 3339,22 | 1,05 | 665 | 2350 | 1,1 |
| 15 | 3200 | 1,20 | 243 | 3199,94 | 1,03 | 651 | 2306 | 1,1 |
| 15 | 3200 | 1,20 | 243 | 3199,94 | 1,03 | 651 | 2306 | 1,1 |
| 16 | 3216 | 0,80 | 162 | 3215,66 | 1,03 | 652 | 2401 | 1,1 |
| 17 | 3286 | 0,80 | 162 | 3285,86 | 1,04 | 659 | 2464 | 1,1 |
| 18 | 3355 | 0,80 | 162 | 3355,11 | 1,06 | 666 | 2527 | 1,2 |
| 19 | 3371 | 0,80 | 162 | 3371,38 | 1,06 | 668 | 2541 | 1,2 |
| 20 | 3514 | 0,60 | 122 | 3514,31 | 1,08 | 682 | 2711 | 1,2 |
| 21 | 3524 | 0,60 | 122 | 3523,74 | 1,08 | 683 | 2719 | 1,2 |
| 22 | 3446 | 0,60 | 122 | 3446,13 | 1,07 | 675 | 2649 | 1,2 |
| 23 | 3163 | 0,60 | 122 | 3163,01 | 1,02 | 647 | 2394 | 1,1 |
| Prosjek | 3013 | 1 | 203 | 3013,02 | 1 | 628 | 2182 | 1 |

Prilog 4. Flex-tablica atributivnih podataka čvorova hidrauličkog modela

| Id. br. | Oznaka | X (m) | Y (m) | Z(m) | Potrošnja (l/min) | Hidraulička gradijentna linija (m) | Tlak (bar) |
|---------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 27 | J-1 | 5.574.140 | 5.072.016 | 115 | 3 | 168 | 5,2 |
| 28 | J-2 | 5.574.205 | 5.071.942 | 115 | 1461 | 168 | 5,2 |
| 29 | J-3 | 5.574.277 | 5.071.923 | 115 | 3204 | 168 | 5,2 |
| 30 | J-4 | 5.574.359 | 5.071.915 | 115 | 5690 | 168 | 5,2 |
| 31 | J-5 | 5.574.274 | 5.071.859 | 115 | 3597 | 168 | 5,2 |
| 32 | J-6 | 5.574.171 | 5.072.043 | 115 | 13 | 168 | 5,2 |
| 33 | J-7 | 5.574.545 | 5.071.916 | 115 | 337 | 168 | 5,2 |
| 34 | J-8 | 5.574.440 | 5.071.914 | 115 | 652 | 168 | 5,2 |
| 35 | J-9 | 5.574.345 | 5.071.864 | 115 | 191 | 168 | 5,2 |
| 36 | J-10 | 5.574.562 | 5.071.952 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 37 | J-11 | 5.574.580 | 5.071.991 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 81 | J-12 | 5.574.561 | 5.072.183 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 139 | J-13 | 5.574.595 | 5.072.303 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 198 | J-14 | 5.574.666 | 5.072.467 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 60 | J-15 | 5.574.545 | 5.071.982 | 115 | 356 | 168 | 5,2 |
| 61 | J-16 | 5.574.532 | 5.072.043 | 114 | 542 | 168 | 5,2 |
| 62 | J-17 | 5.574.524 | 5.072.093 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 79 | J-18 | 5.574.503 | 5.072.093 | 114 | 907 | 168 | 5,2 |
| 69 | J-19 | 5.574.304 | 5.072.007 | 115 | 1872 | 168 | 5,2 |
| 47 | J-20 | 5.574.193 | 5.071.879 | 115 | 339 | 168 | 5,2 |
| 48 | J-21 | 5.574.190 | 5.071.840 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 49 | J-22 | 5.574.153 | 5.071.877 | 115 | 202 | 168 | 5,2 |
| 51 | J-23 | 5.574.119 | 5.071.875 | 115 | 56 | 168 | 5,2 |
| 50 | J-24 | 5.574.155 | 5.071.848 | 115 | 29 | 168 | 5,2 |
| 85 | J-25 | 5.574.504 | 5.072.135 | 115 | 1158 | 168 | 5,2 |
| 83 | J-26 | 5.574.516 | 5.072.191 | 115 | 210 | 168 | 5,2 |
| 137 | J-27 | 5.574.551 | 5.072.304 | 114 | 760 | 168 | 5,3 |
| 204 | J-28 | 5.574.643 | 5.072.470 | 114 | 390 | 168 | 5,3 |
| 206 | J-29 | 5.574.623 | 5.072.471 | 113 | 43 | 168 | 5,3 |
| 241 | J-30 | 5.574.632 | 5.072.640 | 114 | 3868 | 168 | 5,3 |
| 200 | J-31 | 5.574.758 | 5.072.666 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 92 | J-32 | 5.574.321 | 5.072.102 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 208 | J-33 | 5.574.596 | 5.072.481 | 113 | 1087 | 168 | 5,3 |
| 219 | J-34 | 5.574.475 | 5.072.502 | 113 | 0 | 167 | 5,3 |
| 360 | J-35 | 5.573.993 | 5.072.233 | 114 | 430 | 168 | 5,3 |
| 217 | J-36 | 5.574.486 | 5.072.433 | 114 | 498 | 168 | 5,3 |
| 210 | J-37 | 5.574.477 | 5.072.496 | 114 | 6057 | 168 | 5,3 |
| 230 | J-38 | 5.574.478 | 5.072.640 | 114 | 1221 | 167 | 5,2 |
| 225 | J-39 | 5.574.427 | 5.072.637 | 114 | 2229 | 167 | 5,2 |
| 221 | J-40 | 5.574.478 | 5.072.590 | 114 | 1621 | 167 | 5,2 |
| 236 | J-41 | 5.574.542 | 5.072.642 | 114 | 0 | 167 | 5,2 |
| 232 | J-42 | 5.574.576 | 5.072.641 | 114 | 0 | 167 | 5,2 |
| 239 | J-43 | 5.574.537 | 5.072.569 | 115 | 326 | 167 | 5,1 |
| 234 | J-44 | 5.574.578 | 5.072.568 | 115 | 263 | 167 | 5,1 |

| Id. br. | Oznaka | X (m) | Y (m) | Z(m) | Potrošnja (l/min) | Hidraulička gradijentna linija (m) | Tlak (bar) |
|---------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 223 | J-45 | 5.574.427 | 5.072.588 | 115 | 0 | 167 | 5,1 |
| 358 | J-46 | 5.573.993 | 5.072.264 | 115 | 363 | 168 | 5,1 |
| 188 | J-47 | 5.574.163 | 5.072.616 | 115 | 696 | 168 | 5,1 |
| 353 | J-48 | 5.573.992 | 5.072.304 | 115 | 542 | 168 | 5,1 |
| 375 | J-49 | 5.573.944 | 5.072.186 | 115 | 0 | 168 | 5,1 |
| 359 | J-50 | 5.573.943 | 5.072.232 | 115 | 7505 | 168 | 5,2 |
| 355 | J-51 | 5.573.943 | 5.072.263 | 115 | 3519 | 168 | 5,2 |
| 351 | J-52 | 5.573.943 | 5.072.303 | 115 | 1236 | 168 | 5,2 |
| 387 | J-53 | 5.574.112 | 5.072.042 | 115 | 1945 | 168 | 5,2 |
| 384 | J-54 | 5.574.041 | 5.072.043 | 115 | 1233 | 168 | 5,2 |
| 385 | J-55 | 5.573.977 | 5.072.044 | 114 | 3472 | 168 | 5,2 |
| 381 | J-56 | 5.574.112 | 5.072.083 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 382 | J-57 | 5.574.083 | 5.072.083 | 115 | 3581 | 168 | 5,2 |
| 383 | J-58 | 5.574.040 | 5.072.083 | 114 | 4693 | 168 | 5,2 |
| 380 | J-59 | 5.574.083 | 5.072.132 | 115 | 636 | 168 | 5,2 |
| 379 | J-60 | 5.574.039 | 5.072.132 | 114 | 783 | 168 | 5,2 |
| 378 | J-61 | 5.574.010 | 5.072.131 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 377 | J-62 | 5.573.977 | 5.072.131 | 114 | 4437 | 168 | 5,2 |
| 388 | J-63 | 5.574.010 | 5.072.186 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 376 | J-64 | 5.573.976 | 5.072.185 | 115 | 398 | 168 | 5,1 |
| 386 | J-65 | 5.573.931 | 5.072.043 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 166 | J-66 | 5.574.170 | 5.072.076 | 114 | 289 | 168 | 5,2 |
| 164 | J-67 | 5.574.224 | 5.072.077 | 114 | 774 | 168 | 5,2 |
| 162 | J-68 | 5.574.281 | 5.072.077 | 115 | 276 | 168 | 5,2 |
| 168 | J-69 | 5.574.168 | 5.072.138 | 115 | 2898 | 168 | 5,2 |
| 191 | J-70 | 5.574.222 | 5.072.144 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 98 | J-71 | 5.574.279 | 5.072.145 | 115 | 3386 | 168 | 5,2 |
| 96 | J-72 | 5.574.280 | 5.072.122 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 94 | J-73 | 5.574.305 | 5.072.123 | 114 | 276 | 168 | 5,2 |
| 90 | J-74 | 5.574.368 | 5.072.101 | 115 | 816 | 168 | 5,2 |
| 104 | J-75 | 5.574.306 | 5.072.147 | 114 | 1483 | 168 | 5,2 |
| 102 | J-76 | 5.574.306 | 5.072.193 | 114 | 1331 | 168 | 5,2 |
| 109 | J-77 | 5.574.353 | 5.072.194 | 114 | 1471 | 168 | 5,2 |
| 87 | J-78 | 5.574.354 | 5.072.145 | 115 | 1106 | 168 | 5,2 |
| 100 | J-79 | 5.574.277 | 5.072.193 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 126 | J-80 | 5.574.400 | 5.072.203 | 114 | 263 | 168 | 5,2 |
| 124 | J-81 | 5.574.433 | 5.072.200 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 134 | J-82 | 5.574.475 | 5.072.196 | 114 | 100 | 168 | 5,2 |
| 112 | J-83 | 5.574.277 | 5.072.230 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 114 | J-84 | 5.574.302 | 5.072.228 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 116 | J-85 | 5.574.336 | 5.072.228 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 118 | J-86 | 5.574.369 | 5.072.228 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 120 | J-87 | 5.574.402 | 5.072.228 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 129 | J-88 | 5.574.353 | 5.072.229 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 122 | J-89 | 5.574.434 | 5.072.226 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 152 | J-90 | 5.574.303 | 5.072.265 | 114 | 520 | 168 | 5,2 |
| 154 | J-91 | 5.574.336 | 5.072.263 | 114 | 870 | 168 | 5,2 |

| Id. br. | Oznaka | X (m) | Y (m) | Z(m) | Potrošnja (l/min) | Hidraulička gradijentna linija (m) | Tlak (bar) |
|---------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 156 | J-92 | 5.574.368 | 5.072.264 | 114 | 2824 | 168 | 5,2 |
| 158 | J-93 | 5.574.401 | 5.072.265 | 114 | 291 | 168 | 5,2 |
| 160 | J-94 | 5.574.434 | 5.072.266 | 114 | 1942 | 168 | 5,2 |
| 148 | J-95 | 5.574.277 | 5.072.303 | 114 | 2706 | 168 | 5,2 |
| 142 | J-96 | 5.574.481 | 5.072.304 | 114 | 7 | 168 | 5,2 |
| 144 | J-97 | 5.574.384 | 5.072.304 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 146 | J-98 | 5.574.344 | 5.072.304 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 174 | J-99 | 5.574.168 | 5.072.302 | 114 | 4173 | 168 | 5,2 |
| 170 | J-100 | 5.574.168 | 5.072.265 | 115 | 1441 | 168 | 5,2 |
| 195 | J-101 | 5.574.199 | 5.072.275 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 172 | J-102 | 5.574.168 | 5.072.284 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 312 | J-103 | 5.574.050 | 5.072.336 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 314 | J-104 | 5.574.105 | 5.072.338 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 176 | J-105 | 5.574.168 | 5.072.342 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 367 | J-106 | 5.574.094 | 5.072.185 | 114 | 2814 | 168 | 5,2 |
| 368 | J-107 | 5.574.115 | 5.072.186 | 114 | 185 | 168 | 5,2 |
| 346 | J-108 | 5.574.094 | 5.072.264 | 114 | 204 | 168 | 5,3 |
| 365 | J-109 | 5.574.051 | 5.072.185 | 114 | 1212 | 168 | 5,2 |
| 366 | J-110 | 5.574.051 | 5.072.169 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 364 | J-111 | 5.574.010 | 5.072.237 | 114 | 641 | 168 | 5,2 |
| 348 | J-112 | 5.574.010 | 5.072.264 | 114 | 12 | 168 | 5,2 |
| 280 | J-113 | 5.574.482 | 5.072.359 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 278 | J-114 | 5.574.442 | 5.072.358 | 115 | 2874 | 168 | 5,2 |
| 291 | J-115 | 5.574.384 | 5.072.358 | 115 | 5074 | 168 | 5,2 |
| 276 | J-116 | 5.574.441 | 5.072.404 | 114 | 953 | 168 | 5,2 |
| 288 | J-117 | 5.574.383 | 5.072.403 | 115 | 502 | 168 | 5,2 |
| 272 | J-118 | 5.574.344 | 5.072.360 | 114 | 202 | 168 | 5,2 |
| 274 | J-119 | 5.574.343 | 5.072.403 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 283 | J-120 | 5.574.308 | 5.072.360 | 114 | 3232 | 168 | 5,2 |
| 286 | J-121 | 5.574.307 | 5.072.416 | 114 | 201 | 168 | 5,2 |
| 270 | J-122 | 5.574.249 | 5.072.360 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 253 | J-123 | 5.574.248 | 5.072.452 | 114 | 711 | 168 | 5,3 |
| 255 | J-124 | 5.574.344 | 5.072.453 | 114 | 423 | 168 | 5,3 |
| 250 | J-125 | 5.574.248 | 5.072.530 | 114 | 203 | 168 | 5,2 |
| 245 | J-126 | 5.574.300 | 5.072.531 | 114 | 409 | 168 | 5,3 |
| 214 | J-127 | 5.574.344 | 5.072.531 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 212 | J-128 | 5.574.343 | 5.072.498 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 248 | J-129 | 5.574.300 | 5.072.479 | 114 | 0 | 168 | 5,3 |
| 243 | J-130 | 5.574.364 | 5.072.584 | 114 | 810 | 168 | 5,2 |
| 263 | J-131 | 5.574.237 | 5.072.530 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 266 | J-132 | 5.574.257 | 5.072.617 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 258 | J-133 | 5.574.218 | 5.072.529 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 261 | J-134 | 5.574.218 | 5.072.470 | 114 | 2013 | 168 | 5,2 |
| 186 | J-135 | 5.574.168 | 5.072.529 | 114 | 10553 | 168 | 5,2 |
| 299 | J-136 | 5.573.941 | 5.072.530 | 114 | 3976 | 168 | 5,2 |
| 297 | J-137 | 5.573.939 | 5.072.550 | 114 | 48 | 168 | 5,2 |
| 302 | J-138 | 5.573.870 | 5.072.542 | 114 | 91 | 168 | 5,2 |

| Id. br. | Oznaka | X (m) | Y (m) | Z(m) | Potrošnja (l/min) | Hidraulička gradijentna linija (m) | Tlak (bar) |
|---------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 304 | J-139 | 5.573.943 | 5.072.480 | 114 | 3087 | 168 | 5,2 |
| 306 | J-140 | 5.573.887 | 5.072.453 | 115 | 542 | 168 | 5,2 |
| 308 | J-141 | 5.573.943 | 5.072.335 | 115 | 2716 | 168 | 5,2 |
| 310 | J-142 | 5.574.009 | 5.072.337 | 114 | 558 | 168 | 5,2 |
| 333 | J-143 | 5.574.009 | 5.072.391 | 114 | 801 | 168 | 5,2 |
| 335 | J-144 | 5.574.008 | 5.072.436 | 114 | 3131 | 168 | 5,2 |
| 337 | J-145 | 5.574.051 | 5.072.437 | 114 | 542 | 168 | 5,2 |
| 331 | J-146 | 5.574.052 | 5.072.391 | 114 | 568 | 168 | 5,2 |
| 328 | J-147 | 5.574.106 | 5.072.392 | 114 | 259 | 168 | 5,2 |
| 323 | J-148 | 5.574.105 | 5.072.369 | 114 | 239 | 168 | 5,2 |
| 178 | J-149 | 5.574.167 | 5.072.370 | 115 | 5883 | 168 | 5,2 |
| 180 | J-150 | 5.574.167 | 5.072.399 | 114 | 1448 | 168 | 5,2 |
| 182 | J-151 | 5.574.167 | 5.072.433 | 115 | 916 | 168 | 5,2 |
| 184 | J-152 | 5.574.167 | 5.072.464 | 115 | 1770 | 168 | 5,2 |
| 319 | J-153 | 5.574.105 | 5.072.433 | 115 | 242 | 168 | 5,2 |
| 321 | J-154 | 5.574.105 | 5.072.400 | 114 | 0 | 168 | 5,2 |
| 326 | J-155 | 5.574.071 | 5.072.485 | 115 | 0 | 168 | 5,2 |
| 317 | J-156 | 5.574.121 | 5.072.464 | 115 | 236 | 168 | 5,2 |
| 409 | J-157 | 5.574.050 | 5.072.002 | 114 | 31 | 168 | 5,2 |
| 410 | J-158 | 5.573.970 | 5.071.955 | 115 | 11 | 168 | 5,2 |
| 412 | J-159 | 5.574.077 | 5.071.930 | 115 | 217 | 168 | 5,2 |
| 417 | J-160 | 5.574.050 | 5.072.015 | 114 | 37 | 168 | 5,3 |

Prilog 5. Flex-tablica atributivnih podataka cjevovoda hidrauličkog modela

| Id. br. | Oznaka | Duljina (m) | Početni čvor | Krajnji čvor | Promjer (mm) | Meterijal | Hazen-Williams, $C (m^{0,37} s^{-1})$ | Protok (l/min) | Brzina (m/s) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 41 | P-1 | 48,54 | J-1 | J-6 | 200 | SL | 100 | 862,59 | 0,46 |
| 42 | P-2 | 74,87 | J-2 | J-3 | 250 | PVC | 150 | 758,26 | 0,26 |
| 43 | P-3 | 82,93 | J-3 | J-4 | 250 | PVC | 150 | 576,34 | 0,2 |
| 44 | P-4 | 117,82 | J-4 | J-5 | 160 | PVC | 150 | -37,13 | 0,03 |
| 45 | P-5 | 64,21 | J-5 | J-3 | 110 | PVC | 150 | -73,1 | 0,13 |
| 93 | P-6 | 46,62 | J-74 | J-32 | 100 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 361 | P-7 | 49,36 | J-51 | J-46 | 100 | SL | 130 | 3,63 | 0,01 |
| 354 | P-8 | 48,54 | J-52 | J-48 | 100 | SL | 130 | 5,42 | 0,01 |
| 419 | P-9 | 89,98 | J-160 | J-1 | 250 | SL | 130 | 1.642 | 0,56 |
| 58 | P-10 | 82,27 | J-8 | J-4 | 250 | PVC | 150 | -556,58 | 0,19 |
| 63 | P-11 | 121,57 | J-8 | J-7 | 250 | PVC | 150 | 548,14 | 0,19 |
| 57 | P-12 | 143,04 | J-9 | J-8 | 160 | PVC | 150 | -1,91 | 0 |
| 64 | P-13 | 39,81 | J-7 | J-10 | 250 | SL | 130 | 544,77 | 0,18 |
| 68 | P-14 | 43,18 | J-10 | J-11 | 250 | SL | 130 | 521,99 | 0,18 |
| 82 | P-15 | 197,27 | J-11 | J-12 | 300 | SL | 130 | 521,99 | 0,12 |
| 141 | P-16 | 125,37 | J-13 | J-12 | 300 | SL | 130 | -446,96 | 0,11 |
| 199 | P-17 | 179,35 | J-13 | J-14 | 300 | SL | 130 | 75,85 | 0,02 |
| 65 | P-18 | 35,09 | J-10 | J-15 | 100 | SL | 130 | 22,78 | 0,05 |
| 66 | P-19 | 62,81 | J-15 | J-16 | 100 | SL | 130 | 45 | 0,1 |
| 78 | P-20 | 50,58 | J-16 | J-17 | 100 | SL | 130 | 71,85 | 0,15 |
| 80 | P-21 | 21,16 | J-17 | J-18 | 100 | SL | 130 | 71,85 | 0,15 |
| 72 | P-22 | 276,1 | J-19 | J-16 | 100 | SL | 130 | 32,28 | 0,07 |
| 70 | P-23 | 242,41 | J-15 | J-19 | 100 | SL | 130 | -25,78 | 0,05 |
| 71 | P-24 | 88,99 | J-3 | J-19 | 100 | SL | 130 | 76,78 | 0,16 |
| 52 | P-25 | 64,57 | J-2 | J-20 | 100 | SL | 130 | 6,26 | 0,01 |
| 56 | P-26 | 39,05 | J-20 | J-21 | 100 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 53 | P-27 | 39,58 | J-20 | J-22 | 100 | SL | 130 | 2,86 | 0,01 |
| 54 | P-28 | 34,46 | J-22 | J-23 | 100 | SL | 130 | 0,56 | 0 |
| 55 | P-29 | 28,95 | J-22 | J-24 | 100 | SL | 130 | 0,29 | 0 |
| 89 | P-30 | 42,64 | J-25 | J-18 | 100 | SL | 130 | -30,05 | 0,06 |
| 86 | P-31 | 56,73 | J-26 | J-25 | 100 | SL | 130 | 17,99 | 0,04 |
| 138 | P-32 | 118,38 | J-26 | J-27 | 100 | SL | 130 | -6,77 | 0,01 |
| 268 | P-33 | 181,73 | J-27 | J-29 | 100 | SL | 130 | 39,6 | 0,08 |
| 207 | P-34 | 20,37 | J-28 | J-29 | 80 | SL | 130 | 33,27 | 0,11 |
| 205 | P-35 | 23,14 | J-14 | J-28 | 80 | SL | 130 | 75,85 | 0,25 |
| 201 | P-36 | 218,96 | J-14 | J-31 | 300 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 222 | P-37 | 88,37 | J-34 | J-40 | 100 | SL | 130 | 56,6 | 0,12 |
| 209 | P-38 | 28,33 | J-29 | J-33 | 80 | SL | 130 | 72,45 | 0,24 |
| 242 | P-39 | 170,8 | J-28 | J-30 | 150 | SL | 130 | 38,68 | 0,04 |
| 275 | P-40 | 42,78 | J-118 | J-119 | 150 | SL | 130 | 79,34 | 0,07 |
| 220 | P-41 | 124,59 | J-33 | J-34 | 80 | SL | 130 | 56,6 | 0,19 |
| 140 | P-42 | 43,37 | J-27 | J-13 | 200 | SL | 130 | -371,11 | 0,2 |
| 231 | P-43 | 50,53 | J-40 | J-38 | 100 | SL | 130 | 18,1 | 0,04 |
| 224 | P-44 | 51,22 | J-40 | J-45 | 100 | SL | 130 | 22,29 | 0,05 |


| Id. br. | Oznaka | Duljina (m) | Početni čvor | Krajnji čvor | Promjer (mm) | Meterijal | Hazen-Williams, $C (m^{0,37}s^{-1})$ | Protok (l/min) | Brzina (m/s) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 226 | P-45 | 48,72 | J-45 | J-39 | 100 | SL | 130 | 22,29 | 0,05 |
| 179 | P-46 | 27,92 | J-105 | J-149 | 200 | SL | 130 | 211,14 | 0,11 |
| 84 | P-47 | 46,19 | J-12 | J-26 | 100 | SL | 130 | 75,03 | 0,16 |
| 218 | P-48 | 120,72 | J-33 | J-36 | 80 | SL | 130 | 4,98 | 0,02 |
| 237 | P-49 | 63,98 | J-38 | J-41 | 100 | SL | 130 | 5,88 | 0,01 |
| 238 | P-50 | 34,32 | J-41 | J-42 | 100 | SL | 130 | 2,63 | 0,01 |
| 235 | P-51 | 73,56 | J-42 | J-44 | 100 | SL | 130 | 2,63 | 0,01 |
| 240 | P-52 | 73,15 | J-41 | J-43 | 100 | SL | 130 | 3,26 | 0,01 |
| 390 | P-53 | 32,53 | J-49 | J-64 | 150 | SL | 130 | -93,46 | 0,09 |
| 389 | P-54 | 46,61 | J-50 | J-49 | 150 | SL | 130 | -93,46 | 0,09 |
| 406 | P-55 | 58,45 | J-53 | J-6 | 150 | SL | 130 | -315,14 | 0,3 |
| 403 | P-56 | 40,49 | J-56 | J-53 | 125 | SL | 130 | -113,98 | 0,15 |
| 402 | P-57 | 28,52 | J-57 | J-56 | 125 | SL | 130 | -113,98 | 0,15 |
| 398 | P-58 | 49,19 | J-59 | J-57 | 100 | SL | 130 | -42,1 | 0,09 |
| 397 | P-59 | 44,38 | J-60 | J-59 | 125 | SL | 130 | -35,75 | 0,05 |
| 363 | P-60 | 31,04 | J-50 | J-51 | 150 | SL | 130 | 14,1 | 0,01 |
| 392 | P-61 | 54,9 | J-63 | J-61 | 125 | SL | 130 | -42,56 | 0,06 |
| 391 | P-62 | 33,54 | J-64 | J-63 | 150 | SL | 130 | -32,67 | 0,03 |
| 394 | P-63 | 53,88 | J-62 | J-64 | 150 | SL | 130 | 64,78 | 0,06 |
| 401 | P-64 | 87,54 | J-62 | J-55 | 150 | SL | 130 | -81,63 | 0,08 |
| 407 | P-65 | 64,03 | J-54 | J-55 | 150 | SL | 130 | 116,35 | 0,11 |
| 405 | P-66 | 39,99 | J-54 | J-58 | 125 | SL | 130 | 53,03 | 0,07 |
| 399 | P-67 | 43,71 | J-57 | J-58 | 125 | SL | 130 | 36,07 | 0,05 |
| 400 | P-68 | 49,04 | J-58 | J-60 | 100 | SL | 130 | 42,16 | 0,09 |
| 396 | P-69 | 28,56 | J-61 | J-60 | 125 | SL | 130 | -70,08 | 0,1 |
| 393 | P-70 | 33,84 | J-61 | J-62 | 125 | SL | 130 | 27,52 | 0,04 |
| 408 | P-71 | 45,81 | J-55 | J-65 | 150 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 404 | P-72 | 71,41 | J-53 | J-54 | 152,4 | SL | 130 | 181,71 | 0,17 |
| 352 | P-73 | 31,59 | J-141 | J-52 | 150 | SL | 130 | 42,49 | 0,04 |
| 190 | P-74 | 32,61 | J-6 | J-66 | 200 | SL | 130 | 547,32 | 0,29 |
| 194 | P-75 | 56,04 | J-69 | J-70 | 125 | SL | 130 | 44,94 | 0,06 |
| 169 | P-76 | 61,98 | J-66 | J-69 | 200 | SL | 130 | 421 | 0,22 |
| 167 | P-77 | 53,88 | J-67 | J-66 | 125 | SL | 130 | -123,43 | 0,17 |
| 165 | P-78 | 56,36 | J-68 | J-67 | 125 | SL | 130 | -84,41 | 0,11 |
| 163 | P-79 | 45,58 | J-72 | J-68 | 150 | SL | 130 | -81,64 | 0,08 |
| 99 | P-80 | 22,45 | J-72 | J-71 | 150 | SL | 130 | 62,62 | 0,06 |
| 192 | P-81 | 57,54 | J-71 | J-70 | 125 | SL | 130 | -76,22 | 0,1 |
| 193 | P-82 | 67,13 | J-70 | J-67 | 100 | SL | 130 | -31,29 | 0,07 |
| 97 | P-83 | 25,17 | J-73 | J-72 | 100 | SL | 130 | -19,02 | 0,04 |
| 95 | P-84 | 83,82 | J-74 | J-73 | 100 | SL | 130 | 24,57 | 0,05 |
| 91 | P-85 | 135,3 | J-18 | J-74 | 100 | SL | 130 | 32,73 | 0,07 |
| 362 | P-86 | 50,04 | J-50 | J-35 | 100 | SL | 130 | 4,3 | 0,01 |
| 105 | P-87 | 46,32 | J-76 | J-75 | 100 | SL | 130 | -23,59 | 0,05 |
| 111 | P-88 | 47,2 | J-77 | J-76 | 100 | SL | 130 | -14,99 | 0,03 |
| 108 | P-89 | 47,96 | J-75 | J-78 | 100 | SL | 130 | 2,41 | 0,01 |
| 88 | P-90 | 150,43 | J-25 | J-78 | 100 | SL | 130 | 36,46 | 0,08 |
| 110 | P-91 | 48,66 | J-78 | J-77 | 100 | SL | 130 | 27,81 | 0,06 |





| Id. br. | Oznaka | Duljina (m) | Početni čvor | Krajnji čvor | Promjer (mm) | Meterijal | Hazen-Williams, $C (m^{0,37}s^{-1})$ | Protok (l/min) | Brzina (m/s) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 103 | P-92 | 29 | J-79 | J-76 | 100 | SL | 130 | 4,71 | 0,01 |
| 101 | P-93 | 48,7 | J-71 | J-79 | 150 | SL | 130 | 104,98 | 0,1 |
| 136 | P-94 | 41,13 | J-82 | J-26 | 100 | SL | 130 | -61,71 | 0,13 |
| 135 | P-95 | 42,01 | J-81 | J-82 | 100 | SL | 130 | -46,82 | 0,1 |
| 127 | P-96 | 33,36 | J-81 | J-80 | 100 | SL | 130 | 2,63 | 0,01 |
| 113 | P-97 | 36,44 | J-79 | J-83 | 150 | SL | 130 | 100,28 | 0,09 |
| 115 | P-98 | 24,87 | J-83 | J-84 | 150 | SL | 130 | -7,81 | 0,01 |
| 117 | P-99 | 34,93 | J-84 | J-85 | 150 | SL | 130 | -13,01 | 0,01 |
| 130 | P-100 | 16,24 | J-85 | J-88 | 150 | SL | 130 | -21,72 | 0,02 |
| 131 | P-101 | 16,45 | J-88 | J-86 | 150 | SL | 130 | 6,37 | 0,01 |
| 121 | P-102 | 32,64 | J-86 | J-87 | 150 | SL | 130 | -21,87 | 0,02 |
| 123 | P-103 | 32,19 | J-87 | J-89 | 150 | SL | 130 | -24,78 | 0,02 |
| 125 | P-104 | 25,95 | J-89 | J-81 | 100 | SL | 130 | -44,19 | 0,09 |
| 153 | P-105 | 37,03 | J-84 | J-90 | 100 | SL | 130 | 5,2 | 0,01 |
| 155 | P-106 | 35,85 | J-85 | J-91 | 100 | SL | 130 | 8,7 | 0,02 |
| 157 | P-107 | 36,74 | J-86 | J-92 | 100 | SL | 130 | 28,24 | 0,06 |
| 159 | P-108 | 37,09 | J-87 | J-93 | 100 | SL | 130 | 2,91 | 0,01 |
| 161 | P-109 | 39,14 | J-89 | J-94 | 100 | SL | 130 | 19,42 | 0,04 |
| 133 | P-110 | 34,68 | J-77 | J-88 | 100 | SL | 130 | 28,09 | 0,06 |
| 150 | P-111 | 73,34 | J-95 | J-83 | 150 | SL | 130 | -108,09 | 0,1 |
| 143 | P-112 | 107,93 | J-82 | J-96 | 100 | NL | 130 | 13,89 | 0,03 |
| 151 | P-113 | 70,49 | J-96 | J-27 | 200 | SL | 130 | -317,14 | 0,17 |
| 145 | P-114 | 97,01 | J-96 | J-97 | 200 | SL | 130 | 257,93 | 0,14 |
| 147 | P-115 | 39,88 | J-97 | J-98 | 200 | SL | 130 | 207,86 | 0,11 |
| 149 | P-116 | 67,52 | J-98 | J-95 | 200 | SL | 130 | 76,47 | 0,04 |
| 269 | P-117 | 108,86 | J-99 | J-95 | 200 | SL | 130 | -157,5 | 0,08 |
| 171 | P-118 | 126,9 | J-69 | J-100 | 200 | SL | 130 | 347,08 | 0,18 |
| 197 | P-119 | 37,26 | J-100 | J-99 | 200 | SL | 130 | 219,01 | 0,12 |
| 196 | P-120 | 32,15 | J-102 | J-101 | 80 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 344 | P-121 | 141,1 | J-103 | J-102 | 80 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 177 | P-122 | 39,76 | J-99 | J-105 | 200 | SL | 130 | 334,78 | 0,18 |
| 316 | P-123 | 62,55 | J-104 | J-105 | 200 | SL | 130 | -123,63 | 0,07 |
| 315 | P-124 | 54,99 | J-103 | J-104 | 200 | SL | 130 | -90,49 | 0,05 |
| 373 | P-125 | 21,49 | J-106 | J-107 | 125 | SL | 130 | 1,85 | 0 |
| 371 | P-126 | 42,91 | J-109 | J-106 | 125 | SL | 130 | -12,86 | 0,02 |
| 374 | P-127 | 16,12 | J-109 | J-110 | 125 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 372 | P-128 | 78,39 | J-106 | J-108 | 125 | SL | 130 | -42,85 | 0,06 |
| 370 | P-129 | 91,71 | J-111 | J-109 | 125 | SL | 130 | -0,74 | 0 |
| 395 | P-130 | 50,42 | J-63 | J-111 | 150 | SL | 130 | 9,89 | 0,01 |
| 369 | P-131 | 27,68 | J-112 | J-111 | 150 | SL | 130 | -4,22 | 0 |
| 349 | P-132 | 84,2 | J-108 | J-112 | 150 | SL | 130 | 68,78 | 0,06 |
| 347 | P-133 | 74,25 | J-100 | J-108 | 150 | SL | 130 | 113,67 | 0,11 |
| 282 | P-134 | 54,65 | J-113 | J-96 | 100 | SL | 130 | -73,03 | 0,15 |
| 281 | P-135 | 39,88 | J-114 | J-113 | 150 | SL | 130 | -73,03 | 0,07 |
| 279 | P-136 | 45,74 | J-116 | J-114 | 100 | SL | 130 | -20,78 | 0,04 |
| 290 | P-137 | 57,91 | J-117 | J-116 | 100 | SL | 130 | -11,25 | 0,02 |
| 292 | P-138 | 45,55 | J-117 | J-115 | 100 | SL | 130 | -22,84 | 0,05 |

| Id. br. | Oznaka | Duljina (m) | Početni čvor | Krajnji čvor | Promjer (mm) | Meterijal | Hazen-Williams, $C (m^{0,37}s^{-1})$ | Protok (l/min) | Brzina (m/s) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 293 | P-139 | 57,62 | J-115 | J-114 | 150 | SL | 130 | -23,51 | 0,02 |
| 296 | P-140 | 54,04 | J-97 | J-115 | 100 | SL | 130 | 50,07 | 0,11 |
| 294 | P-141 | 55,91 | J-118 | J-98 | 150 | SL | 130 | -131,38 | 0,12 |
| 285 | P-142 | 36,58 | J-120 | J-118 | 100 | SL | 130 | -50,03 | 0,11 |
| 287 | P-143 | 55,86 | J-120 | J-121 | 100 | SL | 130 | 2,01 | 0 |
| 284 | P-144 | 58,97 | J-122 | J-120 | 100 | SL | 130 | -15,69 | 0,03 |
| 271 | P-145 | 92,01 | J-123 | J-122 | 100 | SL | 130 | -15,69 | 0,03 |
| 256 | P-146 | 95,62 | J-123 | J-124 | 100 | SL | 130 | -15,57 | 0,03 |
| 295 | P-147 | 50,36 | J-119 | J-124 | 150 | SL | 130 | 108,41 | 0,1 |
| 289 | P-148 | 39,86 | J-119 | J-117 | 100 | SL | 130 | -29,07 | 0,06 |
| 213 | P-149 | 134,14 | J-37 | J-128 | 150 | SL | 130 | -60,57 | 0,06 |
| 257 | P-150 | 44,5 | J-124 | J-128 | 150 | SL | 130 | 88,61 | 0,08 |
| 215 | P-151 | 33,48 | J-128 | J-127 | 100 | SL | 130 | 28,04 | 0,06 |
| 246 | P-152 | 44,02 | J-127 | J-126 | 150 | SL | 130 | 19,94 | 0,02 |
| 251 | P-153 | 51,39 | J-126 | J-125 | 150 | SL | 130 | 15,85 | 0,01 |
| 254 | P-154 | 77,9 | J-125 | J-123 | 100 | SL | 130 | -24,15 | 0,05 |
| 249 | P-155 | 51,17 | J-126 | J-129 | 100 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 244 | P-156 | 75,53 | J-127 | J-130 | 100 | SL | 130 | 8,1 | 0,02 |
| 264 | P-157 | 10,93 | J-125 | J-131 | 150 | SL | 130 | 37,97 | 0,04 |
| 267 | P-158 | 90,69 | J-131 | J-132 | 80 | SL | 130 | 0 | 0 |
| 265 | P-159 | 19,41 | J-131 | J-133 | 150 | SL | 130 | 37,97 | 0,04 |
| 262 | P-160 | 58,7 | J-133 | J-134 | 100 | SL | 130 | 20,13 | 0,04 |
| 260 | P-161 | 49,95 | J-133 | J-135 | 200 | SL | 130 | 17,84 | 0,01 |
| 189 | P-162 | 90,45 | J-135 | J-47 | 200 | SL | 130 | 11,34 | 0,01 |
| 187 | P-163 | 64,81 | J-152 | J-135 | 200 | SL | 130 | 109,3 | 0,06 |
| 298 | P-164 | 245,97 | J-47 | J-137 | 110 | PVC | 150 | 4,38 | 0,01 |
| 300 | P-165 | 20,5 | J-137 | J-136 | 110 | PVC | 150 | 2,99 | 0,01 |
| 301 | P-166 | 227,06 | J-136 | J-135 | 200 | SL | 130 | -10,28 | 0,01 |
| 303 | P-167 | 69,82 | J-137 | J-138 | 80 | SL | 130 | 0,91 | 0 |
| 305 | P-168 | 49,92 | J-136 | J-139 | 200 | SL | 130 | -26,49 | 0,01 |
| 307 | P-169 | 61,64 | J-139 | J-140 | 110 | PVC | 150 | 5,42 | 0,01 |
| 309 | P-170 | 145,11 | J-139 | J-141 | 200 | SL | 130 | -62,78 | 0,03 |
| 46 | P-171 | 98,57 | J-1 | J-2 | 250 | PVC | 150 | 779,13 | 0,26 |
| 311 | P-172 | 66,05 | J-141 | J-142 | 200 | SL | 130 | -132,43 | 0,07 |
| 343 | P-173 | 54,12 | J-142 | J-143 | 125 | SL | 130 | 25,36 | 0,03 |
| 336 | P-174 | 45,64 | J-143 | J-144 | 100 | SL | 130 | 20,18 | 0,04 |
| 338 | P-175 | 43,31 | J-144 | J-145 | 100 | SL | 130 | -11,13 | 0,02 |
| 339 | P-176 | 45,68 | J-145 | J-146 | 100 | SL | 130 | -16,55 | 0,04 |
| 334 | P-177 | 43,04 | J-146 | J-143 | 125 | SL | 130 | 2,84 | 0 |
| 332 | P-178 | 53,52 | J-147 | J-146 | 125 | SL | 130 | 25,08 | 0,03 |
| 329 | P-179 | 7,6 | J-154 | J-147 | 100 | SL | 130 | -11,97 | 0,03 |
| 325 | P-180 | 30,78 | J-148 | J-104 | 125 | SL | 130 | -33,15 | 0,05 |
| 342 | P-181 | 62,19 | J-149 | J-148 | 100 | SL | 130 | 8,87 | 0,02 |
| 181 | P-182 | 29,58 | J-149 | J-150 | 200 | SL | 130 | 143,44 | 0,08 |
| 183 | P-183 | 33,68 | J-150 | J-151 | 200 | SL | 130 | 123,41 | 0,07 |
| 185 | P184 | 30,75 | J-151 | J-152 | 200 | SL | 130 | 117,43 | 0,06 |
| 106 | P-185 | 23,37 | J-75 | J-73 | 100 | SL | 130 | -40,83 | 0,09 |


| Id. br. | Oznaka | Duljina (m) | Početni čvor | Krajnji čvor | Promjer (mm) | Materijal | Hazen-Williams, C ($m^{0,37}s^{-1}$) | Protok (l/min) | Brzina (m/s) |
|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|----------------|--------------|
| 340 | P-186 | 61,34 | J-151 | J-153 | 100 | SL | 130 | -3,18 | 0,01 |
| 322 | P-187 | 32,77 | J-153 | J-154 | 100 | SL | 130 | -17,52 | 0,04 |
| 330 | P-188 | 23,29 | J-147 | J-148 | 125 | SL | 130 | -39,64 | 0,05 |
| 341 | P-189 | 62,03 | J-150 | J-154 | 100 | SL | 130 | 5,55 | 0,01 |
| 318 | P-190 | 46,25 | J-152 | J-156 | 100 | SL | 130 | -9,57 | 0,02 |
| 320 | P-191 | 47,06 | J-156 | J-153 | 100 | SL | 130 | -11,93 | 0,03 |
| 327 | P-192 | 68,66 | J-156 | J-155 | 100 | PVC | 150 | 0 | 0 |
| 313 | P-193 | 41,26 | J-142 | J-103 | 200 | SL | 130 | -90,49 | 0,05 |
| 350 | P-194 | 72,28 | J-112 | J-142 | 152,4 | SL | 130 | 72,88 | 0,07 |
| 356 | P-195 | 40,19 | J-52 | J-51 | 150 | SL | 130 | 24,71 | 0,02 |
| 411 | P-196 | 94,36 | J-157 | J-158 | 110 | PVC | 150 | 0,11 | 0 |
| 413 | P-197 | 85,6 | J-157 | J-159 | 100 | PVC | 150 | 2,17 | 0 |
| 418 | P-198 | 69,94 | R-1 | J-160 | 250 | SL | 130 | 1.645 | 0,56 |
| 420 | P-199 | 12,78 | J-157 | J-160 | 100 | SL | 130 | -2,59 | 0,01 |





Prilog 6. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=900$ l/min




Rezidualne vrijednosti od x [4. MLP 29-3-2]Uzorci: U, T, V Rezidualne vrijednosti od y [4. MLP 29-3-2]Uzorci: U, T, V Rezidualne vrijednosti od x [5. MLP 29-7-2]Uzorci: U, T, V Rezidualne vrijednosti od y [5. MLP 29-7-2]Uzorci: U, T, V 



Prilog 7. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=1800$ l/min










Prilog 8. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=4500$ l/min





Prilog 9. Rezidualne vrijednosti izlaznih veličina lokacija puknuća cjevovoda x i y neuronskih mreža za protok puknuća $q_{pb}=9000$ l/min





Prilog 10. Udaljenosti između ciljanih i ansamblom neuronskih mreža ostvarenih lokacija puknuća cjevovoda za protoke puknuća $q_{pb}=900$ l/min, $q_{pb}=1800$ l/min, $q_{pb}=4500$ l/min i $q_{pb}=9000$ l/min skupa za testiranje (T)

| Uzorak: T | | $q_{pb}=900$ l/min | | | $q_{pb}=1800$ l/min | | | $q_{pb}=4500$ l/min | | | $q_{pb}=9000$ l/min | | |
|-------------|-------|--------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| 71 | 422 | 306 | 284 | 273 | 262 | 322 | 216 | 263 | 332 | 213 | 271 | 345 | 214 |
| 71 | 422 | 316 | 279 | 284 | 332 | 231 | 324 | 261 | 334 | 210 | 206 | 343 | 157 |
| 71 | 422 | 310 | 288 | 274 | 298 | 323 | 247 | 274 | 323 | 226 | 267 | 342 | 212 |
| 71 | 422 | 313 | 285 | 278 | 304 | 335 | 249 | 261 | 337 | 209 | 230 | 331 | 183 |
| 71 | 422 | 314 | 283 | 280 | 307 | 330 | 254 | 307 | 386 | 238 | 260 | 345 | 204 |
| 71 | 422 | 312 | 288 | 276 | 318 | 296 | 278 | 307 | 396 | 238 | 225 | 347 | 171 |
| 71 | 422 | 339 | 263 | 312 | 326 | 299 | 283 | 275 | 335 | 222 | 241 | 360 | 181 |
| 71 | 422 | 287 | 303 | 246 | 294 | 323 | 244 | 260 | 324 | 213 | 184 | 361 | 128 |
| 71 | 422 | 291 | 299 | 252 | 286 | 312 | 242 | 261 | 335 | 209 | 256 | 352 | 197 |
| 71 | 422 | 290 | 300 | 250 | 288 | 315 | 242 | 256 | 337 | 204 | 154 | 367 | 100 |
| 71 | 422 | 285 | 303 | 245 | 289 | 314 | 243 | 266 | 334 | 214 | 236 | 363 | 175 |
| 71 | 422 | 285 | 303 | 245 | 292 | 313 | 247 | 264 | 327 | 215 | 181 | 362 | 125 |
| 71 | 422 | 316 | 282 | 282 | 264 | 343 | 209 | 278 | 345 | 221 | 253 | 356 | 193 |
| 71 | 422 | 309 | 288 | 273 | 325 | 278 | 292 | 282 | 344 | 225 | 168 | 351 | 121 |
| 71 | 422 | 311 | 287 | 276 | 323 | 286 | 286 | 271 | 329 | 220 | 257 | 350 | 199 |
| 71 | 422 | 333 | 268 | 303 | 324 | 281 | 290 | 273 | 342 | 218 | 196 | 340 | 149 |
| 71 | 422 | 311 | 287 | 276 | 262 | 351 | 204 | 280 | 348 | 222 | 256 | 350 | 199 |
| 71 | 422 | 318 | 282 | 284 | 260 | 347 | 203 | 260 | 336 | 208 | 185 | 357 | 132 |
| 71 | 422 | 281 | 307 | 239 | 256 | 339 | 203 | 260 | 339 | 207 | 248 | 357 | 189 |
| 71 | 422 | 286 | 302 | 246 | 286 | 323 | 237 | 267 | 330 | 217 | 144 | 366 | 92 |
| 71 | 422 | 290 | 300 | 251 | 288 | 319 | 240 | 268 | 336 | 215 | 239 | 360 | 179 |
| 71 | 422 | 283 | 303 | 243 | 285 | 315 | 239 | 267 | 332 | 216 | 179 | 360 | 125 |
| 71 | 422 | 275 | 312 | 232 | 283 | 309 | 240 | 263 | 329 | 214 | 246 | 358 | 187 |
| 71 | 422 | 252 | 328 | 204 | 248 | 349 | 192 | 256 | 331 | 206 | 218 | 350 | 164 |
| 113 | 249 | 310 | 282 | 199 | 271 | 320 | 173 | 267 | 333 | 175 | 269 | 349 | 185 |
| 113 | 249 | 314 | 287 | 204 | 296 | 306 | 191 | 277 | 334 | 184 | 205 | 344 | 132 |
| 113 | 249 | 310 | 288 | 201 | 298 | 324 | 199 | 275 | 324 | 178 | 274 | 339 | 184 |
| 113 | 249 | 311 | 286 | 202 | 300 | 328 | 203 | 273 | 341 | 184 | 227 | 331 | 140 |
| 113 | 249 | 312 | 285 | 202 | 303 | 325 | 205 | 259 | 337 | 170 | 273 | 331 | 179 |
| 113 | 249 | 312 | 287 | 202 | 318 | 296 | 210 | 307 | 396 | 243 | 284 | 345 | 196 |
| 113 | 249 | 341 | 267 | 228 | 339 | 245 | 226 | 374 | 438 | 322 | 270 | 337 | 180 |
| 113 | 249 | 354 | 253 | 240 | 340 | 319 | 237 | 284 | 350 | 199 | 244 | 333 | 155 |
| 113 | 249 | 332 | 270 | 220 | 341 | 273 | 229 | 280 | 342 | 191 | 251 | 348 | 169 |
| 113 | 249 | 288 | 301 | 182 | 291 | 320 | 191 | 268 | 335 | 177 | 158 | 353 | 113 |
| 113 | 249 | 285 | 303 | 180 | 284 | 306 | 180 | 257 | 338 | 169 | 256 | 347 | 173 |
| 113 | 249 | 284 | 304 | 179 | 284 | 306 | 180 | 256 | 333 | 166 | 218 | 353 | 148 |
| 113 | 249 | 276 | 310 | 173 | 288 | 298 | 182 | 265 | 330 | 172 | 254 | 357 | 177 |
| 113 | 249 | 269 | 315 | 169 | 291 | 298 | 184 | 266 | 327 | 172 | 158 | 365 | 124 |
| 113 | 249 | 309 | 289 | 200 | 261 | 344 | 175 | 259 | 331 | 167 | 255 | 350 | 174 |
| 113 | 249 | 308 | 289 | 199 | 320 | 274 | 208 | 278 | 347 | 192 | 173 | 348 | 116 |
| 113 | 249 | 336 | 266 | 223 | 340 | 266 | 227 | 275 | 342 | 186 | 261 | 342 | 174 |

| Uzorak: T | | q _{pb} = 900 l/min | | | q _{pb} = 1800 l/min | | | q _{pb} = 4500 l/min | | | q _{pb} = 9000 l/min | | |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------------------------|----------------|-----|------------------------------|----------------|-----|------------------------------|----------------|-----|
| x _T | y _T | x _O | y _O | l | x _O | y _O | l | x _O | y _O | l | x _O | y _O | l |
| 113 | 249 | 344 | 260 | 231 | 342 | 267 | 229 | 277 | 342 | 188 | 207 | 341 | 131 |
| 113 | 249 | 344 | 259 | 231 | 338 | 280 | 227 | 280 | 350 | 195 | 261 | 342 | 174 |
| 113 | 249 | 350 | 253 | 237 | 340 | 277 | 228 | 278 | 342 | 189 | 162 | 357 | 118 |
| 113 | 249 | 331 | 271 | 219 | 345 | 260 | 232 | 290 | 362 | 209 | 250 | 345 | 167 |
| 113 | 249 | 326 | 274 | 214 | 342 | 267 | 230 | 277 | 343 | 189 | 179 | 349 | 120 |
| 113 | 249 | 341 | 262 | 228 | 332 | 289 | 222 | 270 | 335 | 179 | 256 | 346 | 173 |
| 113 | 249 | 313 | 282 | 203 | 287 | 327 | 190 | 264 | 326 | 169 | 189 | 347 | 124 |
| 29 | 249 | 309 | 282 | 282 | 268 | 321 | 249 | 269 | 319 | 249 | 276 | 340 | 263 |
| 29 | 249 | 313 | 287 | 287 | 294 | 304 | 271 | 276 | 333 | 260 | 221 | 348 | 215 |
| 29 | 249 | 311 | 287 | 285 | 301 | 328 | 283 | 272 | 347 | 262 | 273 | 335 | 258 |
| 29 | 249 | 314 | 285 | 287 | 308 | 342 | 293 | 311 | 387 | 314 | 207 | 346 | 202 |
| 29 | 249 | 314 | 284 | 287 | 307 | 330 | 289 | 306 | 385 | 309 | 260 | 345 | 250 |
| 29 | 249 | 312 | 288 | 285 | 318 | 296 | 293 | 307 | 396 | 314 | 224 | 347 | 217 |
| 29 | 249 | 339 | 263 | 310 | 325 | 299 | 300 | 275 | 335 | 260 | 262 | 354 | 256 |
| 29 | 249 | 285 | 304 | 261 | 290 | 319 | 270 | 260 | 324 | 242 | 187 | 371 | 199 |
| 29 | 249 | 251 | 325 | 234 | 267 | 328 | 250 | 268 | 324 | 250 | 257 | 353 | 250 |
| 29 | 249 | 288 | 301 | 264 | 267 | 333 | 252 | 256 | 336 | 242 | 231 | 355 | 228 |
| 29 | 249 | 287 | 302 | 263 | 287 | 311 | 265 | 257 | 339 | 245 | 244 | 355 | 240 |
| 29 | 249 | 283 | 304 | 260 | 289 | 311 | 267 | 264 | 326 | 247 | 184 | 372 | 197 |
| 29 | 249 | 279 | 307 | 256 | 261 | 342 | 249 | 259 | 336 | 245 | 246 | 365 | 246 |
| 29 | 249 | 307 | 290 | 281 | 261 | 340 | 249 | 261 | 334 | 247 | 179 | 359 | 186 |
| 29 | 249 | 311 | 288 | 284 | 322 | 285 | 295 | 270 | 329 | 254 | 256 | 350 | 248 |
| 29 | 249 | 309 | 289 | 282 | 323 | 280 | 296 | 273 | 342 | 261 | 196 | 341 | 190 |
| 29 | 249 | 311 | 287 | 284 | 262 | 350 | 253 | 259 | 339 | 247 | 249 | 358 | 245 |
| 29 | 249 | 283 | 307 | 260 | 259 | 346 | 249 | 260 | 336 | 246 | 186 | 357 | 190 |
| 29 | 249 | 280 | 307 | 258 | 255 | 339 | 243 | 267 | 336 | 253 | 248 | 357 | 244 |
| 29 | 249 | 285 | 302 | 262 | 285 | 322 | 266 | 267 | 330 | 251 | 165 | 371 | 182 |
| 29 | 249 | 290 | 300 | 266 | 287 | 319 | 267 | 268 | 336 | 254 | 239 | 360 | 237 |
| 29 | 249 | 283 | 304 | 260 | 286 | 315 | 265 | 256 | 336 | 243 | 181 | 360 | 187 |
| 29 | 249 | 273 | 313 | 252 | 280 | 304 | 257 | 256 | 336 | 243 | 255 | 351 | 248 |
| 29 | 249 | 252 | 328 | 236 | 248 | 349 | 240 | 256 | 331 | 241 | 219 | 350 | 214 |
| -37 | 289 | 306 | 284 | 343 | 261 | 322 | 300 | 263 | 332 | 304 | 271 | 345 | 313 |
| -37 | 289 | 316 | 279 | 354 | 332 | 230 | 374 | 261 | 334 | 302 | 207 | 343 | 250 |
| -37 | 289 | 310 | 288 | 347 | 297 | 322 | 336 | 274 | 323 | 313 | 267 | 342 | 309 |
| -37 | 289 | 313 | 286 | 350 | 303 | 335 | 344 | 274 | 343 | 316 | 229 | 331 | 270 |
| -37 | 289 | 314 | 284 | 351 | 307 | 330 | 347 | 306 | 385 | 357 | 275 | 332 | 315 |
| -37 | 289 | 312 | 288 | 349 | 318 | 296 | 356 | 270 | 354 | 314 | 224 | 347 | 267 |
| -37 | 289 | 339 | 263 | 377 | 292 | 341 | 334 | 275 | 335 | 316 | 247 | 366 | 295 |
| -37 | 289 | 310 | 283 | 347 | 259 | 347 | 302 | 252 | 339 | 294 | 171 | 382 | 229 |
| -37 | 289 | 314 | 280 | 351 | 241 | 359 | 287 | 258 | 342 | 300 | 237 | 371 | 286 |
| -37 | 289 | 289 | 300 | 327 | 287 | 314 | 325 | 256 | 337 | 297 | 231 | 345 | 275 |
| -37 | 289 | 284 | 303 | 322 | 288 | 314 | 327 | 285 | 346 | 327 | 256 | 342 | 298 |
| -37 | 289 | 262 | 324 | 301 | 292 | 313 | 330 | 273 | 325 | 312 | 209 | 333 | 250 |
| -37 | 289 | 280 | 306 | 318 | 298 | 306 | 336 | 281 | 342 | 323 | 274 | 333 | 314 |
| -37 | 289 | 308 | 288 | 346 | 299 | 303 | 336 | 321 | 381 | 370 | 192 | 334 | 234 |
| -37 | 289 | 311 | 288 | 348 | 366 | 217 | 409 | 280 | 328 | 320 | 271 | 334 | 312 |
| -37 | 289 | 309 | 289 | 346 | 371 | 204 | 417 | 304 | 371 | 351 | 221 | 324 | 261 |
| -37 | 289 | 311 | 287 | 348 | 296 | 312 | 334 | 266 | 334 | 307 | 262 | 343 | 304 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| -37 | 289 | 281 | 308 | 319 | 290 | 316 | 329 | 266 | 331 | 307 | 202 | 344 | 246 |
| -37 | 289 | 279 | 308 | 317 | 285 | 315 | 324 | 267 | 335 | 308 | 251 | 356 | 296 |
| -37 | 289 | 284 | 303 | 322 | 282 | 318 | 321 | 267 | 329 | 307 | 177 | 359 | 226 |
| -37 | 289 | 291 | 300 | 328 | 271 | 328 | 310 | 258 | 340 | 300 | 249 | 355 | 293 |
| -37 | 289 | 284 | 303 | 322 | 274 | 329 | 314 | 265 | 322 | 304 | 231 | 354 | 277 |
| -37 | 289 | 275 | 311 | 314 | 277 | 298 | 315 | 256 | 335 | 297 | 264 | 345 | 307 |
| -37 | 289 | 250 | 329 | 290 | 246 | 347 | 289 | 256 | 330 | 296 | 226 | 358 | 272 |
| 11 | 289 | 282 | 305 | 271 | 259 | 322 | 250 | 263 | 331 | 255 | 268 | 348 | 263 |
| 11 | 289 | 317 | 279 | 306 | 333 | 232 | 327 | 261 | 334 | 254 | 235 | 336 | 228 |
| 11 | 289 | 310 | 288 | 299 | 298 | 323 | 289 | 275 | 323 | 266 | 273 | 335 | 265 |
| 11 | 289 | 313 | 285 | 302 | 304 | 336 | 297 | 261 | 337 | 254 | 229 | 336 | 223 |
| 11 | 289 | 314 | 283 | 303 | 308 | 330 | 299 | 259 | 337 | 252 | 260 | 345 | 255 |
| 11 | 289 | 312 | 287 | 301 | 319 | 296 | 307 | 307 | 396 | 315 | 241 | 336 | 234 |
| 11 | 289 | 341 | 262 | 331 | 328 | 298 | 317 | 275 | 335 | 268 | 246 | 352 | 243 |
| 11 | 289 | 324 | 278 | 313 | 264 | 348 | 260 | 256 | 332 | 248 | 179 | 360 | 182 |
| 11 | 289 | 291 | 299 | 280 | 271 | 331 | 263 | 261 | 335 | 254 | 253 | 355 | 251 |
| 11 | 289 | 290 | 300 | 279 | 289 | 317 | 279 | 256 | 337 | 249 | 207 | 365 | 210 |
| 11 | 289 | 285 | 303 | 274 | 290 | 315 | 280 | 266 | 334 | 259 | 250 | 348 | 246 |
| 11 | 289 | 285 | 302 | 275 | 258 | 344 | 253 | 259 | 332 | 251 | 180 | 362 | 184 |
| 11 | 289 | 279 | 307 | 269 | 262 | 342 | 256 | 259 | 336 | 252 | 246 | 365 | 247 |
| 11 | 289 | 308 | 289 | 296 | 263 | 340 | 257 | 261 | 334 | 254 | 178 | 359 | 180 |
| 11 | 289 | 312 | 287 | 300 | 324 | 288 | 313 | 271 | 330 | 263 | 256 | 351 | 253 |
| 11 | 289 | 308 | 289 | 297 | 261 | 343 | 255 | 257 | 339 | 251 | 205 | 348 | 203 |
| 11 | 289 | 310 | 288 | 299 | 260 | 349 | 256 | 259 | 338 | 253 | 249 | 358 | 247 |
| 11 | 289 | 282 | 307 | 271 | 257 | 345 | 253 | 260 | 336 | 253 | 207 | 362 | 209 |
| 11 | 289 | 280 | 308 | 269 | 287 | 317 | 277 | 267 | 335 | 260 | 247 | 362 | 246 |
| 11 | 289 | 285 | 303 | 274 | 284 | 320 | 274 | 267 | 329 | 259 | 175 | 359 | 178 |
| 11 | 289 | 289 | 301 | 278 | 286 | 317 | 276 | 258 | 341 | 252 | 238 | 365 | 239 |
| 11 | 289 | 285 | 302 | 274 | 288 | 318 | 279 | 265 | 331 | 258 | 174 | 359 | 177 |
| 11 | 289 | 278 | 309 | 268 | 290 | 318 | 280 | 263 | 330 | 256 | 263 | 339 | 257 |
| 11 | 289 | 252 | 328 | 244 | 284 | 325 | 275 | 259 | 323 | 250 | 216 | 350 | 214 |
| -37 | 249 | 308 | 283 | 347 | 232 | 353 | 289 | 252 | 362 | 311 | 222 | 387 | 294 |
| -37 | 249 | 315 | 280 | 354 | 255 | 351 | 310 | 252 | 357 | 309 | 220 | 391 | 294 |
| -37 | 249 | 333 | 269 | 371 | 263 | 382 | 329 | 255 | 349 | 309 | 220 | 388 | 292 |
| -37 | 249 | 334 | 267 | 372 | 262 | 381 | 328 | 257 | 346 | 310 | 206 | 384 | 279 |
| -37 | 249 | 335 | 265 | 373 | 264 | 375 | 327 | 249 | 356 | 306 | 214 | 385 | 286 |
| -37 | 249 | 336 | 267 | 374 | 286 | 332 | 334 | 252 | 361 | 310 | 127 | 407 | 228 |
| -37 | 249 | 339 | 268 | 376 | 338 | 242 | 375 | 265 | 342 | 316 | 184 | 436 | 290 |
| -37 | 249 | 351 | 259 | 389 | 346 | 210 | 385 | 254 | 346 | 307 | 42 | 455 | 221 |
| -37 | 249 | 333 | 269 | 371 | 339 | 288 | 379 | 259 | 350 | 313 | 185 | 424 | 283 |
| -37 | 249 | 314 | 279 | 352 | 223 | 390 | 296 | 242 | 373 | 306 | 169 | 414 | 264 |
| -37 | 249 | 267 | 309 | 311 | 200 | 392 | 277 | 245 | 374 | 309 | 213 | 380 | 282 |
| -37 | 249 | 265 | 311 | 308 | 193 | 402 | 276 | 245 | 368 | 307 | 302 | 386 | 366 |
| -37 | 249 | 259 | 316 | 303 | 196 | 402 | 279 | 245 | 372 | 308 | 213 | 399 | 292 |
| -37 | 249 | 289 | 297 | 330 | 204 | 392 | 281 | 252 | 360 | 311 | 290 | 379 | 353 |
| -37 | 249 | 295 | 294 | 335 | 219 | 390 | 293 | 244 | 367 | 306 | 225 | 375 | 291 |
| -37 | 249 | 289 | 298 | 330 | 216 | 379 | 285 | 242 | 374 | 306 | 233 | 391 | 306 |
| -37 | 249 | 293 | 296 | 333 | 219 | 386 | 291 | 243 | 375 | 307 | 207 | 396 | 286 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| -37 | 249 | 301 | 290 | 341 | 218 | 380 | 287 | 244 | 373 | 307 | 226 | 395 | 302 |
| -37 | 249 | 301 | 289 | 341 | 218 | 372 | 283 | 243 | 376 | 308 | 206 | 396 | 285 |
| -37 | 249 | 309 | 282 | 348 | 216 | 396 | 293 | 245 | 371 | 308 | 246 | 373 | 309 |
| -37 | 249 | 314 | 280 | 353 | 211 | 386 | 283 | 244 | 376 | 309 | 202 | 390 | 278 |
| -37 | 249 | 308 | 282 | 347 | 210 | 394 | 287 | 242 | 371 | 305 | 220 | 389 | 293 |
| -37 | 249 | 300 | 290 | 340 | 215 | 394 | 291 | 242 | 372 | 306 | 214 | 386 | 286 |
| -37 | 249 | 313 | 283 | 352 | 212 | 386 | 284 | 245 | 360 | 304 | 205 | 391 | 281 |
| 12 | 249 | 305 | 285 | 296 | 226 | 354 | 238 | 252 | 362 | 265 | 221 | 390 | 252 |
| 12 | 249 | 316 | 280 | 305 | 256 | 351 | 264 | 252 | 357 | 263 | 216 | 391 | 249 |
| 12 | 249 | 333 | 268 | 322 | 264 | 384 | 286 | 255 | 349 | 262 | 219 | 388 | 249 |
| 12 | 249 | 336 | 266 | 325 | 267 | 388 | 290 | 251 | 356 | 261 | 193 | 387 | 227 |
| 12 | 249 | 337 | 264 | 326 | 269 | 379 | 288 | 249 | 357 | 260 | 212 | 387 | 243 |
| 12 | 249 | 335 | 268 | 323 | 284 | 333 | 285 | 251 | 361 | 264 | 167 | 394 | 212 |
| 12 | 249 | 340 | 262 | 328 | 294 | 341 | 296 | 254 | 344 | 260 | 195 | 414 | 246 |
| 12 | 249 | 311 | 283 | 300 | 230 | 384 | 256 | 244 | 361 | 258 | 197 | 402 | 240 |
| 12 | 249 | 313 | 280 | 302 | 208 | 394 | 244 | 254 | 362 | 267 | 214 | 380 | 241 |
| 12 | 249 | 312 | 281 | 302 | 203 | 401 | 244 | 242 | 372 | 261 | 252 | 378 | 272 |
| 12 | 249 | 284 | 304 | 277 | 253 | 341 | 257 | 245 | 370 | 262 | 195 | 404 | 239 |
| 12 | 249 | 286 | 302 | 279 | 259 | 344 | 264 | 250 | 355 | 260 | 194 | 406 | 240 |
| 12 | 249 | 317 | 282 | 306 | 265 | 343 | 270 | 249 | 359 | 261 | 191 | 425 | 251 |
| 12 | 249 | 308 | 289 | 298 | 263 | 340 | 267 | 252 | 356 | 263 | 153 | 414 | 217 |
| 12 | 249 | 334 | 268 | 322 | 233 | 387 | 260 | 248 | 361 | 261 | 208 | 395 | 244 |
| 12 | 249 | 330 | 270 | 319 | 225 | 384 | 251 | 246 | 367 | 262 | 158 | 406 | 214 |
| 12 | 249 | 297 | 293 | 288 | 226 | 389 | 255 | 247 | 367 | 263 | 205 | 397 | 243 |
| 12 | 249 | 304 | 288 | 294 | 223 | 382 | 249 | 248 | 365 | 263 | 206 | 395 | 242 |
| 12 | 249 | 302 | 289 | 292 | 220 | 372 | 241 | 243 | 378 | 264 | 205 | 397 | 243 |
| 12 | 249 | 307 | 284 | 297 | 217 | 389 | 248 | 245 | 371 | 263 | 206 | 396 | 243 |
| 12 | 249 | 315 | 279 | 304 | 217 | 373 | 240 | 244 | 376 | 265 | 211 | 376 | 236 |
| 12 | 249 | 308 | 283 | 298 | 210 | 393 | 245 | 242 | 371 | 260 | 252 | 378 | 272 |
| 12 | 249 | 298 | 292 | 289 | 201 | 406 | 246 | 242 | 371 | 260 | 219 | 379 | 244 |
| 12 | 249 | 273 | 309 | 268 | 207 | 382 | 236 | 245 | 359 | 258 | 232 | 391 | 262 |
| -37 | 217 | 307 | 284 | 351 | 219 | 370 | 298 | 247 | 371 | 324 | 233 | 374 | 313 |
| -37 | 217 | 314 | 281 | 357 | 254 | 349 | 320 | 252 | 357 | 321 | 260 | 381 | 340 |
| -37 | 217 | 333 | 268 | 374 | 264 | 383 | 344 | 255 | 349 | 320 | 235 | 367 | 311 |
| -37 | 217 | 336 | 266 | 377 | 267 | 387 | 348 | 251 | 356 | 320 | 226 | 377 | 308 |
| -37 | 217 | 337 | 264 | 378 | 269 | 378 | 346 | 249 | 357 | 319 | 220 | 377 | 303 |
| -37 | 217 | 335 | 268 | 376 | 284 | 333 | 342 | 257 | 351 | 324 | 168 | 394 | 271 |
| -37 | 217 | 340 | 263 | 380 | 294 | 341 | 353 | 254 | 343 | 317 | 195 | 413 | 304 |
| -37 | 217 | 310 | 283 | 354 | 229 | 383 | 314 | 244 | 361 | 316 | 229 | 392 | 318 |
| -37 | 217 | 289 | 300 | 337 | 239 | 358 | 310 | 252 | 366 | 326 | 221 | 373 | 302 |
| -37 | 217 | 310 | 282 | 353 | 200 | 399 | 299 | 243 | 374 | 321 | 290 | 370 | 361 |
| -37 | 217 | 309 | 282 | 353 | 218 | 379 | 302 | 243 | 375 | 321 | 213 | 377 | 297 |
| -37 | 217 | 309 | 283 | 352 | 226 | 382 | 311 | 247 | 362 | 319 | 230 | 393 | 320 |
| -37 | 217 | 340 | 262 | 380 | 233 | 385 | 319 | 247 | 366 | 321 | 209 | 397 | 305 |
| -37 | 217 | 331 | 269 | 372 | 231 | 382 | 315 | 250 | 363 | 322 | 222 | 387 | 310 |
| -37 | 217 | 334 | 268 | 374 | 232 | 387 | 319 | 248 | 361 | 320 | 216 | 385 | 303 |
| -37 | 217 | 331 | 269 | 372 | 226 | 385 | 313 | 245 | 369 | 321 | 213 | 381 | 299 |
| -37 | 217 | 298 | 292 | 343 | 228 | 390 | 317 | 247 | 368 | 322 | 204 | 399 | 302 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| -37 | 217 | 305 | 287 | 350 | 225 | 382 | 310 | 248 | 365 | 321 | 228 | 385 | 314 |
| -37 | 217 | 303 | 288 | 348 | 222 | 372 | 302 | 243 | 378 | 323 | 213 | 385 | 301 |
| -37 | 217 | 308 | 283 | 352 | 219 | 389 | 309 | 244 | 373 | 322 | 199 | 397 | 297 |
| -37 | 217 | 312 | 281 | 356 | 218 | 369 | 297 | 244 | 377 | 323 | 204 | 388 | 296 |
| -37 | 217 | 286 | 302 | 334 | 246 | 359 | 316 | 245 | 365 | 318 | 269 | 368 | 341 |
| -37 | 217 | 276 | 311 | 327 | 239 | 367 | 314 | 245 | 365 | 318 | 233 | 360 | 305 |
| -37 | 217 | 273 | 309 | 323 | 206 | 382 | 294 | 241 | 369 | 317 | 265 | 381 | 344 |
| 13 | 218 | 307 | 284 | 301 | 229 | 353 | 255 | 252 | 362 | 279 | 234 | 371 | 269 |
| 13 | 218 | 316 | 280 | 309 | 256 | 351 | 277 | 252 | 357 | 276 | 250 | 382 | 288 |
| 13 | 218 | 333 | 268 | 324 | 264 | 383 | 300 | 255 | 349 | 275 | 219 | 388 | 267 |
| 13 | 218 | 336 | 266 | 327 | 267 | 387 | 305 | 251 | 356 | 275 | 226 | 377 | 266 |
| 13 | 218 | 337 | 264 | 328 | 269 | 378 | 302 | 249 | 357 | 274 | 212 | 387 | 261 |
| 13 | 218 | 335 | 268 | 326 | 284 | 333 | 295 | 257 | 351 | 279 | 168 | 394 | 235 |
| 13 | 218 | 363 | 247 | 352 | 315 | 287 | 310 | 251 | 353 | 273 | 191 | 419 | 268 |
| 13 | 218 | 353 | 253 | 343 | 299 | 354 | 317 | 254 | 346 | 273 | 76 | 438 | 229 |
| 13 | 218 | 318 | 277 | 311 | 237 | 381 | 277 | 251 | 365 | 280 | 194 | 406 | 261 |
| 13 | 218 | 312 | 281 | 305 | 203 | 400 | 263 | 242 | 372 | 276 | 257 | 381 | 293 |
| 13 | 218 | 283 | 304 | 283 | 240 | 357 | 266 | 247 | 369 | 279 | 221 | 370 | 257 |
| 13 | 218 | 282 | 305 | 283 | 237 | 362 | 267 | 247 | 363 | 276 | 281 | 386 | 316 |
| 13 | 218 | 276 | 310 | 278 | 242 | 359 | 269 | 247 | 367 | 277 | 220 | 390 | 269 |
| 13 | 218 | 266 | 317 | 272 | 244 | 353 | 268 | 255 | 353 | 277 | 286 | 382 | 318 |
| 13 | 218 | 293 | 296 | 291 | 214 | 395 | 268 | 250 | 358 | 276 | 224 | 378 | 265 |
| 13 | 218 | 291 | 297 | 289 | 205 | 395 | 262 | 242 | 373 | 276 | 279 | 372 | 307 |
| 13 | 218 | 296 | 294 | 293 | 218 | 391 | 268 | 243 | 375 | 278 | 228 | 365 | 260 |
| 13 | 218 | 302 | 290 | 298 | 220 | 381 | 263 | 243 | 374 | 278 | 222 | 396 | 274 |
| 13 | 218 | 302 | 289 | 297 | 219 | 372 | 257 | 243 | 377 | 280 | 206 | 397 | 263 |
| 13 | 218 | 308 | 283 | 302 | 219 | 389 | 268 | 244 | 373 | 278 | 199 | 397 | 258 |
| 13 | 218 | 312 | 281 | 306 | 218 | 369 | 255 | 244 | 377 | 280 | 204 | 388 | 256 |
| 13 | 218 | 308 | 282 | 303 | 223 | 378 | 264 | 242 | 374 | 277 | 192 | 401 | 256 |
| 13 | 218 | 300 | 290 | 296 | 221 | 392 | 271 | 247 | 364 | 276 | 219 | 375 | 259 |
| 13 | 218 | 276 | 307 | 277 | 210 | 385 | 259 | 245 | 360 | 272 | 245 | 380 | 283 |
| 29 | 222 | 305 | 285 | 283 | 259 | 322 | 251 | 263 | 332 | 258 | 266 | 351 | 270 |
| 29 | 222 | 316 | 280 | 292 | 296 | 311 | 281 | 261 | 334 | 258 | 258 | 340 | 258 |
| 29 | 222 | 310 | 288 | 288 | 296 | 320 | 284 | 273 | 322 | 264 | 270 | 338 | 268 |
| 29 | 222 | 312 | 286 | 290 | 303 | 333 | 295 | 261 | 337 | 259 | 243 | 340 | 244 |
| 29 | 222 | 314 | 284 | 291 | 306 | 329 | 297 | 259 | 337 | 257 | 255 | 347 | 258 |
| 29 | 222 | 311 | 288 | 290 | 318 | 296 | 298 | 307 | 396 | 328 | 224 | 344 | 230 |
| 29 | 222 | 340 | 262 | 313 | 327 | 298 | 307 | 275 | 335 | 270 | 239 | 363 | 253 |
| 29 | 222 | 324 | 277 | 300 | 265 | 349 | 267 | 256 | 332 | 252 | 198 | 365 | 222 |
| 29 | 222 | 292 | 298 | 274 | 291 | 318 | 278 | 261 | 336 | 258 | 243 | 365 | 257 |
| 29 | 222 | 290 | 300 | 272 | 289 | 317 | 276 | 256 | 337 | 254 | 208 | 365 | 229 |
| 29 | 222 | 286 | 302 | 269 | 286 | 309 | 271 | 257 | 339 | 256 | 244 | 358 | 255 |
| 29 | 222 | 283 | 304 | 266 | 287 | 310 | 273 | 256 | 334 | 253 | 219 | 365 | 238 |
| 29 | 222 | 278 | 308 | 263 | 294 | 302 | 276 | 265 | 331 | 259 | 246 | 371 | 263 |
| 29 | 222 | 270 | 314 | 258 | 260 | 339 | 259 | 261 | 334 | 257 | 205 | 363 | 226 |
| 29 | 222 | 310 | 288 | 289 | 264 | 345 | 265 | 259 | 332 | 255 | 255 | 355 | 262 |
| 29 | 222 | 308 | 289 | 287 | 261 | 344 | 262 | 257 | 339 | 256 | 222 | 353 | 233 |
| 29 | 222 | 310 | 288 | 289 | 261 | 349 | 264 | 259 | 338 | 258 | 247 | 363 | 259 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| 29 | 222 | 280 | 308 | 266 | 289 | 314 | 276 | 257 | 338 | 256 | 237 | 364 | 252 |
| 29 | 222 | 278 | 309 | 264 | 284 | 313 | 271 | 257 | 341 | 257 | 250 | 361 | 260 |
| 29 | 222 | 285 | 302 | 268 | 284 | 320 | 273 | 258 | 336 | 256 | 196 | 372 | 224 |
| 29 | 222 | 291 | 299 | 273 | 271 | 329 | 264 | 258 | 340 | 258 | 256 | 348 | 259 |
| 29 | 222 | 283 | 304 | 267 | 273 | 328 | 266 | 259 | 334 | 256 | 281 | 357 | 286 |
| 29 | 222 | 275 | 312 | 261 | 273 | 329 | 266 | 256 | 335 | 253 | 268 | 344 | 268 |
| 29 | 222 | 249 | 330 | 245 | 281 | 321 | 271 | 254 | 333 | 251 | 283 | 354 | 286 |
| 70 | 170 | 305 | 285 | 262 | 259 | 322 | 242 | 258 | 343 | 255 | 266 | 351 | 267 |
| 70 | 170 | 316 | 280 | 269 | 296 | 311 | 266 | 261 | 334 | 251 | 281 | 343 | 273 |
| 70 | 170 | 311 | 287 | 268 | 300 | 326 | 278 | 272 | 346 | 268 | 270 | 339 | 261 |
| 70 | 170 | 314 | 285 | 269 | 306 | 340 | 291 | 261 | 337 | 254 | 229 | 350 | 240 |
| 70 | 170 | 313 | 284 | 268 | 306 | 328 | 284 | 259 | 337 | 252 | 255 | 348 | 256 |
| 70 | 170 | 311 | 288 | 268 | 317 | 296 | 277 | 304 | 366 | 305 | 228 | 349 | 239 |
| 70 | 170 | 340 | 263 | 285 | 327 | 299 | 287 | 275 | 335 | 263 | 238 | 370 | 260 |
| 70 | 170 | 287 | 303 | 254 | 260 | 347 | 260 | 256 | 332 | 246 | 230 | 368 | 254 |
| 70 | 170 | 289 | 300 | 255 | 269 | 329 | 254 | 264 | 334 | 254 | 253 | 358 | 262 |
| 70 | 170 | 288 | 301 | 254 | 267 | 333 | 255 | 256 | 336 | 249 | 281 | 351 | 278 |
| 70 | 170 | 283 | 304 | 252 | 286 | 311 | 258 | 257 | 340 | 252 | 245 | 360 | 258 |
| 70 | 170 | 284 | 304 | 252 | 290 | 311 | 261 | 256 | 335 | 248 | 238 | 369 | 260 |
| 70 | 170 | 279 | 307 | 250 | 262 | 342 | 257 | 259 | 336 | 251 | 245 | 372 | 267 |
| 70 | 170 | 307 | 289 | 265 | 262 | 340 | 257 | 261 | 334 | 252 | 229 | 357 | 244 |
| 70 | 170 | 310 | 288 | 267 | 263 | 345 | 260 | 259 | 332 | 249 | 255 | 355 | 261 |
| 70 | 170 | 308 | 289 | 266 | 261 | 343 | 257 | 257 | 339 | 252 | 224 | 352 | 238 |
| 70 | 170 | 274 | 312 | 248 | 260 | 349 | 261 | 259 | 338 | 253 | 247 | 365 | 263 |
| 70 | 170 | 280 | 309 | 251 | 288 | 313 | 261 | 257 | 338 | 251 | 239 | 364 | 257 |
| 70 | 170 | 278 | 309 | 250 | 283 | 313 | 256 | 257 | 341 | 253 | 249 | 364 | 264 |
| 70 | 170 | 283 | 304 | 251 | 280 | 315 | 255 | 258 | 335 | 250 | 235 | 365 | 255 |
| 70 | 170 | 291 | 299 | 256 | 271 | 328 | 255 | 258 | 340 | 253 | 258 | 349 | 259 |
| 70 | 170 | 284 | 303 | 252 | 274 | 329 | 259 | 259 | 335 | 250 | 276 | 357 | 278 |
| 70 | 170 | 274 | 312 | 248 | 272 | 329 | 257 | 251 | 346 | 252 | 267 | 346 | 264 |
| 70 | 170 | 249 | 330 | 240 | 281 | 320 | 259 | 254 | 333 | 245 | 305 | 355 | 299 |
| 71 | 154 | 308 | 283 | 270 | 257 | 322 | 251 | 258 | 343 | 266 | 265 | 354 | 279 |
| 71 | 154 | 315 | 281 | 275 | 295 | 310 | 273 | 261 | 333 | 262 | 258 | 350 | 271 |
| 71 | 154 | 310 | 288 | 274 | 297 | 322 | 282 | 274 | 323 | 264 | 269 | 341 | 273 |
| 71 | 154 | 313 | 286 | 275 | 303 | 335 | 294 | 261 | 337 | 264 | 242 | 340 | 253 |
| 71 | 154 | 314 | 284 | 275 | 307 | 330 | 294 | 259 | 337 | 262 | 255 | 348 | 267 |
| 71 | 154 | 312 | 288 | 275 | 318 | 296 | 285 | 307 | 396 | 338 | 227 | 349 | 250 |
| 71 | 154 | 340 | 262 | 290 | 328 | 298 | 295 | 275 | 335 | 273 | 238 | 370 | 273 |
| 71 | 154 | 288 | 302 | 263 | 263 | 348 | 273 | 256 | 332 | 257 | 225 | 368 | 264 |
| 71 | 154 | 290 | 299 | 263 | 270 | 330 | 266 | 256 | 346 | 266 | 253 | 358 | 274 |
| 71 | 154 | 289 | 300 | 263 | 268 | 334 | 267 | 256 | 337 | 260 | 276 | 351 | 284 |
| 71 | 154 | 284 | 303 | 261 | 288 | 314 | 270 | 257 | 340 | 263 | 243 | 360 | 268 |
| 71 | 154 | 285 | 303 | 261 | 292 | 313 | 272 | 256 | 335 | 259 | 232 | 369 | 269 |
| 71 | 154 | 279 | 307 | 258 | 261 | 342 | 267 | 259 | 336 | 262 | 246 | 371 | 279 |
| 71 | 154 | 270 | 315 | 256 | 258 | 338 | 263 | 261 | 333 | 261 | 236 | 365 | 268 |
| 71 | 154 | 272 | 314 | 257 | 259 | 343 | 267 | 259 | 331 | 258 | 250 | 363 | 275 |
| 71 | 154 | 270 | 315 | 256 | 258 | 341 | 264 | 258 | 338 | 262 | 230 | 361 | 261 |
| 71 | 154 | 274 | 312 | 257 | 259 | 348 | 271 | 259 | 338 | 263 | 247 | 365 | 275 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| 71 | 154 | 281 | 308 | 261 | 256 | 345 | 266 | 257 | 338 | 262 | 234 | 364 | 266 |
| 71 | 154 | 278 | 309 | 259 | 283 | 312 | 264 | 257 | 341 | 264 | 249 | 364 | 275 |
| 71 | 154 | 283 | 304 | 260 | 281 | 313 | 264 | 258 | 335 | 260 | 271 | 348 | 279 |
| 71 | 154 | 289 | 301 | 263 | 287 | 315 | 270 | 258 | 340 | 264 | 256 | 348 | 268 |
| 71 | 154 | 284 | 302 | 260 | 287 | 317 | 270 | 256 | 337 | 260 | 224 | 366 | 262 |
| 71 | 154 | 277 | 310 | 259 | 254 | 353 | 270 | 258 | 335 | 260 | 252 | 356 | 272 |
| 71 | 154 | 253 | 327 | 251 | 249 | 350 | 265 | 256 | 332 | 256 | 265 | 353 | 278 |
| 113 | 171 | 306 | 285 | 224 | 261 | 322 | 211 | 258 | 343 | 225 | 269 | 349 | 237 |
| 113 | 171 | 315 | 280 | 230 | 295 | 310 | 230 | 255 | 346 | 226 | 280 | 351 | 246 |
| 113 | 171 | 309 | 289 | 229 | 294 | 317 | 233 | 263 | 329 | 218 | 269 | 343 | 233 |
| 113 | 171 | 312 | 286 | 230 | 301 | 330 | 246 | 254 | 345 | 224 | 262 | 342 | 227 |
| 113 | 171 | 313 | 284 | 230 | 305 | 327 | 248 | 259 | 337 | 221 | 256 | 348 | 228 |
| 113 | 171 | 312 | 287 | 231 | 319 | 296 | 241 | 254 | 351 | 229 | 233 | 353 | 219 |
| 113 | 171 | 339 | 268 | 246 | 338 | 243 | 236 | 271 | 331 | 225 | 237 | 368 | 233 |
| 113 | 171 | 356 | 251 | 256 | 338 | 320 | 270 | 285 | 352 | 250 | 137 | 374 | 204 |
| 113 | 171 | 331 | 270 | 240 | 273 | 349 | 240 | 263 | 337 | 224 | 237 | 371 | 236 |
| 113 | 171 | 288 | 301 | 218 | 267 | 333 | 224 | 250 | 347 | 224 | 314 | 353 | 271 |
| 113 | 171 | 243 | 330 | 206 | 270 | 323 | 219 | 258 | 339 | 222 | 265 | 347 | 232 |
| 113 | 171 | 242 | 331 | 206 | 270 | 326 | 221 | 258 | 334 | 218 | 340 | 359 | 295 |
| 113 | 171 | 274 | 311 | 214 | 277 | 321 | 222 | 259 | 336 | 220 | 260 | 363 | 243 |
| 113 | 171 | 267 | 317 | 212 | 282 | 316 | 223 | 254 | 344 | 223 | 337 | 352 | 288 |
| 113 | 171 | 271 | 315 | 214 | 289 | 326 | 234 | 252 | 342 | 221 | 266 | 351 | 236 |
| 113 | 171 | 265 | 319 | 212 | 287 | 292 | 212 | 250 | 350 | 225 | 278 | 362 | 253 |
| 113 | 171 | 269 | 316 | 213 | 285 | 298 | 214 | 252 | 350 | 227 | 251 | 366 | 239 |
| 113 | 171 | 278 | 311 | 216 | 284 | 307 | 218 | 252 | 348 | 225 | 273 | 366 | 252 |
| 113 | 171 | 277 | 310 | 215 | 281 | 310 | 218 | 258 | 340 | 222 | 249 | 366 | 238 |
| 113 | 171 | 283 | 303 | 216 | 281 | 317 | 223 | 258 | 336 | 220 | 255 | 367 | 242 |
| 113 | 171 | 292 | 299 | 220 | 271 | 329 | 224 | 253 | 352 | 229 | 259 | 348 | 230 |
| 113 | 171 | 285 | 303 | 216 | 274 | 330 | 227 | 251 | 346 | 223 | 307 | 352 | 266 |
| 113 | 171 | 276 | 311 | 215 | 274 | 331 | 227 | 251 | 347 | 224 | 255 | 359 | 236 |
| 113 | 171 | 251 | 328 | 210 | 247 | 348 | 222 | 251 | 342 | 220 | 296 | 354 | 259 |
| 135 | 171 | 309 | 283 | 207 | 258 | 322 | 195 | 258 | 343 | 211 | 265 | 354 | 225 |
| 135 | 171 | 315 | 280 | 211 | 296 | 311 | 213 | 261 | 334 | 206 | 282 | 343 | 227 |
| 135 | 171 | 309 | 289 | 211 | 295 | 319 | 218 | 263 | 329 | 204 | 269 | 341 | 217 |
| 135 | 171 | 312 | 286 | 212 | 302 | 331 | 232 | 261 | 337 | 208 | 244 | 340 | 202 |
| 135 | 171 | 313 | 284 | 211 | 306 | 328 | 232 | 259 | 337 | 207 | 255 | 348 | 214 |
| 135 | 171 | 311 | 288 | 212 | 317 | 296 | 222 | 304 | 366 | 258 | 229 | 349 | 202 |
| 135 | 171 | 339 | 263 | 224 | 326 | 299 | 230 | 258 | 332 | 203 | 238 | 370 | 224 |
| 135 | 171 | 288 | 302 | 202 | 263 | 348 | 219 | 256 | 332 | 201 | 224 | 368 | 217 |
| 135 | 171 | 290 | 300 | 202 | 270 | 330 | 209 | 256 | 346 | 213 | 258 | 353 | 220 |
| 135 | 171 | 248 | 327 | 193 | 264 | 330 | 205 | 262 | 326 | 201 | 296 | 351 | 242 |
| 135 | 171 | 284 | 304 | 200 | 273 | 328 | 210 | 252 | 349 | 213 | 263 | 344 | 215 |
| 135 | 171 | 283 | 304 | 200 | 289 | 311 | 208 | 256 | 335 | 204 | 240 | 369 | 224 |
| 135 | 171 | 276 | 310 | 198 | 289 | 299 | 200 | 256 | 338 | 207 | 249 | 370 | 230 |
| 135 | 171 | 267 | 317 | 197 | 286 | 295 | 195 | 259 | 335 | 206 | 253 | 364 | 227 |
| 135 | 171 | 271 | 315 | 198 | 289 | 305 | 204 | 257 | 333 | 203 | 250 | 363 | 224 |
| 135 | 171 | 270 | 315 | 198 | 258 | 341 | 210 | 258 | 338 | 208 | 229 | 361 | 212 |
| 135 | 171 | 274 | 312 | 198 | 259 | 349 | 217 | 259 | 338 | 209 | 247 | 365 | 224 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-----------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| 135 | 171 | 281 | 308 | 201 | 257 | 345 | 212 | 254 | 346 | 212 | 233 | 364 | 217 |
| 135 | 171 | 279 | 308 | 199 | 286 | 315 | 209 | 257 | 341 | 210 | 248 | 366 | 225 |
| 135 | 171 | 284 | 303 | 199 | 283 | 319 | 209 | 258 | 336 | 206 | 228 | 365 | 216 |
| 135 | 171 | 289 | 301 | 202 | 287 | 316 | 210 | 258 | 340 | 210 | 256 | 348 | 215 |
| 135 | 171 | 284 | 303 | 199 | 274 | 329 | 211 | 259 | 335 | 206 | 277 | 357 | 235 |
| 135 | 171 | 274 | 312 | 199 | 272 | 328 | 209 | 259 | 335 | 206 | 267 | 346 | 220 |
| 135 | 171 | 249 | 330 | 196 | 281 | 320 | 208 | 254 | 333 | 201 | 307 | 355 | 252 |
| -37 | 171 | 318 | 281 | 371 | 352 | 102 | 395 | 380 | 116 | 420 | 391 | 91 | 435 |
| -37 | 171 | 349 | 257 | 396 | 415 | 102 | 457 | 362 | 119 | 402 | 321 | 155 | 358 |
| -37 | 171 | 309 | 289 | 366 | 377 | 153 | 414 | 365 | 113 | 406 | 353 | 158 | 390 |
| -37 | 171 | 311 | 287 | 366 | 382 | 152 | 419 | 373 | 122 | 412 | 329 | 160 | 366 |
| -37 | 171 | 310 | 286 | 366 | 384 | 149 | 421 | 350 | 123 | 390 | 348 | 158 | 385 |
| -37 | 171 | 312 | 288 | 368 | 361 | 151 | 399 | 371 | 121 | 411 | 332 | 172 | 369 |
| -37 | 171 | 372 | 239 | 415 | 372 | 185 | 409 | 354 | 115 | 395 | 351 | 167 | 388 |
| -37 | 171 | 323 | 278 | 376 | 379 | 134 | 417 | 371 | 118 | 411 | 333 | 152 | 370 |
| -37 | 171 | 327 | 274 | 378 | 373 | 167 | 409 | 375 | 124 | 414 | 359 | 143 | 396 |
| -37 | 171 | 324 | 276 | 376 | 373 | 159 | 410 | 370 | 126 | 410 | 339 | 145 | 377 |
| -37 | 171 | 321 | 278 | 373 | 370 | 157 | 407 | 373 | 126 | 412 | 355 | 143 | 393 |
| -37 | 171 | 321 | 278 | 374 | 373 | 165 | 410 | 371 | 122 | 411 | 354 | 157 | 391 |
| -37 | 171 | 315 | 283 | 369 | 328 | 250 | 374 | 360 | 129 | 399 | 362 | 194 | 399 |
| -37 | 171 | 307 | 289 | 364 | 320 | 271 | 371 | 364 | 129 | 403 | 362 | 159 | 399 |
| -37 | 171 | 310 | 289 | 366 | 319 | 280 | 372 | 362 | 126 | 401 | 358 | 157 | 395 |
| -37 | 171 | 308 | 290 | 365 | 383 | 127 | 423 | 358 | 129 | 397 | 340 | 153 | 377 |
| -37 | 171 | 310 | 288 | 366 | 389 | 127 | 429 | 361 | 129 | 400 | 356 | 151 | 393 |
| -37 | 171 | 317 | 284 | 371 | 384 | 128 | 423 | 361 | 127 | 400 | 332 | 153 | 369 |
| -37 | 171 | 315 | 284 | 369 | 420 | 114 | 460 | 373 | 128 | 412 | 353 | 156 | 390 |
| -37 | 171 | 320 | 279 | 372 | 372 | 171 | 409 | 372 | 124 | 412 | 323 | 126 | 363 |
| -37 | 171 | 324 | 277 | 376 | 379 | 162 | 416 | 374 | 128 | 413 | 378 | 131 | 417 |
| -37 | 171 | 321 | 278 | 373 | 415 | 115 | 455 | 372 | 124 | 411 | 365 | 129 | 404 |
| -37 | 171 | 344 | 264 | 392 | 412 | 112 | 453 | 398 | 95 | 442 | 391 | 107 | 432 |
| -37 | 171 | 321 | 282 | 375 | 382 | 112 | 423 | 375 | 110 | 416 | 399 | 94 | 442 |
| -4 | 170 | 306 | 285 | 331 | 261 | 322 | 305 | 263 | 332 | 313 | 271 | 347 | 327 |
| -4 | 170 | 315 | 280 | 338 | 295 | 310 | 331 | 261 | 333 | 312 | 257 | 350 | 317 |
| -4 | 170 | 309 | 289 | 335 | 294 | 317 | 333 | 272 | 320 | 314 | 264 | 345 | 320 |
| -4 | 170 | 310 | 287 | 336 | 297 | 321 | 337 | 265 | 304 | 301 | 252 | 340 | 308 |
| -4 | 170 | 310 | 286 | 335 | 296 | 316 | 334 | 272 | 318 | 313 | 264 | 339 | 317 |
| -4 | 170 | 313 | 287 | 338 | 314 | 296 | 343 | 265 | 332 | 314 | 211 | 356 | 284 |
| -4 | 170 | 339 | 268 | 357 | 340 | 246 | 352 | 275 | 335 | 325 | 253 | 343 | 310 |
| -4 | 170 | 353 | 253 | 367 | 340 | 317 | 374 | 284 | 350 | 340 | 212 | 346 | 278 |
| -4 | 170 | 330 | 272 | 349 | 269 | 349 | 327 | 263 | 336 | 315 | 244 | 360 | 313 |
| -4 | 170 | 288 | 301 | 320 | 267 | 333 | 317 | 256 | 336 | 309 | 279 | 351 | 336 |
| -4 | 170 | 281 | 305 | 316 | 271 | 325 | 316 | 260 | 336 | 312 | 264 | 344 | 320 |
| -4 | 170 | 242 | 331 | 294 | 270 | 326 | 315 | 263 | 321 | 307 | 291 | 358 | 350 |
| -4 | 170 | 236 | 335 | 291 | 275 | 319 | 317 | 263 | 326 | 309 | 268 | 355 | 329 |
| -4 | 170 | 267 | 317 | 308 | 282 | 316 | 322 | 259 | 333 | 309 | 280 | 354 | 339 |
| -4 | 170 | 271 | 315 | 311 | 282 | 300 | 314 | 257 | 331 | 307 | 267 | 347 | 324 |
| -4 | 170 | 265 | 319 | 308 | 287 | 292 | 316 | 256 | 338 | 309 | 258 | 360 | 324 |
| -4 | 170 | 269 | 316 | 309 | 285 | 298 | 316 | 257 | 339 | 311 | 251 | 364 | 320 |

| Uzorak: T | | $q_{pb}= 900$ l/min | | | $q_{pb}= 1800$ l/min | | | $q_{pb}= 4500$ l/min | | | $q_{pb}= 9000$ l/min | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|
| x_T | y_T | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l | x_O | y_O | l |
| -4 | 170 | 278 | 311 | 315 | 284 | 307 | 319 | 258 | 336 | 310 | 253 | 363 | 322 |
| -4 | 170 | 277 | 310 | 314 | 281 | 310 | 318 | 258 | 340 | 312 | 250 | 364 | 319 |
| -4 | 170 | 283 | 303 | 317 | 281 | 317 | 321 | 258 | 336 | 310 | 206 | 363 | 285 |
| -4 | 170 | 289 | 301 | 321 | 286 | 317 | 325 | 258 | 341 | 313 | 238 | 365 | 311 |
| -4 | 170 | 285 | 302 | 318 | 289 | 318 | 328 | 256 | 337 | 309 | 217 | 367 | 296 |
| -4 | 170 | 275 | 311 | 313 | 284 | 311 | 321 | 256 | 338 | 309 | 253 | 357 | 318 |
| -4 | 170 | 251 | 328 | 300 | 247 | 348 | 308 | 256 | 331 | 306 | 249 | 352 | 312 |
| | | $\mu= 287$ | | | $\mu= 280$ | | | $\mu= 271$ | | | $\mu= 257$ | | |
| | | $\sigma= 53$ | | | $\sigma= 54$ | | | $\sigma= 53$ | | | $\sigma= 60$ | | |

| |
|--------------------|
| $\mu_{min}= 257$ |
| $\sigma_{min}= 60$ |